



Scheldestraat, 60
2000 Antwerpen
Tel: 03/440.61.43
Fax: 03/440.46.62

Aardingen - Bliksemafleiders
Prises de terre - Paratonnerres

RAPPORT UITGEVOERDE WERKEN

Datum:	20 - 22 maart 2013
Klant	SUMMIT TECHNICS
Adres:	Bisschoppenlaan, 597-599 2100 Deurne
Installatie:	Plaatsen bliksemafleiderinstallatie
Basis van de werken:	Werken werden uitgevoerd op basis van de norm NBN 62.305.
Werf:	Wiljo, Pump Services Industrieweg, 17 9032 Wondelgem
Weerstand aardingen :	n°1: 7,0 ohm n °3: 6,8 ohm n°2: 6,8 ohm n°4: 7,2 ohm
Uitgevoerde werken	Plaatsen van 3 opvangpunten van 4 m Het plaatsen van 4 diepteaardingen in koper van 50 mm ² < 10,0 ohm Het plaatsen van aardingslus in kopergeleider van 50 mm ² Plaatsen van 4 betonnen toezichtputjes van 30 cm x30 cm Het verbinden van metalen delen met gebouwenstructuur Geperste verbindingen in koper Het plaatsen van aanvoergeleider in koper van 50 mm ²