

Element	Bijzondere lozingsvoorwaarden (mg/L)	Sectorale lozingsvoorwaarden non- ferro (mg/L)	Aangevraagde lozingsvoorwaarden 01/06/2025 (mg/L)
Cl	2500		2500
tot N (nitraat+nitriet)	15		9
AOX	0,04		
anion det	3		
bez. st. (****)	0,4	0,5	0,4
BOD	25		
COD	125	500	62,5
Vrije chloor		0,5	
Cr 6+	0,027	0,2	
CN	0,07	0,1	0,07
tot F	10	10	
kation det	3	3	
Hg tot	0,005	0,15	0,00015
Re tot	0,3		
Tl tot	0,01		0,001
Ag tot	0,022	0,1	0,0004
Al tot	1	2	
As tot	0,1	1	0,03
B tot	0,8		
Ba tot	0,07		
Cd tot	0,005	0,6	
Co tot	0,045	3	0,01
Cr tot	0,2	5	
Cu tot	0,3	3	0,5
Fe tot	1,2	20	
Mn tot	2		0,5
Mo tot	2		7,14
Ni tot	0,2	3	
Pb tot	0,2	2	0,05
Sb tot	0,15	5	
Se tot	0,1		
Sn tot	0,09	2	
Ti tot	0,065		0,1
Zn tot	1	7	0,2
V tot	0,05		0,015
Te tot	0,01		0,1
Sr tot	0,9		
n. ion. det	3		0,1
SO4	3000	3000	3000
tot P	2		0,6
zw. st.	45	60	45
pH		6,5-9	
Perchloorethyleenextr aheerbare apolaire stoffen		5	
Ammonium		100	