

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Noordersingel 23 • 2140 Antwerpen • België • tel: +32 3 221 86 11 • antwerpen@vincotte.be

Contactpersoon: JORIS VAN BOMMEL, Druk

• Onze gegevens

Verslag nr.: ANT/35/voorlopig/00/NL/000

ID Report N° : 541266546160

Contractref.: 2176987/42000

• Uw gegevens

Ref: Aanvr: Justine Gregoir dd 13/02/24

• Interventiegegevens

Plaats: Moly met Belgium nv

Langerbruggekaai, 13

9000 Gent

Datum: 21/03/2024

Uitgevoerd door: IDE BLANCKAERT

Moly met Belgium nv
Langerbruggekaai, 13
9000 Gent
België

**CONTROLE VAN BOVENGRONDSE HOUDER
BEPERKT ONDERZOEK
VLAANDEREN**

GROEN**Gekeurd toestel**

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór: 21/3/2027

Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór: 05/07/2041

Opstelling: Afdeling: productie

Gebouw: roastoven

Uw nummer: E06-TK-1100

Gekeurde installatie: Houder nr.: E06-TK-1100, product: ammoniumhydroxide, volume: 46m³.

Besluit

Uit de uitgevoerde onderzoeken en controles (zie inhoud van het onderzoek) besluiten wij dat de houder en de installatie, voldoen aan de basis van het onderzoek.

Ons onderzoek had betrekking op de visueel zichtbare en bereikbare delen.

Voor de Directeur Generaal

EMD 2019/HideBlanckaert

Uitgiftedatum : 21/03/2024

Aantal blz.: 3

Bijlage(n):

Distributie: or.
cc.

Basis van het (de) onderzoek(en)

VLAREM II - Hfdst 5.17.

Inhoud van het (de) onderzoek(en)

ATTESTEN EN VERSLAGEN:

- Indienststelling van de installatie, verslag Vinçotte, datum: 05/07/2018, ref.: ANT/35/60699171/00/NL/000.
- Vorig "Beperkt Onderzoek": verslag Vinçotte, datum: 29/06/2021, ref.: ANT/35/13772768/00/NL/000.
- Houder(s): SAVEMO, ref.: 19/180709/01.

NAZICHT VAN VORIG VERSLAG.

IDENTIFICATIEPLAAT.

AANDUIDINGSPLAAT OP TANK EN VULPUNT (nummer, vloeistof, gevaar symbool en inhoud).

MAATREGELEN MET BETREKKING TOT HET VULLEN VAN DE HOUDER:

- Schroefkoppeling aan vulslang of gelijkwaardig.
- Controle op de goede staat van de overvulbeveiliging.

ONDERZOEK NAAR ZICHTBARE OF ORGANOLEPTISCH WAARNEEMBARE VERONTREINIGING BUITEN DE HOUDER.

ALGEMENE STAAT VAN DE INSTALLATIE, OMVATTENDE:

- Opsporen van lekken en lekaanwijzingen- visueel.
- Uitwendig onderzoek van de staat van de platen, de verbindingen, de stempen van de houder - visueel .
- Onderzoek van de staat van de uitwendige toebehoren-visueel.
- Onderzoek van de over-/ onderdrukbeveiligingstoestellen en alarmtoestellen.
- Onderzoek op de staat van de buitenbekleding, hetzij de schildering en /of de isolatie-visueel.
- Onderzoek van de funderingen en /of steunblokken met het oog op de stabiliteit en de afwatering-visueel.
- Onderzoek van de inkuiping-visueel, voor wat betreft inhoud, dichtheid,verontreiniging, peilputten, waarnemingsbuizen, verwijdering hemelwater, doorgangen-reddingsladders.
- Controle van de staat van de leidingen en toebehoren binnen de inkuiping.
- Controle van de zetting van de houder.

NAZICHT STAANPLAATS VOOR TANKWAGENS EN VULZONES - VISUEEL, ondergrond, opvangsysteem.

NAZICHT PEILMEETINRICHTING - VISUEEL.

vloeistofdichte zones, attest van juni.

Gecontroleerde uitrustingen

Bovengrondse opslag | 2619945961638 |

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór:
Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór:
Opstelling:

21/3/2027

05/07/2041

Afdeling: productie

Gebouw: roastoven

Uw nummer: E06-TK-1100

Gekeurde installatie:

Houder nr.: E06-TK-1100, product: ammoniumhydroxide, volume: 46m³.

Kenmerken van de vergunning | 2619945961639 |

Exploitatievergunning:

ref.: M03/44021/23/1/A/14, datum:05/12/2016, geldig tot 10/02/2026, capaciteit: 230 ton l.

Kenmerken van de houder | 2619945961640 |

Constructeur:

SAVEMO METAALCONSTRUCTIRS MOENS

Constructienummer:

181206

Volume:

47.000 l

Type:

enkelwandige houder bekleed met spatscherm.

Bouwjaar:

2018

Materiaal:

Staal

Type overvulbeveiliging:

VEGAPULS 64

Prototypenummer overvulbeveiliging:

99/H031/15020003



Andere karakteristieken:

Voorzien van over- en onderdrukventiel
Protego UD/SU-PF-50
S°: 018102288-010-001
Afsteldruk +120m bar en -15m bar

Kenmerken van de opslag [2619945961641]

Naam:

Ammoniumhydroxide >25%

Vloeistoffengroep (vlaanderen):

3 (GHS05+07)

Installatie:

gelegen buiten waterwingebied en/of beschermingszones (dit volgens uitdrukkelijke verklaring van de exploitant).

Kenmerken van de leidingen [2619945961642]

Type:

toegankelijk
enkelwandig

Opmerkingen(O), vaststellingen(Va), metingen(M)

Va

Vaststellingen:

- 1. Er is een losprocedure aanwezig.
- 2. Het overvulwaarschuwingssysteem genereert een akoestisch en visueel alarm aan het vulpunt (op de houder) bij 94% van de totale vloeistofinhoud.
- 3. Het over-/onderdrukventiel wordt periodiek nagezien volgens intern onderhoudsprogramma.

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Noordersingel 23 • 2140 Antwerpen • België • tel: +32 3 221 86 11 • antwerpen@vincotte.be

Contactpersoon: Bart Geysen , Druk

• Onze gegevens

Verslag nr.: Ant/35/14335924/00/NL/002

ID Report N° : 541264013780

Contractref.: /69154502/1020565/6624

• Uw gegevens

Ref:

Molymet Belgium nv
Langerbruggekaai, 13
9000 Gent
België

• Interventiegegevens

Plaats: Molymet Belgium nv

Langerbruggekaai, 13

9000 Gent

Datum: 12/07/2023

Uitgevoerd door: Ide Blanckaert EMD 2019/HIdeBlanckaert

CONTROLE VAN BOVENGRONDSE HOUDER BEPERKT ONDERZOEK VLAANDEREN

GROEN
Gekeurd toestel

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór: 12/7/2026

Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór: 16/09/2031

Opstelling: Afdeling: productie

Gebouw: zwavelzuur

Uw nummer: E14 - TK 1

Gekeurde installatie:

Houder nr.: E14 - TK 1 , product: zwavelzuur 96 % , volume: 250 000 liter .

Besluit

Uit de uitgevoerde onderzoeken en controles (zie inhoud van het onderzoek) besluiten wij dat de houder en de installatie, voldoen aan de basis van het onderzoek.

Ons onderzoek had betrekking op de visueel zichtbare en bereikbare delen.

Uitgiftedatum : 06/09/2023

Aantal blz.: 3

Bijlage(n): -

Distributie: or. 1(file)

cc. -

Ing. J. WINDEY
Directeur Generaal

2019/HIdeBlanckaert

Basis van het (de) onderzoek(en)

VLAREM II - Hfdst 5.17.

Inhoud van het (de) onderzoek(en)

ATTESTEN EN VERSLAGEN:

- Inkuiping, attest van Vormezele (werken uitgevoerd op 11/2006).
- Algemeen onderzoek, verslag Vinçotte, datum: 09/09/2011 + 16/09/2011, ref.: GEN/35/60331036/00/NL/000.
- Vorig "Beperkt Onderzoek": verslag Vinçotte, datum: 14/07/2020, ref.: ANT/35/13684104/00/NL/002.
- Vloeistofdichte zones, attest: van Vormezele.

NAZICHT VAN VORIG VERSLAG.

IDENTIFICATIEPLAAT.

AANDUIDINGSPLAAT OP TANK EN VULPUNT (nummer, vloeistof, gevaar symbool en inhoud).

MAATREGELEN MET BETREKKING TOT HET VULLEN VAN DE HOUDER:

- Schroefkoppeling aan vulslang of gelijkwaardig.
- Controle op de goede staat van de overvulbeveiliging.

ONDERZOEK NAAR ZICHTBARE OF ORGANOLEPTISCH WAARNEEMBARE VERONTREINIGING BUITEN DE HOUDER.

ALGEMENE STAAT VAN DE INSTALLATIE, OMVATTENDE:

- Opsporen van lekken en lekaanwijzingen- visueel.
- Uitwendig onderzoek van de staat van de platen, de verbindingen, de stompen van de houder - visueel .
- Onderzoek van de staat van de uitwendige toebehoren-visueel.
- Onderzoek op de staat van de buitenbekleding, hetzij de schildering en /of de isolatie-visueel.
- Onderzoek van de funderingen en /of steunblokken met het oog op de stabiliteit en de afwatering-visueel.
- Onderzoek van de inkuiping-visueel, voor wat betreft inhoud, dichtheid,verontreiniging, peilputten, waarnemingsbuizen, verwijdering hemelwater, doorgangen-reddingsladders.
- Controle van de staat van de leidingen en toebehoren binnen de inkuiping.

NAZICHT STAANPLAATS VOOR TANKWAGENS EN VULZONES - VISUEEL, ondergrond.

NAZICHT PEILMEETINRICHTING - VISUEEL.

NAZICHT EQUIPOTENTIAALVERBINDING - VISUEEL.

Gecontroleerde uitrustingen

Bovengrondse opslag [217020938213]

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór:
Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór:
Opstelling:

12/7/2026

16/09/2031

Afdeling: productie

Gebouw: zwavelzuur

Uw nummer: E14 - TK 1

Gekeurde installatie:

Houder nr.: E14 - TK 1 , product: zwavelzuur 96 % , volume: 250 000 liter .

Kenmerken van de vergunning [217020938214]

Exploitatievergunning:

ref.: 082/44021/23/1/A/11 , datum: 10/02/2006 , geldig tot 10/02/2026

Kenmerken van de houder [217020938215]

Constructeur:

Mahy

Constructienummer:

7750/2

Volume:

250 000 l

Type:

enkelwandige houder

Bouwjaar:

1990

Materiaal:

staal

Type overvulbeveiliging:

E & H radar

Prototypenummer overvulbeveiliging:

99/H031/0 702 000 1

Kenmerken van de opslag [217020938216]

Naam:	zwavelzuur 96 %
Vloeistoffengroep (vlaanderen):	3 (GHS05)
Installatie:	gelegen buiten waterwingebied en/of beschermingszones (dit volgens uitdrukkelijke verklaring van de exploitant).

Opmerkingen(O), vaststellingen(Va), metingen(M)

Va Vaststellingen:

- 1. Het overvulwaarschuwingssysteem genereert een akoestisch en visueel alarm in de controlekamer + gsm alarm.
- 2. Oppervlaktescheuren in inkuiping nauwlettend in het oog houden en indien nodig herstellen.

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Noordersingel 23 • 2140 Antwerpen • België • tel: +32 3 221 86 11 • antwerpen@vincotte.be

Contactpersoon: Bart Geysen , Druk

• Onze gegevens

Verslag nr.: Ant/35/14335924/00/NL/003

ID Report N° : 541264013783

Contractref.: /69154502/1020565/6624

• Uw gegevens

Ref:

Molymet Belgium nv
Langerbruggekaai, 13
9000 Gent
België

• Interventiegegevens

Plaats: Molymet Belgium nv

Langerbruggekaai, 13

9000 Gent

Datum: 12/07/2023

Uitgevoerd door: Ide Blanckaert EMD 2019/HIdeBlanckaert

CONTROLE VAN BOVENGRONDSE HOUDER BEPERKT ONDERZOEK VLAANDEREN

GROEN
Gekeurd toestel

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór: 12/7/2026

Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór: 16/09/2031

Opstelling: Afdeling: productie

Gebouw: zwavelzuur

Uw nummer: E14 - TK 2

Gekeurde installatie:

Houder nr.: E14 - TK 2 , product: zwavelzuur 96 % , volume: 250 000 liter .

Besluit

Uit de uitgevoerde onderzoeken en controles (zie inhoud van het onderzoek) besluiten wij dat de houder en de installatie, voldoen aan de basis van het onderzoek.

Ons onderzoek had betrekking op de visueel zichtbare en bereikbare delen.

Ing. J. WINDEY
Directeur Generaal

Uitgiftedatum : 06/09/2023

Aantal blz.: 3

Bijlage(n): -

Distributie: or. 1(file)

cc. -

2019/HIdeBlanckaert

Basis van het (de) onderzoek(en)

VLAREM II - Hfdst 5.17.

Inhoud van het (de) onderzoek(en)

ATTESTEN EN VERSLAGEN:

- Inkuiping, attest van Vormezele (werken uitgevoerd op 11/2006).
- Algemeen onderzoek, verslag Vinçotte, datum: 09/09/2011 + 16/09/2011, ref.: GEN/35/60331036/00/NL/001.
- Vorig "Beperkt Onderzoek": verslag Vinçotte, datum: 14/07/2020, ref.: ANT/35/13684104/00/NL/003.
- Vloeistofdichte zones, attest: van Vormezele.

NAZICHT VAN VORIG VERSLAG.

IDENTIFICATIEPLAAT.

AANDUIDINGSPLAAT OP TANK EN VULPUNT (nummer, vloeistof, gevaar symbool en inhoud).

MAATREGELEN MET BETREKKING TOT HET VULLEN VAN DE HOUDER:

- Schroefkoppeling aan vulslang of gelijkwaardig.
- Controle op de goede staat van de overvulbeveiliging.

ONDERZOEK NAAR ZICHTBARE OF ORGANOLEPTISCH WAARNEEMBARE VERONTREINIGING BUITEN DE HOUDER.

ALGEMENE STAAT VAN DE INSTALLATIE, OMVATTENDE:

- Opsporen van lekken en lekaanwijzingen- visueel.
- Uitwendig onderzoek van de staat van de platen, de verbindingen, de stompen van de houder - visueel .
- Onderzoek van de staat van de uitwendige toebehoren-visueel.
- Onderzoek op de staat van de buitenbekleding, hetzij de schildering en /of de isolatie-visueel.
- Onderzoek van de funderingen en /of steunblokken met het oog op de stabiliteit en de afwatering-visueel.
- Onderzoek van de inkuiping-visueel, voor wat betreft inhoud, dichtheid,verontreiniging, peilputten, waarnemingsbuizen, verwijdering hemelwater, doorgangen-reddingsladders.
- Controle van de staat van de leidingen en toebehoren binnen de inkuiping.

NAZICHT STAANPLAATS VOOR TANKWAGENS EN VULZONES - VISUEEL, ondergrond.

NAZICHT PEILMEETINRICHTING - VISUEEL.

NAZICHT EQUIPOTENTIAALVERBINDING - VISUEEL.

Gecontroleerde uitrustingen

Bovengrondse opslag [217020938221]

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór:
Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór:
Opstelling:

12/7/2026

16/09/2031

Afdeling: productie

Gebouw: zwavelzuur

Uw nummer: E14 - TK 2

Gekeurde installatie:

Houder nr.: E14 - TK 2 , product: zwavelzuur 96 % , volume: 250 000 liter .

Kenmerken van de vergunning [217020938222]

Exploitatievergunning:

ref.: 082/44021/23/1/A/11 , datum: 10/02/2006 , geldig tot 10/02/2026

Kenmerken van de houder [217020938223]

Constructeur:

Mahy

Constructienummer:

7750/1

Volume:

250 000 l

Type:

enkelwandige houder

Bouwjaar:

1990

Materiaal:

staal

Type overvulbeveiliging:

E & H radar

Prototypenummer overvulbeveiliging:

99/H031/0 702 000 1

Kenmerken van de opslag [217020938224]

Naam:	zwavelzuur 96 %
Vloeistoffengroep (vlaanderen):	3 (GHS05)
Installatie:	gelegen buiten waterwingebied en/of beschermingszones (dit volgens uitdrukkelijke verklaring van de exploitant).

Opmerkingen(O), vaststellingen(Va), metingen(M)

Va Vaststellingen:

- 1. Het overvulwaarschuwingssysteem genereert een akoestisch en visueel alarm in de controlekamer + gsm alarm.
- 2. Oppervlaktescheuren in inkuiping nauwlettend in het oog houden en indien nodig herstellen.
- 3. Corrosie op de hals van het mangat onderaan + op de tankteen onder het mangat te behandelen.

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Noordersingel 23 • 2140 Antwerpen • België • tel: +32 3 221 86 11 • antwerpen@vincotte.be

Contactpersoon: JORIS VAN BOMMEL, Druk

• Onze gegevens

Verslag nr.: ANT/35/61308145/00/NL/000

ID Report N° : 541266546154

Contractref.: 2176987/42000

• Uw gegevens

Ref: Aanvr: Justine Gregoir dd 13/02/24

• Interventiegegevens

Plaats: Molytmet Belgium nv

Langerbruggekaai, 13

9000 Gent

Datum: 12/07/2023, 24/01/2024, 21/03/2024

Uitgevoerd door: IDE BLANCKAERT

Molytmet Belgium nv
Langerbruggekaai, 13
9000 Gent
België

**CONTROLE VAN BOVENGRONDSE HOUDER
BEPERKT ONDERZOEK
VLAANDEREN****GROEN****Gekeurd toestel**

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór: 12/7/2026

Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór: 26/09/2028

Opstelling: Afdeling: productie

Gebouw: effluent

Uw nummer: E29-TK-16

Gekeurde installatie: Houder nr.: E29-TK-16, product: natriumhydroxide 50 %, volume: 35.000 liter.

Besluit

Uit de uitgevoerde onderzoeken en controles (zie inhoud van het onderzoek) besluiten wij dat de houder en de installatie, voldoen aan de basis van het onderzoek.

Ons onderzoek had betrekking op de visueel zichtbare en bereikbare delen.

Voor de Directeur Generaal

EMD 2019/HideBlancaert

Uitgiftedatum : 21/03/2024

Aantal blz.: 3

Bijlage(n):

Distributie: or.
cc.

Basis van het (de) onderzoek(en)

VLAREM II - Hfdst 5.17.

Inhoud van het (de) onderzoek(en)

ATTESTEN EN VERSLAGEN:

- Algemeen onderzoek, verslag Vinçotte, datum: 29/12/2008.
- Vorig "Beperkt Onderzoek": verslag Vinçotte, datum: 12/07/2023, ref.: ANT/35/14335924/00/NL/001.
- Inwendig onderzoek, verslag Vinçotte, datum: 26/09/2008, ref.: GEN/35/60225068/00/NL/000.
- Vloeistofdichte zones, attest: van Juri.

NAZICHT VAN VORIG VERSLAG.

AANDUIDINGSPLAAT OP TANK EN VULPUNT (nummer, vloeistof, gevaar symbool en inhoud).

MAATREGELEN MET BETREKKING TOT HET VULLEN VAN DE HOUDER:

- Schroefkoppeling aan vulslang of gelijkwaardig.
- Controle op de goede staat van de overvulbeveiliging.

ONDERZOEK NAAR ZICHTBARE OF ORGANOLEPTISCH WAARNEEMBARE VERONTREINIGING BUITEN DE HOUDER.

ALGEMENE STAAT VAN DE INSTALLATIE, OMVATTENDE:

- Opsporen van lekken en lekaanwijzingen- visueel.
- Uitwendig onderzoek van de staat van de platen, de verbindingen, de stempen van de houder - visueel .
- Onderzoek van de staat van de uitwendige toebehoren-visueel.
- Onderzoek op de staat van de buitenbekleding, hetzij de schildering en /of de isolatie-visueel.
- Onderzoek van de funderingen en /of steunblokken met het oog op de stabiliteit en de afwatering-visueel.
- Onderzoek van de inkuipen-visueel, voor wat betreft inhoud, dichtheid, verontreiniging, peilputten, waarnemingsbuizen, verwijdering hemelwater, doorgangen-reddingsladders.
- Controle van de staat van de leidingen en toebehoren binnen de inkuipen.

NAZICHT STAANPLAATS VOOR TANKWAGENS EN VULZONES - VISUEEL, ondergrond.

NAZICHT PEILMEETINRICHTING - VISUEEL.

Gecontroleerde uitrustingen

Bovengrondse opslag [217021841293]

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór:
Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór:
Opstelling:

12/7/2026

26/09/2028

Afdeling: productie

Gebouw: effluent

Uw nummer: E29-TK-16

Gekeurde installatie:

Houder nr.: E29-TK-16, product: natriumhydroxide 50 %, volume: 35.000 liter.

Kenmerken van de vergunning [217021841294]

Exploitatatievergunning:

ref.: 082/44021/23/1/A/11, datum: 10/02/2006, geldig tot 10/02/2026.

Kenmerken van de houder [217021841295]

Volume:

35.000 l

Type:

enkelwandige houder

Materiaal:

staal

Type overvulbeveiliging:

Endres & Hauser Micropilot

Prototypenummer overvulbeveiliging:

99/H031/0 910 0102

Kenmerken van de opslag [217021841296]

Naam:

natriumhydroxide 50 %

Vloeistoffengroep (vlaanderen):

3 (GHS05)

Installatie:

gelegen buiten waterwingebied en/of beschermingszones (dit volgens uitdrukkelijke verklaring van de exploitant).

Opmerkingen(O), vaststellingen(Va), metingen(M)

- Va Vaststellingen:
- 1. Het overvulwaarschuwingssysteem genereert een akoestisch en visueel alarm aan het vulpunt.
 - 2. Er is een losprocedure aanwezig.
 - 3. Scheurvorming aanwezig in de coating van de inkuiping. Nauwlettend in de gaten te houden en indien nodig te herstellen.

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Noordersingel 23 • 2140 Antwerpen • België • tel: +32 3 221 86 11 • antwerpen@vincotte.be

Contactpersoon: Bart Geysen , Druk

• Onze gegevens

Verslag nr.: Ant/35/14335924/00/NL/000

ID Report N° : 541264013774

Contractref.: /69154502/1020565/6624

• Uw gegevens

Ref:

Molymet Belgium nv
Langerbruggekaai, 13
9000 Gent
België

• Interventiegegevens

Plaats: Molymet Belgium nv

Langerbruggekaai, 13

9000 Gent

Datum: 12/07/2023

Uitgevoerd door: Ide Blanckaert EMD 2019/HIdeBlanckaert

CONTROLE VAN BOVENGRONDSE HOUDER BEPERKT ONDERZOEK VLAANDEREN

GROEN
Gekeurd toestel

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór: 12/7/2026

Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór: 29/12/2028

Opstelling: Afdeling: productie

Gebouw: effluent - mona

Uw nummer: E29 - TK - 8000

Gekeurde installatie:

Houder nr.: E29 - TK - 8000 , product: ijzertrichloride 40 % (Fe CL3) ,
volume: 20 000 liter .

Besluit

Uit de uitgevoerde onderzoeken en controles (zie inhoud van het onderzoek) besluiten wij dat de houder en de installatie, voldoen aan de basis van het onderzoek.

Ons onderzoek had betrekking op de visueel zichtbare en bereikbare delen.

Ing. J. WINDEY
Directeur Generaal

Uitgiftedatum : 06/09/2023

Aantal blz.: 3

Bijlage(n): -

Distributie: or. 1(file)
cc. -

2019/HIdeBlanckaert

Basis van het (de) onderzoek(en)

VLAREM II - Hfdst 5.17.

Inhoud van het (de) onderzoek(en)

ATTESTEN EN VERSLAGEN:

- Indienststelling van de installatie, verslag van Vinçotte dd 29/12/2008 met ref.: GEN/35/60233593/00/NL/004.
- Inkuiping, attest van Juri N.V. dd 29/10/2007.
- Vorig "Beperkt Onderzoek": verslag Vinçotte, datum: 14/07/2020, ref.: ANT/35/13684104/00/NL/000.
- Houder(s): van PCT N.V. dd 12/08/2007.
- Vloeistofdichte zones, attest: van Juri N.V. dd 23/10/2008.

NAZICHT VAN VORIG VERSLAG.

IDENTIFICATIEPLAAT.

AANDUIDINGSPLAAT OP TANK EN VULPUNT (nummer, vloeistof, gevaar symbool en inhoud).

MAATREGELEN MET BETREKKING TOT HET VULLEN VAN DE HOUDER:

- Schroefkoppeling aan vulslang of gelijkwaardig.
- Controle op de goede staat van de overvulbeveiliging.

ONDERZOEK NAAR ZICHTBARE OF ORGANOLEPTISCH WAARNEEMBARE VERONTREINIGING BUITEN DE HOUDER.

ALGEMENE STAAT VAN DE INSTALLATIE, OMVATTENDE:

- Opsporen van lekken en lekaanwijzingen- visueel.
- Uitwendig onderzoek van de staat van de platen, de verbindingen, de strompen van de houder - visueel .
- Onderzoek van de staat van de uitwendige toebehoren-visueel.
- Onderzoek op de staat van de buitenbekleding, hetzij de schildering en /of de isolatie-visueel.
- Onderzoek van de funderingen en /of steunblokken met het oog op de stabiliteit en de afwatering-visueel.
- Onderzoek van de inkuiping-visueel, voor wat betreft inhoud, dichtheid,verontreiniging, peilputten, waarnemingsbuizen, verwijdering hemelwater, doorgangen-reddingsladders.
- Controle van de staat van de leidingen en toebehoren binnen de inkuiping.

NAZICHT STAANPLAATS VOOR TANKWAGENS EN VULZONES - VISUEEL, ondergrond.

NAZICHT PEILMEETINRICHTING - VISUEEL.

Gecontroleerde uitrustingen

Bovengrondse opslag [217021841301]

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór:
Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór:
Opstelling:

12/7/2026

29/12/2028

Afdeling: productie

Gebouw: effluent - mona

Uw nummer: E29 - TK - 8000

Gekeurde installatie:

Houder nr.: E29 - TK - 8000 , product: ijzertrichloride 40 % (Fe CL3) , volume: 20 000 liter .

Kenmerken van de vergunning [217021841302]

Exploitatievergunning:

ref.: 082/44021/23/1/A/11 , datum: 10/02/2006 , geldig tot 10/02/2026

Kenmerken van de houder [217021841303]

Constructeur:

PCT N.V.

Constructienummer:

YB 7414-001

Prototypenummer houder:

CP03/0040-H002

Volume:

20 000 l

Type:

enkelwandige houder

Bouwjaar:

2007

Maximum levensduur van de houder:

20 jaar

Materiaal:

HDPE

Code voor constructie:

DVS 2205

Type overvulbeveiliging:

Endres & Hauser Micropilot



Prototypenummer overvulbeveiliging: 99/H031/0 910 0102

Kenmerken van de opslag [217021841304]

Naam:	ijzertrichloride 40 % (Fe CL3)
Vloeistoffengroep (vlaanderen):	3 (GHS05)
Installatie:	gelegen buiten waterwingebied en/of beschermingszones (dit volgens uitdrukkelijke verklaring van de exploitant).

Opmerkingen(O), vaststellingen(Va), metingen(M)

O Opmerkingen:

- 1. De installatie is te reinigen.

Va Vaststellingen:

- 1. Het overvulwaarschuwingssysteem genereert een akoestisch en visueel alarm aan het vulpunt.
- 2. Er is een losprocedure aanwezig.

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Noordersingel 23 • 2140 Antwerpen • België • tel: +32 3 221 86 11 • antwerpen@vincotte.be

**040-INSP**

Contactpersoon: BART GEYSEN, Druk

• Onze gegevens

Verslag nr.: ANT/35/14335943/00/NL/000

ID Report N° : 541262242680

Contractref.: 1020565/51000

• Uw gegevens

Ref:

Molymet Belgium nv
Langerbruggekaai, 13
9000 Gent
België

• Interventiegegevens

Plaats: Molymet Belgium nv

Langerbruggekaai, 13

9000 Gent

Datum: 11/08/2022 + 13/01/2023

Uitgevoerd door: Ide Blanckaert EMD 2019/HIdeBlanckaert

**CONTROLE VAN BOVENGRONDSE HOUDER
BEPERKT ONDERZOEK
VLAANDEREN**

GROEN**Gekeurd toestel**

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór: 11/08/2025

Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór: 02/10/2037

Opstelling: Afdeling: Purox

Uw nummer: TK81010

Gekeurde installatie:

Houder nr.: TK81010 , product: Calciumhydroxide (CaOH) , volume: 60
000 l .**Besluit**

Uit de uitgevoerde onderzoeken en controles (zie inhoud van het onderzoek) besluiten wij dat de houder en de installatie, voldoen aan de basis van het onderzoek.

Ons onderzoek had betrekking op de visueel zichtbare en bereikbare delen.

Uitgiftedatum : 16/01/2023

Aantal blz.: 3

Bijlage(n):

Distributie: or.
cc.Ing. J. WINDEY
Directeur Generaal
2019/HIdeBlanckaert

Basis van het (de) onderzoek(en)

VLAREM II - Hfdst 5.17.

Inhoud van het (de) onderzoek(en)

ATTESTEN EN VERSLAGEN:

- Indienstelling van de installatie, verslag Vincotte, datum: 23/07+27/09/2019, ref.: ANT/35/60808202/00/NL/003.
- Funderingen, attest IPS, datum: 11/09/2019.
- Inkuiping, attest Wyckaert-Incaf BVBA.
- Stabiliteitsstudie, attest IPS, datum: 11/09/2019.
- Vorig "Beperkt Onderzoek": verslag Vincotte, datum: 11/08/2022, ref.: ANT/35/14259957/00/NL/000.
- Houder(s): CGK & Corcon.
- Vloeistofdichte zones, attest: Viabuild, datum: 25/08/2020.

NAZICHT VAN VORIG VERSLAG.

IDENTIFICATIEPLAAT.

AANDUIDINGSPLAAT OP TANK EN VULPUNT (nummer, vloeistof, gevaar symbool en inhoud).

MAATREGELEN MET BETREKKING TOT HET VULLEN VAN DE HOUDER:

- Schroefkoppeling aan vulslang of gelijkwaardig.
- Controle op de goede staat van de overvulbeveiliging.

ONDERZOEK NAAR ZICHTBARE OF ORGANOLEPTISCH WAARNEEMBARE VERONTREINIGING BUITEN DE HOUDER.

ALGEMENE STAAT VAN DE INSTALLATIE, OMVATTENDE:

- Opsporen van lekken en lekaanwijzingen- visueel.
- Uitwendig onderzoek van de staat van de platen, de verbindingen, de stempen van de houder - visueel .
- Onderzoek van de staat van de uitwendige toebehoren-visueel.
- Onderzoek op de staat van de buitenbekleding, hetzij de schildering en /of de isolatie-visueel.
- Onderzoek van de funderingen en /of steunblokken met het oog op de stabiliteit en de afwatering-visueel.
- Onderzoek van de inkuiping-visueel, voor wat betreft inhoud, dichtheid, verontreiniging, peilputten, waarnemingsbuizen, verwijdering hemelwater, doorgangen-reddingsladders.
- Controle van de staat van de leidingen en toebehoren binnen de inkuiping.
- Controle van de zetting van de houder.

NAZICHT STAANPLAATS VOOR TANKWAGENS EN VULZONES - VISUEEL, ondergrond, opvangsysteem.

NAZICHT PEILMEETINRICHTING - VISUEEL.

Gecontroleerde uitrustingen

Bovengrondse opslag | 429550234244 |

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór:
Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór:
Opstelling:

11/08/2025

02/10/2037

Afdeling: Purox

Uw nummer: TK81010

Gekeurde installatie:

Houder nr.: TK81010 , product: Calciumhydroxide (CaOH) ,
volume: 60 000 l .

Kenmerken van de vergunning | 429550234245 |

Exploitatievergunning:

ref.: M03/44021/23/1/A/14/LDR/CL , datum: 1/12/2016 , geldig tot
31/05/2026 .

Kenmerken van de houder | 429550234246 |

Constructeur:
Constructienummer:
Prototypenummer houder:
Volume:
Type:
Bouwjaar:
Maximum levensduur van de houder:
Materiaal:

CGK-group bvba
C17/00403-1 / TK-81010
CP0215/0950 - HCC001
60 000 l
enkelwandige houder
2017
20 jaar
HDPE100



Code voor constructie:	DVS2205:2010 -1,2
Type overvulbeveiliging:	Radar Vega
Prototypenummer overvulbeveiliging:	99/H031/15020003

Kenmerken van de opslag [429550234247]

Naam:	Calciumhydroxide (CaOH)
Vlampunt:	- °C
Vloeistoffengroep (vlaanderen):	3 (GHS05, GHS07)
Installatie:	gelegen buiten waterwingebied en/of beschermingszones (dit volgens uitdrukkelijke verklaring van de exploitant).

Kenmerken van de leidingen [429550234248]

Type:	toegankelijk enkelwandig
-------	-----------------------------

Opmerkingen(O), vaststellingen(Va), metingen(M)

Va Vaststellingen:

- 1. Het geplaatste overvulwaarschuwingssysteem genereert bij simulatie een akoestisch en visueel alarm aan het vulpunt en in de controlekamer.

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Noordersingel 23 - 2140 Antwerpen - België - tel: +32 3 221 87 63 - epicustomers@vincotte.be

040-INSP

Contactpersoon: BART GEYSEN, Druk

• Onze gegevens

Uw klantnummer: 0069154502

Contractnummer: 1020565/50000

Verslagnummer: ANT/35/14875166/00/NL/000

ID Report N° : 541268430234

• Uw gegevens

Ref:

Molymet Belgium nv
Langerbruggekaai, 13
9000 Gent
België

• Interventiegegevens

Plaats: Molymet Belgium nv

Langerbruggekaai, 13

9000 Gent

Datum: 21/03/2024 + 26/09/2024

Uitgevoerd door: IDE BLANCKAERT

**CONTROLE VAN BOVENGRONDSE HOUDER
BEPERKT ONDERZOEK
VLAANDEREN**

GROEN**Gekeurd toestel**

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór: 21/3/2027

Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór: 02/10/2037

Opstelling: Afdeling: Purox

Uw nummer: TK81060

Gekeurde installatie:

Houder nr.: TK81060, product: Waterstofchloride (HCl), volume:
60.000 l.**Besluit**

Uit de uitgevoerde onderzoeken en controles (zie inhoud van het onderzoek) besluiten wij dat de houder en de installatie, voldoen aan de basis van het onderzoek.

Ons onderzoek had betrekking op de visueel zichtbare en bereikbare delen.

Uitgiftedatum : 26/09/2024

Aantal blz.: 3

Bijlage(n):

Distributie: or.
cc.

Voor de Directeur Generaal

2019/H. de Blankaert

Basis van het (de) onderzoek(en)

VLAREM II - Hfdst 5.17.

Inhoud van het (de) onderzoek(en)

ATTESTEN EN VERSLAGEN:

- Indienstelling van de installatie, verslag Vinçotte, datum: 23/07/2019 + 27/09/2019, ref.: ANT/35/60808202/00/NL/002.
- Vorig "Beperkt Onderzoek": verslag Vinçotte, datum: 01/04/2021, 25/03/2021, ref.: ANT/35/60982752/00/NL/000.
- Vloeistofdichte zones, attest: Viabuild, datum: 25/08/2020.
- Funderingen: IPS, dd: 11/09/2019
- De inkuiping: Wyckaert - Incaf BVBA
- Stabiliteitsstudie: IPS, dd: 11/09/2019.

NAZICHT VAN VORIG VERSLAG.

IDENTIFICATIEPLAAT.

AANDUIDINGSPLAAT OP TANK EN VULPUNT (nummer, vloeistof, gevaar symbool en inhoud).

MAATREGELEN MET BETREKKING TOT HET VULLEN VAN DE HOUDER:

- Schroefkoppeling aan vulslang of gelijkwaardig.
- Controle op de goede staat van de overvulbeveiliging.

ONDERZOEK NAAR ZICHTBARE OF ORGANOLEPTISCH WAARNEEMBARE VERONTREINIGING BUITEN DE HOUDER.

ALGEMENE STAAT VAN DE INSTALLATIE, OMVATTENDE:

- Opsporen van lekken en lekaanwijzingen- visueel.
- Uitwendig onderzoek van de staat van de platen, de verbindingen, de stompen van de houder - visueel .
- Onderzoek van de staat van de uitwendige toebehoren-visueel.
- Onderzoek op de staat van de buitenbekleding, hetzij de schildering en /of de isolatie-visueel.
- Onderzoek van de funderingen en /of steunblokken met het oog op de stabiliteit en de afwatering-visueel.
- Onderzoek van de inkuiping-visueel, voor wat betreft inhoud, dichtheid, verontreiniging, peilputten, waarnemingsbuizen, verwijdering hemelwater, doorgangen-reddingsladders.
- Controle van de staat van de leidingen en toebehoren binnen de inkuiping.
- Controle van de zetting van de houder.
- Het nazicht van ladders, railing en platformen.
- Inwendig onderzoek van de staat van de platen, verbindingen en stompen van de houder - visueel .
- Onderzoek van de staat van het vakwerk en de inwendige toebehoren-visueel.
- Onderzoek van de bodemplaten - visueel .
- Onderzoek van bodemvervorming - visueel.

NAZICHT STAANPLAATS VOOR TANKWAGENS EN VULZONES - VISUEEL, ondergrond, opvangsysteem.

NAZICHT PEILMEETINRICHTING - VISUEEL.

Gecontroleerde uitrustingen

Bovengrondse opslag [429550214198]

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór:	21/3/2027
Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór:	02/10/2037
Opstelling:	Afdeling: Purox
	Uw nummer: TK81060
Gekeurde installatie:	Houder nr.: TK81060, product: Waterstofchloride (HCl), volume: 60.000 l.

Kenmerken van de vergunning [429550214199]

Exploitatievergunning:	ref.: M03/44021/23/1/A/14/LDR/CL, datum: 1/12/2016, geldig tot 31/05/2026.
------------------------	--

Kenmerken van de houder [429550214200]

Constructeur:	CGK-group bvba
Constructienummer:	C17/00403-2 / TK-81060
Prototypenummer houder:	CP1213/0800 - HCC001



Volume:	60.000 l
Type:	enkelwandige houder
Bouwjaar:	2017
Maximum levensduur van de houder:	20 jaar
Materiaal:	HDPE100
Code voor constructie:	DVS2205:2010 -1,2
Type overvulbeveiliging:	Radar Vega
Prototypenummer overvulbeveiliging:	99/H031/15020003

Kenmerken van de opslag [429550214201]

Naam:	Waterstofchloride (HCl)
Vlampunt:	- °C
Vloeistoffengroep (vlaanderen):	3 (GHS05, GHS07)
Installatie:	gelegen buiten waterwingebied en/of beschermingszones (dit volgens uitdrukkelijke verklaring van de exploitant).

Kenmerken van de leidingen [429550214202]

Type:	toegankelijk enkelwandig
-------	-----------------------------

Opmerkingen(O), vaststellingen(Va), metingen(M)

Va Vaststellingen:

- 1. Het geplaatste overvulwaarschuwingssysteem genereert bij simulatie een akoestisch en visueel alarm aan het vulpunt en in de controlekamer.
- 2. Er is een losprocedure aanwezig.
- 3. Door omstandigheden is het dak van de houder losgekomen in. De houder werd gereinigd en inwendig geïnspecteerd. De herstelling werd uitgevoerd door de fabrikant en opgevolgd door Vinçotte. Na herstelling werd er een waterdrukproef uitgevoerd. (2021)

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Noordersingel 23 • 2140 Antwerpen • België • tel: +32 3 221 86 11 • antwerpen@vincotte.be

**040-INSP**

Contactpersoon: BART GEYSEN, Druk

• Onze gegevens

Verslag nr.: ANT/35/14369628/00/NL/000

ID Report N° : 541262242683

Contractref.: 1020565/52000

• Uw gegevens

Ref:

Molymet Belgium nv
Langerbruggekaai, 13
9000 Gent
België

• Interventiegegevens

Plaats: Molymet Belgium nv

Langerbruggekaai, 13

9000 Gent

Datum: 11/08/2022 + 13/01/2023

Uitgevoerd door: Ide Blanckaert EMD 2019/HIdeBlanckaert

**CONTROLE VAN BOVENGRONDSE HOUDER
BEPERKT ONDERZOEK
VLAANDEREN**

GROEN**Gekeurd toestel**

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór: 11/8/2025

Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór: 24/05/2038

Opstelling: Afdeling: Purox

Uw nummer: TK81100

Gekeurde installatie:

Houder nr.: TK81100 , product: Zwavelzuur (H2SO4) , volume: 33 300 l

Besluit

Uit de uitgevoerde onderzoeken en controles (zie inhoud van het onderzoek) besluiten wij dat de houder en de installatie, voldoen aan de basis van het onderzoek.

Ons onderzoek had betrekking op de visueel zichtbare en bereikbare delen.

Uitgiftedatum : 16/01/2023

Aantal blz.: 3

Bijlage(n):

Distributie: or.
cc.

Ing. J. WINDEY
Directeur Generaal

2019/HIdeBlanckaert

Basis van het (de) onderzoek(en)

VLAREM II - Hfdst 5.17.

Inhoud van het (de) onderzoek(en)

ATTESTEN EN VERSLAGEN:

- Indienstelling van de installatie, verslag Vincotte, datum: 23/07+27/09/2019, ref.: ANT/35/60808202/00/NL/004.
- Funderingen, attest IPS, datum: 11/09/2019.
- Inkuiping, attest Wyckaert-Incaf BVBA.
- Stabiliteitsstudie, attest IPS, datum: 11/09/2019.
- Vorig "Beperkt Onderzoek": verslag Vincotte, datum: 11/08/2022, ref.: ANT/35/14259736/00/NL/000.
- Houder(s): Peruweld, datum: 08/10/2018, ref.: attest 50/2018 & Apragaz.
- Vloeistofdichte zones, attest: Viabuild, datum: 25/08/2020.

NAZICHT VAN VORIG VERSLAG.

IDENTIFICATIEPLAAT.

AANDUIDINGSPLAAT OP TANK EN VULPUNT (nummer, vloeistof, gevaar symbool en inhoud).

MAATREGELEN MET BETREKKING TOT HET VULLEN VAN DE HOUDER:

- Schroefkoppeling aan vulslang of gelijkwaardig.
- Controle op de goede staat van de overvulbeveiliging.

ONDERZOEK NAAR ZICHTBARE OF ORGANOLEPTISCH WAARNEEMBARE VERONTREINIGING BUITEN DE HOUDER.

ALGEMENE STAAT VAN DE INSTALLATIE, OMVATTENDE:

- Opsporen van lekken en lekaanwijzingen- visueel.
- Uitwendig onderzoek van de staat van de platen, de verbindingen, de stomp van de houder - visueel .
- Onderzoek van de staat van de uitwendige toebehoren-visueel.
- Onderzoek op de staat van de buitenbekleding, hetzij de schildering en /of de isolatie-visueel.
- Onderzoek van de funderingen en /of steunblokken met het oog op de stabiliteit en de afwatering-visueel.
- Onderzoek van de inkuiping-visueel, voor wat betreft inhoud, dichtheid, verontreiniging, peilputten, waarnemingsbuizen, verwijdering hemelwater, doorgangen-reddingsladders.
- Controle van de staat van de leidingen en toebehoren binnen de inkuiping.
- Controle van de zetting van de houder.

NAZICHT STAANPLAATS VOOR TANKWAGENS EN VULZONES - VISUEEL, ondergrond, opvangsysteem.

NAZICHT PEILMEETINRICHTING - VISUEEL.

Gecontroleerde uitrustingen

Bovengrondse opslag | 429550234254 |

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór:
Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór:
Opstelling:

11/8/2025

24/05/2038

Afdeling: Purox

Uw nummer: TK81100

Gekeurde installatie:

Houder nr.: TK81100 , product: Zwavelzuur (H2SO4) , volume: 33 300 l .

Kenmerken van de vergunning | 429550234255 |

Exploitatievergunning:

ref.: M03/44021/23/1/A/14/LDR/CL , datum: 1/12/2016 , geldig tot 31/05/2026 .

Kenmerken van de houder | 429550234256 |

Constructeur:

Peruweld

Constructienummer:

21702469-080

Prototypenummer houder:

Stukkeuring

Volume:

33 300 l

Type:

enkelwandige houder

Bouwjaar:

2018

Materiaal:

P265GH

Code voor constructie:

EN14015



Type overvulbeveiliging: Radar Vega
Prototypenummer overvulbeveiliging: 99/H031/15020003

Kenmerken van de opslag [429550234257]

Naam: Zwavelzuur (H₂SO₄)
Vlampunt: - °C
Vloeistoffengroep (vlaanderen): 3 (GHS05)
Installatie: gelegen buiten waterwingebied en/of beschermingszones (dit volgens uitdrukkelijke verklaring van de exploitant).

Kenmerken van de leidingen [429550234258]

Type: toegankelijk
enkelwandig

Opmerkingen(O), vaststellingen(Va), metingen(M)

Va Vaststellingen:

- 1. Het geplaatste overvulwaarschuwingssysteem genereert bij simulatie een akoestisch en visueel alarm aan het vulpunt en in de controlekamer.
- 2. Gelieve de filter in de ontluchting van de houder periodiek na te zien.

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Noordersingel 23 • 2140 Antwerpen • België • tel: +32 3 221 86 11 • antwerpen@vincotte.be

**040-INSP**

Contactpersoon: BART GEYSEN, Druk

• Onze gegevens

Verslag nr.: ANT/35/14259948/00/NL/000

ID Report N° : 541260661447

Contractref.: 1020565/57000

• Uw gegevens

Ref:

Molymet Belgium nv
Langerbruggekaai, 13
9000 Gent
België

• Interventiegegevens

Plaats: Molymet Belgium nv

Langerbruggekaai, 13

9000 Gent

Datum: 11/08/2022

Uitgevoerd door: Ide Blanckaert EMD 2019/HIdeBlanckaert

**CONTROLE VAN BOVENGRONDSE HOUDER
BEPERKT ONDERZOEK
VLAANDEREN**

GROEN**Gekeurd toestel**

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór: 11/8/2025

Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór: 20/12/2037

Opstelling: Afdeling: Purox

Uw nummer: TK81140

Gekeurde installatie:

Houder nr.: TK81140 , product: Natriumhydroxide (NaOH), volume: 40
000 l .**Besluit**

Uit de uitgevoerde onderzoeken en controles (zie inhoud van het onderzoek) besluiten wij dat de houder en de installatie, voldoen aan de basis van het onderzoek.

Ons onderzoek had betrekking op de visueel zichtbare en bereikbare delen.

Uitgiftedatum : 23/08/2022

Aantal blz.: 3

Bijlage(n):

Distributie: or.
cc.Ing. J. WINDEY
Directeur Generaal
2019/HIdeBlanckaert

Basis van het (de) onderzoek(en)

VLAREM II - Hfdst 5.17.

Inhoud van het (de) onderzoek(en)

ATTESTEN EN VERSLAGEN:

- Indienstelling van de installatie, verslag Vinçotte, datum: 23/07+27/09/2019, ref.: ANT/35/60808202/00/NL/009.
- Funderingen, attest IPS, datum: 11/09/2019.
- Inkuiping, attest Wyckaert-Incaf BVBA.
- Stabiliteitsstudie, attest IPS, datum: 11/09/2019.
- Houder(s): Verkouille, datum: 20/12/2017, ref.: 0252 & Apragaz.
- Vloeistofdichte zones, attest: Viabuild, datum: 25/08/2020.

NAZICHT VAN VORIG VERSLAG.

IDENTIFICATIEPLAAT.

AANDUIDINGSPLAAT OP TANK EN VULPUNT (nummer, vloeistof, gevaar symbool en inhoud).

MAATREGELEN MET BETREKKING TOT HET VULLEN VAN DE HOUDER:

- Schroefkoppeling aan vulslang of gelijkwaardig.
- Controle op de goede staat van de overvulbeveiliging.

ONDERZOEK NAAR ZICHTBARE OF ORGANOLEPTISCH WAARNEEMBARE VERONTREINIGING BUITEN DE HOUDER.

ALGEMENE STAAT VAN DE INSTALLATIE, OMVATTENDE:

- Opsporen van lekken en lekaanwijzingen- visueel.
- Uitwendig onderzoek van de staat van de platen, de verbindingen, de stompen van de houder - visueel .
- Onderzoek van de staat van de uitwendige toebehoren-visueel.
- Onderzoek op de staat van de buitenbekleding, hetzij de schildering en /of de isolatie-visueel.
- Onderzoek van de funderingen en /of steunblokken met het oog op de stabiliteit en de afwatering-visueel.
- Onderzoek van de inkuiping-visueel, voor wat betreft inhoud, dichtheid, verontreiniging, peilputten, waarnemingsbuizen, verwijdering hemelwater, doorgangen-reddingsladders.
- Controle van de staat van de leidingen en toebehoren binnen de inkuiping.
- Controle van de zetting van de houder.

NAZICHT STAANPLAATS VOOR TANKWAGENS EN VULZONES - VISUEEL, ondergrond, opvangsysteem.

NAZICHT PEILMEETINRICHTING - VISUEEL.

Gecontroleerde uitrustingen

Bovengrondse opslag | 429550234304 |

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór:
Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór:
Opstelling:

11/8/2025

20/12/2037

Afdeling: Purox

Uw nummer: TK81140

Gekeurde installatie:

Houder nr.: TK81140 , product: Natriumhydroxide (NaOH), volume:
40 000 l .

Kenmerken van de vergunning | 429550234305 |

Exploitatievergunning:

ref.: M03/44021/23/1/A/14/LDR/CL , datum: 1/12/2016 , geldig tot
31/05/2026 .

Kenmerken van de houder | 429550234306 |

Constructeur:
Constructienummer:
Prototypenummer houder:
Volume:
Type:
Bouwjaar:
Materiaal:
Code voor constructie:
Type overvulbeveiliging:

Verkouille
A1742 / TK-81140
Stukkeuring
40 433 l
enkelwandige houder
2018
RVS 316L
API650
Radar Vega



Prototypenummer overvulbeveiliging: 99/H031/15020003

Kenmerken van de opslag | 429550234307 |

Naam:	Natriumhydroxide (NaOH)
Vlampunt:	- °C
Vloeistoffengroep (vlaanderen):	3 (GHS05)
Installatie:	gelegen buiten waterwingebied en/of beschermingszones (dit volgens uitdrukkelijke verklaring van de exploitant).

Kenmerken van de leidingen | 429550234308 |

Type:	toegankelijk enkelwandig
-------	-----------------------------

Opmerkingen(O), vaststellingen(Va), metingen(M)

Va Vaststellingen:

- 1. Het geplaatste overvulwaarschuwingssysteem genereert bij simulatie een akoestisch en visueel alarm aan het vulpunt en in de controlekamer.
- 2. De houder is geïsoleerd.

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Noordersingel 23 • 2140 Antwerpen • België • tel: +32 3 221 86 11 • antwerpen@vincotte.be

**040-INSP**

Contactpersoon: BART GEYSEN, Druk

• Onze gegevens

Verslag nr.: ANT/35/14259960/00/NL/000

ID Report N° : 541260661444

Contractref.: 1020565/56000

• Uw gegevens

Ref:

Molymet Belgium nv
Langerbruggekaai, 13
9000 Gent
België

• Interventiegegevens

Plaats: Molymet Belgium nv

Langerbruggekaai, 13

9000 Gent

Datum: 11/08/2022

Uitgevoerd door: Ide Blanckaert EMD 2019/HIdeBlanckaert

**CONTROLE VAN BOVENGRONDSE HOUDER
BEPERKT ONDERZOEK
VLAANDEREN**

GROEN**Gekeurd toestel**

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór: 11/8/2025

Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór: 04/03/2039

Opstelling: Afdeling: Purox

Uw nummer: TK81180

Gekeurde installatie:

Houder nr.: TK81180, product: Natriumwaterstofsulfide (NaHS),
volume: 20 000 l.**Besluit**

Uit de uitgevoerde onderzoeken en controles (zie inhoud van het onderzoek) besluiten wij dat de houder en de installatie, voldoen aan de basis van het onderzoek.

Ons onderzoek had betrekking op de visueel zichtbare en bereikbare delen.

Uitgiftedatum : 23/08/2022

Aantal blz.: 3

Bijlage(n):

Distributie: or.
cc.Ing. J. WINDEY
Directeur Generaal
2019/HIdeBlanckaert

Basis van het (de) onderzoek(en)

VLAREM II - Hfdst 5.17.

Inhoud van het (de) onderzoek(en)

ATTESTEN EN VERSLAGEN:

- Indienststelling van de installatie, verslag Vinçotte, datum: 23/07+27/09/2019.
- Funderingen, attest IPS, datum: 11/09/2019.
- Inkuiping, attest Wyckaert-Incaf BVBA.
- Stabiliteitsstudie, attest IPS, datum: 11/09/2019.
- Houder(s): Verkouille, datum: 04/03/2019, ref.: 0253R1 & Apragaz.
- Vloeistofdichte zones, attest: Viabuild, datum: 25/08/2020.

NAZICHT VAN VORIG VERSLAG.

IDENTIFICATIEPLAAT.

AANDUIDINGSPLAAT OP TANK EN VULPUNT (nummer, vloeistof, gevaar symbool en inhoud).

MAATREGELEN MET BETREKKING TOT HET VULLEN VAN DE HOUDER:

- Schroefkoppeling aan vulslang of gelijkwaardig.
- Controle op de goede staat van de overvulbeveiliging.

ONDERZOEK NAAR ZICHTBARE OF ORGANOLEPTISCH WAARNEEMBARE VERONTREINIGING BUITEN DE HOUDER.

ALGEMENE STAAT VAN DE INSTALLATIE, OMVATTENDE:

- Opsporen van lekken en lekaanwijzingen- visueel.
- Uitwendig onderzoek van de staat van de platen, de verbindingen, de stompen van de houder - visueel .
- Onderzoek van de staat van de uitwendige toebehoren-visueel.
- Onderzoek op de staat van de buitenbekleding, hetzij de schildering en /of de isolatie-visueel.
- Onderzoek van de funderingen en /of steunblokken met het oog op de stabiliteit en de afwatering-visueel.
- Onderzoek van de inkuiping-visueel, voor wat betreft inhoud, dichtheid, verontreiniging, peilputten, waarnemingsbuizen, verwijdering hemelwater, doorgangen-reddingsladders.
- Controle van de staat van de leidingen en toebehoren binnen de inkuiping.
- Controle van de zetting van de houder.

NAZICHT STAANPLAATS VOOR TANKWAGENS EN VULZONES - VISUEEL, ondergrond, opvangsysteem.

NAZICHT PEILMEETINRICHTING - VISUEEL.

Gecontroleerde uitrustingen

Bovengrondse opslag | 429550234294 |

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór:
Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór:
Opstelling:

11/8/2025

04/03/2039

Afdeling: Purox

Uw nummer: TK81180

Gekeurde installatie:

Houder nr.: TK81180 , product: Natriumwaterstofsulfide (NaHS),
volume: 20 000 l .

Kenmerken van de vergunning | 429550234295 |

Exploitatievergunning:

ref.: M03/44021/23/1/A/14/LDR/CL , datum: 1/12/2016 , geldig tot
31/05/2026 .

Kenmerken van de houder | 429550234296 |

Constructeur:

Verkouille

Constructienummer:

A1743 / TK-81180

Prototypenummer houder:

Stukkeuring

Volume:

20 326 l

Type:

enkelwandige houder

Bouwjaar:

2018

Materiaal:

RVS 316L

Code voor constructie:

API650

Type overvulbeveiliging:

Radar Vega



Prototypenummer overvulbeveiliging: 99/H031/15020003

Kenmerken van de opslag | 429550234297 |

Naam:	Natriumwaterstofsulfide (NaHS)
Vlampunt:	- °C
Vloeistoffengroep (vlaanderen):	3 (GHS05, GHS06, GHS07)
Installatie:	gelegen buiten waterwingebied en/of beschermingszones (dit volgens uitdrukkelijke verklaring van de exploitant).

Kenmerken van de leidingen | 429550234298 |

Type:	toegankelijk enkelwandig
-------	-----------------------------

Opmerkingen(O), vaststellingen(Va), metingen(M)

Va Vaststellingen:

- 1. Het geplaatste overvulwaarschuwingssysteem genereert bij simulatie een akoestisch en visueel alarm aan het vulpunt en in de controlekamer.
- 2. De houder is geïsoleerd.

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Noordersingel 23 • 2140 Antwerpen • België • tel: +32 3 221 86 11 • antwerpen@vincotte.be

**040-INSP**

Contactpersoon: BART GEYSEN, Druk

• Onze gegevens

Verslag nr.: ANT/35/14259955/00/NL/000

ID Report N° : 541260661453

Contractref.: 1020565/49000

• Uw gegevens

Ref:

Molymet Belgium nv
Langerbruggekaai, 13
9000 Gent
België

• Interventiegegevens

Plaats: Molymet Belgium nv

Langerbruggekaai, 13

9000 Gent

Datum: 11/08/2022

Uitgevoerd door: Ide Blanckaert EMD 2019/HIdeBlanckaert

**CONTROLE VAN BOVENGRONDSE HOUDER
BEPERKT ONDERZOEK
VLAANDEREN**

GROEN**Gekeurd toestel**

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór: 11/8/2025

Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór: 05/06/2038

Opstelling: Afdeling: Purox

Uw nummer: TK81260

Gekeurde installatie:

Houder nr.: TK81260 , product: Ammoniumhydroxide , volume: 51 800 l .

Besluit

Uit de uitgevoerde onderzoeken en controles (zie inhoud van het onderzoek) besluiten wij dat de houder en de installatie, voldoen aan de basis van het onderzoek.

Ons onderzoek had betrekking op de visueel zichtbare en bereikbare delen.

Uitgiftedatum : 23/08/2022

Aantal blz.: 3

Bijlage(n):

Distributie: or.
cc.

Ing. J. WINDEY
Directeur Generaal

2019/HIdeBlanckaert

Basis van het (de) onderzoek(en)

VLAREM II - Hfdst 5.17.

Inhoud van het (de) onderzoek(en)

ATTESTEN EN VERSLAGEN:

- Indienstelling van de installatie, verslag Vincotte, datum: 23/07+27/09/2019.
- Funderingen, attest IPS, datum: 11/09/2019.
- Inkuiping, attest Wyckaert-Incaf BVBA.
- Stabiliteitsstudie, attest IPS, datum: 11/09/2019.
- Inwendig onderzoek, verslag Apragaz, datum: 05/06/2018.
- Houder(s): Peruweld, datum: 25/09/2018, ref.: 51/2018 & Apragaz.
- Vloeistofdichte zones, attest: Viabuild, datum: 25/08/2020.

NAZICHT VAN VORIG VERSLAG.

IDENTIFICATIEPLAAT.

AANDUIDINGSPLAAT OP TANK EN VULPUNT (nummer, vloeistof, gevaar symbool en inhoud).

MAATREGELEN MET BETREKKING TOT HET VULLEN VAN DE HOUDER:

- Schroefkoppeling aan vulslang of gelijkwaardig.
- Controle op de goede staat van de overvulbeveiliging.

ONDERZOEK NAAR ZICHTBARE OF ORGANOLEPTISCH WAARNEEMBARE VERONTREINIGING BUITEN DE HOUDER.

ALGEMENE STAAT VAN DE INSTALLATIE, OMVATTENDE:

- Opsporen van lekken en lekaanwijzingen- visueel.
- Uitwendig onderzoek van de staat van de platen, de verbindingen, de stempen van de houder - visueel .
- Onderzoek van de staat van de uitwendige toebehoren-visueel.
- Onderzoek van de over-/ onderdrukbeveiligingstoestellen en alarmtoestellen.
- Onderzoek op de staat van de buitenbekleding, hetzij de schildering en /of de isolatie-visueel.
- Onderzoek van de funderingen en /of steunblokken met het oog op de stabiliteit en de afwatering-visueel.
- Onderzoek van de inkuiping-visueel, voor wat betreft inhoud, dichtheid,verontreiniging, peilputten, waarnemingsbuizen, verwijdering hemelwater, doorgangen-reddingsladders.
- Controle van de staat van de leidingen en toebehoren binnen de inkuiping.
- Controle van de zetting van de houder.

NAZICHT STAANPLAATS VOOR TANKWAGENS EN VULZONES - VISUEEL, ondergrond, opvangsysteem.

NAZICHT PEILMEETINRICHTING - VISUEEL.

Gecontroleerde uitrustingen

Bovengrondse opslag | 429550194181 |

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór:
Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór:
Opstelling:

11/8/2025

05/06/2038

Afdeling: Purox

Uw nummer: TK81260

Gekeurde installatie:

Houder nr.: TK81260 , product: Ammoniumhydroxide , volume: 51 800 l .

Kenmerken van de vergunning | 429550194182 |

Exploitatievergunning:

ref.: M03/44021/23/1/A/14/LDR/CL , datum: 1/12/2016 , geldig tot 31/05/2026 .

Kenmerken van de houder | 429550194183 |

Constructeur:

Peruweld

Constructienummer:

TK-81260

Prototypenummer houder:

Stukkeuring

Volume:

51 800 l

Type:

enkelwandige houder

Bouwjaar:

2018

Materiaal:

P265GH



Code voor constructie:	EN 13445
Type overvulbeveiliging:	Radar Vega
Prototypenummer overvulbeveiliging:	99/H031/15020003

Kenmerken van de opslag [429550194184]

Naam:	Ammoniumhydroxide
Vlampunt:	- °C
Vloeistoffengroep (vlaanderen):	3 (GHS05, GHS07)
Installatie:	gelegen buiten waterwingebied en/of beschermingszones (dit volgens uitdrukkelijke verklaring van de exploitant).

Kenmerken van de leidingen [429550194185]

Type:	toegankelijk enkelwandig
-------	-----------------------------

Opmerkingen(O), vaststellingen(Va), metingen(M)

Va Vaststellingen:

- 1. Het geplaatste overvulwaarschuwingssysteem genereert bij simulatie een akoestisch en visueel alarm aan het vulpunt en in de controlekamer.
- 2. Gelieve het overdrukventiel periodiek te laten afstellen.
- 3. Het onderdrukventiel is voorzien van een afsluiter met slot. De afsluiter kan alleen worden bediend door bevoegd personeel en alleen volgens specifieke procedures.

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Noordersingel 23 • 2140 Antwerpen • België • tel: +32 3 221 86 11 • antwerpen@vincotte.be

**040-INSP**

Contactpersoon: BART GEYSEN, Druk

• Onze gegevens

Verslag nr.: ANT/35/14259955/00/NL/000

ID Report N° : 541260731480

Contractref.: 1020565/49000

• Uw gegevens

Ref:

• Interventiegegevens

Plaats: Molyet Belgium nv

Langerbruggekaai, 13

9000 Gent

Datum: 11/08/2022

Uitgevoerd door: Ide Blanckaert EMD 2019/HIdeBlanckaert

Molyet Belgium nv
Langerbruggekaai, 13
9000 Gent
België

**CONTROLE VAN BOVENGRONDSE HOUDER
BEPERKT ONDERZOEK
VLAANDEREN**

GROEN**Gekeurd toestel**

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór: 11/8/2025

Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór: 3/12/2040

Opstelling:

Afdeling: Purox

Jw nummer: TK81260

Gekeurde installatie:

Houder nr.: TK81260 , product: Ammoniumhydroxide , volume: 51 800 l .

Besluit

Uit de uitgevoerde onderzoeken en controles (zie inhoud van het onderzoek) besluiten wij dat de houder en de installatie, voldoen aan de basis van het onderzoek.

Ons onderzoek had betrekking op de visueel zichtbare en bereikbare delen.

Uitgiftedatum : 23/08/2022

Aantal blz.: 3

Bijlage(n):

Distributie: or.
cc.

Ing. J. WINDEY
Directeur Generaal

2019/HIdeBlanckaert

Basis van het (de) onderzoek(en)

VLAREM II - Hfdst 5.17.

Inhoud van het (de) onderzoek(en)

ATTESTEN EN VERSLAGEN:

- Indienstelling van de installatie, verslag Bureau Veritas, datum: 23/12/2020, ref.: 200297-001 Sadaci **TK-81270B**.
- Funderingen, attest IPS, datum: 11/09/2019.
- Inkuiping, attest Wyckaert-Incaf BVBA.
- Stabiliteitsstudie, attest IPS, datum: 11/09/2019.
- Houder(s): Bouwcontroleverslag Bureau Veritas 200223-004.
- Vloeistofdichte zones, attest: Viabuild, datum: 25/08/2020.

NAZICHT VAN VORIG VERSLAG.

IDENTIFICATIEPLAAT.

AANDUIDINGSPLAAT OP TANK EN VULPUNT (nummer, vloeistof, gevaar symbool en inhoud).

MAATREGELEN MET BETREKKING TOT HET VULLEN VAN DE HOUDER:

- Schroefkoppeling aan vulslang of gelijkwaardig.
- Controle op de goede staat van de overvulbeveiliging.

ONDERZOEK NAAR ZICHTBARE OF ORGANOLEPTISCH WAARNEEMBARE VERONTREINIGING BUITEN DE HOUDER.

ALGEMENE STAAT VAN DE INSTALLATIE, OMVATTENDE:

- Opsporen van lekken en lekaanwijzingen- visueel.
- Uitwendig onderzoek van de staat van de platen, de verbindingen, de stomp van de houder - visueel .
- Onderzoek van de staat van de uitwendige toebehoren-visueel.
- Onderzoek van de over-/ onderdrukbeveiligingstoestellen en alarmtoestellen.
- Onderzoek op de staat van de buitenbekleding, hetzij de schildering en /of de isolatie-visueel.
- Onderzoek van de funderingen en /of steunblokken met het oog op de stabiliteit en de afwatering-visueel.
- Onderzoek van de inkuiping-visueel, voor wat betreft inhoud, dichtheid, verontreiniging, peilputten, waarnemingsbuizen, verwijdering hemelwater, doorgangen-reddingsladders.
- Controle van de staat van de leidingen en toebehoren binnen de inkuiping.
- Controle van de zetting van de houder.

NAZICHT STAANPLAATS VOOR TANKWAGENS EN VULZONES - VISUEEL, ondergrond, opvangsysteem.

NAZICHT PEILMEETINRICHTING - VISUEEL.

Gecontroleerde uitrustingen

Bovengrondse opslag | 541260732842 |

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór:
Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór:
Opstelling:

11/8/2025

3/12/2040

Afdeling: Purox

Uw nummer: TK81260

Gekeurde installatie:

Houder nr.: TK81260 , product: Ammoniumhydroxide , volume: 51 800 l .

Kenmerken van de vergunning | 541260732843 |

Exploitatievergunning:

ref.: M03/44021/23/1/A/14/LDR/CL , datum: 1/12/2016 , geldig tot 31/05/2026 .

Kenmerken van de houder | 541260732844 |

Constructeur:

AMC nv

Constructienummer:

20-0085-001

Prototypenummer houder:

Stukkeuring

Volume:

51 800 l

Type:

enkelwandige houder

Bouwjaar:

2020

Materiaal:

P265GH

Code voor constructie:

EN 13445



Type overvulbeveiliging: Radar Vega
Prototypenummer overvulbeveiliging: 99/H031/15020003

Kenmerken van de opslag [541260732845]

Naam: Ammoniumhydroxide
Vlampunt: - °C
Vloeistoffengroep (vlaanderen): 3 (GHS05, GHS07)
Installatie: gelegen buiten waterwingebied en/of beschermingszones (dit volgens uitdrukkelijke verklaring van de exploitant).

Kenmerken van de leidingen [541260732846]

Type: toegankelijk
enkelwandig

Opmerkingen(O), vaststellingen(Va), metingen(M)

Va Vaststellingen:

- 1. Het geplaatste overvulwaarschuwingssysteem genereert bij simulatie een akoestisch en visueel alarm aan het vulpunt en in de controlekamer.
- 2. Gelieve het overdrukventiel periodiek te laten afstellen.
- 3. Het onderdrukventiel is voorzien van een afsluiter met slot. De afsluiter kan alleen worden bediend door bevoegd personeel en alleen volgens specifieke procedures.
- 4. De zijkant van het mangat terug tegen corrosie te beschermen.

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Noordersingel 23 • 2140 Antwerpen • België • tel: +32 3 221 86 11 • antwerpen@vincotte.be

**040-INSP**

Contactpersoon: BART GEYSEN, Druk

• Onze gegevens

Verslag nr.: ANT/35/14369629/00/NL/000

ID Report N° : 541262242686

Contractref.: 1020565/53000

• Uw gegevens

Ref:

Molymet Belgium nv
Langerbruggekaai, 13
9000 Gent
België

• Interventiegegevens

Plaats: Molymet Belgium nv

Langerbruggekaai, 13

9000 Gent

Datum: 11/08/2022 + 13/01/2023

Uitgevoerd door: Ide Blanckaert EMD 2019/HIdeBlanckaert

**CONTROLE VAN BOVENGRONDSE HOUDER
BEPERKT ONDERZOEK
VLAANDEREN**

GROEN**Gekeurd toestel**

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór: 11/8/2025

Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór: 20/11/2038

Opstelling: Afdeling: Purox

Uw nummer: TK81320

Gekeurde installatie:

Houder nr.: TK81320 , product: Zwavelzuur (H2SO4) , volume: 33 300 l

Besluit

Uit de uitgevoerde onderzoeken en controles (zie inhoud van het onderzoek) besluiten wij dat de houder en de installatie, voldoen aan de basis van het onderzoek.

Ons onderzoek had betrekking op de visueel zichtbare en bereikbare delen.

Uitgiftedatum : 16/01/2023

Aantal blz.: 3

Bijlage(n):

Distributie: or.
cc.

Ing. J. WINDEY
Directeur Generaal

2019/HIdeBlanckaert

Basis van het (de) onderzoek(en)

VLAREM II - Hfdst 5.17.

Inhoud van het (de) onderzoek(en)

ATTESTEN EN VERSLAGEN:

- Indienstelling van de installatie, verslag Vincotte, datum: 23/07+27/09/2019, ref.: ANT/35/60808202/00/NL/005.
- Funderingen, attest IPS, datum: 11/09/2019.
- Inkuiping, attest Wyckaert-Incaf BVBA.
- Stabiliteitsstudie, attest IPS, datum: 11/09/2019.
- Vorig "Beperkt Onderzoek": verslag Vincotte, datum: 11/08/2022, ref.: ANT/35/14259737/00/NL/000.
- Houder(s): Peruweld, datum: 03/12/2018, ref.: attest 57/2018 & Apragaz.
- Vloeistofdichte zones, attest: Viabuild, datum: 25/08/2020.

NAZICHT VAN VORIG VERSLAG.

IDENTIFICATIEPLAAT.

AANDUIDINGSPLAAT OP TANK EN VULPUNT (nummer, vloeistof, gevaar symbool en inhoud).

MAATREGELEN MET BETREKKING TOT HET VULLEN VAN DE HOUDER:

- Schroefkoppeling aan vulslang of gelijkwaardig.
- Controle op de goede staat van de overvulbeveiliging.

ONDERZOEK NAAR ZICHTBARE OF ORGANOLEPTISCH WAARNEEMBARE VERONTREINIGING BUITEN DE HOUDER.

ALGEMENE STAAT VAN DE INSTALLATIE, OMVATTENDE:

- Opsporen van lekken en lekaanwijzingen- visueel.
- Uitwendig onderzoek van de staat van de platen, de verbindingen, de stomp van de houder - visueel .
- Onderzoek van de staat van de uitwendige toebehoren-visueel.
- Onderzoek op de staat van de buitenbekleding, hetzij de schildering en /of de isolatie-visueel.
- Onderzoek van de funderingen en /of steunblokken met het oog op de stabiliteit en de afwatering-visueel.
- Onderzoek van de inkuiping-visueel, voor wat betreft inhoud, dichtheid, verontreiniging, peilputten, waarnemingsbuizen, verwijdering hemelwater, doorgangen-reddingsladders.
- Controle van de staat van de leidingen en toebehoren binnen de inkuiping.
- Controle van de zetting van de houder.

NAZICHT STAANPLAATS VOOR TANKWAGENS EN VULZONES - VISUEEL, ondergrond, opvangsysteem.

NAZICHT PEILMEETINRICHTING - VISUEEL.

Gecontroleerde uitrustingen

Bovengrondse opslag | 429550234264 |

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór:
Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór:
Opstelling:

11/8/2025

20/11/2038

Afdeling: Purox

Uw nummer: TK81320

Gekeurde installatie:

Houder nr.: TK81320 , product: Zwavelzuur (H2SO4) , volume: 33 300 l .

Kenmerken van de vergunning | 429550234265 |

Exploitatievergunning:

ref.: M03/44021/23/1/A/14/LDR/CL , datum: 1/12/2016 , geldig tot 31/05/2026 .

Kenmerken van de houder | 429550234266 |

Constructeur:

Peruweld

Constructienummer:

21802583-080

Prototypenummer houder:

Stukkeuring

Volume:

33 300 l

Type:

enkelwandige houder

Bouwjaar:

2018

Materiaal:

P265GH

Code voor constructie:

EN14015



Type overvulbeveiliging: Radar Vega
Prototypenummer overvulbeveiliging: 99/H031/15020003

Kenmerken van de opslag [429550234267]

Naam: Zwavelzuur (H₂SO₄)
Vlampunt: - °C
Vloeistoffengroep (vlaanderen): 3 (GHS05)
Installatie: gelegen buiten waterwingebied en/of beschermingszones (dit volgens uitdrukkelijke verklaring van de exploitant).

Kenmerken van de leidingen [429550234268]

Type: toegankelijk
enkelwandig

Opmerkingen(O), vaststellingen(Va), metingen(M)

Va Vaststellingen:

- 1. Het geplaatste overvulwaarschuwingssysteem genereert bij simulatie een akoestisch en visueel alarm aan het vulpunt en in de controlekamer.
- 2. Gelieve de filter in de ontluchting van de houder periodiek na te zien.

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Noordersingel 23 • 2140 Antwerpen • België • tel: +32 3 221 86 11 • antwerpen@vincotte.be

**040-INSP**

Contactpersoon: BART GEYSEN, Druk

• Onze gegevens

Verslag nr.: ANT/35/61068542/00/NL/000

ID Report N° : 541259190516

Contractref.: 2176987/29000

• Uw gegevens

Ref: Controles op afroep

• Interventiegegevens

Plaats: Molyet Belgium nv

Langerbruggekaai, 13

9000 Gent

Datum: 16/03/2022

Uitgevoerd door: Ide Blanckaert EMD 2019/HIdeBlanckaert

Molyet Belgium nv
Langerbruggekaai, 13
9000 Gent
België

**CONTROLE VAN BOVENGRONDSE HOUDER
ONDERZOEK VOOR INDIENSTSTELLING
VLAANDEREN**

GROEN**Gekeurd toestel**

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór: 16/3/2025

Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór: 21/08/2038

Opstelling: Afdeling: Purox

Uw nummer: TK81350

Gekeurde installatie:

Houder nr.: TK81350 , product: HCl 33%, volume: 40 000 l.

Besluit

Uit de uitgevoerde onderzoeken en controles (zie inhoud van het onderzoek) besluiten wij dat de houder en de installatie, voldoen aan de basis van het onderzoek.

Ons onderzoek had betrekking op de visueel zichtbare en bereikbare delen.

Uitgiftedatum : 18/03/2022

Aantal blz.: 3

Bijlage(n):

Distributie: or.
cc.

Ing. J. WINDEY
Directeur Generaal

2019/HIdeBlanckaert

Basis van het (de) onderzoek(en)

VLAREM II - Hfdst 5.17.

Inhoud van het (de) onderzoek(en)

PLAATSING VAN DE HOUDER:

- afstanden t.o.v. de gebouwen, percelen van derden, andere producten.
- inkuiping: constructie, capaciteit, opstelling houders, verwijdering hemelwater.

NAZICHT VAN DE LEIDINGEN:

- plaatsing van de leidingen.
- plaatsing van de vulleiding.
- plaatsing van de ontluchtingsleiding.

UITRUSTING EN TOEBEHOREN VAN DE HOUDER:

- overvulwaarschuwingssysteem.
- identificatieplaten houder & vulpunt.
- pictogrammen.
- peilmeetinrichting.
- schroefkoppeling aan vulslang of gelijkwaardig.
- over-/ onderdrukbeveiligingstoestellen en alarmtoestellen.

STAANPLAATS TANKWAGEN EN VULZONES:

- zie verslag Viabuild NV, datum: 25/08/2020, ref.: Jonas Depauw.
- ondergrond.

ALGEMENE STAAT VAN DE INSTALLATIE.

NAZICHT CERTIFICATEN OF ATTESTEN:

- de funderingen IPS, dd: 11/09/2019.
- de inkuiping Wyckaert - Incaf BVBA.
- stabiliteitsstudie IPS, dd: 11/09/2019.
- houder ref.: CGK & Corcon.

Gecontroleerde uitrustingen

Bovengrondse opslag [429550234284]

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór:
Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór:
Opstelling:

16/3/2025

21/08/2038

Afdeling: Purox

Uw nummer: TK81350

Gekeurde installatie:

Houder nr.: TK81350 , product: HCl 33%, volume: 40 000 l .

Kenmerken van de houder [429550234286]

Constructeur:	CGK-Group bvba
Constructienummer:	C18/00376-2 / TK-81350
Prototypenummer houder:	CP0215/0950 - HCC001
Volume:	40 000 l
Type:	enkelwandige houder
Bouwjaar:	2018
Maximum levensduur van de houder:	20 jaar
Materiaal:	HDPE100
Code voor constructie:	DVS2205:2010-1,2
Type overvulbeveiliging:	Radar Vega
Prototypenummer overvulbeveiliging:	99/H031/15020003

Kenmerken van de opslag [429550234287]

Naam:	HCl 33 %
Vloeistoffengroep (vlaanderen):	3 (GHS05+07)
Installatie:	gelegen buiten waterwingebied en/of beschermingszones (dit volgens uitdrukkelijke verklaring van de exploitant).

Kenmerken van de leidingen [429550234288]

Type: toegankelijk
enkelwandig

Opmerkingen(O), vaststellingen(Va), metingen(M)

Va Vaststellingen:

- 1. Het geplaatste overvulwaarschuwingssysteem genereert bij simulatie een akoestisch en visueel alarm aan het vulpunt.
- 2. Het geplaatste overvulwaarschuwingssysteem genereert bij simulatie een akoestisch en visueel alarm in de controlekamer.
- 3. Er is een losprocedure aanwezig.
- 4. De houder is geïsoleerd.
- 5. De houder werd indienstgesteld op 21/08/2019 voor het product NaCl. Na schriftelijke toestemming van de fabrikant CGK, datum: 01/07/2021, ref.: Robin Gheysen werd een productwissel uitgevoerd en de houder opnieuw indienstgesteld.

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Noordersingel 23 • 2140 Antwerpen • België • tel: +32 3 221 86 11 • antwerpen@vincotte.be

**040-INSP**

Contactpersoon: BART GEYSEN, Druk

• Onze gegevens

Verslag nr.: ANT/35/14259738/00/NL/000

ID Report N° : 541260661441

Contractref.: 1020565/54000

• Uw gegevens

Ref:

Molymet Belgium nv
Langerbruggekaai, 13
9000 Gent
België

• Interventiegegevens

Plaats: Molymet Belgium nv

Langerbruggekaai, 13

9000 Gent

Datum: 11/08/2022

Uitgevoerd door: Ide Blanckaert EMD 2019/HIdeBlanckaert

**CONTROLE VAN BOVENGRONDSE HOUDER
BEPERKT ONDERZOEK
VLAANDEREN**

GROEN**Gekeurd toestel**

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór: 11/8/2025

Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór: 21/08/2038

Opstelling: Afdeling: Purox

Uw nummer: TK81370

Gekeurde installatie:

Houder nr.: TK81370 , product: IjzerIII chloride (FeCl3) , volume: 10
000 l .**Besluit**

Uit de uitgevoerde onderzoeken en controles (zie inhoud van het onderzoek) besluiten wij dat de houder en de installatie, voldoen aan de basis van het onderzoek.

Ons onderzoek had betrekking op de visueel zichtbare en bereikbare delen.

Uitgiftedatum : 23/08/2022

Aantal blz.: 3

Bijlage(n):

Distributie: or.
cc.Ing. J. WINDEY
Directeur Generaal
2019/HIdeBlanckaert

Basis van het (de) onderzoek(en)

VLAREM II - Hfdst 5.17.

Inhoud van het (de) onderzoek(en)

ATTESTEN EN VERSLAGEN:

- Indienststelling van de installatie, verslag Vinçotte, datum: 23/07+27/09/2019, ref.: ANT/35/60808202/00/NL/006.
- Funderingen, attest IPS, datum: 11/09/2019.
- Inkuiping, attest Wyckaert-Incaf BVBA.
- Stabiliteitsstudie, attest IPS, datum: 11/09/2019.
- Houder(s): CGK & Corcon.
- Vloeistofdichte zones, attest: Viabuild, datum: 25/08/2020.

NAZICHT VAN VORIG VERSLAG.

IDENTIFICATIEPLAAT.

AANDUIDINGSPLAAT OP TANK EN VULPUNT (nummer, vloeistof, gevaar symbool en inhoud).

MAATREGELEN MET BETREKKING TOT HET VULLEN VAN DE HOUDER:

- Schroefkoppeling aan vulslang of gelijkwaardig.
- Controle op de goede staat van de overvulbeveiliging.

ONDERZOEK NAAR ZICHTBARE OF ORGANOLEPTISCH WAARNEEMBARE VERONTREINIGING BUITEN DE HOUDER.

ALGEMENE STAAT VAN DE INSTALLATIE, OMVATTENDE:

- Opsporen van lekken en lekaanwijzingen- visueel.
- Uitwendig onderzoek van de staat van de platen, de verbindingen, de stompen van de houder - visueel .
- Onderzoek van de staat van de uitwendige toebehoren-visueel.
- Onderzoek op de staat van de buitenbekleding, hetzij de schildering en /of de isolatie-visueel.
- Onderzoek van de funderingen en /of steunblokken met het oog op de stabiliteit en de afwatering-visueel.
- Onderzoek van de inkuiping-visueel, voor wat betreft inhoud, dichtheid,verontreiniging, peilputten, waarnemingsbuizen, verwijdering hemelwater, doorgangen-reddingsladders.
- Controle van de staat van de leidingen en toebehoren binnen de inkuiping.
- Controle van de zetting van de houder.

NAZICHT STAANPLAATS VOOR TANKWAGENS EN VULZONES - VISUEEL, ondergrond, opvangsysteem.

NAZICHT PEILMEETINRICHTING - VISUEEL.

Gecontroleerde uitrustingen

Bovengrondse opslag | 429550234274 |

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór:
Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór:
Opstelling:

11/8/2025

21/08/2038

Afdeling: Purox

Uw nummer: TK81370

Gekeurde installatie:

Houder nr.: TK81370 , product: IjzerIII chloride (FeCl3) , volume:
10 000 l .

Kenmerken van de vergunning | 429550234275 |

Exploitatievergunning:

ref.: M03/44021/23/1/A/14/LDR/CL , datum: 1/12/2016 , geldig tot
31/05/2026 .

Kenmerken van de houder | 429550234276 |

Constructeur:
Constructienummer:
Prototypenummer houder:
Volume:
Type:
Bouwjaar:
Materiaal:
Code voor constructie:
Type overvulbeveiliging:

CG-Group bvba
C18/00376-1 / TK-81370
CP1213/0800 - HCC001
10 000 l
enkelwandige houder
2018
HDPE100
DVS2205:2010-1,2
Radar Vega



Prototypenummer overvulbeveiliging: 99/H031/15020003

Kenmerken van de opslag [429550234277]

Naam:	IjzerIII chloride (FeCl ₃)
Vlampunt:	- °C
Vloeistoffengroep (vlaanderen):	3 (GHS05, GHS07)
Installatie:	gelegen buiten waterwingebied en/of beschermingszones (dit volgens uitdrukkelijke verklaring van de exploitant).

Kenmerken van de leidingen [429550234278]

Type:	toegankelijk enkelwandig
-------	-----------------------------

Opmerkingen(O), vaststellingen(Va), metingen(M)

Va Vaststellingen:

- 1. Het geplaatste overvulwaarschuwingssysteem genereert bij simulatie een akoestisch en visueel alarm aan het vulpunt en in de controlekamer.
- 2. De houder is geïsoleerd.

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Noordersingel 23 - 2140 Antwerpen - België - tel: +32 3 221 87 63 - epicustomers@vincotte.be

Contactpersoon: BART GEYSEN, Druk

• Onze gegevens

Uw klantnummer: 0069154502

Contractnummer: 1020565/47000

Verslagnummer: ANT/35/14646977/00/NL/000

ID Report N° : 541269690666

• Uw gegevens

Ref:

Molymet Belgium nv
Langerbruggekaai, 13
9000 Gent
België

• Interventiegegevens

Plaats: Molymet Belgium nv

Langerbruggekaai, 13

9000 Gent

Datum: 30/01/2025

Uitgevoerd door: IDE BLANCKAERT

**CONTROLE VAN BOVENGRONDSE HOUDER EN VERDEELINSTALLATIE
BEPERKT ONDERZOEK
VLAANDEREN**

GROEN**Gekeurd toestel**

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór: 30/1/2028

Opstelling:

Afdeling: verdeelinstallatie

Gebouw: diesel vorklift

Uw nummer: G32 TK 1000

Gekeurde installatie:

Houder nr.: G32TK1000, product: gasolie, volume: 10.000 liter.

Besluit

Uit de uitgevoerde onderzoeken en controles (zie inhoud van het onderzoek) besluiten wij dat de houder en de installatie, voldoen aan de basis van het onderzoek.

Ons onderzoek had betrekking op de visueel zichtbare en bereikbare delen.

Voor de Directeur Generaal

2019/HIdeBlanckaert

Uitgiftedatum : 30/01/2025

Aantal blz.: 3

Bijlage(n):

Distributie: or.
cc.

Basis van het (de) onderzoek(en)

VLAREM II - Hfdst 5.17.

VLAREM II - Hfdst 5.6

Inhoud van het (de) onderzoek(en)

ATTESTEN EN VERSLAGEN:

- Indienstelling van de installatie, verslag Vinçotte, datum: 16/02/2007, ref.: 6GP/35/60144304/00/NL/000.
- Vorig "Beperkt Onderzoek": verslag Vinçotte, datum: 20/01/2022 + 07/02/2022, ref.: ANT/35/61059157/00/NL/000.
- Houder(s): CTC.

NAZICHT VAN VORIG VERSLAG.

IDENTIFICATIEPLAAT.

AANDUIDINGSPLAAT OP TANK EN VULPUNT (nummer, vloeistof, gevaar symbool en inhoud).

MAATREGELEN MET BETREKKING TOT HET VULLEN VAN DE HOUDER:

- Schroefkoppeling aan vulslang of gelijkwaardig.
- Controle op de goede staat van de overvulbeveiliging.

ONDERZOEK NAAR ZICHTBARE OF ORGANOLEPTISCH WAARNEEMBARE VERONTREINIGING BUITEN DE HOUDER.

ALGEMENE STAAT VAN DE INSTALLATIE, OMVATTENDE:

- Opsporen van lekken en lekaanwijzingen- visueel.
- Uitwendig onderzoek van de staat van de platen, de verbindingen, de strompen van de houder - visueel .
- Onderzoek van de staat van de uitwendige toebehoren-visueel.
- Onderzoek op de staat van de buitenbekleding, hetzij de schildering en /of de isolatie-visueel.
- Onderzoek van de funderingen en /of steunblokken met het oog op de stabiliteit en de afwatering-visueel.

NAZICHT PEILMEETINRICHTING - VISUEEL.

NAZICHT LEKDETECTIESYSTEEM.

Gecontroleerde uitrustingen

Bovengrondse opslag [217015060375]

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór:

Opstelling:

30/1/2028

Afdeling: verdeelinstallatie

Gebouw: diesel vorklift

Uw nummer: G32 TK 1000

Gekeurde installatie:

Houder nr.: G32TK1000, product: gasolie, volume: 10.000 liter.

Kenmerken van de houder [217015060376]

Constructeur:	CTC
Constructienummer:	5967
Prototypenummer houder:	CPH-002/120
Volume:	10 000 l
Type:	dubbelwandige houder
Bouwjaar:	2004
Materiaal:	ST37/2
Code voor constructie:	NBN I03/001/004
Type lekdetectiesysteem:	vloeistof in dubbele wand met alarm
Type overvulbeveiliging:	thermische sonde GOK
Prototypenummer overvulbeveiliging:	99/H031/0702 000 1

Kenmerken van de opslag [217015060377]

Naam:	gasolie
Vlampunt:	≥ 55 en ≤ 75 °C
Vloeistoffengroep (vlaanderen):	2 (GHS 02+07+08+09)
Installatie:	gelegen buiten waterwingebied en/of beschermingszones (dit volgens uitdrukkelijke verklaring van de exploitant).



Kenmerken van de vergunning [217026006812]

Exploitatievergunning:

ref.: 082/44021/23/1/A/11/LDR/FC, datum: 01/06/2006, geldig tot 01/06/2026.

Kenmerken van de leidingen [541258819296]

Type:

toegankelijk
enkelwandig

Opmerkingen(O), vaststellingen(Va), metingen(M)

- O Gelieve de corrosie achter de rubberen doppen links en rechts op de houder te behandelen.