

VERBRANDINGSATTEST ☒ onderhoud ☐ keuring voor eerste ingebruikname volgnummer attest: SA-451902										
Firma (ook invullen indien zelfstandige) naam: Vaillant Group Belgium N.V. straat en nummer: Golden Hopestraat 15 postnr en gemeente: 1620 Drogenbos tel: 02/334 93 00 fax: e-mail: ondernemingsnummer: BE 0401.874.760					TECHNICUS voornaam en achternaam: Olivier Janda erkenningsnummer: GV06174 Datum onderhoud: 19/05/2025 Arbeidsduur van: 13:14 tot 13:59					
Klant voornaam en achternaam: Groupmabo straat en nummer: Overpoortstraat 96 postnr en gemeente: 9000 Gent tel: fax: e-mail: Maarten@groupmabo.be					(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant) voornaam en achternaam: Groupmabo straat en nummer: Overpoortstraat 96 postnr en gemeente: 9000 Gent tel: fax: e-mail: Maarten@groupmabo.be					
Kenmerken van het stooktoestel (kruis aan wat van toepassing is)										
☒ Centraal*: ☐ aangesloten als type B (open) ☒ aangesloten als type C C (gesloten) *indeling volgens NBN CR 1749 ☒ Gasvormige brandstof ☒ aardgas ☐ LPG ☐ andere, namelijk: ☐ niet premix (GI) ☒ premix (GI) ☐ gasketel met ventilatorbrander (GII) ☐ Vloeibare brandstof ☐ Vaste brandstof ☐ houtpellets ☐ houtblokken ☐ andere, namelijk:										
Toestel merk: Vaillant type: VCW BE 286/5-3 A E 289N3 bouwjaar: 2016 fabricatienummer: 21160200100184830001007289N3 nominaal vermogen (kW): 28					Brander (enkel CV) merk: Vaillant type: VCW BE 286/5-3 A E 289N3 bouwjaar: 2016 fabricatienummer: 21160200100184830001007289N3 debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)): 28					
Goede staat van werking (3) De afdruk(ken) van het elektronische meettoestel moeten aan dit attest worden bevestigd. (4) Metingen via gesloten protocol van InstaCert opgemeten. Afdruk is niet nodig.					eenheid	Brandstof 1: vloeibaar 2: gasvormig 3: vast*	Proef I: Initiele meting	Proef II: Eindmetingen ** ☐ Laaglast ☒ Hooglast	OK	Niet OK
keteltemperatuur					°C	1, 2	60		60	
sproeier: merk en type						1				
sproeier: debiet						1				
sproeier: hoek					graden	1				
pompdruk					bar	1				
gasdruk teller					mbar	2	20		20	
gasdruk gasblok					mbar	2	19		19	
gasdruk branderbed					mbar	2				
rookindex					Bacharach	1				☐ ☐
zuurstof (O2)					%	1, 2	5.3		5.3	☐ ☐
koolstofdioxide (CO2)					%	1, 2	8.9		9	☐ ☐
koolstofmonoxide (CO)					mg/kWh	1, 2	106		92	☒ ☐
rookgastemperatuur (tg)					°C	1, 2	39.5		41.9	
omgevingstemperatuur (ta)					°C	1, 2	21.3		26.1	
nettotemperatuur (tg - ta)					°C	1, 2	18.2		15.8	☐ ☐
rookgasrendement (bovenwaarde)					%	1, 2	89.5		89.6	
rookgasrendement (onderwaarde)					%	1, 2	99.1		99.2	☒ ☐
serienummer EUROLYZER STX					06-46-015	1, 2	(4)		(4)	
datum						1, 2	19/05/2025		19/05/2025	
tijd						1, 2	13:34		13:59	
geen zichtbaar oliespoor bij rookindexbepaling						1	☐ OK		☐ Niet OK	
geen ongewenste condensvorming in rookgasafvoerkanaal (aangesloten als						1, 2	☐ OK		☐ Niet OK	
zelden hinderlijke en milieuverontreinigende rook						3	☐ OK		☐ Niet OK	
Veilige staat van werking										
druk rookgasafvoerkanaal					16 Pa	1, 2, 3	☒ OK		☐ Niet OK	
verluchting en ventilatie stooklokaal						1, 2, 3	☒ OK		☐ Niet OK	
dichtheid rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type C)						1, 2	☒ OK		☐ Niet OK	
dichtheid brandstoftoevoerleiding (gasmeter tot stooktoestel)						2	☒ OK		☐ Niet OK	
* Geef het type toestel aan waarvoor de parameter moet worden berekend of gemeten worden ** Aanduiden welke meetreeksen van toepassing zijn										
Eindbeoordeling Het toestel werkt ☒ goed ☒ veilig ☐ niet goed ☐ niet veilig					Eerstvolgende verbrandingscontrole vóór 19/05/2027					
Gebreken en maatregelen										
Gebreken die niet door de onderhoudsbeurt kunnen worden weggewerkt:										
Andere opmerkingen:										

REINIGINGSATTEST		☒ onderhoud centraal stooktoestel	volgnummer attest: SA-451902
Firma (ook invullen indien zelfstandige)		TECHNICUS	
naam: Vaillant Group Belgium N.V. straat en nummer: Golden Hopestraat 15 postnr en gemeente: 1620 Drogenbos tel: 02/334 93 00 fax: e-mail: ondernemingsnummer: BE 0401.874.760		voornaam en achternaam: Olivier Janda ☒ erkenningsnummer: GV06174 ☐ schoorsteenveger Datum onderhoud: 19/05/2025 Arbeidsduur van: 13:14 tot 13:59	
Klant		(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant)	
voornaam en achternaam: Groupmabo straat en nummer: Overpoortstraat 96 postnr en gemeente: 9000 Gent tel: fax: e-mail: Maarten@groupmabo.be		voornaam en achternaam: Groupmabo straat en nummer: Overpoortstraat 96 postnr en gemeente: 9000 Gent tel: fax: e-mail: Maarten@groupmabo.be	
Kenmerken van het stooktoestel (kruis aan wat van toepassing is)			
☒ Centraal*: ☐ aangesloten als type B (open) ☒ aangesloten als type C C (gesloten) *indeling volgens NBN CR 1749 ☒ Gasvormige brandstof: ☒ aardgas ☐ LPG ☐ andere, namelijk: ☐ niet premix (GI) ☒ premix (GI) ☐ gasketel met ventilatorbrander (GII) ☐ Vloeibare brandstof ☐ Vaste brandstof ☐ houtpellets ☐ houtblokken ☐ andere, namelijk:			
Toestel		Brander (enkel CV)	
merk: Vaillant type: VCW BE 286/5-3 A E 289N3 bouwjaar: 2016 fabricatienummer: 21160200100184830001007289N3 nominale vermogen (kW): 28		merk: Vaillant type: VCW BE 286/5-3 A E 289N3 bouwjaar: 2016 fabricatienummer: 21160200100184830001007289N3 debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)): 28	
Reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal (erkend technicus of schoorsteenveger)			
☐ vegen van het rookgasafvoerkanaal en verbindingstukken ☒ nazicht van de goede werking ☒ controle van de terugslag door middel van een terugslagmelder			
Reiniging van het stooktoestel			
Alle toestellen:		☐ andere, namelijk: ☒ controle van de verluchting van het stooklokaal ☒ controle van de rookgaszijdige dichtheid	
Gasvormige brandstof: (erkend technicus)		☒ ontstopping ☒ reiniging van de branderbedden en de warmtewisselaar (GI) of reinigen van de ketel (GII) ☒ reiniging van de ventilator en de brander	
Vloeibare brandstof: (erkend technicus)		☐ reiniging van de filters ☐ reiniging van de ketel ☐ reiniging van de brander	
Vaste brandstof: (geschoold vakman)		☐ nazicht algemene staat ☐ reiniging inwendige delen warmtebron	

Gebreken en maatregelen	
Gebreken die niet door de onderhoudsbeurt kunnen worden weggewerkt: Te treffen maatregelen om deze gebreken weg te werken: Andere opmerkingen: 	
De eerstvolgende reiniging van het stooktoestel moet gebeuren vóór	
19/05/2027	
De eerstvolgende reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal moet gebeuren vóór	
19/05/2028	

 (handtekening erkende technicus (gas of stookolie) of geschoold vakman (vast brandstof))	 (handtekening klant)
---	---