

Rubriek	Installatie/Activiteit	Capaciteit	Eenheid		Totaal per rubriek	Totaal per rubriek	Nummer op plan
2.2.4.1°	Opslag van dierlijk afval in een koelcontainer	1	l		1 ton		4
2.1.2.d)2°	Opslag van afvalstoffen niet aan een verwerking verbonden				690 ton		5
	glas	400	ton				
	veegvuil	20	ton				
	PMD	150	ton				
	papier& karton	120	ton				
2.2.1.b)	Opslag en sortering van selectief ingezamelde huishoudelijke afvalstoffen, met inbegrip van KGA				997,75 m³		Zie detailplan RP
	brandbaar grof vuil	90	m³				
	gemengd afval	11	m³				
	tuinafval	90	m³				
	steenpuin	22	m³				
	hout	90	m³				
	roofing	22	m³				
	gips (katonplaten)	44	m³				
	hechtgebonden asbest	11	m³				
	houtafval boomstronken	10	m³				
	treinbielzen	5	m³				
	harde plastics	60	m³				
	papier en karton	52	m³				
	hol glas	18	m³				
	vlak glas	15	m³				
	metaal	60	m³				
	fietsbanden	22	m³				
	autobanden	25	m³				
	matrassen	30	m³				
	textiel	4,5	m³				
	plastic folie	15	m³				
	kurk	1	m³				
	piepschuim EPS	100	m³				
	AEEA	100	m³				
	KGA	100	m³				
2.2.2.f)1°	Opslag en mechanische behandeling van				19,6 ton		Zie detailplan RP
	brandbare grof vuil stationaire pers	2 x 30	m³	2 x 4,6 ton			
	2 tuinafval mobiele pers	2 x 22	m³	2 x 5,2 ton			
2.3.4.1	Opslag en verbranding van onbehandeld houtafval en houtafval ermee vergelijkbaar	2 x 6,5	ton/uur		34 MW - 13 ton/uur		3
2.3.4.1.a)	Opslag en verbranding van niet-gevaarlijk behandeld houtafval	2 x 6,5	ton/uur		34 MW-13 ton/uur		3
2.3.4.1.f)	Opslag en verbranding van niet-gevaarlijke bedrijfsafvalstoffen die vergelijkbaar zijn met huishoudelijke afvalstoffen	2 x 6,5	ton/uur		13 ton/uur		3
2.3.4.1.g)	Opslag en verbranding van vast niet-risicohoudend medisch afval	2 x 6,5	ton/uur		13 ton/uur		3
2.3.4.1.j)	Opslag en verbranding van andere niet-gevaarlijke afvalstoffen (o.a. dierlijk afval afkomstig van thuislachtingen (uitgezonderd van islamitisch offerfeest), kregen aangetroffen op de openbare weg, dode vissen uit openbare waterlopen, dode eenden en dode gezelschapsdieren,	2 x 6,5	ton/uur		13 ton/uur		3
2.3.4.4	Afvlverbrandingsinstallatie met een thermisch ingangsvermogen van 2 x 17.000 kW	2 x 17	MWh		34 MWh		3
2.4.2.a)	De verwijdering of nuttige toepassing van afvalstoffen in afvalverbrandingsinstallaties voor niet gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 3 ton/uur	2 x 6,5	ton/uur		13 ton/uur		3
3.2.2°a)	Lozing van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering, nl.:				3.640 m³/jaar		
	LP2	max 2.390	m³/jaar				rioleringsplan LP2
	LP6	max 1.250	m³/jaar				rioleringsplan LP6
3.4.3°	Lozing van bedrijfsafvalwater dat lijst 2C-stoffen bevat, nl.:				201,25 m³/u		
	via LP1 in oppervlaktewater, zijnde de Schelde (max 1 x per jaar indien waterbekken gevolgen is)	max 200	m³/uur				rioleringsplan LP1
	via LP3 in de riolering	max 6.000	m³/jaar				rioleringsplan LP3
	via LP5 in de riolering	max 5.000	m³/jaar				rioleringsplan LP5
6.4.1°	Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen				12.950 l		
	afvalolie in een bovengrondse, enkelwandige houder T8 (garage)	2.000	liter				22a
	bovengrondse, enkelwandige tank T9 voor hydraulische olie	1.000	liter				11a
	bovengrondse, enkelwandige tank T10 voor hydraulische olie	1.000	liter				11a
	motorolie in een bovengrondse, enkelwandige tank T14	2.000	liter				11c
	diverse oliën in verplaatsbare recipiënten	4.000	liter				11d
	smeerolie in vaten	1.500	liter				11e
	olie voor de turbinegenerator in een enkelwandige, bovengrondse houder	1.250	liter				11f
6.5.2°	Installaties voor het vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen				3 verdeelslangen		
	verdeelpompen voor diesel met elk 1 verdeelslang	3	stuks				23
12.1.2.2°a)	Inrichtingen voor elektriciteitsproductie				6.815 kW		
	alternator voor de productie van elektriciteit	5.315	kW				1
	dieselgenerator	1.500	kW				2
12.2.2°	Transformatoren met een individueel nominaal vermogen van: meer dan 1000 KVA				16.050 kVA		
	oliegekoelde transformator (algemeen laagspanningsbord)	1.250	kVA				19d

	droge transfo's (AEC)	3 x 1.600	kVA				19a
	oliegekoelde transfo (dieselgroep-ERC)	2.000	kVA				19b
	oliegekoelde transfo (turbine-ERC)	8.000	kVA				19c
15.1.2°	Stalplaats voor voertuigen	200	voertuigen		200 voertuigen		6
15.2.	Werkplaats voor het nazicht, herstel en onderhoud van motorvoertuigen	1 mobiele en 3 vaste bruggen en 2 schouwputten			1 werkplaats		7
15.4.1°	Inrichting voor het wassen van voertuigen	15 vrachtwagens per dag			15 vrachtwagens per dag		8
16.1.b)2°	2 ozongeneratoren van elk 6Nm³/h	2 x 6,0	Nm³/h		12		Ozongenerator
16.3.2°b)	Koelinstallaties, luchtcompressoren en airco's				512,15 kW		
	1koelinstallatie (koelcontainer voor de opslag van dierlijk afval)	1,48	kW				20a
	1 koelinstallatie [gebouw A]	79,1	kW				20b
	1koelinstallatie [gebouw B]	15,2	kW				20c
	airco [servers gebouw A] (2 x BI-U)	3,2	kW				20d
	airco [serverlokaal CK]	4,69	kW				20e
	airco [boilerlokaal refter + centraal magazijn]	1,99	kW				20f
	4x airco [LS-lokaal AEC] van 4,53 kW elk	18,12	kW				20g
	airco [controlekamer AEC]	2,46	kW				20h
	airco [lokaal kraanman AEC]	2,5	kW				20p
	airco [lift AEC-ERC]	1,98	kW				20i
	airco [administratie AEC] (6 x BI-U)	6,97	kW				20j
	airco [kantoor magazijniers AEC/garage]	1,04	kW				20k
	airco [afdelingshoofd vlootbeheer]	1,04	kW				20l
	airco [refter/vergaderzaal garage]	1,04	kW				20r
	airco [meetcontainer] (2 x BI-U)	8,3	kW				20m
	airco [dioxinecontainer]	2,42	kW				20n
	airco [kastkoeling turbine]	2,03	kW				20o
	airco [loge RP]	0,7	kW				20s
	persluchtdroger (Scheldewatercaptatie)	0,18	kW				20q
	persluchtdroger (Scheldewatercaptatie)	0,2	kW				20q
	persluchtdroger (AEC)	1,52	kW				20w
	luchtcompressor (Scheldewatercaptatie)	4	kW				20t
	luchtcompressor (Scheldewatercaptatie)	4	kW				20t
	luchtcompressor (grijpers)	6,6	kW				20v
	luchtcompressor (AEC)	76,4	kW				20w
	luchtcompressor (AEC)	91,4	kW				20w
	luchtcompressor (AEC)	91,4	kW				20w
	1 koelgroep [turbine]	50	kW				8a
	aerocondensor [turbine]	50	kW				8b
	aerocondensor (turbine)	50	kW				8b
	1 koelgroep [dieselgroep]	14,4	kW				8c
	gascompressor (CNG)	27	kW				28
	gascompressor (CNG)	27	kW				28
16.9.e)	Inrichting voor het bevoorraden van motorvoertuigen met aardgas				2 installaties		
	CNG-installatie FAST FILL met 2 NGV2 pistolen voor het tanken van vrachtwagens en 2 NGV1 pistolen voor het tanken van personenwagens						29
	CNG-installatie SLOW FILL voor het tanken van 61 vrachtwagens						31
17.1.2.1.2°	Opslagplaatsen voor gassen in verplaatsbare recipiënten				4.600 liter		21
	acetyleen, waterstof	1.300 + 200	liter				
	zuurstof	1.600	liter				
	inerte ijkgasen	1.500	liter				
17.1.2.2.2°	Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs				60.800l		
	Diep gekoelde zuurstof	51.200	liter				
	Buffervolume CNG-installatie	120 x 80	liter				30
17.3.2.1.1.2°	Gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met een vlampunt ≥ 55 °C				56.523 ton		
	diesel in een ondergrondse, dubbelwandige houder met 2 compartimenten van 5.000 l T11 en T12	37.350	kg	45.000 liter			22b
	stookolie in een bovengrondse, dubbelwandige houder T3 (bluswater)	996	kg	1.200 liter			22c
	diesel in een bovengrondse houder T13 (noodgroep)	1.577	kg	1.900 liter			22d
	lichte stookolie: bovengrondse enkelwandige houder T5	16.600	kg	20.000 liter			22e
17.3.2.1.2.1°	Ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3				0,372 ton		
	antivries in vaten	372	kg	400 liter			10
17.3.4.3°	Bijtende vloeistoffen en vaste stoffen				327,732 ton		
	NaOCl in bovengrondse dubbelwandige houder T 1	4.270	kg	3.500 l			9b
	NaOCl in een vat	256	kg	210 l			9c
	polyaluminiumchloride PAX 18 in een bovengrondse, dubbelwandige houder T2	4.320	kg	3.200 l			9d
	polyaluminiumchloride PAX 18 in IBC's	1.000	kg	730 l			9e
	NaOH in bovengrondse, enkelwandige houder T4	16.800	kg	12.000 l			9f
	NaOH in bovengrondse, enkelwandige houder T6	16.800	kg	12.000 l			9f
	mierenzuur 85 % in vaten	600	kg	1.200 l			9g
	ammoniumhydroxide 25 % in een bovengrondse, dubbelwandige houder	923	kg	1.000 l			9i
	ammoniumhydroxide 25% % in vaten	923	kg	1.000 l			9j
	ongebluste kalk in bovengrondse, enkelwandige houder - T21	65.000	kg	65.000 l			9o
17.3.6.3°	dioxorb in een bovengrondse houder van 80 m³	216.000	kg	80.000 l			9r
	Schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen				297,762 ton		
	NaOCl in bovengrondse dubbelwandige houder T 1	4.270	kg	3.500 l			9b
	NaOCl in een vat	256	kg	210 l			9c
	mierenzuur 85 % in vaten	600	kg	1.200 l			9g
	ammoniumhydroxide 25% in bovengrondse dubbelwandige houder van 1.000 l	923	kg	1.000 l			9i
	ammoniumhydroxide 25% in vaten	923	kg	1.000 l			9j
	trinatriumfosfaat in vaten	150	kg	160 l			9n
	ongebluste kalk in bovengrondse houder - T21	65.000	kg	65.000 l			9o
	monoethyleenglycol 40% in een bovengrondse, dubbelwandige houder	7.700	kg	7.000 l			9p
	monoethyleenglycolglycol 40% in verplaatsbare recipiënten	1.000	kg	1.000 l			9q
17.3.7.1°a)	Op termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen			8,800 ton	8,8 ton		
	monoethyleenglycol 40% in een bovengrondse, dubbelwandige houder	7.700	kg	7.000 l			9p

	monoethyleenglycol 40% in verplaatsbare recipiënten	1.100	kg	1.000 l			9q
17.3.8.2°	Voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen			4,526 ton	3.710 l		
	NaOCl in bovengrondse dubbelwandige houder T 1	4.270	kg	3.500 l			9b
	NaOCl in een vat	256	kg	210 l			9c
17.4.	Opslagplaats in verpakkingen met een inhoudsvermogen van max. 25 l, voor zover de max. opslag gelegen is tussen 50 l en 5.000 l				2.000 l		12
	benzine: verplaatsbare recipiënten van 5 l	750	l				
	cellulose thinner: verplaatsbare recipiënten van 5 l	60	l				
	white spirit: verplaatsbare recipiënten van 5 l en 2 l	200	l				
	overige: verplaatsbare recipiënten	990	l				
29.5.2.1°a)	Mechanisch behandelen van metalen				36,57 kW		13
	beugelzaagmachine	2,50	kW				
	schuurband	3,00	kW				
	hydraulische pers	1,80	kW				
	kolomboormachine	0,95	kW				
	slijpmolen	0,75	kW				
	slijpmolen	2,30	kW				
	draaibank	7,50	kW				
	freemachine	7,00	kW				
	grote slijpmolen	2,62	kW				
	schuurband	3,00	kW				
	kolomboormachine	1,80	kW				
	lintzaagmachine	1,10	kW				
	cirkelmetaalzaag	0,75	kW				
	draadsnijmachine	1,50	kW				
29.5.7.2°a)1)	Ontvetten metalen of voorwerpen van metaal d.m.v. andere organische oplosmiddelen met totale inhoud van baden of opvangrecipiënten van 10 l tot en met 1.000 l				79 l		
	ontvettingstoestel (AEC)	60	l				14a
	ontvettingstoestel (garage)	19	l				14b
31.1.1°a)	Motoren met inwendige verbranding				861 kW		
	dieselmotor voor blusgroep van 112 kW met minder dan 500h	56	kW				24a
	dieselmotor voor nooddieselgroep van 1.610 kW met minder dan 500h	805	kW				24b
39.1.3°	Stoomgeneratoren				81.100 l		
	2 stoomketels met een waterinhoud van 40,5 m³ (stoomdrum 11,5 m³ + 29 m³ pijpenbundels)	2 x 40.500	l				25a
							25b
39.2.1°	Stoomvaten met een individuele inhoud van: 300 l tot en met 5.000 l				6.600 l		
	2 luchtvoorverwarmers voor de ovenlijnen met een waterinhoud van 1.700 l elk	2 x 1 .700	l				15a
	condensvat → EASTMAN project (stoomlevering)	3.200	l				15e
39.2.2°	Stoomvaten met een individuele inhoud van: meer dan 5.000 l				27.120 l		
	voedingswatertank + ontgasser (ERC)	27.120	l				16
39.5.1°	Stoomtoestellen				28 MWth		
	1 stoomturbine	28	MWth				27
39.7.2	Industriële installaties voor het transport van stoom of warm water				332,5 kW		
	voedingswaterpompen ERC	3 x 75	kW				32
	procescondensdaatpompen ERC	2 x 18,5	kW				33
	ACC condensaatpompen ERC	3 x 18,5	kW				33
	voedingswaterpompen Eastman	2 x 7,5	kW				34
43.1.3°/43.3.1°	Stookinstallaties				19.766 kW		
	gasbrander gebouw A	1.600	kW				17c
	gasbrander gebouw B	166	kW				17d
	steunbrander x 2 op aardgas	2 x 9 000	kW				17e
	afvalverbrandingsinstallatie met een thermisch ingangsvermogen van 2x17MW	2 x 17.000	kW				3