

Addendum Q3 Afwijking van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II van het VLAREM

1 Van welke bepaling van titel II van het VLAREM vraagt u een afwijking aan?

art. 5.53.2.2: Het grondwaterpeil in de pompput, de boring of elke installatie voor het winnen van het grondwater, uitgezonderd bronbemalingen door middel van vacuümpompen, moet zowel met de winning in rust als in werking steeds gemeten kunnen worden. Tenzij anders vermeld in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, wordt er daarom in elke boorgat een rechte onvervormbare peilbuis geplaatst met een binnendiameter van ten minste 18 mm. De peilbuis wordt geplaatst conform de voorschriften in de code van goede praktijk voor boren, exploiteren en afsluiten van boorputten voor grondwaterwinning vastgesteld in bijlage 5.53.1 bij dit besluit.

2 Beschrijf de technische redenen die de afwijking motiveren.

Bij de bestaande, vergunde grondwaterwinning, zijnde de filterputten met een diepte van 8 m (A0170 - Pleistocene afzettingen) bevindt de noodzakelijke pomp zich boven de put. Hierdoor bevinden er zich geen kabels noch ophangdraden in de put en is het mogelijk om het grondwaterpeil zonder gevaar voor beschadiging van de peilmeetapparatuur te meten. Aangezien er voor deze filterputten peilmetingen uitgevoerd kunnen worden zonder dat dit de aanleg van een peilbuis vereist, wordt in de milieuvergunning voor deze 2 filterputten vrijstelling van de aanleg van een peilbuis aangevraagd. (art. 5.53.2.2.)

3 Geef een voorstel van maatregelen die gelijkwaardige waarborgen bieden voor de bescherming van de mens en van het leefmilieu als de voorwaarden waarvan gevraagd wordt te mogen afwijken.

Zie 2

4 Toon aan dat de voorgestelde maatregelen beantwoorden aan de beste beschikbare technieken.

Zie 2
