

Impactscore - Rapport

[Modules](#) > [Impactscoretool](#) > [Mijn berekeningen](#) > Scandinaviëstraat Gent - bijgewerkt[Toegangscontrole](#)

Berekening nummer # 120375

<https://pasberekening.omgeving.vlaanderen.be/#impactscore/rapport/7042f765-d9ed-417c-bc5c-04941eaba9ba>

Startdatum berekening

14 mei 2025 om 08:46:32

Einddatum berekening:


14 mei 2025 om 08:51:49

Impactscore vermeting: 0,000%

Impactscore verzuring: 0,000%

Impactscore vermeting/verzuring Nederland.: 0,000%

Habitatlocaties binnen de toetszone met en zonder overschrijding van de KDW.





Versies datalagen

Om een berekening uit te voeren worden verschillende databronnen gecombineerd. Overzicht van de gebruikte datalagen en bijhorende versies:

Databron	Versie
AERIUS Hexagonen	De koppeltabel tussen het hexagonengrid en de stikstofgevoelige habitattypen binnen een Natura2000-gebied die ook daadwerkelijk relevant zijn bevonden voor AERIUS 2024, versie 18/10/2024. (bf6fb96b-16ea-4f30-9ac9-d66a18f674ad)
Emissiegrenswaarden stookinstallaties	versie 01/01/2025
Habitats Vlaanderen	BWK-habitatkaart versie 2023 biologische-waarderingskaart-en-natura-2000-habitatkaart-toestand-2023 . Zoekzones v0.2, met inbegrip van de habitats onder passend beheer, d.d. 08/09/2015 (voorlopige-zoekzones-instandhoudingsdoelen-natura-2000-versie-2). Habitats onder passend beheer (Natuurstreefbeelden) versie januari 2024 (natuurstreefbeelden).
IFDM	7.1
Meteojaar	2017
VLOPS achtergronddepositie	Achtergronddepositiekaarten berekend met VLOPS24 (gebaseerd op OPS 5.1.0.2) en de emissiecijfers van 2022 en de meteorologische gegevens van 2017. Vermesting: resultaten voor de totale depositie van NHx en NOy bij elkaar opgeteld en bijtelling voor opgelost organisch stikstof (DON) van 150 mol/(ha-jaar) of 2,1 kg N/(ha-jaar). Verzuring: resultaten voor de totale depositie van NHx, NOy en SOx bij elkaar opgeteld, bijtelling voor halogeenzuren van 25 Zeq/(ha-jaar) voor zowel de droge- als de natte depositie en voor organische van 170 Zeq/(ha-jaar) voor de droge depositie en 60 Zeq/(ha-jaar) voor de natte depositie.

Bronnen en emissie - Nieuwe situatie



Overzicht



Scandinaviëstraat Gent ketel 3

Ventilatieopening(en)

Diameter	Debiet	Hoogte	Temperatuur	Coördinaten
0,4 m	2 200 Nm³/h	6,5 m	129 °C	X: 105 958,56 Y: 195 812,09 W

NO_xSO₂0,01 kg NO_x/jaar0 kg SO₂/jaar

Type stookinstallatie

Ketel

Gebruik per kalenderjaar

Minder dan 500 uur

Status vergunning

Het betreft een nog niet vergunde stookinstallatie.

Ingangsvermogen

2.32 MW

Brandstof

Aardgas

Brandstof op jaarbasis

100 kWh/jaar

Scandinaviëstraat Ketel 1

Ventilatieopening(en)

Diameter	Debiet	Hoogte	Temperatuur	Coördinaten
0,4 m	2 774 Nm³/h	6,5 m	150 °C	X: 105 947,26 Y: 195 810,15 W

NO_xSO₂24,1 kg NO_x/jaar10,54 kg SO₂/jaar

Type stookinstallatie

Ketel

Gebruik per kalenderjaar

500 uur of meer

Status vergunning

Het betreft een nog niet vergunde stookinstallatie.

Ingangsvermogen

1.9 MW

Brandstof

Aardgas

Brandstof op jaarbasis

299900 kWh/jaar

Ventilatieopening(en)

Diameter	Debiet	Hoogte	Temperatuur	Coördinaten
0,4 m	422 Nm ³ /h	6 m	150 °C	X: 105 953,84 Y: 195 811,6 

NO_xSO₂**40,18 kg NO_x/jaar****17,58 kg SO₂/jaar**

Type stookinstallatie

Ketel

Gebruik per kalenderjaar

500 uur of meer

Status vergunning

Het betreft een nog niet vergunde stookinstallatie.

Ingangsvermogen

0.51 MW

Brandstof

Aardgas

Brandstof op jaarbasis

500000 kWh/jaar

Meer informatie

Voor meer informatie over de toepassing van de impactscore binnen de passende beoordeling kunt u terecht op de site van de [praktische wegwijzers](#). Als u vragen hebt, kunt u via email contact opnemen met de betrokkenen administraties.

Vragen over de beoordeling van het effect richt u aan één van de volgende e-mailadressen bij het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB):

- West-Vlaanderen: aves.wvl.anb@vlaanderen.be
- Oost-Vlaanderen: aves.ovl.anb@vlaanderen.be
- Antwerpen: aves.ant.anb@vlaanderen.be
- Vlaams-Brabant: aves.vbr.anb@vlaanderen.be
- Limburg: aves.lim.anb@vlaanderen.be



Vlaanderen

PAS-berekening



HULP NODIG



Vlaanderen
is omgeving

PAS-berekening is een online tool van de Vlaamse overheid
uitgegeven door [Departement Omgeving](#).

DEPARTEMENT
OMGEVING

[Privacy](#), [Toegankelijkheid](#), [Cookieverklaring](#)