

- Rubriekentabel: op basis van de vermogens per stooktoestel zou de totale hoeveelheid voor rubriek 43.1.2.a 4.735 kW zijn in plaats van de nu vermelde hoeveelheid van 4.745 kW.

Dit was een typfout, werd gewijzigd.

- Addendum R43:

De vraag ~Voeg voor de stookinstallaties met een nominaal thermisch ingangsvermogen groter dan of gelijk aan 1 MW waarvan de motoren of gasturbines niet meer dan 500 bedrijfsuren per jaar geëxploiteerd zullen worden, een ondertekende verklaring toe” dient beantwoord te worden voor de stookinstallatie van 2.325 kW.

Werd toegevoegd in addendum R43

- Onderhoudsattesten van de toestellen nog toe te voegen.

Toegevoegd onder Effecten → Luchtkwaliteit

Het onderhoudsattest van ketel 3 (2325 kW) van 2025 is nog niet beschikbaar daar dit nog niet werd uitgevoerd. Het is niet mogelijk dit te doen als er onvoldoende warmtevraag is. Dit wordt gepland in oktober/november 2025.

- Materialen en processen:

- Geef een uitgebreidere beschrijving (mag ook aan de hand van een technische tekening/schema) van het stookproces voor de verwarming en sanitair warm water
Schema bij “plannen” terug te vinden

- Betreft het water een open of gesloten circuit?

Het gaat hier over gesloten circuits.

De 2 leidingen depart / retour vertrekkende vanuit de stookplaats eindigen in het onderstation van residentie Finland.(achterste gebouw)

In dit onderstation is een collector met 2 kringen, voorkant en achterkant.

De watertoevoer voor productie sanitair warm water komt van de hydrofoor in de stookplaats.

Er is continue circulatie van het sanitair warm water door de retourpomp in de stookplaats.

- Bij het overzicht van de waterbevoorradingbron wordt vermeld dat er een hoeveelheid van 200 m³/jaar wordt aangewend. Voor welk doeleinde is dit?
Dit was een typfout, het gaat over 150 m³ dat geloosd wordt voor de regeneratie van de waterverzachter.
- Gebeurt de waterlozing van 150 m³ op de riolering door de exploitatie van Equans Services of de woonblok?
Deze lozing is volledig afzonderlijk van deze van het woonblok.
- Het lozen van bedrijfsafvalwater is ingedeeld volgens de Vlare indelingslijst. Ga na of dit het geval is en de rubriek moet worden opgenomen in de rubriekentabel.
Na contact met mevr. Cools van de VMM, werd besloten om de rubriek 3.4.1.a toe te voegen, daar dit over niet-verontreinigd water gaat.
- Rioleringsplan: indien het afvalwater geloosd wordt, gelieve het lozingspunt nog op het plan toe te voegen.
Zie rioleringsplan