

# APRAGAZ

Vilvoordsestweg nr.156 1120 Brussel

Tel 02/264.03.60 Fax 02/268.89.58 e-mail : info@apragaz.com

Verslag nr. : U212728

Naam agent : Devriese Luc

Erkeningsnr : 2011/HLucDevriese

Bezoek datum : 02/09/2021

Zaak n° : 13015/P974

**Bezoek van opslagplaats - gedeelte gasleverancier - voor samengeperste-, vloeibaar gemaakte- of in oplossing gehouden gassen in vaste reservoirs, in overeenkomst met Vlare II - Afdeling 5.17.3.1 & 5.17.3.3**

|                                                      |                                           |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Opslagplaats - Klant :</b> Total Anac             | <b>Adres facturatie :</b> Nippon Gases Be |
| <b>Adres :</b> Bombardementstraat 15 Haven nr 67 787 | <b>Adres :</b> Metropoolstraat 17         |
| <b>Gemeente :</b> 9940 Ertvelde                      | <b>Gemeente :</b> 2900 Schoten            |

**Aard van het bezoek :** ☐ Ingebruikname ☒ Periodiek bezoek ☐ Herkeuring

**Opslagplaats bestaande uit volgende houders** Leveranciersnr: PX 706 <lantr: ?

|                            |                 |  |  |  |
|----------------------------|-----------------|--|--|--|
| <b>Constructeur :</b>      | Taylor Wharton  |  |  |  |
| <b>Constructienummer :</b> | SCS3300/25-3982 |  |  |  |
| <b>Ketelinhoud :</b>       | 2900 L          |  |  |  |
| <b>Medium + groep :</b>    | Ar / Groep 4    |  |  |  |
| <b>Max. dienstdruk :</b>   | 18.5 bar        |  |  |  |
| <b>Beproevedruk :</b>      | 37.2 bar        |  |  |  |
| <b>E - datum :</b>         | 30/12/2011      |  |  |  |
| <b>Organisme :</b>         | TUV             |  |  |  |

## Veiligheidskleppen

|                             |                 |  |  |  |
|-----------------------------|-----------------|--|--|--|
| <b>Merk :</b>               | Herose          |  |  |  |
| <b>Type :</b>               | 06386           |  |  |  |
| <b>Aantal :</b>             | 2               |  |  |  |
| <b>Serie Nummer :</b>       | (706 A)-(706 B) |  |  |  |
| <b>Afsteldruk :</b>         | 18 bar          |  |  |  |
| <b>Afsteldatum :</b>        | 01/2021         |  |  |  |
| <b>Herafstelling voor :</b> | 01-2024         |  |  |  |

## Milieuvergunning - Uitbatingvergunning

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| <b>Nr. vergunning :</b>    | OMV 202017600/KVDS/PW |
| <b>Aanvangsdatum :</b>     | 29/94/2021            |
| <b>Vervaldatum :</b>       | 10-03-2030            |
| <b>Toegelaten inhoud :</b> | 3340 L                |
| <b>Bijz. voorwaarden :</b> | Geen ivm deze tank    |

Inbreuken Beschrijving

/

Opmerkingen

/

Nota

/

**BESLUIT** (van de onderstaande besluiten slechts de aangekruiste besluiten lezen)

- De opslagplaats - gedeelte gasleverancier - voldoet aan de reglementaire voorschriften van Vlarem II, ☒ X  
de bovenvermelde milieu- uitbatingsvergunning met uitzondering van de bovengenoemde opmerkingen.  
De opslagplaats dient ten laatste herkeurd te worden voor : 09/2027
- Er werden geen inbreuken vastgesteld die de veilige werking v/d installatie in het gedrang brengen. ☐
- We kunnen echter slechts een voorlopig verslag afgeven. Het definitieve verslag kan verkregen worden  
na inzage in de gevraagde documenten.
- De opslagplaats voldoet niet aan de geldende regelgeving en moet herkeurd worden. ☐

Brussel, 07/09/2021

Gezien en goedgekeurd  
Ing. Mevr. G Van Laethem  
Diensthooft Periodieke Keuringen, Vlarem en aardgas  
Erkend milieudeskundige nr. : 2002/H064 & 2007/K043  
Veiligheid niveau 1  
Energiedeskundige

