

Gewijzigde projectinhoud – De Vierde Zaal PIV2

Exploitant

- “De originele vergunning 11257/E/1 werd via OMV_2025006646 volledig overgenomen door ‘ALLESISGOED VZW’. Echter wordt nu ‘De vierde zaal’ opgegeven als exploitant. Dit is niet mogelijk. Verander de exploitant naar ‘ALLESISGOED VZW’.”
 - [De exploitant werd gewijzigd naar ALLESISGOED](#)
 - [Helaas staat er nog een onwaarheid in, dat niet aangepast kan worden. In de kolom ‘Vertegenwoordigt’ staat er “ALLESISGOED \(als Exploitant \(De Vierde Zaal\)\)”. Dit valt niet weg te krijgen. Ik belde hiervoor met een omgevingsloket expert via het nummer 078787854, na veel gepruts, kwamen we tot de conclusie dat we het niet beter kunnen zetten dan dat er nu staat.](#)
- Aangezien de vergunning volledig werd overgenomen, zal Jeugdhuis Asgaard zijn eigen vergunning (met een nieuw inrichtingsnummer en eigen ondernemingsnummer) moeten aanvragen voor hun exploitatie.”
 - [Dit is ook zo aangevraagd. Het dossier met OMV referentie 2025065778 werd op 11 augustus 2025 ingediend.](#)

C6 Materialen & Processen

- “Geef een duidelijke beschrijving bij ‘Materialen en Processen’ voor de tweede vraag ivm mogelijke materiaalverspilling hoe je deze verspillingen zal tegen gaan.”
 - [Zie aangepaste Bijlage C6.](#)

Rubriek

- “Kijk na of je rubriek 16.3.2 ook nodig hebt. Zijn er koelinstallaties aanwezig? Frigo's? Een airco? Indien deze een gezamenlijk vermogen hebben van meer dan 5 kW moet deze rubriek ook toegevoegd worden. Voeg dan ook een toestellenlijst toe met per toestel: het kW, het koelmiddel, koelmiddelinhoud en of de gezamenlijk co2-equivalent meer is dan 2000 ton. Voeg ze toe aan de plannen.”
 - [Er is geen koelinstallatie aanwezig.](#)
 - [Er zijn geen frigo's aanwezig. De organisatoren van de evenementen dienen dit zelf te voorzien.](#)
 - [Er is wél een stooktoestel aanwezig in het gebouw, namelijk in het deel van Jeugdhuis Asgaard \(OMV referentie 2025065778\), maar dit is slechts een vermogen van 128 kW en dus niet indelingsplichtig.](#)