



EL-Technics BV
KMO Heirpark
Gontrode Heirweg 136 bus 007, B-9090 MELLE
+32 (0)9 230 17 07 | info@el-technics.be
www.el-technics.be
BTW : BE 0758.421.224 - RPR Gent

WERKBON

PROJECT	WERKBON NUMMER	AFSPRAAKDATUM - TIJD	KLANT REFERENTIE NUMMER
SO-Gent	WB-12179/23	01/03/2023 -	
WERKADRES		OPDRACHTGEVER	
De 4de zaal Driebeekstraat 2-6 9050 GENTBRUGGE, BELGIË 0496 55 60 10 (Marleen Verliefde)		Sogent Voldersstraat 1 9000 GENT, BELGIË 0476 87 56 74	
WERKOMSCHRIJVING		CONTRACTTYPE	
Opmaak conformiteit gas		☐ Opdracht ☐ Service ☐ Regie ☐ Garantie	
COMPONENT	SERIENUMMER	MERK - TYPE - VERMOGEN	BOUWJAAR
TIJDSREGISTRATIE VOOR	VAN	TOT	RIJTIJD
Sam Vandenplas	11:00	14:00	0 min
GEBRUIKTE MATERIALEN			
Aantal	Omschrijving		
UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN			
Opmaak conformiteitsattest			
Controle gasdichtheid			
- dichtheidsproef van teller via meetnippel onder de gasfilter: ok, geen verlies.			
- controle koppelingen met lekspray: ok			
- controle verloop van gasteller zonder verbruikers: ok			
- gasdruk: ok			
- opmeten en in kaart brengen van gasinrichting: geen gebreken			
- gasteller G25 bj 2007 nr. 5225962			
-> gasinrichting is conform en gelabeld			
Controle stookplaats (> 70 kW)			
- Brandvertragende deur: ok			
- Ventilatie (onder en boven): ok, voldoende gedimensioneerd			
- Rookmelder aanwezig: ok			
- Magnetische gasklep: ok (aanwezig buiten de stookplaats)			
- Gasdetectiecentrale aanwezig: ok (batterijen nog 2 jaar goed). detectoren boven de ketels: ok			
- 2x gasketel (120kW)			
-> plaatsing is conform			
-> Stookplaats is conform zonder gebreken			
OPMERKINGEN			
☐ OPVOLGING VEREIST			

Voor akkoord werkzaamheden en facturatie

GENTBRUGGE, 01/03/2023



Plaats, Datum

Uitvoerder - Sam Vandenplas

Klant - Sogent