



EL-Technics BV
KMO Heirpark
Gontrode Heirweg 136 bus 007, B-9090 MELLE
+32 (0)9 230 17 07 | info@el-technics.be
www.el-technics.be
BTW : BE 0758.421.224 - RPR Gent

KEURINGSRAPPORT

DEEL 1/2

TECHNIEKER	ATTESTNUMMER	DATUM ACTIVITEIT	ARBEIDSDUUR
Geoffrey Vereecken Erkend Technicus GV21248 / TV32105	K-00248-23	25/10/2023	0.75 u
WERKADRES		PROJECT :	OPDRACHTGEVER
De 4de zaal Driebeekstraat 2-6 9050 GENTBRUGGE, BELGIË		Sogent	Bank van de Arbeid Voldersstraat 1 9000 GENT, BELGIË
TOESTEL			
Fabrikant	Buderus	Vermogen (kW)	64
Model	GB-162-70 G20 V2	Type installatie	Collectief
Type	Type C (Gesloten)	Brandstof	Gasvormige brandstof - Aardgas
Bouwjaar	2023	Werking	Condenserend
Serienummer	3290-338-000010-7736700880 (rechts)	Aard toestel	Premix (GI)
BRANDER			
Merk		Serienummer	
Type		Sproeier	
Bouwjaar			
BRANDER		KETEL	
Ingeregeld vermogen	☒ OK ☐ NOK	Mantel	☒ OK ☐ NOK
Voorfilter	☐ OK ☐ NOK	Isolatie	☒ OK ☐ NOK
Aansluiting	☒ OK ☐ NOK	Stabiliteit	☒ OK ☐ NOK
Verbrandingscontrole	☒ OK ☐ NOK		
STOOKPLAATS		VENTILATIE STOOKPLAATS	
Aanwezigheid gebruikers- en onderhoudsinstructies	☒ OK ☐ NOK	Ventilatie	☒ OK ☐ NOK
		Sectie verluchting cm ²	☒ OK ☐ NOK
ROOKGASAFVOER		HYDRAULISCHE INSTALLATIE	
AANSLUITING		Lekken	☒ OK ☐ NOK
Materiaal	☒ OK ☐ NOK	Veiligheidsklep	☒ OK ☐ NOK
Diameter	☒ OK ☐ NOK	Expansievat Voordruk	☒ OK ☐ NOK
Lengte	☒ OK ☐ NOK	BoilerVeiligheidsklep	☐ OK ☐ NOK
Bochten	☒ OK ☐ NOK	Boiler sanitair expansievat	☐ OK ☐ NOK
Meetopening	☒ OK ☐ NOK		
SCHOORSTEEN		ELEKTRISCHE INSTALLATIE	
Materiaal	☒ OK ☐ NOK	KETEL	
Hoogte	☒ OK ☐ NOK	Zekering	☒ OK ☐ NOK
Diameter	☒ OK ☐ NOK	Schakelaar	☒ OK ☐ NOK
Uitmonding	☒ OK ☐ NOK	VEILIGHEID	
Bochten	☒ OK ☐ NOK	Aquastaten	☒ OK ☐ NOK
Isolatie (condens?)	☒ OK ☐ NOK	Signalisatielampjes	☒ OK ☐ NOK
Staat trekregelaar	☐ OK ☐ NOK	Aarding (visueel)	☒ OK ☐ NOK

EINDBEOORDELING	
☒ Stooktoestel wettelijk conform	
☒ Schoorsteen wettelijk conform	
☒ Stookplaats wettelijk conform	
EINDRESULTAAT : De installatie werkt ☒ Goed ☐ Niet Goed en is ☒ Veilig ☐ Niet Veilig	



EL-Technics BV
KMO Heirpark
Gontrode Heirweg 136 bus 007, B-9090 MELLE
+32 (0)9 230 17 07 | info@el-technics.be
www.el-technics.be
BTW : BE 0758.421.224 - RPR Gent

KEURINGSRAPPORT

DEEL 2/2

INBREUKEN

NOODZAKELIJKE MAATREGELEN OM INBREUKEN WEG TE WERKEN

OPMERKINGEN

Voor Kennisname

GENTBRUGGE, 25/10/2023

Plaats, Datum

Uitvoerder - Geoffrey Vereecken

Klant - De 4de zaal

Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse regering betreffende het onderhoud en het nazicht van stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater, De attesten van minstens de laatste 2 onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthoudende ambtenaren en van de Vlaamse overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieuvvergunningen