

Conform de normen: NBN-EN 378
Nummer van het attest: 34419

Uitgevoerd op
17/02/2025

Klant

NAAM: **BNP Paribas Fortis**
ADRES: KOUTER 6
9000 GENT (Vlaams Gewest)
REFERENTIE: C69

Installatie

TYPE: Comfort
REFERENTIE: 000804
KLANT REF.: KLIMAATKAST 1
INHOUD: 7,960 kg (R-410a)

Gegevens lektest

REDEN: Periodieke controle van de volledige installatie
GEBRUIKTE METHODES: **Direct:** Gasdetectietoestel
TESTDRUK LD: n.v.t.
TESTDRUK HD: n.v.t.

Gebruikte lekdetectieapparatuur

TYPE/MERK: Testo 316-3
SERIENUMMER: 22321093
DATUM VAN IJKING: 17/02/2025
LEKDETECTIEGRENS: 4,0 gr/jaar

Lekverlies

ABSOLUUT: 0,000 kg
RELATIEF: 0%

Besluit

De installatie voldoet aan de controle-eisen.

Uitvoering

Firma

NAAM: **VINCI FACILITIES**
ADRES: Havenlaan 86C bus 201
1000 Brussel
CERTIFICAAT: ENREF/00355

Technieker

TECHNIEKER: Lucas (BNP) VAN LANDSCHOOT
CERTIFICAAT: LNE/ERK/OCKS/2017/00001/T_I_046