

Addendum R3B Lozing van bedrijfsafvalwater

Voeg de gegevens als bijlage R3B bij het formulier.

1 Welke sectorale lozingsvoorwaarden voor bedrijfsafvalwater zijn volgens bijlage 5.3.2 van titel II van het VLAREM van toepassing per lozingspunt?

Voor het bedrijfsafvalwater afkomstig van de was- en tankpiste (rubriek 3.4.2) zijn de sectorale lozingsvoorwaarden 52.a (vloeibare koolwaterstoffen, lozing op oppervlaktewater) van toepassing. De afvalwaterstroom wordt na de slibvang en KWS-afscheider met coalescentiefilter in het lozingspunt LPT BAW geloosd.

2 Vermeld de karakteristieken van het geloosde bedrijfsafvalwater per lozingspunt.

U kunt hiervoor onderstaande tabel gebruiken.

Geef minstens de volgende parameters:

- de parameters, vermeld in de sectorale lozingsvoorwaarden (zie vraag 1);
- de parameters, vermeld in het zelfcontroleprogramma (artikel 4.2.5.3 van titel II van het VLAREM);
- andere te verwachten gevaarlijke stoffen van bijlage 2 van titel II van het VLAREM die worden geloosd (in concentraties die hoger zijn dan de indelingscriteria, vermeld in de kolom 'indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)' van artikel 3 van bijlage 2.3.1 van titel II van het VLAREM). Als er geen kwaliteitsnormen gelden voor een gevaarlijke stof, wordt die alleen vermeld als ze relevant is voor het soort afvalwater. Daarbij wordt minstens gekeken naar de stoffen die in de inrichting geproduceerd of gebruikt worden.
- als de aanvraag betrekking heeft op de lozing in grondwater: andere te verwachten gevaarlijke stoffen van lijst II van bijlage 2B van titel II van het VLAREM.

De kolom gevraagd moet alleen ingevuld worden voor die parameters waarvoor u wenst dat er een bijzondere voorwaarde in de vergunning wordt opgenomen.

Sectorale lozingsvoorwaarden 52.a (bedrijfsafvalwater tankpiste, lozing op oppervlaktewater)

naam lozingspunt: LPT2

parameter	eenheid	sectorale norm	gevraagd
Norm 52a			
temperatuur	°C	30,0	30,0
zuurtegraad pH	pH	6,5 – 9,0	6,5 – 9,0
zwevende stoffen	mg/l	n.v.t.	n.v.t.
bezinkbare stoffen	ml/l	0,50	0,50
perchloorethyleenex traheerbare apolaire stoffen	mg/l	5,0	5,0
som van anionische, niet-ionogene en kationische oppervlakreactieve stoffen	mg/l	3,0	3,0
olie en vet		n.v.b.w.	n.v.b.w.
BZV	Mg O2/l	25,0	25,0
CZV	mg/l	/	/

N _{totaal}	mg/l	/	/
P _{totaal}	mg/l	/	/

3 Wenst u een relevante studie met betrekking tot het bedrijfsafvalwater of representatieve analyseresultaten conform artikel 4.2.5.3 van titel II van het VLAREM toe te voegen ter ondersteuning van uw aanvraag?

- ☐ ja. Voeg die studie en/of de representatieve analyseresultaten toe als bijlage R3Bbis bij het formulier.
- ☒ nee

4 Beschrijf de maatregelen, met inbegrip van de beste beschikbare technieken, die worden ingezet om de effecten op het watersysteem te voorkomen of te beperken. Geef daarbij ook een beschrijving van de eventuele zuiveringsinstallatie en vermeld het verwijderingsrendement, indien gekend.

Alle bedrijfsafvalwaterstromen passeren via een slibvang en een KWS met coalescentiefilter vooraleer geloosd te worden op oppervlaktewater via de openbare riolering.

Een luifel beperkt de hoeveelheid potentieel verontreinigd hemelwater afkomstig van de was/tankpiste. Eventuele brandstofspils die per ongeluk zouden ontstaan door het tanken van de voertuigen zullen zo snel mogelijk opgekuist worden a.d.h.v. absorberende korrels.

Er wordt voor de wasplaats activiteit **geen** gebruik gemaakt van detergents, louter van water onder druk.

5 Als u reeds over een saneringscontract met Aquafin beschikt, geef dan het referentienummer op (zie punt 8. Kennisgeving van het contract) en kruis aan waarop de aanvraag voor een saneringscontract betrekking heeft.

Niet van toepassing

- ☐ tijdelijke lozing
- ☐ permanente lozing
- ☐ bronbemaling
- ☐ noodlozing

6 Als de aanvraag betrekking heeft op een noodlozing: geef de karakteristieken, inclusief eventuele ecotoxische effecten, van het via de noodlozing beoogde (deels) ongezuiverde bedrijfsafvalwater aan de hand van analyses.

Niet van toepassing

7 Voeg als bijlage RH bij het formulier een hydrogeologische studie, zoals beschreven in addendum RH, als de aanvraag betrekking heeft op een lozing in grondwater.