

Klantverantw.: 92
Opdrachtn.: 13006-92
Klantr.: 13006
Cont.pers.: VAN DEN BOSSCHE JONAS
Tel.: -, Fax: -
GSM: 0470/70.45.43
e-mail: jonas.vandenbossche@sea-invest.com



ProKo.: IB23
Verslagnr.: 6222813
Voorl. verslagnr.: V6222813
Datum: 26/12/2024

CBM
SKALDENSTRAAT 1
9042 GENT

Afdeling: REC

VERSLAG VAN BEPERKT ONDERZOEK OP BOVENGRONDSE HOUDERS

(uitgevoerd volgens interne procedure QPRO/REC/001, §7.3)

Toestel/Install. ID: BG - T16 - 3500L - GASOLIE
Plaats van onderzoek: CBM DANIEL KINETSTRAAT 2 GENT 9000
Datum van onderzoek: 15/03/2024
Reglementering: Vlarem II Subafdeling 5.6.1.3
KB 13 maart 1998
Onderzoeker: SPIESSENS BART EMD
2003/HBARTSPIESSENS - AGRW IS-004
Eigendom van: CBM
Periodiciteit: 36 maanden
Volgende onderzoek voor: 31/03/2027
Aanwezige persoon: Jonas

Onderzoek:

1) Documenten.

a) Vergunning.

Datum : Duur :

b) Attesten van de houder(s).

c) Verslagen van vorig onderzoek.

Beperkt onderzoek		Datum :	Verslagnr.:
Beperkt onderzoek	OCB	Datum : .../04/2011	Verslagnr.:
Beperkt onderzoek :	SGS	Datum : .../06/2017	Verslagnr.:
Beperkt onderzoek	OCB	Datum : 15/03/2024	Verslagnr.: 6222813
Beperkt onderzoek	OCB	Datum :	Verslagnr.:

(huidige)

d) Verslag van de inkuiping.

/

2) Kenplaten van de houder(s).

Tanknummer Intern	T16
Constructeur	
Nummer van de houder	
Bouwjaar	< 1995
Inhoud (L)	3500L
Afmetingen (LxD)	±Ø1,6 x H1,9 m
Constructienorm	
Nr. prototype	
Proefdruk tank (bar)	
Proefdruk mantel (bar)	

2 a) Bijkomende informatie.

Tanknummer Intern	T16
Wijze van opslag	Bovengronds Verticaal
Aard van de houder	Enkelwandig metaal
Opgeslagen product	olie
Ligging	Buiten beschermingszone

2 b) Identificatie van de vulopening.

Tanknummer Intern	T16
Naam van de vloeistof	GASOLIE
GHS - symbool	IO
Inhoud van de tank	3500L

3) Beperkt onderzoek. Plaats van de tank: olielokaal

Tanknummer Intern	T16
Nazicht van de zichtbare delen.	In orde
Leidingen en toebehoren	
Lekken	Geen visuele
Staat van de platen	In orde
Staat van de toebehoren	In orde
Buitenbekleding tank	In orde
Overdrukbeveiliging	Atmosferische ontluchting
Onderdrukbeveiliging	Atmosferische ontluchting
Alarmtoestellen	/
Ontluchtingsleiding (1 / 3m)	In orde
Buitenbekleding	/
Fundering	/
Inkuiping	Lekbak
Grootte	$\pm 3,32 \times 12,31 \times 0,4 \text{ m} = 16,34 \text{ m}^3$
- Sokkel	$\pm 2,81 \times 11,51 \times 0,2 \text{ m} = 6,47 \text{ m}^3$
- Totaal	$\pm 9,87 \text{ m}^3$
Vloeistofdicht	beton
Peilputten	NVT
Leidingen	In orde
Permanente lekdetectie	NVT
Overvulbeveiliging 95 %	Fluit
- ref. prototypenummer	IO
Equipotentiaal (P1& P2)	NVT
Verontreiniging	Geen visuele
Wanddiktemeting mantel	NVT
Wanddiktemeting dakplaten	NVT
Wanddiktemeting bodemplaten	NVT

A : Aanwezig	NA : Niet Aanwezig	IO : in orde	NVT : Niet Van Toepassing	OPM : Opmerking	INB: Inbreuk
--------------	--------------------	--------------	---------------------------	-----------------	--------------

NOTA

De nodige maatregelen dienen getroffen te worden om het morsen van vloeibare producten, verontreiniging van de bodem, het grond- en oppervlaktewater te voorkomen.

OPMERKINGEN

De vergunning is ons nog voor te leggen.

BESLUIT

■ Gelet op de door ons gedane vaststellingen en op de hierboven vermelde attesten, zijn wij van mening dat de opslagtank(s) in dienst mag (mogen) blijven.

Eventueel vermelde opmerkingen dienen zo snel mogelijk verholpen te worden.

Een nieuw onderzoek moet plaats hebben voor :

a) beperkt onderzoek: 15/03/2027

b) algemeen onderzoek: NVT

Een groen kenmerk werd aangebracht.

Voor de Technisch Directeur,



De Agent-onderzoeker