

Firma (ook invullen indien zelfstandige) Naam: Matthijs Technics bv Straat: Ambachtenlaan 5 Postcode: 9080 - Gemeente: Lochristi Tel: 093955512 - Email: facturen@matthijs-technics.be Ondernemingsnummer: BE0636910710	Technicus Naam: Yente N Erkeningsnummer: GV 31258 / TV 43015
Datum onderhoud/keuring: 04-09-2023 Arbeidsduur van 11.06 tot 13.30	

Klant Naam: Sidoco NV Straat: Vasco da Gamalaan 1 Postcode: 9042 Gemeente: DESTELDONK Tel: +32 9 254 46 70 - Email:	Adres stooktoestel indien verschillend van adres klant Naam: Sidoco Kantoor Straat: Vasco Da Gamalaan 1 Postcode: 9042 - Gemeente: Gent-Terdonk Tel: +32 9 254 46 70
--	---

Kenmerken van het stooktoestel Soort aansluiting: Aangesloten als type B Brandstof soort: Gasvormige brandstof Gebruikte brandstof: Niet-premix (GI)	
--	--

Toestel Merk: Buderus Type: 90/396/EWG Bouwjaar: 2006 Fabricatienummer: 30007592-00-6279-0012 Nominaal vermogen (kw): 250	Brander (enkel cv) Merk: Type: Bouwjaar: Fabricatienummer: Debiet(kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)):
---	---

Goede staat van werking	Eenheid	Brandstof 1: vloeibaar 2: gasvormig 3: vast*	Proef I: Initiele meting	Proef II: Eindmeting **	Ok	N
De afdruk(ken) van het elektronische meettoestel moeten aan dit attest worden bevestigd				Laaglast	Hooglast	
Keteltemperatuur	°C	1,2	26	40		
Sproeier: merk en type		1				
Sproeier: debiet		1				
Sproeier: hoek	graden	1				
Pompdruk	bar	1				
Gasdruk teller	mbar	2	104,78			
gasblok	mbar	2	23			
branderbed	mbar	2	8,02			
Rookindex	Bacharach	1				☐ ☐
Zuurstof (O ₂)	%	1,2	11,1	13,6		
Koolstofdioxide (CO ₂)	%	1,2	5,61	4,19		
Koolstofmonoxide (CO)	mg/kWh	1,2	945	104	☒	☐
Rookgastemperatuur (t _g)	°C	1,2	64,9	85,2		
Omgevingstemperatuur (t _a)	°C	1,2	22,7	27,4		
Nettotemperatuur (t _g - t _a)	°C	1,2	42,2	57,8		
Verbrandingsrendement (H _i)	%	1,2	86,7	94,1	☒	☐
Verbrandingsrendement (H _s)	%	1,2	87,0	84,7		
Geen zichtbaar oliespoor bij rookindexbepaling		1	☐ OK	☐ Niet OK		
Geen ongewenste condensvorming in rookgasafvoerkanaal (type B)		1,2	☒ OK	☐ Niet OK		
Zelden hinderlijke en milieuverontreinigende rook		3	☐ OK	☐ Niet OK		
Veilige staat van werking						
Druk rookgasafvoerkanaal		1,2,3	☒ OK	☐ Niet OK		
Verluchting en ventilatie stooklokaal		1,2,3	☒ OK	☐ Niet OK		
Dichtheid rookgasafvoerkanaal (type C)		1,2	☐ OK	☐ Niet OK		
Dichtheid brandstoftoevoerleiding (gasmeter tot stooktoestel)		2	☒ OK	☐ Niet OK		

* Geeft het type toestel aan waarvoor de parameter moet worden berekend of gemeten		** Aanduiden welke meetreeksen van toepassing zijn	
Eindbeoordeling (Kruis aan wat van toepassing is)	Het stooktoestel werkt ☒ goed ☒ veilig ☐ niet goed ☐ niet veilig	Eerstvolgende verbrandingscontrole vóór 04.09.2025	

Gebreken en maatregelen Gebreken die niet door de onderhoudsbeurt kunnen worden weggewerkt: / Andere opmerkingen: /		Voor kennisname  (handtekening klant):
--	--	---

Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. De attesten van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van toezichthouders. Meer informatie op www.veiligverwarmen.be
 Het departement Omgeving hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Voor meer informatie, lees de privacyverklaring op de website van het departement Omgeving (www.omgevingvlaanderen.be/privacy).