

Klantverantw.: 92
Opdrachtn.: 152265-92
Klantnr.: 152265
Cont.pers.: JOHAN WIERINCK
Tel.: -, Fax: -
GSM: 0496/ 67.66.36 e-mail: invoices@vanhoorebeke.com

ProKo.: DV08
Verslagnr.: 6096495
Voorl. verslagnr.: V6096495
Datum: 13/02/2024

SIDOCO
VASCO DA GAMALAAN 1
9042 DESTELDONK

Afdeling: REC

VERSLAG VAN ONDERZOEK OP EEN DRUKAPPARATUUR
(uitgevoerd volgens procedure QPRO/REC/001, §7.3)

Opdrachtgever:	SIDOCO		
Toestel/Install. ID:	DV - 500L - 11 BAR		
Plaats van onderzoek:	SIDOCO VASCO DA GAMALAAN 1 DESTELDONK 9042		
Datum van onderzoek:	26/01/2024	Periodiciteit: 60 maanden	
Reglementering:	Vlarem II Hoofdstuk 5.16	Volgende onderzoek	voor:
		31/01/2029	
Onderzoeker:	SPIESSENS BART EMD	Aanwezige persoon:	
	2003/HBARTSPIESSENS - AGRW IS-004	JOHAN WIERINCK	

I) **ALGEMEENHEDEN**

<u>Aard van de installatie:</u>	COMPRESSORVAT - oplaadlokaal	
<u>Opstelling:</u> ☐ Horizontaal	☒ Verticaal	
<u>Materiaal:</u> ☐ IJzer	☐ RVS ☒ Galvaniseerd staal	☐
<u>Aard van het onderzoek:</u>	☐ indienststellingsonderzoek	☒ periodiek onderzoek.
	☐ inwendig onderzoek	☒ uitwendig onderzoek
<u>Aangeboden toestand:</u>	☒ het reservoir was in dienst.	☐ het reservoir was tijdelijk uit dienst.
	☐ het reservoir was goed gereinigd.	☐ het reservoir was niet goed gereinigd

II) **ONDERZOEK.**

A) **KENPLAAT**

Identificatie (fabricatie) nummer: Lorivan intern nr.:
Naam van de constructeur: 002 04 001 /
Fabricage jaar: 2004
Minimaal / maximaal toelaatbare werktemperatuur: - 10 / 50 °C
Minimaal / maximaal toelaatbare werkdruk: -- / 11 Bar
CE + identificatienummer van de aangemelde instantie: CE 512
OF E- datum en ijkstempel van het CO.:
Bijkomende informatie:
- Volume in (L): 500 L Insteldruk van de beveiliging: 11 bar
- Testdruk (PT) in bar: bar Datum van beproeving:

B) **ADMINISTRATIEF ONDERZOEK:**

☐	Vergunning Provincie:	d.d.:	Nr	Geldig	jaar
☐	EG-verklaring van overeenkomst afgeleverd :		d.d.	Nr	
☐	Nummer verslag van constructie:		d.d.	Verslagnr.	
☐	Verslag van indienststelling:	d.d.		Verslagnr.	
☒	Attest van de veiligheidsklep : AIRTEK	d.d.	05/01/2023	Verslagnr.	

☒ Verslag periodieke controle : OCB d.d. 24/03/2023 Verslagnr. 5934591
☒ Verslag periodieke controle : OCB d.d. 26/01/2024 Verslagnr. 6096495

C) INWENDIG ONDERZOEK.

- ☐ A) Tijdens het inwendig onderzoek werden ☒ geen ernstige gebreken waargenomen.
☐ ernstige gebreken waargenomen :- ☐ zie opmerking, - ☐ inbreuk.
☐ Zie verslag van inwendig onderzoek van: dd: nr.:
☒ B) Uit de uitgevoerde risicoanalyse blijkt dat een inwendig onderzoek niet onmiddellijk vereist is, omdat:
 - ☐ - Bij het openen van het handgat kan de dichting beschadigd worden, geen nieuwe dichting voorradig.
 - ☐ - de lucht die aangezogen word, gedroogd wordt.
 - ☒ - de houder inwendig gegalvaniseerd is.
 - ☐ - lucht geen gevaarlijk product is;
 - ☒ - de houder regelmatig gepurgeerd wordt. Er was geen condenswater aanwezig.
 - ☐ - de houder voorzien is van een automatische purge.
 - ☒ - het drukvat kan niet opengelegd worden op risico van het stilvallen van het productieproces. etc.....☒ Het inwendige onderzoek zal daarom vervangen worden door een uitgebreid ultrasoon wanddikte meting.
☐ De houder zal moeten open gelegd worden voor een inwendig onderzoek, bij het volgende onderzoek op datum van:

D) DE ESSENTIËLE VEILIGHEIDSEISEN.

- ☒ De houder is voorzien van de volgende uitrusting: ☒ manostaat, ☒ purgeerkraan, ☒ afnamekraan,
☒ manometer. ☒ Veiligheidsklep(pen): aantal:1 druk: 11 bar: datum: 2023 → 2033 debiet: 7461L/min
☒ De inplanting van het toestel t.o.v. zijn omgeving:
 - ☒ het drukvat is "goed" bereikbaar ;
 - ☐ het drukvat is niet goed bereikbaar:- ☐ zie opmerking, - ☐ inbreuk.☒ Wijze van bevoorrading van het drukvat: ☒ via compressormachine ☒ vaste leiding.
☒ Het drukvat is voorzien van een ☐ kijkgat ☒ handgat () ☐ mangat ☐ andere:

E) BIJKOMEND ONDERZOEK.

- ☒ Wanddiktemeting mantel : ☐ zie opmerking, - ☐ inbreuk.
☐ - oorspronkelijke wanddikte: mantel (mm): mm , bodems (mm): mm
☒ - huidige opgemeten wanddikte - mantel (mm): 4,0 – 4,1 , bodems(mm): 4,0 - 4,1
☒ Ø mantel : ± 600 mm x Lengte (hoogte) mantel : ± 1500 mm
☒ Type bodems: ☐ bolle ☐ eleptische ☐ klopper ☒ korfboogbodem
☒ Compressor machine: ☒ staat elektrische uitrusting ☒ sokkel
☒ opvang van de trillingen ☒ afscherming

Merk	Type	Serienr.	Pmax		BJ	Debiet	
AF Belgium	RSF 11	20077	10	bar	2009	1500	L/min
AF Belgium	RS 15	23409	10	bar	2010	1960	L/min

OPMERKINGEN.

Geen

INBREUKEN..

geen

NOTA.


geen

BESLUIT

Het toestel is voorzien van een CE-markering.
 Een EU-Conformiteitsverklaring ontbreekt.
 Het is wenselijk een afschrift van de EU-Conformiteitsverklaring op te vragen bij de leverancier.

De hierboven vermelde controles werden uitgevoerd.
 Er werden geen tekortkomingen of niet-conformiteiten vastgesteld.
 Het toestel mag in dienst gehouden worden.
 Een nieuw uitwendig onderzoek moet plaats hebben voor: 26/01/2029.

Voor de Technisch Directeur,



De Agent-onderzoeker

Bijlage