

Firma (ook invullen indien zelfstandige) Naam: Mattheijs Technics bv Straat: Ambachtenlaan 5 Postcode: 9080 - Gemeente: Lochristi Tel: 093955512 - Email: facturen@mattheijs-technics.be Ondernemingsnummer: BE0636910710	Technicus Naam: Yente N Erkeningsnummer: GV 31258 / TV 43015
Datum onderhoud/keuring: 04-09-2023 Arbeidsduur van 13.47 tot 14.30	

Klant Naam: Sidoco NV Straat: Vasco da Gamalaan 1 Postcode: 9042 Gemeente: DESTELDONK Tel: +32 9 254 46 70 - Email:	Adres stooktoestel indien verschillend van adres klant Naam: Sidoco Kantoor Straat: Vasco Da Gamalaan 1 Postcode: 9042 - Gemeente: Gent-Terdonk Tel: +32 9 254 46 70
--	---

Kenmerken van het stooktoestel Soort aansluiting: Aangesloten als type C Brandstof soort: Gasvormige brandstof Gebruikte brandstof: Premix (GI)	
---	--



Toestel Merk: Buderus Type: Logamax plus 132-24 Bouwjaar: 2008 Fabricatienummer: 87470358-10-8324-2311 Nominaal vermogen (kw): 21	Brander (enkel cv) Merk: Type: Bouwjaar: Fabricatienummer: Debiet(kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)):
---	---

Goede staat van werking	Eenheid	Brandstof 1: vloeibaar 2: gasvormig 3: vast*	Proef I: Initiele meting	Proef II: Eindmeting **		Ok	N
De afdruk(ken) van het elektronische meettoestel moeten aan dit attest worden bevestigd				Laaglast	Hooglast		
Keteltemperatuur	°C	1,2	30	33	50		
Sproeier: merk en type		1					
Sproeier: debiet		1					
Sproeier: hoek	graden	1					
Pompdruk	bar	1					
Gasdruk teller	mbar	2	104				
gasblok	mbar	2	23				
branderbed	mbar	2					
Rookindex	Bacharach	1				☐	☐
Zuurstof (O ₂)	%	1,2	7,6	8,1	4,8		
Koolstofdioxide (CO ₂)	%	1,2	7,59	7,31	9,18		
Koolstofmonoxide (CO)	mg/kWh	1,2	111	68	61	☒	☐
Rookgastemperatuur (t _g)	°C	1,2	29,6	30,8	70,9		
Omgevingstemperatuur (t _a)	°C	1,2	27,4	27,3	27,3		
Nettotemperatuur (t _g - t _a)	°C	1,2	2,2	3,5	43,6		
Verbrandingsrendement (H _i)	%	1,2	89,9	89,8	97,7	☒	☐
Verbrandingsrendement (H _s)	%	1,2	89,9	89,8	88,0		
Geen zichtbaar oliespoor bij rookindexbepaling		1		☐ OK		☐ Niet OK	
Geen ongewenste condensvorming in rookgasafvoerkanaal (type B)		1,2		☐ OK		☐ Niet OK	
Zelden hinderlijke en milieuverontreinigende rook		3		☐ OK		☐ Niet OK	
Veilige staat van werking							
Druk rookgasafvoerkanaal		1,2,3		☒ OK		☐ Niet OK	
Verluchting en ventilatie stooklokaal		1,2,3		☒ OK		☐ Niet OK	
Dichtheid rookgasafvoerkanaal (type C)		1,2		☒ OK		☐ Niet OK	
Dichtheid brandstoftoevoerleiding (gasmeter tot stooktoestel)		2		☒ OK		☐ Niet OK	

* Geeft het type toestel aan waarvoor de parameter moet worden berekend of gemeten
Eindbeoordeling
 (Kruis aan wat van toepassing is)

Het stooktoestel werkt
☒ goed ☒ veilig
☐ niet goed ☐ niet veilig

** Aanduiden welke meetreeksen van toepassing zijn
Eerstvolgende verbrandingscontrole vóór 04.09.2025

Gebreken en maatregelen Gebreken die niet door de onderhoudsbeurt kunnen worden weggewerkt: / Andere opmerkingen: /		Voor kennisname  (handtekening erkende technicus (gas of stookolie) of geschoold vakman (vaste brandstof))	 (handtekening klant):
--	--	---	--