

VERBRANDINGSATTEST

☒ onderhoud

☐ keuring voor eerste ingebruikname

volgnummer attest: 112021

Firma (ook invullen indien zelfstandige)

naam: Callens Willy NV
straat en nummer: Industrielaan
postnummer en gemeente: 8790,Waregem
tel: 056720846
e-mail: Carl.Coussement@callens.eu
ondernemingsnummer: BE0419765520

Technicus

voornaam en achternaam:
Tim Neckebroeck
erkeningsnummer:
GV GV08647 / TV
Datum onderhoud: 07-06-2024
Arbeidsduur: van 08:55 tot 09:06

Callens

Reliable process temperature

Klant

voornaam en achternaam: Van Hoorebeke Timber NV
straat en nummer: Vasco Da Gamalaan 1
postnummer en gemeente: 9042;DESTELDONK
tel:
e-mail: joey.dedeyne@vanhoorebeke.com

(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant)

Naam stooktoestel : SOB01341 CV1-Viessmann Vitoplex 200 SX2A
straat en nummer: Vasco da Gamalaan 1
postnummer en gemeente: 9042;Gent
tel:
e-mail:

Kenmerken van het stooktoestel (kruis aan wat van toepassing is)

☐ Centraal*:
☒ Gasvormige brandstof:

☐ Vloeibare brandstof
☐ Vaste brandstof:

☒ aangesloten als type B 23 (open)
☒ aardgas
☐ niet-premix (GI)
☐ LPG
☐ premix (GI)
☐ houtpellets
☐ houtblokken

☐ aangesloten als type C (gesloten)
☐ andere, namelijk:
☒ gasketel met ventilatorbrander (GII)
☐ andere, namelijk:

*indeling volgens NBN CR 1749

Toestel

merk: Viessmann
type: SX2A
bouwjaar: 2019
fabricatienummer: 7745556902538110
nominiaal vermogen (kW): 1100

Brander (enkel CV)

merk: Weishaupt
type: WM-G20/2-A ZM-3L
bouwjaar: 2019
fabricatienummer: 40537122
debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)): 250-1600kW

Goede staat van werking

	eenheid	Brandstof 1: vloeibaar 2: gasvormig 3: vast *	Proef I: Initiële meting	Proef II: Eindmeting **					OK	Niet OK
				☒ LL	☐ 25	☐ 50	☐ 75	☒ HL		
Keteltemperatuur	°C	1,2		73				80		
sproeier: merk en type		1								
sproeier: debiet		1								
sproeier: hoek	graden	1								
Pompdruk	bar	1								
gasdruk	Teller	mbar	2							
	Gasblok	mbar	2							
	Branderbed	mbar	2							
rookindex	Bacharach	1							☐	☐
zuurstof (O₂)	%	1, 2		4.6				3.1		
koolstofdioxide (CO₂)	%	1, 2		9.3				10.1		
koolstofmonoxide (CO)	mg/kWh	1, 2		0				0	☒	☐
rookgastemperatuur (t _g)	°C	1, 2		89.5				160.3		
temperatuur verbrandingslucht (t _a)	°C	1, 2		15.2				15.6		
nettotemperatuur (t _g - t _a)	°C	1, 2								
verbrandingsrendement (bovenwaarde; H _s)	%	1, 2		87				84.3		
verbrandingsrendement (onderwaarde; H _i)	%	1, 2		96.3				93.4	☒	☐
Stikstofoxide (NO _x)	O ₂ -referentie (%): mg/m³			75.5				69.40		
Serienummer Testo		1, 2		61685689				61685689		
datum		1, 2		07/06/2024				07/06/2024		
tijd		1, 2		09:02:46				09:04:55		
geen zichtbaar oliespoor bij rookindexbepaling		1		☐ OK				☐ Niet OK		
geen ongewenste condensvorming in rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B)		1, 2		☒ OK				☐ Niet OK		
zelden hinderlijke en milieuverontreinigende rook		3		☐ OK				☐ Niet OK		

Veilige staat van werking

druk rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B, natuurlijke trek)

-18 Pa

1, 2, 3

☒ OK

☐ Niet OK

verluchting en ventilatie stooklokaal

1, 2, 3

☒ OK

☐ Niet OK

dichtheid rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type C)

1, 2

☐ OK

☐ Niet OK

dichtheid brandstoftoevoerleiding (gasmeter tot stooktoestel)

2

☒ OK

☐ Niet OK

* Geeft het type toestel aan waarvoor de parameter moet worden berekend of gemeten

** Aanduiden welke meetreeksen van toepassing zijn

Eindbeoordeling

Het stooktoestel werkt

☒ goed
☐ Niet goed

☒ veilig
☐ niet veilig

Eerstvolgende verbrandingscontrole vóór

07/06/2026

Gebreken en maatregelen

Gebreken die niet door de onderhoudsbeurt kunnen worden weggewerkt: /
Andere opmerkingen: /

voor kennisname

(handtekening erkende technicus (gas of stookolie) of geschoold vakman (vaste brandstof))

(handtekening klant) ☒ Klant is niet aanwezig ☐ Klant wil niet tekenen

Dit decentrale stooktoestel valt buiten de toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van verbruikswater.

REINIGINGSATTEST		☒ onderhoud centraal stooktoestel	volgnummer attest: 112021	
Firma (ook invullen indien zelfstandige)		Technicus		
naam: Callens Willy NV straat en nummer: Industrielaan postnummer en gemeente: 8790,Waregem tel: 056720846 e-mail: Carl.Coussement@callens.eu ondernemingsnummer: BE0419765520		voornaam en achternaam: Tim Neckebroeck ☒ erkend technicus: GV GV08647 / TV ☐ Schoorsteenveger		
		Datum reiniging: 07-06-2024 Arbeidsduur: van 08:55 tot 09:06		
Klant		(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant)		
voornaam en achternaam: Van Hoorebeke Timber NV straat en nummer: Vasco Da Gamalaan 1 postnummer en gemeente: 9042;DESTELDONK tel: e-mail: joey.dedeyne@vanhoorebeke.com		Naam stooktoestel : SOB01341 CV1-Viessmann Vitoplex 200 SX2A straat en nummer: Vasco da Gamalaan 1 postnummer en gemeente: 9042;Gent tel: e-mail:		
Kenmerken van het stooktoestel (kruis aan wat van toepassing is)				
☐ Centraal*: ☒ aangesloten als type B 23 (open) ☐ aangesloten als type C (gesloten) *indeling volgens NBN CR 1749 ☒ Gasvormige brandstof: ☒ aardgas ☐ LPG ☐ andere, namelijk: ☐ niet-premix (GI) ☐ premix (GI) ☒ gasketel met ventilatorbrander (GII) ☐ Vloeibare brandstof ☐ Vaste brandstof: ☐ houtpellets ☐ houtblokke ☐ andere, namelijk:				
Toestel		Brander (enkel CV)		
merk: Viessmann type: SX2A bouwjaar: 2019 fabricatienummer: 7745556902538110 nominaal vermogen (kW): 1100		merk: Weishaupt type: WM-G20/2-A ZM-3L bouwjaar: 2019 fabricatienummer: 40537122 debit (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)): 250-1600kW		
Reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal (erkend technicus of schoorsteenveger)				
☐ vegen van het rookgasafvoerkanaal en verbindingstukken ☒ nazicht van de goede werking ☐ controle van de terugslag door middel van een terugslagmelder				
Reiniging van het stooktoestel				
Alle toestellen: ☐ andere, namelijk: ☒ controle van de verluchting van het stooklokaal ☒ controle van de rookgaszijdige dichtheid Gasvormige brandstof: (erkend technicus) ☒ ontstopping ☒ reiniging van de branderbedden en de warmtewisselaar (GI) of reinigen van de ketel (GII) ☒ reiniging van de ventilator en de brander Vloeibare brandstof: (erkend technicus) ☐ reiniging van de filters ☐ reiniging van de ketel ☐ reiniging van de brander Vaste brandstof: (geschoold vakman) ☐ nazicht algemene staat ☐ reiniging inwendige delen warmtebron				
Gebreken en maatregelen				
Gebreken die niet door de reinigingsbeurt kunnen worden weggewerkt: / Te treffen maatregelen om deze gebreken weg te werken: / Andere opmerkingen: /				
De eerstvolgende reiniging van het stooktoestel moet gebeuren vóór		07/06/2026		
De eerstvolgende reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal moet gebeuren vóór		DD/MM/YYYY		
 (handtekening erkende technicus (gas of stookolie) / geschoolde vakman (vaste brandstof))		voor kennisname (handtekening klant) ☒ Klant is niet aanwezig ☐ Klant wil niet tekenen		

Dit decentrale stooktoestel valt buiten de toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van verbruikswater.