



AIB-VINCOTTE Belgium - Vereniging zonder winstoogmerk
Erkend controleorganisme - Externe dienst voor technische controles op de werkplaats
Maatschappelijke zetel : Diamant Building - A. Reyerslaan 80 - B-1030 Brussel
Ondernemingsnummer : BE 0402.726.875 - Internet : www.vincotte.com
☒ Safety, quality and environmental services

ORIGINEEL

Contract beheerd door : **OOST & WEST VLAANDEREN**

Bollebergen 2b Bus 10 / B-9052 Gent-Zwijnaarde

Tel. : +32(0)9 244.77.11 - Fax : +32(0)9 244.77.15 - E-Mail : gent@vincotte.be

Contactpersoon : Vanoverbeke Lieven

• Onze gegevens
Verslag nr. : GEN/35/60200241/00/NL/000
Contractref. : 2037265/3000

• Uw gegevens
Ref. :

SADACI NV
T.a.v. Dhr. Van Damme Stefan
Langerbruggekaai 13
9000 GENT

• Interventiegegevens
Plaats : idem
Datum : 29/11/2007
Uitgevoerd door : Malfliet Paul

VERSLAG VAN ALGEMEEN ONDERZOEK VAN BOVENGRONDSE HOUDER

OPSTELLING : Afdeling : productie Gebouw : roostoven Uw nr : E06 - TK - 1100
Exploitatievergunning ref.: 082/44021/23/1/A/11, datum 10/02/2006, geldig tot 10/2/2026

BASIS VAN HET ONDERZOEK

VLAREM II - Hfdst 5.17

ALGEMENE GEGEVENS OVER OPSLAG VAN HET PRODUCT

Naam. : amoniumhydroxide Hoofdeigenschap : milieuschadelijk
Installatie gelegen buiten waterwingebied en/of beschermingszones (dit volgens uitdrukkelijke verklaring van de exploitant).

KENMERKEN VAN DE HOUDER

Enkelwandig

Volume : 35.000 l.

Type(s) overvulbeveiliging(en) : E&H radar Micropilot , prototypenummer : 99/H031/09100102

DETAILS VAN HET ONDERZOEK - VASTSTELLINGEN EN OPMERKINGEN - zie vervolg

BESLUIT

Uit de uitgevoerde onderzoeken en nazichten besluiten wij dat de bovenvermelde installatie, en in voorkomend geval de leidingen en de nodige uitrusting niet voldoen aan de basis van het onderzoek.
Alvorens een definitief besluit te vormen dienen aan de voorwaarden zoals vermeld onder "Opmerkingen" voldaan te worden en dient de houder voor een nieuw onderzoek aangeboden te worden.
Volgend algemeen onderzoek dient uitgevoerd te worden vóór 29/11/2027.
Ons onderzoek had betrekking op de visueel zichtbare en bereikbare delen.

Datum : 14/12/07
Aantal blz. : 2
Bijlage(n) :
Distributie : or.
CC.

Belgium - Netherlands - France - Luxemburg - Italy - Hungary - Morocco - Algeria - UAE - Oman - USA - India

Guido Laridaen
Gewestelijk Directeur

Voor de directeur-generaal

2002/HAV010

DETAILS VAN HET ONDERZOEK

Aanduidingsplaat op tank en vulpunt (nummer, vloeistof ,gevaarsymbool en inhoud) Maatregelen met betrekking tot het vullen van de houder :

Schroefkoppeling aan vulslang of gelijkwaardig

Controle op de goede staat van de overvulbeveiliging

Onderzoek naar zichtbare of organoleptisch waarneembare verontreiniging buiten de houder

Algemene staat van de installatie, omvattende :

Opsporen van lekken en lekaanwijzingen- visueel

Uitwendig onderzoek van de staat van de platen, de verbindingen, de strompen van de houder -visueel

Onderzoek van de staat van de uitwendige toebehoren-visueel

Onderzoek op de staat van de buitenbekleding, hetzij de schildering en /of de isolatie-visueel

Onderzoek van de funderingen en /of steunblokken met het oog op de stabiliteit en de afwatering-visueel

Het nazicht van ladders, railing en platformen

Inwendig onderzoek van de staat van de platen, verbindingen en strompen van de houder - visueel en ultrasone diktemetingen

Onderzoek van de staat van het vakwerk en de inwendige toebehoren-visueel

Onderzoek van de bodemplaten- visueel en ultrasone diktemetingen

Onderzoek van bodemvervorming- visueel

Nazicht staanplaats voor tankwagens en vulzones - visueel

VASTSTELLINGEN

Algemeen onderzoek uitgevoerd op : 29/11/2007 door Vincotte

- werking overvulstelsel getest, test is geslaagd (geeft akoestisch en visueel alarm aan vulpunt)

OPMERKINGEN

- Art 5.17.3.19 § 5 :

vóór 01/01/2006 dient de houder voorzien te zijn van een :

* vloeistofdichte standplaats voor de tankwagen en vulpiste (attest voorleggen), draagkrachtig genoeg met de en nodige hellingen , afvloeiend naar een opvangstelsel (art 5.17.1.17 punt 6)

OVERGANGSMAATREGELEN

Geen

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Noordersingel 23 • 2140 Antwerpen • België • tel: +32 3 221 86 11 • antwerpen@vincotte.be

Contactpersoon: JORIS VAN BOMMEL, Druk

• Onze gegevens

Verslag nr.: ANT/35/voorlopig/00/NL/000

ID Report N° : 541266546160

Contractref.: 2176987/42000

• Uw gegevens

Ref: Aanvr: Justine Gregoir dd 13/02/24

• Interventiegegevens

Plaats: Moly met Belgium nv

Langerbruggekaai, 13

9000 Gent

Datum: 21/03/2024

Uitgevoerd door: IDE BLANCKAERT

Moly met Belgium nv
Langerbruggekaai, 13
9000 Gent
België

**CONTROLE VAN BOVENGRONDSE HOUDER
BEPERKT ONDERZOEK
VLAANDEREN**

GROEN**Gekeurd toestel**

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór: 21/3/2027

Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór: 05/07/2041

Opstelling: Afdeling: productie

Gebouw: roastoven

Uw nummer: E06-TK-1100

Gekeurde installatie: Houder nr.: E06-TK-1100, product: ammoniumhydroxide, volume: 46m³.**Besluit**

Uit de uitgevoerde onderzoeken en controles (zie inhoud van het onderzoek) besluiten wij dat de houder en de installatie, voldoen aan de basis van het onderzoek.

Ons onderzoek had betrekking op de visueel zichtbare en bereikbare delen.

Voor de Directeur Generaal

EMD 2019/HideBlanckaert

Uitgiftedatum : 21/03/2024

Aantal blz.: 3

Bijlage(n):

Distributie: or.
cc.

Basis van het (de) onderzoek(en)

VLAREM II - Hfdst 5.17.

Inhoud van het (de) onderzoek(en)

ATTESTEN EN VERSLAGEN:

- Indienststelling van de installatie, verslag Vinçotte, datum: 05/07/2018, ref.: ANT/35/60699171/00/NL/000.
- Vorig "Beperkt Onderzoek": verslag Vinçotte, datum: 29/06/2021, ref.: ANT/35/13772768/00/NL/000.
- Houder(s): SAVEMO, ref.: 19/180709/01.

NAZICHT VAN VORIG VERSLAG.

IDENTIFICATIEPLAAT.

AANDUIDINGSPLAAT OP TANK EN VULPUNT (nummer, vloeistof, gevaar symbool en inhoud).

MAATREGELEN MET BETREKKING TOT HET VULLEN VAN DE HOUDER:

- Schroefkoppeling aan vulslang of gelijkwaardig.
- Controle op de goede staat van de overvulbeveiliging.

ONDERZOEK NAAR ZICHTBARE OF ORGANOLEPTISCH WAARNEEMBARE VERONTREINIGING BUITEN DE HOUDER.

ALGEMENE STAAT VAN DE INSTALLATIE, OMVATTENDE:

- Opsporen van lekken en lekaanwijzingen- visueel.
- Uitwendig onderzoek van de staat van de platen, de verbindingen, de strompen van de houder - visueel .
- Onderzoek van de staat van de uitwendige toebehoren-visueel.
- Onderzoek van de over-/ onderdrukbeveiligingstoestellen en alarmtoestellen.
- Onderzoek op de staat van de buitenbekleding, hetzij de schildering en /of de isolatie-visueel.
- Onderzoek van de funderingen en /of steunblokken met het oog op de stabiliteit en de afwatering-visueel.
- Onderzoek van de inkuiping-visueel, voor wat betreft inhoud, dichtheid,verontreiniging, peilputten, waarnemingsbuizen, verwijdering hemelwater, doorgangen-reddingsladders.
- Controle van de staat van de leidingen en toebehoren binnen de inkuiping.
- Controle van de zetting van de houder.

NAZICHT STAANPLAATS VOOR TANKWAGENS EN VULZONES - VISUEEL, ondergrond, opvangsysteem.

NAZICHT PEILMEETINRICHTING - VISUEEL.

vloeistofdichte zones, attest van juni.

Gecontroleerde uitrustingen

Bovengrondse opslag | 2619945961638 |

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór:
Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór:
Opstelling:

21/3/2027

05/07/2041

Afdeling: productie

Gebouw: roastoven

Uw nummer: E06-TK-1100

Gekeurde installatie:

Houder nr.: E06-TK-1100, product: ammoniumhydroxide, volume: 46m³.

Kenmerken van de vergunning | 2619945961639 |

Exploitatievergunning:

ref.: M03/44021/23/1/A/14, datum:05/12/2016, geldig tot 10/02/2026, capaciteit: 230 ton l.

Kenmerken van de houder | 2619945961640 |

Constructeur:

SAVEMO METAALCONSTRUCTIRS MOENS

Constructienummer:

181206

Volume:

47.000 l

Type:

enkelwandige houder bekleed met spatscherm.

Bouwjaar:

2018

Materiaal:

Staal

Type overvulbeveiliging:

VEGAPULS 64

Prototypenummer overvulbeveiliging:

99/H031/15020003



Andere karakteristieken:

Voorzien van over- en onderdrukventiel
Protego UD/SU-PF-50
S°: 018102288-010-001
Afsteldruk +120m bar en -15m bar

Kenmerken van de opslag [2619945961641]

Naam:

Ammoniumhydroxide >25%

Vloeistoffengroep (vlaanderen):

3 (GHS05+07)

Installatie:

gelegen buiten waterwingebied en/of beschermingszones (dit volgens uitdrukkelijke verklaring van de exploitant).

Kenmerken van de leidingen [2619945961642]

Type:

toegankelijk
enkelwandig

Opmerkingen(O), vaststellingen(Va), metingen(M)

Va

Vaststellingen:

- 1. Er is een losprocedure aanwezig.
- 2. Het overvulwaarschuwingssysteem genereert een akoestisch en visueel alarm aan het vulpunt (op de houder) bij 94% van de totale vloeistofinhoud.
- 3. Het over-/onderdrukventiel wordt periodiek nagezien volgens intern onderhoudsprogramma.



AIB-VINÇOTTE Belgium - Vereniging zonder winstoogmerk
ERKEND CONTROLEORGANISME - Externe dienst voor technische controles op de werkplaats
Maatschappelijke zetel: Diamant Building - A. Reyerslaan 80 - B-1030 Brussel
Ondernemingsnummer: BE 0402.726.875 - Internet: www.vincotte.com
☒ Safety, quality and environmental services

ORIGINEEL

Contract beheerd door: **Zetel VLAANDEREN**
Bollebergen 2A Bus 12 / B-9052 Gent Zwijnaarde
Tel.: +32(0)9 244.77.11 - Fax: +32(0)9 244.77.15 - E-Mail : gent@vincotte.be
Contactpersoon: LIEVEN VANOVERBEKE, Druk

• Onze gegevens
Verslag nr.: GEN/35/60331036/00/NL/000
ID Report N° : 217020931559

Contractref.: 2037265/7000

• Uw gegevens
Ref: TANKEN/

• Interventiegegevens
Plaats: SADACI NV - Langerbruggekaai 13 - 9000 Gent
Datum: 09/09/2011 en 16/09/2011
Uitgevoerd door: MALFLIET PAUL EMD 2002/HAV010

SADACI NV
t.a.v.: Mw Ollevier Hilde
Langerbruggekaai 13
9000 Gent
België

CONTROLE VAN BOVENGRONDSE HOUDER ALGEMEEN ONDERZOEK VLAANDEREN

GROEN

Gekeurd toestel

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór: 16/9/2014

Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór: 16/9/2031

Opstelling: Afdeling: productie
Gebouw: zwavelzuur
Uw nummer: E14 - TK 1

Gekeurde installatie: Houder nr.: E14 - TK 1 , product: zwavelzuur 96 % , volume: 250 000 liter .

Besluit

Uit de uitgevoerde onderzoeken en controles (zie inhoud van het onderzoek) besluiten wij dat de houder en de installatie, voldoen aan de basis van het onderzoek.

Ons onderzoek had betrekking op de visueel zichtbare en bereikbare delen.

Datum van afdruk: 17/11/2011

Aantal blz.: 3

Bijlage(n):

Distributie: or.
cc.

Ing. J. WINDEY
Directeur Generaal

Basis van het (de) onderzoek(en)

VLAREM II - Hfdst 5.17.

Inhoud van het (de) onderzoek(en)

ATTESTEN EN VERSLAGEN:

- Inkuiping, attest van Vormezele (werken uitgevoerd op 11/2006).
- Vloeistofdichte zones, attest: van Vormezele.

NAZICHT VAN VORIG VERSLAG.

IDENTIFICATIEPLAAT.

AANDUIDINGSPLAAT OP TANK EN VULPUNT (nummer, vloeistof, gevaar symbool en inhoud).

MAATREGELEN MET BETREKKING TOT HET VULLEN VAN DE HOUDER:

- Schroefkoppeling aan vulslang of gelijkwaardig.
- Controle op de goede staat van de overvulbeveiliging.

ONDERZOEK NAAR ZICHTBARE OF ORGANOLEPTISCH WAARNEEMBARE VERONTREINIGING BUITEN DE HOUDER.

ALGEMENE STAAT VAN DE INSTALLATIE, OMVATTENDE:

- Opsporen van lekken en lekaanwijzingen- visueel.
- Uitwendig onderzoek van de staat van de platen, de verbindingen, de stempen van de houder - visueel .
- Onderzoek van de staat van de uitwendige toebehoren-visueel.
- Onderzoek op de staat van de buitenbekleding, hetzij de schildering en /of de isolatie-visueel.
- Onderzoek van de funderingen en /of steunblokken met het oog op de stabiliteit en de afwatering-visueel.
- Onderzoek van de inkuiping-visueel, voor wat betreft inhoud, dichtheid,verontreiniging, peilputten, waarnemingsbuizen, verwijdering hemelwater, doorgangen-reddingsladders.
- Controle van de staat van de leidingen en toebehoren binnen de inkuiping.
- Het nazicht van ladders, railing en platformen.
- Inwendig onderzoek van de staat van de platen, verbindingen en stempen van de houder - visueel en ultrasone diktemetingen.
- Onderzoek van de staat van het vakwerk en de inwendige toebehoren-visueel.
- Onderzoek van de bodemplaten - visueel en ultrasone diktemetingen.
- Onderzoek van bodemvervorming - visueel.

NAZICHT STAANPLAATS VOOR TANKWAGENS EN VULZONES - VISUEEL.

NAZICHT PEILMEETINRICHTING - VISUEEL.

Gecontroleerde uitrustingen

Bovengrondse opslag [217020938213]

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór: 16/9/2014

Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór: 16/9/2031

Opstelling: Afdeling: productie

Gebouw: zwavelzuur

Uw nummer: E14 - TK 1

Gekeurde installatie:

Houder nr.: E14 - TK 1 , product: zwavelzuur 96 % , volume: 250 000 liter .

Kenmerken van de vergunning [217020938214]

Exploitatievergunning:

ref.: 082/44021/23/1/A/11 , datum: 10/02/2006 , geldig tot 10/02/2026



Kenmerken van de houder [217020938215]

Constructeur:	Mahy
Constructienummer:	7750/1
Volume:	250 000 l
Type:	enkelwandige houder
Bouwjaar:	1990
Materiaal:	staal
Type overvulbeveiliging:	Vega radar
Prototypenummer overvulbeveiliging:	99/H031/0 702 000 1

Kenmerken van de opslag [217020938216]

Naam:	zwavelzuur 96 %
Hoofdeigenschap:	corrosief (C)
Installatie:	gelegen buiten waterwingebied en/of beschermingszones (dit volgens uitdrukkelijke verklaring van de exploitant).

Opmerkingen(O), vaststellingen(Va), metingen(M)

Va - overvulstelsiem genereert een akoestisch en visueel alarm in de controlekamer.

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Noordersingel 23 • 2140 Antwerpen • België • tel: +32 3 221 86 11 • antwerpen@vincotte.be

Contactpersoon: Bart Geysen , Druk

• Onze gegevens

Verslag nr.: Ant/35/14335924/00/NL/002

ID Report N° : 541264013780

Contractref.: /69154502/1020565/6624

• Uw gegevens

Ref:

Molymet Belgium nv
Langerbruggekaai, 13
9000 Gent
België

• Interventiegegevens

Plaats: Molymet Belgium nv

Langerbruggekaai, 13

9000 Gent

Datum: 12/07/2023

Uitgevoerd door: Ide Blanckaert EMD 2019/HIdeBlanckaert

CONTROLE VAN BOVENGRONDSE HOUDER BEPERKT ONDERZOEK VLAANDEREN

GROEN

Gekeurd toestel

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór: 12/7/2026

Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór: 16/09/2031

Opstelling: Afdeling: productie

Gebouw: zwavelzuur

Uw nummer: E14 - TK 1

Gekeurde installatie:

Houder nr.: E14 - TK 1 , product: zwavelzuur 96 % , volume: 250 000 liter .

Besluit

Uit de uitgevoerde onderzoeken en controles (zie inhoud van het onderzoek) besluiten wij dat de houder en de installatie, voldoen aan de basis van het onderzoek.

Ons onderzoek had betrekking op de visueel zichtbare en bereikbare delen.

Uitgiftedatum : 06/09/2023

Aantal blz.: 3

Bijlage(n): -

Distributie: or. 1(file)

cc. -

Ing. J. WINDEY
Directeur Generaal

2019/HIdeBlanckaert

Basis van het (de) onderzoek(en)

VLAREM II - Hfdst 5.17.

Inhoud van het (de) onderzoek(en)

ATTESTEN EN VERSLAGEN:

- Inkuiping, attest van Vormezele (werken uitgevoerd op 11/2006).
- Algemeen onderzoek, verslag Vinçotte, datum: 09/09/2011 + 16/09/2011, ref.: GEN/35/60331036/00/NL/000.
- Vorig "Beperkt Onderzoek": verslag Vinçotte, datum: 14/07/2020, ref.: ANT/35/13684104/00/NL/002.
- Vloeistofdichte zones, attest: van Vormezele.

NAZICHT VAN VORIG VERSLAG.

IDENTIFICATIEPLAAT.

AANDUIDINGSPLAAT OP TANK EN VULPUNT (nummer, vloeistof, gevaar symbool en inhoud).

MAATREGELEN MET BETREKKING TOT HET VULLEN VAN DE HOUDER:

- Schroefkoppeling aan vulslang of gelijkwaardig.
- Controle op de goede staat van de overvulbeveiliging.

ONDERZOEK NAAR ZICHTBARE OF ORGANOLEPTISCH WAARNEEMBARE VERONTREINIGING BUITEN DE HOUDER.

ALGEMENE STAAT VAN DE INSTALLATIE, OMVATTENDE:

- Opsporen van lekken en lekaanwijzingen- visueel.
- Uitwendig onderzoek van de staat van de platen, de verbindingen, de strompen van de houder - visueel .
- Onderzoek van de staat van de uitwendige toebehoren-visueel.
- Onderzoek op de staat van de buitenbekleding, hetzij de schildering en /of de isolatie-visueel.
- Onderzoek van de funderingen en /of steunblokken met het oog op de stabiliteit en de afwatering-visueel.
- Onderzoek van de inkuiping-visueel, voor wat betreft inhoud, dichtheid,verontreiniging, peilputten, waarnemingsbuizen, verwijdering hemelwater, doorgangen-reddingsladders.
- Controle van de staat van de leidingen en toebehoren binnen de inkuiping.

NAZICHT STAANPLAATS VOOR TANKWAGENS EN VULZONES - VISUEEL, ondergrond.

NAZICHT PEILMEETINRICHTING - VISUEEL.

NAZICHT EQUIPOTENTIALVERBINDING - VISUEEL.

Gecontroleerde uitrustingen

Bovengrondse opslag [217020938213]

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór:
Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór:
Opstelling:

12/7/2026

16/09/2031

Afdeling: productie

Gebouw: zwavelzuur

Uw nummer: E14 - TK 1

Gekeurde installatie:

Houder nr.: E14 - TK 1 , product: zwavelzuur 96 % , volume: 250 000 liter .

Kenmerken van de vergunning [217020938214]

Exploitatievergunning:

ref.: 082/44021/23/1/A/11 , datum: 10/02/2006 , geldig tot 10/02/2026

Kenmerken van de houder [217020938215]

Constructeur:

Mahy

Constructienummer:

7750/2

Volume:

250 000 l

Type:

enkelwandige houder

Bouwjaar:

1990

Materiaal:

staal

Type overvulbeveiliging:

E & H radar

Prototypenummer overvulbeveiliging:

99/H031/0 702 000 1

Kenmerken van de opslag [217020938216]

Naam:	zwavelzuur 96 %
Vloeistoffengroep (vlaanderen):	3 (GHS05)
Installatie:	gelegen buiten waterwingebied en/of beschermingszones (dit volgens uitdrukkelijke verklaring van de exploitant).

Opmerkingen(O), vaststellingen(Va), metingen(M)

Va Vaststellingen:

- 1. Het overvulwaarschuwingssysteem genereert een akoestisch en visueel alarm in de controlekamer + gsm alarm.
- 2. Oppervlaktescheuren in inkuiping nauwlettend in het oog houden en indien nodig herstellen.



AIB-VINÇOTTE Belgium - Vereniging zonder winstoogmerk
ERKEND CONTROLEORGANISME - Externe dienst voor technische controles op de werkplaats
Maatschappelijke zetel: Diamant Building - A. Reyerslaan 80 - B-1030 Brussel
Ondernemingsnummer: BE 0402.726.875 - Internet: www.vincotte.com
☒ Safety, quality and environmental services

ORIGINEEL

Contract beheerd door: **Zetel VLAANDEREN**
Bollebergen 2A Bus 12 / B-9052 Gent Zwijnaarde
Tel.: +32(0)9 244.77.11 - Fax: +32(0)9 244.77.15 - E-Mail : gent@vincotte.be
Contactpersoon: LIEVEN VANOVERBEKE, Druk

• Onze gegevens
Verslag nr.: GEN/35/60331036/00/NL/001
ID Report N° : 217020931560

Contractref.: 2037265/7000

• Uw gegevens
Ref: TANKEN/

• Interventiegegevens
Plaats: SADACI NV - Langerbruggekaai 13 - 9000 Gent
Datum: 09/09/2011 en 16/09/2011
Uitgevoerd door: MALFLIET PAUL EMD 2002/HAV010

SADACI NV
t.a.v.: Mw Ollevier Hilde
Langerbruggekaai 13
9000 Gent
België

CONTROLE VAN BOVENGRONDSE HOUDER ALGEMEEN ONDERZOEK VLAANDEREN

GROEN

Gekeurd toestel

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór: 16/9/2014
Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór: 16/9/2031
Opstelling: Afdeling: productie
Gebouw: zwavelzuur
Uw nummer: E14 - TK 2
Gekeurde installatie: Houder nr.: E14 - TK 2 , product: zwavelzuur 96 % , volume: 250 000 liter .

Besluit

Uit de uitgevoerde onderzoeken en controles (zie inhoud van het onderzoek) besluiten wij dat de houder en de installatie, voldoen aan de basis van het onderzoek.
Ons onderzoek had betrekking op de visueel zichtbare en bereikbare delen.

Datum van afdruk: 17/11/2011
Aantal blz.: 3
Bijlage(n):
Distributie: or.
cc.

Ing. J. WINDEY
Directeur Generaal

Basis van het (de) onderzoek(en)

VLAREM II - Hfdst 5.17.

Inhoud van het (de) onderzoek(en)

ATTESTEN EN VERSLAGEN:

- Inkuiping, attest van Vormezele (werken uitgevoerd op 11/2006).
- Vloeistofdichte zones, attest: van Vormezele.

NAZICHT VAN VORIG VERSLAG.

IDENTIFICATIEPLAAT.

AANDUIDINGSPLAAT OP TANK EN VULPUNT (nummer, vloeistof, gevaar symbool en inhoud).

MAATREGELEN MET BETREKKING TOT HET VULLEN VAN DE HOUDER:

- Schroefkoppeling aan vulslang of gelijkwaardig.
- Controle op de goede staat van de overvulbeveiliging.

ONDERZOEK NAAR ZICHTBARE OF ORGANOLEPTISCH WAARNEEMBARE VERONTREINIGING BUITEN DE HOUDER.

ALGEMENE STAAT VAN DE INSTALLATIE, OMVATTENDE:

- Opsporen van lekken en lekaanwijzingen- visueel.
- Uitwendig onderzoek van de staat van de platen, de verbindingen, de strompen van de houder - visueel .
- Onderzoek van de staat van de uitwendige toebehoren-visueel.
- Onderzoek op de staat van de buitenbekleding, hetzij de schildering en /of de isolatie-visueel.
- Onderzoek van de funderingen en /of steunblokken met het oog op de stabiliteit en de afwatering-visueel.
- Onderzoek van de inkuiping-visueel, voor wat betreft inhoud, dichtheid,verontreiniging, peilputten, waarnemingsbuizen, verwijdering hemelwater, doorgangen-reddingsladders.
- Controle van de staat van de leidingen en toebehoren binnen de inkuiping.
- Het nazicht van ladders, railing en platformen.
- Inwendig onderzoek van de staat van de platen, verbindingen en strompen van de houder - visueel en ultrasone diktemetingen.
- Onderzoek van de staat van het vakwerk en de inwendige toebehoren-visueel.
- Onderzoek van de bodemplaten - visueel en ultrasone diktemetingen.
- Onderzoek van bodemvervorming - visueel.

NAZICHT STAANPLAATS VOOR TANKWAGENS EN VULZONES - VISUEEL.

NAZICHT PEILMEETINRICHTING - VISUEEL.

Gecontroleerde uitrustingen

Bovengrondse opslag [217020938221]

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór:
Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór:
Opstelling:

16/9/2014

16/9/2031

Afdeling: productie

Gebouw: zwavelzuur

Uw nummer: E14 - TK 2

Gekeurde installatie:

Houder nr.: E14 - TK 2 , product: zwavelzuur 96 % , volume: 250
000 liter .

Kenmerken van de vergunning [217020938222]

Exploitatievergunning:

ref.: 082/44021/23/1/A/11 , datum: 10/02/2006 , geldig tot
10/02/2026

Kenmerken van de houder [217020938223]

Constructeur:	Mahy
Constructienummer:	7750/1
Volume:	250 000 l
Type:	enkelwandige houder
Bouwjaar:	1990
Materiaal:	staal
Type overvulbeveiliging:	Vega radar
Prototypenummer overvulbeveiliging:	99/H031/0 702 000 1

Kenmerken van de opslag [217020938224]

Naam:	zwavelzuur 96 %
Hoofdeigenschap:	corrosief (C)
Installatie:	gelegen buiten waterwingebied en/of beschermingszones (dit volgens uitdrukkelijke verklaring van de exploitant).

Opmerkingen(O), vaststellingen(Va), metingen(M)

Va - overvulstelsysteem genereert een akoestisch en visueel alarm in de controlekamer.

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Noordersingel 23 • 2140 Antwerpen • België • tel: +32 3 221 86 11 • antwerpen@vincotte.be

Contactpersoon: Bart Geysen , Druk

• Onze gegevens

Verslag nr.: Ant/35/14335924/00/NL/003

ID Report N° : 541264013783

Contractref.: /69154502/1020565/6624

• Uw gegevens

Ref:

Molymet Belgium nv
Langerbruggekaai, 13
9000 Gent
België

• Interventiegegevens

Plaats: Molymet Belgium nv

Langerbruggekaai, 13

9000 Gent

Datum: 12/07/2023

Uitgevoerd door: Ide Blanckaert EMD 2019/HIdeBlanckaert

CONTROLE VAN BOVENGRONDSE HOUDER BEPERKT ONDERZOEK VLAANDEREN

GROEN
Gekeurd toestel

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór: 12/7/2026

Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór: 16/09/2031

Opstelling: Afdeling: productie

Gebouw: zwavelzuur

Uw nummer: E14 - TK 2

Gekeurde installatie:

Houder nr.: E14 - TK 2 , product: zwavelzuur 96 % , volume: 250 000 liter .

Besluit

Uit de uitgevoerde onderzoeken en controles (zie inhoud van het onderzoek) besluiten wij dat de houder en de installatie, voldoen aan de basis van het onderzoek.

Ons onderzoek had betrekking op de visueel zichtbare en bereikbare delen.

Uitgiftedatum : 06/09/2023

Aantal blz.: 3

Bijlage(n): -

Distributie: or. 1(file)

cc. -

Ing. J. WINDEY
Directeur Generaal

2019/HIdeBlanckaert

Basis van het (de) onderzoek(en)

VLAREM II - Hfdst 5.17.

Inhoud van het (de) onderzoek(en)

ATTESTEN EN VERSLAGEN:

- Inkuiping, attest van Vormezele (werken uitgevoerd op 11/2006).
- Algemeen onderzoek, verslag Vinçotte, datum: 09/09/2011 + 16/09/2011, ref.: GEN/35/60331036/00/NL/001.
- Vorig "Beperkt Onderzoek": verslag Vinçotte, datum: 14/07/2020, ref.: ANT/35/13684104/00/NL/003.
- Vloeistofdichte zones, attest: van Vormezele.

NAZICHT VAN VORIG VERSLAG.

IDENTIFICATIEPLAAT.

AANDUIDINGSPLAAT OP TANK EN VULPUNT (nummer, vloeistof, gevaar symbool en inhoud).

MAATREGELEN MET BETREKKING TOT HET VULLEN VAN DE HOUDER:

- Schroefkoppeling aan vulslang of gelijkwaardig.
- Controle op de goede staat van de overvulbeveiliging.

ONDERZOEK NAAR ZICHTBARE OF ORGANOLEPTISCH WAARNEEMBARE VERONTREINIGING BUITEN DE HOUDER.

ALGEMENE STAAT VAN DE INSTALLATIE, OMVATTENDE:

- Opsporen van lekken en lekaanwijzingen- visueel.
- Uitwendig onderzoek van de staat van de platen, de verbindingen, de stompen van de houder - visueel .
- Onderzoek van de staat van de uitwendige toebehoren-visueel.
- Onderzoek op de staat van de buitenbekleding, hetzij de schildering en /of de isolatie-visueel.
- Onderzoek van de funderingen en /of steunblokken met het oog op de stabiliteit en de afwatering-visueel.
- Onderzoek van de inkuiping-visueel, voor wat betreft inhoud, dichtheid,verontreiniging, peilputten, waarnemingsbuizen, verwijdering hemelwater, doorgangen-reddingsladders.
- Controle van de staat van de leidingen en toebehoren binnen de inkuiping.

NAZICHT STAANPLAATS VOOR TANKWAGENS EN VULZONES - VISUEEL, ondergrond.

NAZICHT PEILMEETINRICHTING - VISUEEL.

NAZICHT EQUIPOTENTIAALVERBINDING - VISUEEL.

Gecontroleerde uitrustingen

Bovengrondse opslag [217020938221]

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór:
Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór:
Opstelling:

12/7/2026

16/09/2031

Afdeling: productie

Gebouw: zwavelzuur

Uw nummer: E14 - TK 2

Gekeurde installatie:

Houder nr.: E14 - TK 2 , product: zwavelzuur 96 % , volume: 250 000 liter .

Kenmerken van de vergunning [217020938222]

Exploitatievergunning:

ref.: 082/44021/23/1/A/11 , datum: 10/02/2006 , geldig tot 10/02/2026

Kenmerken van de houder [217020938223]

Constructeur:

Mahy

Constructienummer:

7750/1

Volume:

250 000 l

Type:

enkelwandige houder

Bouwjaar:

1990

Materiaal:

staal

Type overvulbeveiliging:

E & H radar

Prototypenummer overvulbeveiliging:

99/H031/0 702 000 1

Kenmerken van de opslag [217020938224]

Naam:	zwavelzuur 96 %
Vloeistoffengroep (vlaanderen):	3 (GHS05)
Installatie:	gelegen buiten waterwingebied en/of beschermingszones (dit volgens uitdrukkelijke verklaring van de exploitant).

Opmerkingen(O), vaststellingen(Va), metingen(M)

Va Vaststellingen:

- 1. Het overvulwaarschuwingssysteem genereert een akoestisch en visueel alarm in de controlekamer + gsm alarm.
- 2. Oppervlaktescheuren in inkuiping nauwlettend in het oog houden en indien nodig herstellen.
- 3. Corrosie op de hals van het mangat onderaan + op de tankteen onder het mangat te behandelen.



AIB-VINÇOTTE Belgium - Vereniging zonder winstoogmerk
Erkend controleorganisme - Externe dienst voor technische controles op de werkplaats
Maatschappelijke zetel : Diamant Building - A. Reyerslaan 80 - B-1030 Brussel
Ondernemingsnummer : BE 0402.726.875 - Internet : www.vincotte.com
☒ Safety, quality and environmental services

ORIGINEEL

Contract beheerd door : **OOST & WEST VLAANDEREN**

Bollebergen 2b Bus 10 / B-9052 Gent-Zwijnaarde

Tel. : +32(0)9 244.77.11 - Fax : +32(0)9 244.77.15 - E-Mail : gent@vincotte.be

Contactpersoon : Vanoverbeke Lieven

• Onze gegevens
Verslag nr. : GEN/35/60233593/00/NL/003
Contractref. : 2037265/005000

• Uw gegevens
Ref. : PERIODIEKE CONTROLE

• Interventiegegevens
Plaats : idem
Datum : 29/12/2008
Uitgevoerd door : Malfliet Paul

SADACI NV
T.a.v. Dhr Van Damme Stefan
Langerbruggekaai 13
9000 GENT

VERSLAG VAN ALGEMEEN ONDERZOEK VAN BOVENGRONDSE HOUDER

GROEN

OPSTELLING : Afdeling : productie Gebouw : roostoven Uw nr : E 29 TK 16
Exploitatievergunning ref.: 082/44021/23/1/A/11, datum 10/02/2006, geldig tot 10/2/2026

BASIS VAN HET ONDERZOEK

VLAREM II - Hfdst 5.17

ALGEMENE GEGEVENS OVER OPSLAG VAN HET PRODUKT

Naam. : natriumhydroxide Hoofdeigenschap : Corrosief
Installatie gelegen Buiten Waterwingebied en/of beschermingszones (dit volgens uitdrukkelijke verklaring van de exploitant).

KENMERKEN VAN DE HOUDER

Enkelwandig

Volume : 45.000 l.

Type(s) overvulbeveiliging(en) : E&H radar Micropilot , prototypenummer : 99/H031/09100102

DETAILS VAN HET ONDERZOEK - VASTSTELLINGEN EN OPMERKINGEN - zie vervolg

BESLUIT

Uit de uitgevoerde onderzoeken en nazichten besluiten wij dat de bovenvermelde installatie, en in voorkomend geval de leidingen en de nodige uitrusting voldoen aan de basis van het onderzoek.

Volgend beperkt onderzoek dient uitgevoerd te worden vóór 29/12/2011.

Volgend algemeen onderzoek dient uitgevoerd te worden vóór 26/09/2028.

Ons onderzoek had betrekking op de visueel zichtbare en bereikbare delen.

Datum : 06/02/2009

Aantal blz. : 2

Bijlage(n) :

Distributie : or.

cc.

Belgium - Netherlands - France - Luxemburg - Italy - Hungary - Morocco - Algeria - UAE - Oman - USA - India

Guido Laridaen
Gewestelijk Directeur

Voor de directeur-generaal

2002/HAV010

DETAILS VAN HET ONDERZOEK

Nazicht van vorig verslag

Aanduidingsplaat op tank en vulpunt (nummer, vloeistof ,gevaarsymbool en inhoud) Maatregelen met betrekking tot het vullen van de houder :

Schroefkoppeling aan vulslang of gelijkwaardig

Controle op de goede staat van de overvulbeveiliging

Onderzoek naar zichtbare of organoleptisch waarneembare verontreiniging buiten de houder

Algemene staat van de installatie, omvattende :

Opsporen van lekken en lekaanwijzingen- visueel

Uitwendig onderzoek van de staat van de platen, de verbindingen, de stompen van de houder -visueel

Onderzoek van de staat van de uitwendige toebehoren-visueel

Onderzoek op de staat van de buitenbekleding, hetzij de schildering en /of de isolatie-visueel

Onderzoek van de funderingen en /of steunblokken met het oog op de stabiliteit en de afwatering-visueel

Het nazicht van ladders, railing en platformen

Nazicht staanplaats voor tankwagens en vulzones - visueel

Nazicht peilmeetinrichting- visueel

VASTSTELLINGEN

Algemeen onderzoek uitgevoerd op : 29/12/2008 door Vinçotte

- Werking overvulsysteem getest, test is geslaagd (geeft akoestisch en visueel alarm aan vulpunt)

- Verslag inwendig onderzoek door Vinçotte dd 26/09/2008 met ref.: GEN/35/60225068/00/NL/000

- Attest vloeistofdichte piste door Juri

- er is een losprocedure aanwezig

OPMERKINGEN

Geen



AIB-VINÇOTTE Belgium - Vereniging zonder winst oogmerk
ERKEND CONTROLEORGANISME - Externe dienst voor technische controles op de werkplaats
Maatschappelijke zetel: Diamant Building - A. Reyerslaan 80 - B-1030 Brussel
Ondernemingsnummer: BE 0402.726.875 - Internet: www.vincotte.com
☒ Safety, quality and environmental services

ORIGINEEL

Contract beheerd door: **Zetel VLAANDEREN**
Bollebergen 2b Bus 10 / B-9052 Gent Zwijnaarde
Tel.: +32(0)9 244.77.11 - Fax: +32(0)9 244.77.15 - E-Mail : gent@vincotte.be
Contactpersoon: LIEVEN VANOVERBEKE, Druk

• Onze gegevens
Verslag nr.: GEN/35/60225068/00/NL/000
Contractref.: 2037265/4000

• Uw gegevens
Ref: TANKEN/

• Interventiegegevens
Plaats: SADACI NV - Langerbruggekaai 13 - 9000 Gent
Datum: 26.09.2008
Uitgevoerd door: MALFLIET PAUL

SADACI NV
t.a.v.: Mw. Olivier
Langerbruggekaai 13
9000 Gent
België

VERSLAG VAN INWENDIG ONDERZOEK EN DIKTEMETINGEN VAN HOUDER

OPSTELLING : Afdeling : E29-Tk-16

BASIS VAN HET ONDERZOEK

VLAREM II - Hfdst 5.17.

KENMERKEN

Bovengrondse houder

Inhoud : 45.000 l

Produkt : NaOH 50 %

DETAILS VAN HET ONDERZOEK

Visueel inwendig onderzoek

Diktemetingen

Dikte van de bodem : +/- 7,8 mm , dikte van de romp : +/- 7,6 mm

VASTSTELLINGEN EN OPMERKINGEN

er is pitting op de bodem, enkel de volledige buitencirkel, van ongeveer 40 cm breedte, met een diepte van +/- 2,5 mm

BESLUIT

De uitgevoerde onderzoeken gaven geen aanleiding tot opmerkingen, de houder mag terug in dienst gesteld worden.

Datum van afdruk: 23/10/2008

Aantal blz.: 1

Bijlage(n):

Distributie: or.
cc.


ir. J. Muls,
Directeur Général - Directeur Generaal
2002/HAV010

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Noordersingel 23 • 2140 Antwerpen • België • tel: +32 3 221 86 11 • antwerpen@vincotte.be

Contactpersoon: JORIS VAN BOMMEL, Druk

• Onze gegevens

Verslag nr.: ANT/35/61308145/00/NL/000

ID Report N° : 541266546154

Contractref.: 2176987/42000

• Uw gegevens

Ref: Aanvr: Justine Gregoir dd 13/02/24

• Interventiegegevens

Plaats: Molyet Belgium nv

Langerbruggekaai, 13

9000 Gent

Datum: 12/07/2023, 24/01/2024, 21/03/2024

Uitgevoerd door: IDE BLANCKAERT

Molyet Belgium nv
Langerbruggekaai, 13
9000 Gent
België

**CONTROLE VAN BOVENGRONDSE HOUDER
BEPERKT ONDERZOEK
VLAANDEREN****GROEN****Gekeurd toestel**

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór: 12/7/2026

Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór: 26/09/2028

Opstelling: Afdeling: productie

Gebouw: effluent

Uw nummer: E29-TK-16

Gekeurde installatie: Houder nr.: E29-TK-16, product: natriumhydroxide 50 %, volume: 35.000 liter.

Besluit

Uit de uitgevoerde onderzoeken en controles (zie inhoud van het onderzoek) besluiten wij dat de houder en de installatie, voldoen aan de basis van het onderzoek.

Ons onderzoek had betrekking op de visueel zichtbare en bereikbare delen.

Voor de Directeur Generaal

EMD 2019/HideBlancaert

Uitgiftedatum : 21/03/2024

Aantal blz.: 3

Bijlage(n):

Distributie: or.
cc.

Basis van het (de) onderzoek(en)

VLAREM II - Hfdst 5.17.

Inhoud van het (de) onderzoek(en)

ATTESTEN EN VERSLAGEN:

- Algemeen onderzoek, verslag Vinçotte, datum: 29/12/2008.
- Vorig "Beperkt Onderzoek": verslag Vinçotte, datum: 12/07/2023, ref.: ANT/35/14335924/00/NL/001.
- Inwendig onderzoek, verslag Vinçotte, datum: 26/09/2008, ref.: GEN/35/60225068/00/NL/000.
- Vloeistofdichte zones, attest: van Juri.

NAZICHT VAN VORIG VERSLAG.

AANDUIDINGSPLAAT OP TANK EN VULPUNT (nummer, vloeistof, gevaar symbool en inhoud).

MAATREGELEN MET BETREKKING TOT HET VULLEN VAN DE HOUDER:

- Schroefkoppeling aan vulslang of gelijkwaardig.
- Controle op de goede staat van de overvulbeveiliging.

ONDERZOEK NAAR ZICHTBARE OF ORGANOLEPTISCH WAARNEEMBARE VERONTREINIGING BUITEN DE HOUDER.

ALGEMENE STAAT VAN DE INSTALLATIE, OMVATTENDE:

- Opsporen van lekken en lekaanwijzingen- visueel.
- Uitwendig onderzoek van de staat van de platen, de verbindingen, de stempen van de houder - visueel .
- Onderzoek van de staat van de uitwendige toebehoren-visueel.
- Onderzoek op de staat van de buitenbekleding, hetzij de schildering en /of de isolatie-visueel.
- Onderzoek van de funderingen en /of steunblokken met het oog op de stabiliteit en de afwatering-visueel.
- Onderzoek van de inkuipen-visueel, voor wat betreft inhoud, dichtheid, verontreiniging, peilputten, waarnemingsbuizen, verwijdering hemelwater, doorgangen-reddingsladders.
- Controle van de staat van de leidingen en toebehoren binnen de inkuipen.

NAZICHT STAANPLAATS VOOR TANKWAGENS EN VULZONES - VISUEEL, ondergrond.

NAZICHT PEILMEETINRICHTING - VISUEEL.

Gecontroleerde uitrustingen

Bovengrondse opslag [217021841293]

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór:
Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór:
Opstelling:

12/7/2026

26/09/2028

Afdeling: productie

Gebouw: effluent

Uw nummer: E29-TK-16

Gekeurde installatie:

Houder nr.: E29-TK-16, product: natriumhydroxide 50 %, volume: 35.000 liter.

Kenmerken van de vergunning [217021841294]

Exploitatatievergunning:

ref.: 082/44021/23/1/A/11, datum: 10/02/2006, geldig tot 10/02/2026.

Kenmerken van de houder [217021841295]

Volume:

35.000 l

Type:

enkelwandige houder

Materiaal:

staal

Type overvulbeveiliging:

Endres & Hauser Micropilot

Prototypenummer overvulbeveiliging:

99/H031/0 910 0102

Kenmerken van de opslag [217021841296]

Naam:

natriumhydroxide 50 %

Vloeistoffengroep (vlaanderen):

3 (GHS05)

Installatie:

gelegen buiten waterwingebied en/of beschermingszones (dit volgens uitdrukkelijke verklaring van de exploitant).

Opmerkingen(O), vaststellingen(Va), metingen(M)

- Va Vaststellingen:
- 1. Het overvulwaarschuwingssysteem genereert een akoestisch en visueel alarm aan het vulpunt.
 - 2. Er is een losprocedure aanwezig.
 - 3. Scheurvorming aanwezig in de coating van de inkuiping. Nauwlettend in de gaten te houden en indien nodig te herstellen.



AIB-VINCOTTE Belgium - Vereniging zonder winstoogmerk
Erkend controleorganisme - Externe dienst voor technische controles op de werkplaats
Maatschappelijke zetel : Diamant Building - A. Reyerslaan 80 - B-1030 Brussel
Ondernemingsnummer : BE 0402.726.875 - Internet : www.vincotte.com

☒ Safety, quality and environmental services

ORIGINEEL

Contract beheerd door : **OOST & WEST VLAANDEREN**

Bollebergen 2b Bus 10 / B-9052 Gent-Zwijnaarde

Tel. : +32(0)9 244.77.11 - Fax : +32(0)9 244.77.15 - E-Mail : gent@vincotte.be

Contactpersoon : Vanoverbeke Lieven

• Onze gegevens
Verslag nr. : GEN/35/60233593/00/NL/004
Contractref. : 2037265/005000

• Uw gegevens
Ref. : PERIODIEKE CONTROLE

• Interventiegegevens

Plaats : idem

Datum : 29/12/2008

Uitgevoerd door : Malfliet Paul

SADACI NV
T.a.v. Dhr Van Damme Stefan
Langerbruggekaai 13
9000 GENT

EINDKEURINGS VERSLAG VAN CONTROLE VOOR INDIENSTSTELLING VAN BOVENGRONDSE HOUDERS

GROEN

OPSTELLING : Afdeling : productie Gebouw : effluent - mona Uw nr : E29 TK 8000
Exploitatievergunning ref.: 082/44021/23/1/A/11, datum : 10/02/2006, geldig tot 10/02/2026

BASIS VAN HET ONDERZOEK

VLAREM II - Hfdst 5.17

ALGEMENE GEGEVENS OVER OPSLAG VAN HET PRODUKT

Naam. : ijzertrichloride (Fe Cl₃) Hoofdeigenschap : corrosief (C)

Installatie gelegen buiten waterwingebied en/of beschermingszones (dit volgens uitdrukkelijke verklaring van de exploitant).

KENMERKEN VAN DE HOUDER

Code voor constructie :DVS 2205

Materiaal : HDPE

Constructeur : PCT N.V.

Volume : 20.000 l.

Fabr. nr : YB 7414-001

Enkelwandig

Bouwjaar : 2007

Prototypenummer : CP03/0040 - H002

Type(s) overvulbeveiliging(en) : radar E & H , prototypenummer : 99/H031/09100102

DETAILS VAN HET ONDERZOEK - VASTSTELLINGEN EN OPMERKINGEN - zie vervolg

BESLUIT

Uit de uitgevoerde onderzoeken en nazichten besluiten wij dat de houder en in voorkomend geval de inkuiping, de leidingen en de installatie (eventueel met inbegrip van een lekdetectiesysteem, damprecuperatiesysteem, koolwaterstofdetectie en koolwaterstofafscheider) voldoen aan de basis van het onderzoek.

Volgend beperkt onderzoek dient uitgevoerd te worden vóór 29/12/2011

Volgend algemeen onderzoek dient uitgevoerd te worden vóór 12/08/2027

Datum : 06/02/2009

Aantal blz. : 2

Bijlage(n) :

Distributie : or.

cc.

Belgium - Netherlands - France - Luxemburg - Italy - Hungary - Morocco - Algeria - UAE - Oman - USA - India

Guido Laridaen
Gewestelijk Directeur
Voor de directeur-generaal

2002/HA 0010



Blz. : 2 / 2

Verslag nr. : GEN/35/60233593/00/NL/004

Contractref. : 2037265/005000

DETAIL VAN HET ONDERZOEK

De volgende punten werden nagezien en onderzocht.

Plaatsing van de houder volgens Vlare II

afstanden t.o.v. de gebouwen, percelen van derden, andere produkten
inkuiping, constructie, capaciteit, opstelling houders, verwijdering hemelwater

Leidingen

bereikbare leidingen
plaatsing van de vulleiding
plaatsing van de ontluichtingsleiding

Uitrusting en toebehoren van de houder

waarschuwingssysteem
identificatieplaten houder & vulpunt , pictogrammen
peilmeetinrichting

Staanplaats tankwagen en vulzones , zie verslag van Juri , datum.: 23/10/2008

Nazicht certificaten of attesten van :

houder ref.: PCT N.V. dd 12/08/2007
attest inkuiping Juri N.V. dd 29/10/2007

VASTSTELLINGEN :

- er is een losprocedure aanwezig
- overvulsysteem getest, test is geslaagd (geeft akoestisch en visueel alarm aan vulpunt)

OPMERKINGEN :

Nihil

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Noordersingel 23 • 2140 Antwerpen • België • tel: +32 3 221 86 11 • antwerpen@vincotte.be

Contactpersoon: Bart Geysen , Druk

• Onze gegevens

Verslag nr.: Ant/35/14335924/00/NL/000

ID Report N° : 541264013774

Contractref.: /69154502/1020565/6624

• Uw gegevens

Ref:

Molymet Belgium nv
Langerbruggekaai, 13
9000 Gent
België

• Interventiegegevens

Plaats: Molymet Belgium nv

Langerbruggekaai, 13

9000 Gent

Datum: 12/07/2023

Uitgevoerd door: Ide Blanckaert EMD 2019/HIdeBlanckaert

CONTROLE VAN BOVENGRONDSE HOUDER BEPERKT ONDERZOEK VLAANDEREN

GROEN
Gekeurd toestel

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór: 12/7/2026

Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór: 29/12/2028

Opstelling: Afdeling: productie

Gebouw: effluent - mona

Uw nummer: E29 - TK - 8000

Gekeurde installatie:

Houder nr.: E29 - TK - 8000 , product: ijzertrichloride 40 % (Fe CL3) ,
volume: 20 000 liter .

Besluit

Uit de uitgevoerde onderzoeken en controles (zie inhoud van het onderzoek) besluiten wij dat de houder en de installatie, voldoen aan de basis van het onderzoek.

Ons onderzoek had betrekking op de visueel zichtbare en bereikbare delen.

Uitgiftedatum : 06/09/2023

Aantal blz.: 3

Bijlage(n): -

Distributie: or. 1(file)
cc. -

Ing. J. WINDEY
Directeur Generaal

2019/HIdeBlanckaert

Basis van het (de) onderzoek(en)

VLAREM II - Hfdst 5.17.

Inhoud van het (de) onderzoek(en)

ATTESTEN EN VERSLAGEN:

- Indienststelling van de installatie, verslag van Vinçotte dd 29/12/2008 met ref.: GEN/35/60233593/00/NL/004.
- Inkuiping, attest van Juri N.V. dd 29/10/2007.
- Vorig "Beperkt Onderzoek": verslag Vinçotte, datum: 14/07/2020, ref.: ANT/35/13684104/00/NL/000.
- Houder(s): van PCT N.V. dd 12/08/2007.
- Vloeistofdichte zones, attest: van Juri N.V. dd 23/10/2008.

NAZICHT VAN VORIG VERSLAG.

IDENTIFICATIEPLAAT.

AANDUIDINGSPLAAT OP TANK EN VULPUNT (nummer, vloeistof, gevaar symbool en inhoud).

MAATREGELEN MET BETREKKING TOT HET VULLEN VAN DE HOUDER:

- Schroefkoppeling aan vulslang of gelijkwaardig.
- Controle op de goede staat van de overvulbeveiliging.

ONDERZOEK NAAR ZICHTBARE OF ORGANOLEPTISCH WAARNEEMBARE VERONTREINIGING BUITEN DE HOUDER.

ALGEMENE STAAT VAN DE INSTALLATIE, OMVATTENDE:

- Opsporen van lekken en lekaanwijzingen- visueel.
- Uitwendig onderzoek van de staat van de platen, de verbindingen, de stomp van de houder - visueel .
- Onderzoek van de staat van de uitwendige toebehoren-visueel.
- Onderzoek op de staat van de buitenbekleding, hetzij de schildering en /of de isolatie-visueel.
- Onderzoek van de funderingen en /of steunblokken met het oog op de stabiliteit en de afwatering-visueel.
- Onderzoek van de inkuiping-visueel, voor wat betreft inhoud, dichtheid, verontreiniging, peilputten, waarnemingsbuizen, verwijdering hemelwater, doorgangen-reddingsladders.
- Controle van de staat van de leidingen en toebehoren binnen de inkuiping.

NAZICHT STAANPLAATS VOOR TANKWAGENS EN VULZONES - VISUEEL, ondergrond.

NAZICHT PEILMEETINRICHTING - VISUEEL.

Gecontroleerde uitrustingen

Bovengrondse opslag [217021841301]

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór:
Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór:
Opstelling:

12/7/2026

29/12/2028

Afdeling: productie

Gebouw: effluent - mona

Uw nummer: E29 - TK - 8000

Gekeurde installatie:

Houder nr.: E29 - TK - 8000 , product: ijzertrichloride 40 % (Fe CL3) , volume: 20 000 liter .

Kenmerken van de vergunning [217021841302]

Exploitatievergunning:

ref.: 082/44021/23/1/A/11 , datum: 10/02/2006 , geldig tot 10/02/2026

Kenmerken van de houder [217021841303]

Constructeur:

PCT N.V.

Constructienummer:

YB 7414-001

Prototypenummer houder:

CP03/0040-H002

Volume:

20 000 l

Type:

enkelwandige houder

Bouwjaar:

2007

Maximum levensduur van de houder:

20 jaar

Materiaal:

HDPE

Code voor constructie:

DVS 2205

Type overvulbeveiliging:

Endres & Hauser Micropilot



Prototypenummer overvulbeveiliging: 99/H031/0 910 0102

Kenmerken van de opslag [217021841304]

Naam:	ijzertrichloride 40 % (Fe CL3)
Vloeistoffengroep (vlaanderen):	3 (GHS05)
Installatie:	gelegen buiten waterwingebied en/of beschermingszones (dit volgens uitdrukkelijke verklaring van de exploitant).

Opmerkingen(O), vaststellingen(Va), metingen(M)

O Opmerkingen:

- 1. De installatie is te reinigen.

Va Vaststellingen:

- 1. Het overvulwaarschuwingssysteem genereert een akoestisch en visueel alarm aan het vulpunt.
- 2. Er is een losprocedure aanwezig.

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Noordersingel 23 - 2140 Antwerpen - België - tel: +32 3 221 87 63 - epicustomers@vincotte.be

040-INSP

Contactpersoon: BART GEYSEN, Druk

• Onze gegevens

Uw klantnummer: 0069154502

Contractnummer: 1020565/50000

Verslagnummer: ANT/35/14875166/00/NL/000

ID Report N° : 541268430234

• Uw gegevens

Ref:

Molymet Belgium nv
Langerbruggekaai, 13
9000 Gent
België

• Interventiegegevens

Plaats: Molymet Belgium nv

Langerbruggekaai, 13

9000 Gent

Datum: 21/03/2024 + 26/09/2024

Uitgevoerd door: IDE BLANCKAERT

**CONTROLE VAN BOVENGRONDSE HOUDER
BEPERKT ONDERZOEK
VLAANDEREN**

GROEN**Gekeurd toestel**

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór: 21/3/2027

Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór: 02/10/2037

Opstelling: Afdeling: Purox

Uw nummer: TK81060

Gekeurde installatie:

Houder nr.: TK81060, product: Waterstofchloride (HCl), volume:
60.000 l.**Besluit**

Uit de uitgevoerde onderzoeken en controles (zie inhoud van het onderzoek) besluiten wij dat de houder en de installatie, voldoen aan de basis van het onderzoek.

Ons onderzoek had betrekking op de visueel zichtbare en bereikbare delen.

Uitgiftedatum : 26/09/2024

Aantal blz.: 3

Bijlage(n):

Distributie: or.
cc.

Voor de Directeur Generaal

2019/H. de Blankaert

Basis van het (de) onderzoek(en)

VLAREM II - Hfdst 5.17.

Inhoud van het (de) onderzoek(en)

ATTESTEN EN VERSLAGEN:

- Indienstelling van de installatie, verslag Vinçotte, datum: 23/07/2019 + 27/09/2019, ref.: ANT/35/60808202/00/NL/002.
- Vorig "Beperkt Onderzoek": verslag Vinçotte, datum: 01/04/2021, 25/03/2021, ref.: ANT/35/60982752/00/NL/000.
- Vloeistofdichte zones, attest: Viabuild, datum: 25/08/2020.
- Funderingen: IPS, dd: 11/09/2019
- De inkuiping: Wyckaert - Incaf BVBA
- Stabiliteitsstudie: IPS, dd: 11/09/2019.

NAZICHT VAN VORIG VERSLAG.

IDENTIFICATIEPLAAT.

AANDUIDINGSPLAAT OP TANK EN VULPUNT (nummer, vloeistof, gevaar symbool en inhoud).

MAATREGELEN MET BETREKKING TOT HET VULLEN VAN DE HOUDER:

- Schroefkoppeling aan vulslang of gelijkwaardig.
- Controle op de goede staat van de overvulbeveiliging.

ONDERZOEK NAAR ZICHTBARE OF ORGANOLEPTISCH WAARNEEMBARE VERONTREINIGING BUITEN DE HOUDER.

ALGEMENE STAAT VAN DE INSTALLATIE, OMVATTENDE:

- Opsporen van lekken en lekaanwijzingen- visueel.
- Uitwendig onderzoek van de staat van de platen, de verbindingen, de stompen van de houder - visueel .
- Onderzoek van de staat van de uitwendige toebehoren-visueel.
- Onderzoek op de staat van de buitenbekleding, hetzij de schildering en /of de isolatie-visueel.
- Onderzoek van de funderingen en /of steunblokken met het oog op de stabiliteit en de afwatering-visueel.
- Onderzoek van de inkuiping-visueel, voor wat betreft inhoud, dichtheid, verontreiniging, peilputten, waarnemingsbuizen, verwijdering hemelwater, doorgangen-reddingsladders.
- Controle van de staat van de leidingen en toebehoren binnen de inkuiping.
- Controle van de zetting van de houder.
- Het nazicht van ladders, railing en platformen.
- Inwendig onderzoek van de staat van de platen, verbindingen en stompen van de houder - visueel .
- Onderzoek van de staat van het vakwerk en de inwendige toebehoren-visueel.
- Onderzoek van de bodemplaten - visueel .
- Onderzoek van bodemvervorming - visueel.

NAZICHT STAANPLAATS VOOR TANKWAGENS EN VULZONES - VISUEEL, ondergrond, opvangsysteem.

NAZICHT PEILMEETINRICHTING - VISUEEL.

Gecontroleerde uitrustingen

Bovengrondse opslag [429550214198]

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór:	21/3/2027
Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór:	02/10/2037
Opstelling:	Afdeling: Purox
	Uw nummer: TK81060
Gekeurde installatie:	Houder nr.: TK81060, product: Waterstofchloride (HCl), volume: 60.000 l.

Kenmerken van de vergunning [429550214199]

Exploitatievergunning:	ref.: M03/44021/23/1/A/14/LDR/CL, datum: 1/12/2016, geldig tot 31/05/2026.
------------------------	--

Kenmerken van de houder [429550214200]

Constructeur:	CGK-group bvba
Constructienummer:	C17/00403-2 / TK-81060
Prototypenummer houder:	CP1213/0800 - HCC001



Volume:	60.000 l
Type:	enkelwandige houder
Bouwjaar:	2017
Maximum levensduur van de houder:	20 jaar
Materiaal:	HDPE100
Code voor constructie:	DVS2205:2010 -1,2
Type overvulbeveiliging:	Radar Vega
Prototypenummer overvulbeveiliging:	99/H031/15020003

Kenmerken van de opslag [429550214201]

Naam:	Waterstofchloride (HCl)
Vlampunt:	- °C
Vloeistoffengroep (vlaanderen):	3 (GHS05, GHS07)
Installatie:	gelegen buiten waterwingebied en/of beschermingszones (dit volgens uitdrukkelijke verklaring van de exploitant).

Kenmerken van de leidingen [429550214202]

Type:	toegankelijk enkelwandig
-------	-----------------------------

Opmerkingen(O), vaststellingen(Va), metingen(M)

Va Vaststellingen:

- 1. Het geplaatste overvulwaarschuwingssysteem genereert bij simulatie een akoestisch en visueel alarm aan het vulpunt en in de controlekamer.
- 2. Er is een losprocedure aanwezig.
- 3. Door omstandigheden is het dak van de houder losgekomen in. De houder werd gereinigd en inwendig geïnspecteerd. De herstelling werd uitgevoerd door de fabrikant en opgevolgd door Vinçotte. Na herstelling werd er een waterdrukproef uitgevoerd. (2021)

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Noordersingel 23 - 2140 Antwerpen - België - tel: +32 3 221 87 63 - epicustomers@vincotte.be

Contactpersoon: BART GEYSEN, Druk

• Onze gegevens

Uw klantnummer: 0069154502

Contractnummer: 1020565/47000

Verslagnummer: ANT/35/14646977/00/NL/000

ID Report N° : 541269690666

• Uw gegevens

Ref:

Molymet Belgium nv
Langerbruggekaai, 13
9000 Gent
België

• Interventiegegevens

Plaats: Molymet Belgium nv

Langerbruggekaai, 13

9000 Gent

Datum: 30/01/2025

Uitgevoerd door: IDE BLANCKAERT

**CONTROLE VAN BOVENGRONDSE HOUDER EN VERDEELINSTALLATIE
BEPERKT ONDERZOEK
VLAANDEREN**

GROEN**Gekeurd toestel**

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór: 30/1/2028

Opstelling:

Afdeling: verdeelinstallatie

Gebouw: diesel vorklift

Uw nummer: G32 TK 1000

Gekeurde installatie:

Houder nr.: G32TK1000, product: gasolie, volume: 10.000 liter.

Besluit

Uit de uitgevoerde onderzoeken en controles (zie inhoud van het onderzoek) besluiten wij dat de houder en de installatie, voldoen aan de basis van het onderzoek.

Ons onderzoek had betrekking op de visueel zichtbare en bereikbare delen.

Voor de Directeur Generaal

2019/HIdeBlanckaert

Uitgiftedatum : 30/01/2025

Aantal blz.: 3

Bijlage(n):

Distributie: or.
cc.

Basis van het (de) onderzoek(en)

VLAREM II - Hfdst 5.17.

VLAREM II - Hfdst 5.6

Inhoud van het (de) onderzoek(en)

ATTESTEN EN VERSLAGEN:

- Indienstelling van de installatie, verslag Vinçotte, datum: 16/02/2007, ref.: 6GP/35/60144304/00/NL/000.
- Vorig "Beperkt Onderzoek": verslag Vinçotte, datum: 20/01/2022 + 07/02/2022, ref.: ANT/35/61059157/00/NL/000.
- Houder(s): CTC.

NAZICHT VAN VORIG VERSLAG.

IDENTIFICATIEPLAAT.

AANDUIDINGSPLAAT OP TANK EN VULPUNT (nummer, vloeistof, gevaar symbool en inhoud).

MAATREGELEN MET BETREKKING TOT HET VULLEN VAN DE HOUDER:

- Schroefkoppeling aan vulslang of gelijkwaardig.
- Controle op de goede staat van de overvulbeveiliging.

ONDERZOEK NAAR ZICHTBARE OF ORGANOLEPTISCH WAARNEEMBARE VERONTREINIGING BUITEN DE HOUDER.

ALGEMENE STAAT VAN DE INSTALLATIE, OMVATTENDE:

- Opsporen van lekken en lekaanwijzingen- visueel.
- Uitwendig onderzoek van de staat van de platen, de verbindingen, de strompen van de houder - visueel .
- Onderzoek van de staat van de uitwendige toebehoren-visueel.
- Onderzoek op de staat van de buitenbekleding, hetzij de schildering en /of de isolatie-visueel.
- Onderzoek van de funderingen en /of steunblokken met het oog op de stabiliteit en de afwatering-visueel.

NAZICHT PEILMEETINRICHTING - VISUEEL.

NAZICHT LEKDETECTIESYSTEEM.

Gecontroleerde uitrustingen

Bovengrondse opslag [217015060375]

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór:

Opstelling:

30/1/2028

Afdeling: verdeelinstallatie

Gebouw: diesel vorklift

Uw nummer: G32 TK 1000

Gekeurde installatie:

Houder nr.: G32TK1000, product: gasolie, volume: 10.000 liter.

Kenmerken van de houder [217015060376]

Constructeur:	CTC
Constructienummer:	5967
Prototypenummer houder:	CPH-002/120
Volume:	10 000 l
Type:	dubbelwandige houder
Bouwjaar:	2004
Materiaal:	ST37/2
Code voor constructie:	NBN I03/001/004
Type lekdetectiesysteem:	vloeistof in dubbele wand met alarm
Type overvulbeveiliging:	thermische sonde GOK
Prototypenummer overvulbeveiliging:	99/H031/0702 000 1

Kenmerken van de opslag [217015060377]

Naam:	gasolie
Vlampunt:	≥ 55 en ≤ 75 °C
Vloeistoffengroep (vlaanderen):	2 (GHS 02+07+08+09)
Installatie:	gelegen buiten waterwingebied en/of beschermingszones (dit volgens uitdrukkelijke verklaring van de exploitant).



Kenmerken van de vergunning [217026006812]

Exploitatievergunning:

ref.: 082/44021/23/1/A/11/LDR/FC, datum: 01/06/2006, geldig tot 01/06/2026.

Kenmerken van de leidingen [541258819296]

Type:

toegankelijk
enkelwandig

Opmerkingen(O), vaststellingen(Va), metingen(M)

- O Gelieve de corrosie achter de rubberen doppen links en rechts op de houder te behandelen.

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Noordersingel 23 - 2140 Antwerpen - België - tel: +32 3 221 87 63 - epicustomers@vincotte.be

040-INSP

Contactpersoon: JORIS VAN BOMMEL, Druk

• Onze gegevens

Uw klantnummer: 0069154502

Contractnummer: 2176987/54000

Verslagnummer: ANT/35/61564219/00/NL/000

ID Report N° : 541272011138

• Uw gegevens

Ref: Controles op afroep

Molymet Belgium nv
Langerbruggekaai, 13
9000 Gent
België

• Interventiegegevens

Plaats: Molymet Belgium nv

Langerbruggekaai, 13

9000 Gent

Datum: 17/06/2025 + 17/09/2025

Uitgevoerd door: IDE BLANCKAERT

**CONTROLE VAN BOVENGRONDSE HOUDER
BEPERKT ONDERZOEK
VLAANDEREN**

GROEN**Gekeurd toestel**

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór: 17/6/2028

Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór: 2/10/2037

Opstelling: Afdeling: Purox

Uw nummer: TK81010

Gekeurde installatie:

Houder nr.: TK81010 , product: Calciumhydroxide (CaOH) , volume: 60
000 l .**Besluit**

Uit de uitgevoerde onderzoeken en controles (zie inhoud van het onderzoek) besluiten wij dat de houder en de installatie, voldoen aan de basis van het onderzoek.

Ons onderzoek had betrekking op de visueel zichtbare en bereikbare delen.

Voor de Directeur Generaal

2019/HIdeBlanckaert

Uitgiftedatum : 19/09/2025

Aantal blz.: 3

Bijlage(n):

Distributie: or.
cc.

Basis van het (de) onderzoek(en)

VLAREM II - Hfdst 5.17.

Inhoud van het (de) onderzoek(en)

ATTESTEN EN VERSLAGEN:

- Indienstelling van de installatie, verslag Vincotte, datum: 23/07+27/09/2019, ref.: ANT/35/60808202/00/NL/003.
- Funderingen, attest IPS, datum: 11/09/2019.
- Inkuiping, attest Wyckaert-Incaf BVBA.
- Stabiliteitsstudie, attest IPS, datum: 11/09/2019.
- Vorig "Beperkt Onderzoek": verslag Vincotte, datum: 11/08/2022+13/01/2023, ref.: ANT/35/14335943/00/NL/000.
- Houder(s): CGK & Corcon.
- Vloeistofdichte zones, attest: Viabuild, datum: 25/08/2020.

NAZICHT VAN VORIG VERSLAG.

IDENTIFICATIEPLAAT.

AANDUIDINGSPLAAT OP TANK EN VULPUNT (nummer, vloeistof, gevaar symbool en inhoud).

MAATREGELEN MET BETREKKING TOT HET VULLEN VAN DE HOUDER:

- Schroefkoppeling aan vulslang of gelijkwaardig.
- Controle op de goede staat van de overvulbeveiliging.

ONDERZOEK NAAR ZICHTBARE OF ORGANOLEPTISCH WAARNEEMBARE VERONTREINIGING BUITEN DE HOUDER.

ALGEMENE STAAT VAN DE INSTALLATIE, OMVATTENDE:

- Opsporen van lekken en lekaanwijzingen- visueel.
- Uitwendig onderzoek van de staat van de platen, de verbindingen, de stempen van de houder - visueel .
- Onderzoek van de staat van de uitwendige toebehoren-visueel.
- Onderzoek op de staat van de buitenbekleding, hetzij de schildering en /of de isolatie-visueel.
- Onderzoek van de funderingen en /of steunblokken met het oog op de stabiliteit en de afwatering-visueel.
- Onderzoek van de inkuiping-visueel, voor wat betreft inhoud, dichtheid, verontreiniging, peilputten, waarnemingsbuizen, verwijdering hemelwater, doorgangen-reddingsladders.
- Controle van de staat van de leidingen en toebehoren binnen de inkuiping.
- Controle van de zetting van de houder.

NAZICHT STAANPLAATS VOOR TANKWAGENS EN VULZONES - VISUEEL, ondergrond, opvangsysteem.

NAZICHT PEILMEETINRICHTING - VISUEEL.

Gecontroleerde uitrustingen

Bovengrondse opslag | 429550234244 |

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór:
Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór:
Opstelling:

17/6/2028

2/10/2037

Afdeling: Purox

Uw nummer: TK81010

Gekeurde installatie:

Houder nr.: TK81010 , product: Calciumhydroxide (CaOH) ,
volume: 60 000 l .

Kenmerken van de vergunning | 429550234245 |

Exploitatievergunning:

ref.: M03/44021/23/1/A/14/LDR/CL , datum: 1/12/2016 , geldig tot
31/05/2026 .

Kenmerken van de houder | 429550234246 |

Constructeur:

CGK-group bvba

Constructienummer:

C17/00403-1 / TK-81010

Prototypenummer houder:

CP0215/0950 - HCC001

Volume:

60 000 l

Type:

enkelwandige houder

Bouwjaar:

2017

Maximum levensduur van de houder:

20 jaar

Materiaal:

HDPE100



Code voor constructie: DVS2205:2010 -1,2
Type overvulbeveiliging: (Trilvork +) Radar Vega
Prototypenummer overvulbeveiliging: 99/H031/15020003

Kenmerken van de opslag [429550234247]

Naam: Calciumhydroxide (CaOH)
Vloeistoffengroep (vlaanderen): 3 (GHS05, GHS07)
Installatie: gelegen buiten waterwingebied en/of beschermingszones (dit volgens uitdrukkelijke verklaring van de exploitant).

Kenmerken van de leidingen [429550234248]

Type: toegankelijk
enkelwandig

Opmerkingen(O), vaststellingen(Va), metingen(M)

Va Vaststellingen:

- 1. Het geplaatste overvulwaarschuwingssysteem genereert bij simulatie een akoestisch en visueel alarm aan het vulpunt en in de controlekamer.

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Noordersingel 23 - 2140 Antwerpen - België - tel: +32 3 221 87 63 - epicustomers@vincotte.be

Contactpersoon: BART GEYSEN, Druk

• Onze gegevens

Uw klantnummer: 0069154502

Contractnummer: 1020565/52000

Verslagnummer: ANT/35/15132045/00/NL/000

ID Report N° : 541271100563

• Uw gegevens

Ref:

• Interventiegegevens

Plaats: Molyt Belgium nv

Langerbruggekaai, 13

9000 Gent

Datum: 17/06/2025

Uitgevoerd door: BLANCKAERT IDE

Molyt Belgium nv
Langerbruggekaai, 13
9000 Gent
België

**CONTROLE VAN BOVENGRONDSE HOUDER
BEPERKT ONDERZOEK
VLAANDEREN**

GROEN**Gekeurd toestel**

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór: 17/6/2028

Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór: 24/05/2038

Opstelling: Afdeling: Purox

Uw nummer: TK81100

Gekeurde installatie:

Houder nr.: TK81100 , product: Zwavelzuur (H₂SO₄) , volume: 33 300 l.**Besluit**

Uit de uitgevoerde onderzoeken en controles (zie inhoud van het onderzoek) besluiten wij dat de houder en de installatie, voldoen aan de basis van het onderzoek.

Ons onderzoek had betrekking op de visueel zichtbare en bereikbare delen.

Uitgiftedatum : 20/06/2025

Aantal blz.: 3

Bijlage(n):

Distributie: or.
cc.

Voor de Directeur Generaal

2019/HideBlanckaert

Basis van het (de) onderzoek(en)

VLAREM II - Hfdst 5.17.

Inhoud van het (de) onderzoek(en)

ATTESTEN EN VERSLAGEN:

- Indienstelling van de installatie, verslag Vincotte, datum: 23/07+27/09/2019, ref.: ANT/35/60808202/00/NL/004.
- Funderingen, attest IPS, datum: 11/09/2019.
- Inkuiping, attest Wyckaert-Incaf BVBA.
- Stabiliteitsstudie, attest IPS, datum: 11/09/2019.
- Vorig "Beperkt Onderzoek": verslag Vincotte, datum: 11/08/2022+13/01/2023, ref.: ANT/35/14369628/00/NL/000.
- Houder(s): Peruweld, datum: 08/10/2018, ref.: attest 50/2018 & Apragaz.
- Vloeistofdichte zones, attest: Viabuild, datum: 25/08/2020.

NAZICHT VAN VORIG VERSLAG.

IDENTIFICATIEPLAAT.

AANDUIDINGSPLAAT OP TANK EN VULPUNT (nummer, vloeistof, gevaar symbool en inhoud).

MAATREGELEN MET BETREKKING TOT HET VULLEN VAN DE HOUDER:

- Schroefkoppeling aan vulslang of gelijkwaardig.
- Controle op de goede staat van de overvulbeveiliging.

ONDERZOEK NAAR ZICHTBARE OF ORGANOLEPTISCH WAARNEEMBARE VERONTREINIGING BUITEN DE HOUDER.

ALGEMENE STAAT VAN DE INSTALLATIE, OMVATTENDE:

- Opsporen van lekken en lekaanwijzingen- visueel.
- Uitwendig onderzoek van de staat van de platen, de verbindingen, de stempen van de houder - visueel .
- Onderzoek van de staat van de uitwendige toebehoren-visueel.
- Onderzoek op de staat van de buitenbekleding, hetzij de schildering en /of de isolatie-visueel.
- Onderzoek van de funderingen en /of steunblokken met het oog op de stabiliteit en de afwatering-visueel.
- Onderzoek van de inkuiping-visueel, voor wat betreft inhoud, dichtheid,verontreiniging, peilputten, waarnemingsbuizen, verwijdering hemelwater, doorgangen-reddingsladders.
- Controle van de staat van de leidingen en toebehoren binnen de inkuiping.
- Controle van de zetting van de houder.

NAZICHT STAANPLAATS VOOR TANKWAGENS EN VULZONES - VISUEEL, ondergrond, opvangsysteem.

NAZICHT PEILMEETINRICHTING - VISUEEL.

Gecontroleerde uitrustingen

Bovengrondse opslag | 429550234254 |

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór:
Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór:
Opstelling:

17/6/2028

24/05/2038

Afdeling: Purox

Uw nummer: TK81100

Gekeurde installatie:

Houder nr.: TK81100 , product: Zwavelzuur (H2SO4) , volume: 33 300 l.

Kenmerken van de vergunning | 429550234255 |

Exploitatievergunning:

ref.: M03/44021/23/1/A/14/LDR/CL , datum: 1/12/2016 , geldig tot 31/05/2026 .

Kenmerken van de houder | 429550234256 |

Constructeur:

Peruweld

Constructienummer:

21702469-080

Prototypenummer houder:

Stukkeuring

Volume:

33 300 l

Type:

enkelwandige houder

Bouwjaar:

2018

Materiaal:

P265GH

Code voor constructie:

EN14015



Type overvulbeveiliging: (Trilvork +) Radar Vega
Prototypenummer overvulbeveiliging: 99/H031/15020003

Kenmerken van de opslag [429550234257]

Naam: Zwavelzuur (H₂SO₄)
Vloeistoffengroep (vlaanderen): 3 (GHS05)
Installatie: gelegen buiten waterwingebied en/of beschermingszones (dit volgens uitdrukkelijke verklaring van de exploitant).

Kenmerken van de leidingen [429550234258]

Type: toegankelijk
enkelwandig

Opmerkingen(O), vaststellingen(Va), metingen(M)

Va Vaststellingen:

- 1. Het geplaatste overvulwaarschuwingssysteem genereert bij simulatie een akoestisch en visueel alarm aan het vulpunt en in de controlekamer.
- 2. Gelieve de filter in de ontluchting van de houder periodiek na te zien.

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Noordersingel 23 - 2140 Antwerpen - België - tel: +32 3 221 87 63 - epicustomers@vincotte.be

Contactpersoon: BART GEYSEN, Druk

• Onze gegevens

Uw klantnummer: 0069154502

Contractnummer: 1020565/57000

Verslagnummer: ANT/35/14986546/00/NL/000

ID Report N° : 541271100566

• Uw gegevens

Ref:

Molymet Belgium nv
Langerbruggekaai, 13
9000 Gent
België

• Interventiegegevens

Plaats: Molymet Belgium nv

Langerbruggekaai, 13

9000 Gent

Datum: 17/06/2025

Uitgevoerd door: BLANCKAERT IDE

**CONTROLE VAN BOVENGRONDSE HOUDER
BEPERKT ONDERZOEK
VLAANDEREN**

GROEN**Gekeurd toestel**

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór: 17/6/2028

Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór: 20/12/2037

Opstelling: Afdeling: Purox

Uw nummer: TK81140

Gekeurde installatie:

Houder nr.: TK81140 , product: Natriumhydroxide (NaOH), volume:
40.000 l.**Besluit**

Uit de uitgevoerde onderzoeken en controles (zie inhoud van het onderzoek) besluiten wij dat de houder en de installatie, voldoen aan de basis van het onderzoek.

Ons onderzoek had betrekking op de visueel zichtbare en bereikbare delen.

Uitgiftedatum : 20/06/2025

Aantal blz.: 3

Bijlage(n):

Distributie: or.
cc.

Voor de Directeur Generaal

2019/HideBlanckaert

Basis van het (de) onderzoek(en)

VLAREM II - Hfdst 5.17.

Inhoud van het (de) onderzoek(en)

ATTESTEN EN VERSLAGEN:

- Indienstelling van de installatie, verslag Vincotte, datum: 23/07+27/09/2019, ref.: ANT/35/60808202/00/NL/009.
- Funderingen, attest IPS, datum: 11/09/2019.
- Inkuiping, attest Wyckaert-Incaf BVBA.
- Stabiliteitsstudie, attest IPS, datum: 11/09/2019.
- Vorig "Beperkt Onderzoek": verslag Vincotte, datum: 11/08/2022, ref.: ANT/35/14259948/00/NL/000.
- Houder(s): Verkouille, datum: 20/12/2017, ref.: 0252 & Apragaz.
- Vloeistofdichte zones, attest: Viabuild, datum: 25/08/2020.

NAZICHT VAN VORIG VERSLAG.

IDENTIFICATIEPLAAT.

AANDUIDINGSPLAAT OP TANK EN VULPUNT (nummer, vloeistof, gevaar symbool en inhoud).

MAATREGELEN MET BETREKKING TOT HET VULLEN VAN DE HOUDER:

- Schroefkoppeling aan vulslang of gelijkwaardig.
- Controle op de goede staat van de overvulbeveiliging.

ONDERZOEK NAAR ZICHTBARE OF ORGANOLEPTISCH WAARNEEMBARE VERONTREINIGING BUITEN DE HOUDER.

ALGEMENE STAAT VAN DE INSTALLATIE, OMVATTENDE:

- Opsporen van lekken en lekaanwijzingen- visueel.
- Uitwendig onderzoek van de staat van de platen, de verbindingen, de strompen van de houder - visueel .
- Onderzoek van de staat van de uitwendige toebehoren-visueel.
- Onderzoek op de staat van de buitenbekleding, hetzij de schildering en /of de isolatie-visueel.
- Onderzoek van de funderingen en /of steunblokken met het oog op de stabiliteit en de afwatering-visueel.
- Onderzoek van de inkuiping-visueel, voor wat betreft inhoud, dichtheid,verontreiniging, peilputten, waarnemingsbuizen, verwijdering hemelwater, doorgangen-reddingsladders.
- Controle van de staat van de leidingen en toebehoren binnen de inkuiping.
- Controle van de zetting van de houder.

NAZICHT STAANPLAATS VOOR TANKWAGENS EN VULZONES - VISUEEL, ondergrond, opvangsysteem.

NAZICHT PEILMEETINRICHTING - VISUEEL.

Gecontroleerde uitrustingen

Bovengrondse opslag | 429550234304 |

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór:
Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór:
Opstelling:

17/6/2028

20/12/2037

Afdeling: Purox

Uw nummer: TK81140

Gekeurde installatie:

Houder nr.: TK81140 , product: Natriumhydroxide (NaOH), volume: 40.000 l.

Kenmerken van de vergunning | 429550234305 |

Exploitatievergunning:

ref.: M03/44021/23/1/A/14/LDR/CL , datum: 1/12/2016 , geldig tot 31/05/2026 .

Kenmerken van de houder | 429550234306 |

Constructeur:

Verkouille

Constructienummer:

A1742 / TK-81140

Prototypenummer houder:

Stukkeuring

Volume:

40 433 l

Type:

enkelwandige houder

Bouwjaar:

2018

Materiaal:

RVS 316L

Code voor constructie:

API650



Type overvulbeveiliging: Radar Vega
Prototypenummer overvulbeveiliging: 99/H031/15020003

Kenmerken van de opslag [429550234307]

Naam: Natriumhydroxide (NaOH)
Vloeistoffengroep (vlaanderen): 3 (GHS05)
Installatie: gelegen buiten waterwingebied en/of beschermingszones (dit volgens uitdrukkelijke verklaring van de exploitant).

Kenmerken van de leidingen [429550234308]

Type: toegankelijk
enkelwandig

Opmerkingen(O), vaststellingen(Va), metingen(M)

Va Vaststellingen:

- 1. Het geplaatste overvulwaarschuwingssysteem genereert bij simulatie een akoestisch en visueel alarm aan het vulpunt en in de controlekamer.
- 2. De houder is geïsoleerd.

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Noordersingel 23 - 2140 Antwerpen - België - tel: +32 3 221 87 63 - epicustomers@vincotte.be

Contactpersoon: BART GEYSEN, Druk

• Onze gegevens

Uw klantnummer: 0069154502

Contractnummer: 1020565/56000

Verslagnummer: ANT/35/14986542/00/NL/000

ID Report N° : 541271100569

• Uw gegevens

Ref:

• Interventiegegevens

Plaats: Molyt Belgium nv

Langerbruggekaai, 13

9000 Gent

Datum: 17/06/2025

Uitgevoerd door: BLANCKAERT IDE

Molyt Belgium nv
Langerbruggekaai, 13
9000 Gent
België

**CONTROLE VAN BOVENGRONDSE HOUDER
BEPERKT ONDERZOEK
VLAANDEREN**

GROEN**Gekeurd toestel**

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór: 17/6/2028

Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór: 04/03/2039

Opstelling: Afdeling: Purox

Uw nummer: TK81180

Gekeurde installatie:

Houder nr.: TK81180, product: Natriumwaterstofsulfide (NaHS),
volume: 20 000 l.**Besluit**

Uit de uitgevoerde onderzoeken en controles (zie inhoud van het onderzoek) besluiten wij dat de houder en de installatie, voldoen aan de basis van het onderzoek.

Ons onderzoek had betrekking op de visueel zichtbare en bereikbare delen.

Voor de Directeur Generaal

2019/HideBlanckaert

Uitgiftedatum: 20/06/2025

Aantal blz.: 3

Bijlage(n):

Distributie: or.
cc.

Basis van het (de) onderzoek(en)

VLAREM II - Hfdst 5.17.

Inhoud van het (de) onderzoek(en)

ATTESTEN EN VERSLAGEN:

- Indienstelling van de installatie, verslag Vincotte, datum: 23/07+27/09/2019.
- Funderingen, attest IPS, datum: 11/09/2019.
- Inkuiping, attest Wyckaert-Incaf BVBA.
- Stabiliteitsstudie, attest IPS, datum: 11/09/2019.
- Vorig "Beperkt Onderzoek": verslag Vincotte, datum: 17/06/2028, ref.: ANT/35/14259960/00/NL/000.
- Houder(s): Verkouille, datum: 04/03/2019, ref.: 0253R1 & Apragaz.
- Vloeistofdichte zones, attest: Viabuild, datum: 25/08/2020.

NAZICHT VAN VORIG VERSLAG.

IDENTIFICATIEPLAAT.

AANDUIDINGSPLAAT OP TANK EN VULPUNT (nummer, vloeistof, gevaar symbool en inhoud).

MAATREGELEN MET BETREKKING TOT HET VULLEN VAN DE HOUDER:

- Schroefkoppeling aan vulslang of gelijkwaardig.
- Controle op de goede staat van de overvulbeveiliging.

ONDERZOEK NAAR ZICHTBARE OF ORGANOLEPTISCH WAARNEEMBARE VERONTREINIGING BUITEN DE HOUDER.

ALGEMENE STAAT VAN DE INSTALLATIE, OMVATTENDE:

- Opsporen van lekken en lekaanwijzingen- visueel.
- Uitwendig onderzoek van de staat van de platen, de verbindingen, de stempen van de houder - visueel .
- Onderzoek van de staat van de uitwendige toebehoren-visueel.
- Onderzoek op de staat van de buitenbekleding, hetzij de schildering en /of de isolatie-visueel.
- Onderzoek van de funderingen en /of steunblokken met het oog op de stabiliteit en de afwatering-visueel.
- Onderzoek van de inkuiping-visueel, voor wat betreft inhoud, dichtheid, verontreiniging, peilputten, waarnemingsbuizen, verwijdering hemelwater, doorgangen-reddingsladders.
- Controle van de staat van de leidingen en toebehoren binnen de inkuiping.
- Controle van de zetting van de houder.

NAZICHT STAANPLAATS VOOR TANKWAGENS EN VULZONES - VISUEEL, ondergrond, opvangsysteem.

NAZICHT PEILMEETINRICHTING - VISUEEL.

Gecontroleerde uitrustingen

Bovengrondse opslag | 429550234294 |

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór:
Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór:
Opstelling:

17/6/2028

04/03/2039

Afdeling: Purox

Uw nummer: TK81180

Gekeurde installatie:

Houder nr.: TK81180 , product: Natriumwaterstofsulfide (NaHS),
volume: 20 000 l .

Kenmerken van de vergunning | 429550234295 |

Exploitatievergunning:

ref.: M03/44021/23/1/A/14/LDR/CL , datum: 1/12/2016 , geldig tot
31/05/2026 .

Kenmerken van de houder | 429550234296 |

Constructeur:

Verkouille

Constructienummer:

A1743 / TK-81180

Prototypenummer houder:

Stukkeuring

Volume:

20 000 l

Type:

enkelwandige houder

Bouwjaar:

2018

Materiaal:

RVS 316L

Code voor constructie:

API650



Type overvulbeveiliging: (Trilvork +) Radar Vega
Prototypenummer overvulbeveiliging: 99/H031/15020003

Kenmerken van de opslag [429550234297]

Naam: Natriumwaterstofsulfide (NaHS)
Vloeistoffengroep (vlaanderen): 3 (GHS05, GHS06, GHS07)
Installatie: gelegen buiten waterwingebied en/of beschermingszones (dit volgens uitdrukkelijke verklaring van de exploitant).

Kenmerken van de leidingen [429550234298]

Type: toegankelijk
enkelwandig

Opmerkingen(O), vaststellingen(Va), metingen(M)

Va Vaststellingen:

- 1. Het geplaatste overvulwaarschuwingssysteem genereert bij simulatie een akoestisch en visueel alarm aan het vulpunt en in de controlekamer.
- 2. De houder is geïsoleerd.

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Noordersingel 23 - 2140 Antwerpen - België - tel: +32 3 221 87 63 - epicustomers@vincotte.be

Contactpersoon: BART GEYSEN, Druk

• Onze gegevens

Uw klantnummer: 0069154502

Contractnummer: 1020565/49000

Verslagnummer: ANT/35/15104242/00/NL/000

ID Report N° : 541271100572

• Uw gegevens

Ref:

• Interventiegegevens

Plaats: Molyt Belgium nv

Langerbruggekaai, 13

9000 Gent

Datum: 17/06/2025

Uitgevoerd door: BLANCKAERT IDE

Molyt Belgium nv
Langerbruggekaai, 13
9000 Gent
België

**CONTROLE VAN BOVENGRONDSE HOUDER
BEPERKT ONDERZOEK
VLAANDEREN**

GROEN**Gekeurd toestel**

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór: 17/6/2028

Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór: 05/06/2038

Opstelling: Afdeling: Purox

Uw nummer: TK81260

Gekeurde installatie:

Houder nr.: TK81260 , product: Ammoniumhydroxide , volume: 51 800 l .

Besluit

Uit de uitgevoerde onderzoeken en controles (zie inhoud van het onderzoek) besluiten wij dat de houder en de installatie, voldoen aan de basis van het onderzoek.

Ons onderzoek had betrekking op de visueel zichtbare en bereikbare delen.

Uitgiftedatum : 20/06/2025

Aantal blz.: 3

Bijlage(n):

Distributie: or.
cc.

Voor de Directeur Generaal

2019/HideBlanckaert

Basis van het (de) onderzoek(en)

VLAREM II - Hfdst 5.17.

Inhoud van het (de) onderzoek(en)

ATTESTEN EN VERSLAGEN:

- Indienststelling van de installatie, verslag Vincotte, datum: 23/07+27/09/2019.
- Funderingen, attest IPS, datum: 11/09/2019.
- Inkuiping, attest Wyckaert-Incaf BVBA.
- Stabiliteitsstudie, attest IPS, datum: 11/09/2019.
- Vorig "Beperkt Onderzoek": verslag Vincotte, datum: 11/08/2022, ref.: ANT/35/14259955/00/NL/000.
- Inwendig onderzoek, verslag Apragaz, datum: 05/06/2018.
- Houder(s): Peruweld, datum: 25/09/2018, ref.: 51/2018 & Apragaz.
- Vloeistofdichte zones, attest: Viabuild, datum: 25/08/2020.

NAZICHT VAN VORIG VERSLAG.

IDENTIFICATIEPLAAT.

AANDUIDINGSPLAAT OP TANK EN VULPUNT (nummer, vloeistof, gevaar symbool en inhoud).

MAATREGELEN MET BETREKKING TOT HET VULLEN VAN DE HOUDER:

- Schroefkoppeling aan vulslang of gelijkwaardig.
- Controle op de goede staat van de overvulbeveiliging.

ONDERZOEK NAAR ZICHTBARE OF ORGANOLEPTISCH WAARNEEMBARE VERONTREINIGING BUITEN DE HOUDER.

ALGEMENE STAAT VAN DE INSTALLATIE, OMVATTENDE:

- Opsporen van lekken en lekaanwijzingen- visueel.
- Uitwendig onderzoek van de staat van de platen, de verbindingen, de stomp van de houder - visueel .
- Onderzoek van de staat van de uitwendige toebehoren-visueel.
- Onderzoek van de over-/ onderdrukbeveiligingstoestellen en alarmtoestellen.
- Onderzoek op de staat van de buitenbekleding, hetzij de schildering en /of de isolatie-visueel.
- Onderzoek van de funderingen en /of steunblokken met het oog op de stabiliteit en de afwatering-visueel.
- Onderzoek van de inkuiping-visueel, voor wat betreft inhoud, dichtheid,verontreiniging, peilputten, waarnemingsbuizen, verwijdering hemelwater, doorgangen-reddingsladders.
- Controle van de staat van de leidingen en toebehoren binnen de inkuiping.
- Controle van de zetting van de houder.

NAZICHT STAANPLAATS VOOR TANKWAGENS EN VULZONES - VISUEEL, ondergrond, opvangsysteem.

NAZICHT PEILMEETINRICHTING - VISUEEL.

Gecontroleerde uitrustingen

Bovengrondse opslag [429550194181]

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór:	17/6/2028
Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór:	05/06/2038
Opstelling:	Afdeling: Purox
	Uw nummer: TK81260
Gekeurde installatie:	Houder nr.: TK81260 , product: Ammoniumhydroxide , volume: 51 800 l .

Kenmerken van de vergunning [429550194182]

Exploitatievergunning:	ref.: M03/44021/23/1/A/14/LDR/CL , datum: 1/12/2016 , geldig tot 31/05/2026 .
------------------------	---

Kenmerken van de houder [429550194183]

Constructeur:	Peruweld
Constructienummer:	TK-81260
Prototypenummer houder:	Stukkeuring
Volume:	51 800 l
Type:	enkelwandige houder
Bouwjaar:	2018



Materiaal:	P265GH
Code voor constructie:	EN 13445
Type overvulbeveiliging:	(Trilvork +) Radar Vega
Prototypenummer overvulbeveiliging:	99/H031/15020003

Kenmerken van de opslag [429550194184]

Naam:	Ammoniumhydroxide
Vloeistoffengroep (vlaanderen):	3 (GHS05, GHS07)
Installatie:	gelegen buiten waterwingebied en/of beschermingszones (dit volgens uitdrukkelijke verklaring van de exploitant).

Kenmerken van de leidingen [429550194185]

Type:	toegankelijk enkelwandig
-------	-----------------------------

Opmerkingen(O), vaststellingen(Va), metingen(M)

Va Vaststellingen:

- 1. Het geplaatste overvulwaarschuwingssysteem genereert bij simulatie een akoestisch en visueel alarm aan het vulpunt en in de controlekamer.
- 2. Gelieve het overdrukventiel periodiek te laten afstellen.
- 3. Het onderdrukventiel is voorzien van een afsluiter met slot. De afsluiter kan alleen worden bediend door bevoegd personeel en alleen volgens specifieke procedures.

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Noordersingel 23 - 2140 Antwerpen - België - tel: +32 3 221 87 63 - epicustomers@vincotte.be

Contactpersoon: BART GEYSEN, Druk

• Onze gegevens

Uw klantnummer: 0069154502

Contractnummer: 1020565/48000

Verslagnummer: ANT/35/15104241/00/NL/000

ID Report N° : 541271120575

• Uw gegevens

Ref:

• Interventiegegevens

Plaats: Molyet Belgium nv

Langerbruggekaai, 13

9000 Gent

Datum: 17/06/2025

Uitgevoerd door: BLANCKAERT IDE

Molyet Belgium nv
Langerbruggekaai, 13
9000 Gent
België

**CONTROLE VAN BOVENGRONDSE HOUDER
BEPERKT ONDERZOEK
VLAANDEREN**

GROEN**Gekeurd toestel**

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór: 17/6/2028

Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór: 03/12/2040

Opstelling: Afdeling: Purox

Uw nummer: TK81270

Gekeurde installatie:

Houder nr.: TK81270 , product: Ammoniumhydroxide , volume: 51.800 l.

Besluit

Uit de uitgevoerde onderzoeken en controles (zie inhoud van het onderzoek) besluiten wij dat de houder en de installatie, voldoen aan de basis van het onderzoek.

Ons onderzoek had betrekking op de visueel zichtbare en bereikbare delen.

Uitgiftedatum : 22/06/2025

Aantal blz.: 3

Bijlage(n):

Distributie: or.
cc.

Voor de Directeur Generaal

2019/HideBlanckaert

Basis van het (de) onderzoek(en)

VLAREM II - Hfdst 5.17.

Inhoud van het (de) onderzoek(en)

ATTESTEN EN VERSLAGEN:

- Indienststelling van de installatie, verslag Bureau Veritas, datum: 23/12/2020, ref.: 200297-001 Sadaci TK-81270B.
- Funderingen, attest IPS, datum: 11/09/2019.
- Inkuiping, attest Wyckaert-Incaf BVBA.
- Stabiliteitsstudie, attest IPS, datum: 11/09/2019.
- Vorig "Beperkt Onderzoek": verslag Vinçotte, datum: 11/08/2022, ref.: ANT/35/14259955/00/NL/000.
- Houder(s): Bouwcontroleverslag Bureau Veritas 200223-004.
- Vloeistofdichte zones, attest: Viabuild, datum: 25/08/2020.

NAZICHT VAN VORIG VERSLAG.

IDENTIFICATIEPLAAT.

AANDUIDINGSPLAAT OP TANK EN VULPUNT (nummer, vloeistof, gevaar symbool en inhoud).

MAATREGELEN MET BETREKKING TOT HET VULLEN VAN DE HOUDER:

- Schroefkoppeling aan vulslang of gelijkwaardig.
- Controle op de goede staat van de overvulbeveiliging.

ONDERZOEK NAAR ZICHTBARE OF ORGANOLEPTISCH WAARNEEMBARE VERONTREINIGING BUITEN DE HOUDER.

ALGEMENE STAAT VAN DE INSTALLATIE, OMVATTENDE:

- Opsporen van lekken en lekaanwijzingen- visueel.
- Uitwendig onderzoek van de staat van de platen, de verbindingen, de stempen van de houder - visueel .
- Onderzoek van de staat van de uitwendige toebehoren-visueel.
- Onderzoek van de over-/ onderdrukbeveiligingstoestellen en alarmtoestellen.
- Onderzoek op de staat van de buitenbekleding, hetzij de schildering en /of de isolatie-visueel.
- Onderzoek van de funderingen en /of steunblokken met het oog op de stabiliteit en de afwatering-visueel.
- Onderzoek van de inkuiping-visueel, voor wat betreft inhoud, dichtheid,verontreiniging, peilputten, waarnemingsbuizen, verwijdering hemelwater, doorgangen-reddingsladders.
- Controle van de staat van de leidingen en toebehoren binnen de inkuiping.
- Controle van de zetting van de houder.

NAZICHT STAANPLAATS VOOR TANKWAGENS EN VULZONES - VISUEEL, ondergrond, opvangsysteem.

NAZICHT PEILMEETINRICHTING - VISUEEL.

Gecontroleerde uitrustingen

Bovengrondse opslag | 541260732842 |

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór:	17/6/2028
Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór:	03/12/2040
Opstelling:	Afdeling: Purox
	Uw nummer: TK81270
Gekeurde installatie:	Houder nr.: TK81270 , product: Ammoniumhydroxide , volume: 51.800 l.

Kenmerken van de vergunning | 541260732843 |

Exploitatievergunning:	ref.: M03/44021/23/1/A/14/LDR/CL , datum: 1/12/2016 , geldig tot 31/05/2026 .
------------------------	---

Kenmerken van de houder | 541260732844 |

Constructeur:	AMC nv
Constructienummer:	20-0085-001
Prototypenummer houder:	Stukkeuring
Volume:	51 800 l
Type:	enkelwandige houder
Bouwjaar:	2020
Materiaal:	P265GH



Code voor constructie: EN 13445
Type overvulbeveiliging: (Trilvork +) Radar Vega
Prototypenummer overvulbeveiliging: 99/H031/15020003

Kenmerken van de opslag [541260732845]

Naam: Ammoniumhydroxide
Vloeistoffengroep (vlaanderen): 3 (GHS05, GHS07)
Installatie: gelegen buiten waterwingebied en/of beschermingszones (dit volgens uitdrukkelijke verklaring van de exploitant).

Kenmerken van de leidingen [541260732846]

Type: toegankelijk
enkelwandig

Opmerkingen(O), vaststellingen(Va), metingen(M)

Va Vaststellingen:

- 1. Het geplaatste overvulwaarschuwingssysteem genereert bij simulatie een akoestisch en visueel alarm aan het vulpunt en in de controlekamer.
- 2. Gelieve het overdrukventiel periodiek te laten afstellen.
- 3. Het onderdrukventiel is voorzien van een afsluiter met slot. De afsluiter kan alleen worden bediend door bevoegd personeel en alleen volgens specifieke procedures.
- 4. De zijkant van het mangat terug tegen corrosie te beschermen.

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Noordersingel 23 - 2140 Antwerpen - België - tel: +32 3 221 87 63 - epicustomers@vincotte.be

Contactpersoon: BART GEYSEN, Druk

• Onze gegevens

Uw klantnummer: 0069154502

Contractnummer: 1020565/53000

Verslagnummer: ANT/35/15132046/00/NL/000

ID Report N° : 541271090524

• Uw gegevens

Ref:

Molymet Belgium nv
Langerbruggekaai, 13
9000 Gent
België

• Interventiegegevens

Plaats: Molymet Belgium nv

Langerbruggekaai, 13

9000 Gent

Datum: 17/06/2025

Uitgevoerd door: IDE BLANCKAERT

**CONTROLE VAN BOVENGRONDSE HOUDER
BEPERKT ONDERZOEK
VLAANDEREN**

GROEN**Gekeurd toestel**

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór: 17/6/2028

Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór: 20/11/2038

Opstelling: Afdeling: Purox

Uw nummer: TK81320

Gekeurde installatie:

Houder nr.: TK81320, product: Zwavelzuur (H₂SO₄), volume: 33.300 l.**Besluit**

Uit de uitgevoerde onderzoeken en controles (zie inhoud van het onderzoek) besluiten wij dat de houder en de installatie, voldoen aan de basis van het onderzoek.

Ons onderzoek had betrekking op de visueel zichtbare en bereikbare delen.

Uitgiftedatum : 20/06/2025

Aantal blz.: 3

Bijlage(n):

Distributie: or.
cc.

Voor de Directeur Generaal

2019/HideBlanckaert

Basis van het (de) onderzoek(en)

VLAREM II - Hfdst 5.17.

Inhoud van het (de) onderzoek(en)

ATTESTEN EN VERSLAGEN:

- Indienstelling van de installatie, verslag Vincotte, datum: 23/07+27/09/2019, ref.: ANT/35/60808202/00/NL/005.
- Funderingen, attest IPS, datum: 11/09/2019.
- Inkuiping, attest Wyckaert-Incaf BVBA.
- Stabiliteitsstudie, attest IPS, datum: 11/09/2019.
- Vorig "Beperkt Onderzoek": verslag Vincotte, datum: 11/08/2022 + 13/01/2023, ref.: ANT/35/14369629/00/NL/000.
- Houder(s): Peruweld, datum: 03/12/2018, ref.: attest 57/2018 & Apragaz.
- Vloeistofdichte zones, attest: Viabuild, datum: 25/08/2020.

NAZICHT VAN VORIG VERSLAG.

IDENTIFICATIEPLAAT.

AANDUIDINGSPLAAT OP TANK EN VULPUNT (nummer, vloeistof, gevaar symbool en inhoud).

MAATREGELEN MET BETREKKING TOT HET VULLEN VAN DE HOUDER:

- Schroefkoppeling aan vulslang of gelijkwaardig.
- Controle op de goede staat van de overvulbeveiliging.

ONDERZOEK NAAR ZICHTBARE OF ORGANOLEPTISCH WAARNEEMBARE VERONTREINIGING BUITEN DE HOUDER.

ALGEMENE STAAT VAN DE INSTALLATIE, OMVATTENDE:

- Opsporen van lekken en lekaanwijzingen- visueel.
- Uitwendig onderzoek van de staat van de platen, de verbindingen, de stempen van de houder - visueel .
- Onderzoek van de staat van de uitwendige toebehoren-visueel.
- Onderzoek op de staat van de buitenbekleding, hetzij de schildering en /of de isolatie-visueel.
- Onderzoek van de funderingen en /of steunblokken met het oog op de stabiliteit en de afwatering-visueel.
- Onderzoek van de inkuiping-visueel, voor wat betreft inhoud, dichtheid,verontreiniging, peilputten, waarnemingsbuizen, verwijdering hemelwater, doorgangen-reddingsladders.
- Controle van de staat van de leidingen en toebehoren binnen de inkuiping.
- Controle van de zetting van de houder.

NAZICHT STAANPLAATS VOOR TANKWAGENS EN VULZONES - VISUEEL, ondergrond, opvangsysteem.

NAZICHT PEILMEETINRICHTING - VISUEEL.

Gecontroleerde uitrustingen

Bovengrondse opslag | 429550234264 |

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór:
Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór:
Opstelling:

17/6/2028

20/11/2038

Afdeling: Purox

Uw nummer: TK81320

Gekeurde installatie:

Houder nr.: TK81320, product: Zwavelzuur (H₂SO₄), volume: 33.300 l.

Kenmerken van de vergunning | 429550234265 |

Exploitatievergunning:

ref.: M03/44021/23/1/A/14/LDR/CL, datum: 1/12/2016, geldig tot 31/05/2026.

Kenmerken van de houder | 429550234266 |

Constructeur:

Peruweld

Constructienummer:

21802583-080

Prototypenummer houder:

Stukkeuring

Volume:

33 300 l

Type:

enkelwandige houder

Bouwjaar:

2018

Materiaal:

P265GH

Code voor constructie:

EN14015



Type overvulbeveiliging: (Trilvork +) Radar Vega
Prototypenummer overvulbeveiliging: 99/H031/15020003

Kenmerken van de opslag [429550234267]

Naam: Zwavelzuur (H₂SO₄)
Vloeistoffengroep (vlaanderen): 3 (GHS05)
Installatie: gelegen buiten waterwingebied en/of beschermingszones (dit volgens uitdrukkelijke verklaring van de exploitant).

Kenmerken van de leidingen [429550234268]

Type: toegankelijk
enkelwandig

Opmerkingen(O), vaststellingen(Va), metingen(M)

Va Vaststellingen:

- 1. Het geplaatste overvulwaarschuwingssysteem genereert bij simulatie een akoestisch en visueel alarm aan het vulpunt en in de controlekamer.
- 2. Gelieve de filter in de ontluchting van de houder periodiek na te zien.

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Noordersingel 23 - 2140 Antwerpen - België - tel: +32 3 221 87 63 - epicustomers@vincotte.be

Contactpersoon: BART GEYSEN, Druk

• Onze gegevens

Uw klantnummer: 0069154502

Contractnummer: 1020565/55000

Verslagnummer: ANT/35/14986517/00/NL/000

ID Report N° : 541271120578

• Uw gegevens

Ref:

• Interventiegegevens

Plaats: Molymet Belgium nv

Langerbruggekaai, 13

9000 Gent

Datum: 17/06/2025

Uitgevoerd door: IDE BLANCKAERT

Molymet Belgium nv
Langerbruggekaai, 13
9000 Gent
België

**CONTROLE VAN BOVENGRONDSE HOUDER
BEPERKT ONDERZOEK
VLAANDEREN**

GROEN**Gekeurd toestel**

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór: 17/6/2028

Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór: 21/08/2038

Opstelling: Afdeling: Purox

Uw nummer: TK81350

Gekeurde installatie:

Houder nr.: TK81350 , product: HCl 33%, volume: 40 000 l.

Besluit

Uit de uitgevoerde onderzoeken en controles (zie inhoud van het onderzoek) besluiten wij dat de houder en de installatie, voldoen aan de basis van het onderzoek.

Ons onderzoek had betrekking op de visueel zichtbare en bereikbare delen.

Uitgiftedatum : 22/06/2025

Aantal blz.: 3

Bijlage(n):

Distributie: or.
cc.

Voor de Directeur Generaal

2019/HIdeBlanckaert

Basis van het (de) onderzoek(en)

VLAREM II - Hfdst 5.17.

Inhoud van het (de) onderzoek(en)

ATTESTEN EN VERSLAGEN:

- Indienstelling van de installatie, verslag Vinçotte, datum: 16/03/2022, ref.: ANT/35/61068542/00/NL/000.
- Funderingen, attest IPS, datum: 11/09/2019.
- Inkuiping, attest Wyckaert-Incaf BVBA.
- Stabiliteitsstudie, attest IPS, datum: 11/09/2019.
- Houder(s): CGK & Corcon.

NAZICHT VAN VORIG VERSLAG.

IDENTIFICATIEPLAAT.

AANDUIDINGSPLAAT OP TANK EN VULPUNT (nummer, vloeistof, gevaar symbool en inhoud).

MAATREGELEN MET BETREKKING TOT HET VULLEN VAN DE HOUDER:

- Schroefkoppeling aan vulslang of gelijkwaardig.
- Controle op de goede staat van de overvulbeveiliging.

ONDERZOEK NAAR ZICHTBARE OF ORGANOLEPTISCH WAARNEEMBARE VERONTREINIGING BUITEN DE HOUDER.

ALGEMENE STAAT VAN DE INSTALLATIE, OMVATTENDE:

- Opsporen van lekken en lekaanwijzingen- visueel.
- Uitwendig onderzoek van de staat van de platen, de verbindingen, de strompen van de houder - visueel .
- Onderzoek van de staat van de uitwendige toebehoren-visueel.
- Onderzoek van de over-/ onderdrukbeveiligingstoestellen en alarmtoestellen.
- Onderzoek op de staat van de buitenbekleding, hetzij de schildering en /of de isolatie-visueel.
- Onderzoek van de funderingen en /of steunblokken met het oog op de stabiliteit en de afwatering-visueel.
- Onderzoek van de inkuiping-visueel, voor wat betreft inhoud, dichtheid,verontreiniging, peilputten, waarnemingsbuizen, verwijdering hemelwater, doorgangen-reddingsladders.
- Controle van de staat van de leidingen en toebehoren binnen de inkuiping.

NAZICHT STAANPLAATS VOOR TANKWAGENS EN VULZONES - VISUEEL, ondergrond, opvangsysteem.

NAZICHT PEILMEETINRICHTING - VISUEEL.

Gecontroleerde uitrustingen

Bovengrondse opslag | 429550234284 |

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór:
Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór:
Opstelling:

17/6/2028

21/08/2038

Afdeling: Purox

Uw nummer: TK81350

Gekeurde installatie:

Houder nr.: TK81350 , product: HCl 33%, volume: 40 000 l.

Kenmerken van de houder | 429550234286 |

Constructeur:	CGK-Group bvba
Constructienummer:	C18/00376-2 / TK-81350
Prototypenummer houder:	CP0215/0950 - HCC001
Volume:	40 000 l
Type:	enkelwandige houder
Bouwjaar:	2018
Maximum levensduur van de houder:	20 jaar
Materiaal:	HDPE100
Code voor constructie:	DVS2205:2010-1,2
Type overvulbeveiliging:	(Trilvork +) Radar Vega
Prototypenummer overvulbeveiliging:	99/H031/15020003

Kenmerken van de opslag | 429550234287 |

Naam:	HCl 33 %
Vloeistoffengroep (vlaanderen):	3 (GHS05+07)



Installatie: gelegen buiten waterwingebied en/of beschermingszones (dit volgens uitdrukkelijke verklaring van de exploitant).

Kenmerken van de leidingen [429550234288]

Type: toegankelijk
enkelwandig

Opmerkingen(O), vaststellingen(Va), metingen(M)

Va Vaststellingen:

- 1. Het geplaatste overvulwaarschuwingssysteem genereert bij simulatie een akoestisch en visueel alarm aan het vulpunt.
- 2. Het geplaatste overvulwaarschuwingssysteem genereert bij simulatie een akoestisch en visueel alarm in de controlekamer.
- 3. Er is een losprocedure aanwezig.
- 4. De houder is geïsoleerd.
- 5. De houder werd indienstgesteld op 21/08/2019 voor het product NaCl. Na schriftelijke toestemming van de fabrikant CGK, datum: 01/07/2021, ref.: Robin Gheysen werd een productwissel uitgevoerd en de houder opnieuw indienstgesteld.

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Noordersingel 23 - 2140 Antwerpen - België - tel: +32 3 221 87 63 - epicustomers@vincotte.be

040-INSP

Contactpersoon: BART GEYSEN, Druk

• Onze gegevens

Uw klantnummer: 0069154502

Contractnummer: 2176987/55000

Verslagnummer: ANT/35/61564316/00/NL/000

ID Report N° : 541272011135

• Uw gegevens

Ref: Controles op afroep

Molymet Belgium nv
Langerbruggekaai, 13
9000 Gent
België

• Interventiegegevens

Plaats: Molymet Belgium nv

Langerbruggekaai, 13

9000 Gent

Datum: 17/06/2025 + 17/09/2025

Uitgevoerd door: IDE BLANCKAERT

**CONTROLE VAN BOVENGRONDSE HOUDER
BEPERKT ONDERZOEK
VLAANDEREN**

GROEN**Gekeurd toestel**

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór: 17/6/2028

Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór: 21/8/2038

Opstelling: Afdeling: Purox

Uw nummer: TK81370

Gekeurde installatie:

Houder nr.: TK81370 , product: IjzerIII chloride (FeCl₃) , volume: 10
000 l .**Besluit**

Uit de uitgevoerde onderzoeken en controles (zie inhoud van het onderzoek) besluiten wij dat de houder en de installatie, voldoen aan de basis van het onderzoek.

Ons onderzoek had betrekking op de visueel zichtbare en bereikbare delen.

Voor de Directeur Generaal

2019/HideBlanckaert

Uitgiftedatum : 19/09/2025

Aantal blz.: 3

Bijlage(n):

Distributie: or.
cc.

Basis van het (de) onderzoek(en)

VLAREM II - Hfdst 5.17.

Inhoud van het (de) onderzoek(en)

ATTESTEN EN VERSLAGEN:

- Indienstelling van de installatie, verslag Vinçotte, datum: 23/07+27/09/2019, ref.: ANT/35/60808202/00/NL/006.
- Funderingen, attest IPS, datum: 11/09/2019.
- Inkuiping, attest Wyckaert-Incaf BVBA.
- Stabiliteitsstudie, attest IPS, datum: 11/09/2019.
- Vorig "Beperkt Onderzoek": verslag Vinçotte, datum: 11/08/2022, ref.: ANT/35/14259738/00/NL/000.
- Houder(s): CGK & Corcon.
- Vloeistofdichte zones, attest: Viabuild, datum: 25/08/2020.

NAZICHT VAN VORIG VERSLAG.

IDENTIFICATIEPLAAT.

AANDUIDINGSPLAAT OP TANK EN VULPUNT (nummer, vloeistof, gevaar symbool en inhoud).

MAATREGELEN MET BETREKKING TOT HET VULLEN VAN DE HOUDER:

- Schroefkoppeling aan vulslang of gelijkwaardig.
- Controle op de goede staat van de overvulbeveiliging.

ONDERZOEK NAAR ZICHTBARE OF ORGANOLEPTISCH WAARNEEMBARE VERONTREINIGING BUITEN DE HOUDER.

ALGEMENE STAAT VAN DE INSTALLATIE, OMVATTENDE:

- Opsporen van lekken en lekaanwijzingen- visueel.
- Uitwendig onderzoek van de staat van de platen, de verbindingen, de stempen van de houder - visueel .
- Onderzoek van de staat van de uitwendige toebehoren-visueel.
- Onderzoek op de staat van de buitenbekleding, hetzij de schildering en /of de isolatie-visueel.
- Onderzoek van de funderingen en /of steunblokken met het oog op de stabiliteit en de afwatering-visueel.
- Onderzoek van de inkuiping-visueel, voor wat betreft inhoud, dichtheid, verontreiniging, peilputten, waarnemingsbuizen, verwijdering hemelwater, doorgangen-reddingsladders.
- Controle van de staat van de leidingen en toebehoren binnen de inkuiping.
- Controle van de zetting van de houder.

NAZICHT STAANPLAATS VOOR TANKWAGENS EN VULZONES - VISUEEL, ondergrond, opvangsysteem.

NAZICHT PEILMEETINRICHTING - VISUEEL.

Gecontroleerde uitrustingen

Bovengrondse opslag | 429550234274 |

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór:
Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór:
Opstelling:

17/6/2028

21/8/2038

Afdeling: Purox

Uw nummer: TK81370

Gekeurde installatie:

Houder nr.: TK81370 , product: IjzerIII chloride (FeCl₃) , volume:
10 000 l .

Kenmerken van de vergunning | 429550234275 |

Exploitatievergunning:

ref.: M03/44021/23/1/A/14/LDR/CL , datum: 1/12/2016 , geldig tot
31/05/2026 .

Kenmerken van de houder | 429550234276 |

Constructeur:
Constructienummer:
Prototypenummer houder:
Volume:
Type:
Bouwjaar:
Maximum levensduur van de houder:
Materiaal:

CGK-Group bvba
C18/00376-1 / TK-81370
CP1213/0800 - HCC001
10 000 l
enkelwandige houder
2018
20
HDPE100



Code voor constructie: DVS2205:2010-1,2
Type overvulbeveiliging: (Trilvork +) Radar Vega
Prototypenummer overvulbeveiliging: 99/H031/15020003

Kenmerken van de opslag [429550234277]

Naam: IjzerIII chloride (FeCl_3)
Vloeistoffengroep (vlaanderen): 3 (GHS05, GHS07)
Installatie: gelegen buiten waterwingebied en/of beschermingszones (dit volgens uitdrukkelijke verklaring van de exploitant).

Kenmerken van de leidingen [429550234278]

Type: toegankelijk
enkelwandig

Opmerkingen(O), vaststellingen(Va), metingen(M)

Va Vaststellingen:

- 1. Het geplaatste overvulwaarschuwingssysteem genereert bij simulatie een akoestisch en visueel alarm aan het vulpunt en in de controlekamer.
- 2. De houder is geïsoleerd.