

INVENTARIS toestellen

situering binnen de inrichting	code op plan	omschrijving	vermogen	rubriek volgens Vlare II	vergund	verandering	gewenste toestand
pompzone in de inkuiping TP J	-	8 productpompen van 200 kW elk	1600,00 kW	nvt			
pompzone TP L (buiten inkuiping)	-	3 productpompen van 200 kW elk	600,00 kW	nvt			
pompzone TP K (buiten inkuiping)	-	3 productpompen van 55 kW elk	165,00 kW	nvt			
Thv TP J (buiten de inkuiping)	P1-P12 VRACHTWAGEN	parkeerplaatsen voor vrachtwagens	12	15.1.1°	0	12	12
HS lokaal		Transformator	1000 kVA	nvt			
MCC lokaal (thv TP J)	Airco 1 16.3.2.a)	airco (R32)	4,00 kW	16.3.2.a)	4,00 kW	-	4,00 kW
MCC lokaal (thv TP J)	Airco 2 16.3.2.a)	airco (R32)	4,00 kW	16.3.2.a)	0,00 kW	4,00 kW	4,00 kW
Compressorlokaal (thv TPJ)	Compressoren 16.3.2.a)	Compressor tankenpark TP J	18 kW	16.3.2.a)	18,00 kW	-	18,00 kW
Compressorlokaal (thv TPJ)	Compressoren 16.3.2.a)	Compressor tankenpark TP K&L	18 kW	16.3.2.a)	18,00 kW	-	18,00 kW
<u>totaal voor 16.3.2.a)</u>					40,00 kW		<u>44,00 kW</u>
Stooklokaal (thv TPJ)	Gasketels 43.1.1.a)	CV-ketel 1 (condenserende gasketel) (thermisch ingangsvermogen:)	318 kWth	43.1.1.a)	318,00 kWth	-	318,00 kWth
Stooklokaal (thv TPJ)	Gasketels 43.1.1.a)	CV-ketel 2 (condenserende gasketel) (thermisch ingangsvermogen:)	318 kWth	43.1.1.a)	318,00 kWth	-	318,00 kWth
Stooklokaal (thv TPJ)	Gasketels 43.1.1.a)	CV-ketel 3 (condenserende gasketel) (thermisch ingangsvermogen:)	318 kWth	43.1.1.a)	318,00 kWth	-	318,00 kWth
Stooklokaal (thv TPJ)	Gasketels 43.1.1.a)	CV-ketel 4 (condenserende gasketel) (thermisch ingangsvermogen:)	318 kWth	43.1.1.a)	318,00 kWth	-	318,00 kWth
<u>totaal voor 43.1.1.a)</u>					1272,00 kWth		<u>1272,00 kWth</u>

LEGENDE :

nvt: Niet van toepassing