

Addendum E7 Risico op zware ongevallen of rampen

Voeg de gegevens als bijlage E7 bij het formulier.

1 Beschrijf de risico's op zware ongevallen of rampen, met inbegrip van de brandveiligheid, ten gevolge van deze aanvraag.

De exploitatie is een lage-drempel Seveso-inrichting. In overeenstemming met art. 6 §4 van het Samenwerkingsakkoord (SWA) zal het bedrijf over een veiligheidsbeheerssysteem (VBS) beschikken. Het VBS is volledig geïntegreerd in het ISO14001 milieuzorgsysteem. Het bevat minimaal de elementen conform Bijlage 2 van het SWA en wordt beheerd door de Terminal Manager. Naast procedures zijn er eveneens werkinstructies en formulieren opgenomen.

Er wordt eveneens rekening gehouden met het advies van de brandweer uit voorgaande vergunning OMV_2024072971_EA.

Er is algemeen voorzien in:

- Het opstellen en inoefenen van een noodplan
- Aanwezigheid van voldoende snelblussers
- Jaarlijks nazicht van de brandbestrijdingsmiddelen
- Periodieke keuring van de hoog- en laagspanningsinstallatie
- permanente camerabewaking van de inrichting
- Uitrusting bestrijding olie lekken

2 Geef de maatregelen die worden ingezet om de risico's op zware ongevallen of rampen te voorkomen of te beperken.

Volgende maatregelen worden door de inrichting voorzien om de gevolgen voor mens en milieu van een vrijzetting van een gevaarlijke stof te beperken en/of te beheersen :

- *voorkomen van een vrijzetting* : installaties gebouwd volgens de geldende normen, preventief onderhoud & periodieke inspecties en controles van de installaties;
- *beperking van de plasgrootte* : inkuiping van de tankenparken (TP), vloeistofdichte vloeren, afsluiters op de bedrijfsriolering, middelen (zandzakken, absorptiematerieel) aanwezig om de vrijzetting in te dammen en/of op te ruimen;
- *voorkoming van ontstekingsbronnen* : algemeen rookverbod op de inrichting, werken met vuurvergunning;
- *beperken van de gevolgen van een brand* : brandbestrijdingsmiddelen (snelblussers, brandbluspompen, watervoorraad) beschikbaar, koelleiding op alle tanks, eerste interventieploeg beschikbaar, intern noodplan (inschakeling van hulpdiensten);
- *beperking van verdamping van een vloeistof* : afdekken vrijzetting (zand, absorptiedoeken), gebruik absorptiemateriaal, inzet zuigwagen.

3 Wenst u een relevante veiligheidsstudie toe te voegen ter ondersteuning van uw aanvraag?

☐ ja. Voeg die studie als bijlage E7bis bij het formulier.

☒ nee

4 Als er een advies van de brandweer is opgesteld naar aanleiding van de aanvraag, voegt u dat advies als bijlage E7ter bij het formulier.

0 Motiveer waarom het risico op zware ongevallen of rampen al dan niet aanzienlijk is.

5

Deze vraag moet alleen beantwoord worden als de aanvraag betrekking heeft op een project als vermeld in bijlage III van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën van projecten, onderworpen aan milieueffectrapportage (project-MER-screening).

Deze vraag moet niet beantwoord worden als het voorwerp van de aanvraag louter een hernieuwing van een milieu- of omgevingsvergunning of een mededeling met de vraag tot omzetting van een milieuvergunning betreft en de hernieuwing of omzetting betrekking heeft op activiteiten die geen fysieke ingrepen in het leefmilieu tot gevolg hebben.

GTS heeft een preventiebeleid en veiligheidsbeheerssysteem, een intern noodplan, interne middelen zoals brandbestrijdingsmateriaal, camerabewaking om in geval van een calamiteit op een gepaste manier te reageren.

De uitbreiding betreft geen toename van de hoeveelheid aanwezige Seveso-stoffen. Hierdoor blijft de inrichting een lage drempel Seveso-inrichting. Er wordt geen nieuwe veiligheidsstudie opgemaakt. Wel kan verwezen worden naar de veiligheidsstudie opgemaakt voor vergunning OMV_2024072971.

In deze veiligheidsstudie werden de risico's voor mens en milieu naar de omgeving bepaald en werd geconcludeerd dat het plaatsgebonden mensrisico en het groepsrisico van GTS Kluizendok Zuidwest aan alle in Vlaanderen geldende criteria voldoet. De milieurisico's kunnen als beheerst beschouwd worden voor wat betreft effecten aan fauna en flora, via verspreiding langs de bodem, het oppervlaktewater en de lucht.

Met het intern noodplan en de interventiemiddelen beoogt de inrichting om snel en gepast te reageren op incidenten die gebeuren op deze site ten einde de schade aan mens en milieu zoveel mogelijk te beperken en het imago te vrijwaren.