



GENT - IMSAKKERLAAN

HEMELWATER EN BEDRIJFSAFVALWATER

oppervlaktes	m ²	gewicht van oppervlakte	oppervlakte in acht te nemen (na weging) in m ²	Totalen in m ²	
PISTE potentiëel verontreinigd (vloeistofdicht)	275,165	100%	275,165	344,765	potentiëel verontreinigde oppervlakte
PISTE onder luifel potentiëel verontreinigd (vloeistofdicht)	174	40%	69,6		
PISTE niet verontreinigd	1253,83	100%	1253,825	1427,825	niet-verontreinigde oppervlakte
PISTE niet verontreinigd onder luifel	0	40%	0		
LUIFEL	174	100%	174		
GEBOUW	0	100%	0		

	UUR	DAG	JAAR
door VMM gehanteerde neerslagdebieten in m ³ per m ²	0,0159	0,0408	0,85
Hemelwaterdebieten in m ³ potentiëel verontreinigd (MBR) niet verontreinigd	5,48	14,07	293,05
	22,70	58,26	1213,65
Bedrijfsafvalwaterdebieten (ander dan hemelwater) in m ³ (BA)	0,20	0,40	40,00
MAXIMUM LOZINGSDEBIET VIA KOOLWATERSTOFAFSCHEIDER (MBR + BA in m ³)	5,68	14,47	333,05