

REINIGINGSATTEST/VERBRANDINGSATTEST NA ONDERHOUD CENTRAAL STOOKTOESTEL

FIRMA (ook in te vullen indien zelfstandige)		Volgnummer attest: 5926	
Naam: VVC Technics BV		Technicus	
Straat en Nummer: Industrieweg 170		Naam: Meulenyzer Jan	
Postnr. en Gem.: 9030 Mariakerke		Erkenningsnummer: GV16508 / TV29105	
Tel: 09 325 02 39		Datum van onderhoud: 24/05/2025	
Email: info@vvc-technics.be		Arbeidsduur: van: Totaal:	
BTW-nummer: BE0836.259.863		tot:	
Registratienr.:			
KLANT		(adres stooktoestel indien verschillend adres van klant)	
Naam: Half Vier		Café Jos	
Straat en Nummer: Vlasmarkt 6		Vlasmarkt 7	
Postnr. en Gem.: BE9000 Gent		BE9000 Gent	
Tel.:		Email:	
Email: kiani@charlatan.be			

KENMERKEN VAN HET STOOKTOESTEL			
☒ Centraal *	☐ type B (open)	☒ type C (gesloten)	(*)indeling volgens NBN CR 1749
☒ Gasvormige brandstof	☒ aardgas	☐ LPG	☐ Individueel
☐ Vloeibare brandstof	☐ niet premix (GI)	☒ premix (GI)	☐ Collectief
	☐ Vaste brandstof	☐ houtpellets	☐ Condenserend
		☐ houtblokken	☐ Niet-condenserend
		Andere, namelijk:	

TOESTEL	BRANDER
Merk: BULEX - VERWARMING GAS	Merk:
Type: Themacondens F25-30	Type:
Bouwjaar: 2021	Bouwjaar:
Fabricatienummer: 212110001001736316100007034N3	Fabricatienummer:
Vermogen (kW): 5-30,6	Debiet:

REINIGING EN CONTROLE VAN HET AFVOERKANAAL		☒ Erkend Technicus
☐ Vegen van het oekgasafvoerkanaal en verbindingstukken	☒ Nazicht van de goede werking	
Druk afvoerkanaal (Pa) 11,00	☐ Controle van de terugslag door middel van een terugslagmelder	
☐ Geen zichtbaar oliespoor bij rookindexbepaling	☐ Geen ongewenste condensvorming (aangesloten als type B)	☐ Zelden hinderlijke en milieuverontreinigende rook

REINIGING VAN DE WARMTEBRON (erkend technicus)	
Voor stooktoestel met ventilatorbrander vloeibare/gasvormige brandstof *	Voor stooktoestel gasvormige brandstof
☐ Reiniging van de filters	☒ Ontstopping
☐ Reiniging van de ketel	☒ Reiniging van de branderbedden en de warmtewisselaar (GI) of reinigen van ketel (GII)
☐ Reiniging van de brander	☒ Reiniging van de ventilator en de brander
* schrappen wat niet past	Voor alle toestellen:
Voor stooktoestel vaste brandstof	☒ Controle van de rookgaszijdige dichtheid
☐ Reiniging van de inwendige delen warmtebron	☒ Controle van de verluchting van het stooklokaal
☐ Nazicht algemene staat	☒ Controle uitmonding afvoerkanaal
	☒ Controle dichtheid brandstoftoevoerleiding (gasmeter tot stooktoestel)
	Andere, namelijk
De eerstvolgende reiniging en controle van het afvoerkanaal moet gebeuren vóór 24/05/2027	
De eerstvolgende reiniging van de warmtebron moet gebeuren vóór 24/05/2027	

Goede staat van werking	Eenheid	Soort Brandstof (*)	Proef I Initiële meting	Proef II eindmeting		OK / Niet OK
				laaglast	hooglast	
Keteltemperatuur	°C	1,2	50,00	60,00		
Sproeier: Merk		1				
Sproeier: Type	ISO	CEN				
Sproeier: Debiet	USGal/h	Kg/h				
Sproeier: Hoek	ISO	CEN				
Pompdruk	Mpa (of bar)	1				
Gasdruk Teller	mbar - hPa	2		23,17		
Gasdruk Gasblok	mbar - hPa	2		19,38		
Gasdruk Branderbed	mbar - hPa	2				
Rookindex	Bacharach	1				
Zuurstof (O2)	%	1,2	4,60	4,30		
Koolstofdioxide (CO2)	%	1,2	9,29	9,46		
Koolstofmonoxide (CO)	mg/kWh	1,2	22,00	90,00		
Rookgastemperatuur (tg)	°C	1,2	40,90	48,50		
Omgevingstemperatuur (ta)	°C	1,2	20,10	22,10		
Nettotemperatuur (tg - ta)	°C	1,2	20,80	26,40		
Verbrandingsrendement (Hi)	%	1,2	98,90	98,70		
Verbrandingsrendement (Hs)	%	1,2				


Rookindex ☐ OK ☐ Niet OK
Koolstofmonoxide (CO) ☒ OK ☐ Niet OK
Verbrandingsrendement (Hi) ☒ OK ☐ Niet OK

(*) Geeft het type toestel aan waarvoor de parameter berekend of gemeten moet worden
1 = Vloeibaar
2 = Gasvormig
3 = Vast

De afdruk(ken) van het elektronische meettoestel moeten aan dit attest bevestigd worden.

EINDBEOORDELING:	☒ Het stooktoestel werkt goed	☒ en werkt veilig	De eerstvolgende verbrandingscontrole moet gebeuren vóór 24/05/2027
	☐ Het stooktoestel werkt niet goed	☐ en werkt niet veilig	
(kruis aan wat van toepassing is)	☐ Het stooktoestel werkt volgens Optimaz		

GEBREKEN EN MAATREGELEN
Gebreken die niet door de onderhoudsbeurt kunnen worden weggewerkt:
Te treffen maatregelen om deze gebreken weg te werken:
Andere opmerkingen:

	Voor kennisname:
(Handtekening uitvoerder)	
(Handtekening klant)	
Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse regering betreffende het onderhoud en nazicht van stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. De attesten van minstens de laatste 2 onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthoudende ambtenaren en van de Vlaamse overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieuvvergunningen.	