

Figuur A: aanduiding van de ventilatie en warmtepompen



ONTWERP:	Bestaande toestand Vlasmarkt 6,7 & 8
LIGGING:	stad Gent, 9000 Vlasmarkt 6,7 & 8 kadastraal; 2de Afd. Sie B nrs 710m, 712 en 713b
Ontwerp:	Half Vier bv, Steve Mestdagh Vlasmarkt 6, 9000 Gent steve@charlatan.be
Datum:	19.02.2025
SCHAAL:	1:100

ZONE 1: Cafe Charlatan
ZONE 2: MAIN danszaal
ZONE 3: BELGICA danszaal
ZONE 4: Stille zone
ZONE 5: Bar JOS

ZONE 1,2,3 & 4: Cafe CHARLATAN, Vlasmarkt 6 & 8
ZONE 5: Cafe JOS, Vlasmarkt 7
Kadaster zone 5: Vlasmarkt 7, Cafe JOS, B712
Kadaster zone 1: Vlasmarkt 6, Cafe CHARLATAN, B713b
Kadaster zone 2,3 en 4: Vlasmarkt 8, Cafe Charlatan, B710m

- luchttoevoer
- luchtafvoer
- warmtepomp binnenunit

- 1: afzuiging rokerskot, BOX1050K, 1850rpm, vatenkot
- 2: afzuiging café, BOX4400, 1400 rpm, drukkerij
- 3: luchttoevoer zaal, BOX6500, 1850rpm, vatenkot
- 4: afzuiging zaal, BOX6500, 1850rpm, zolder zaal
- 5: afzuiging Belgica, BOX6500, 1860 rpm, achterbouw boven
- 6: luchttoevoer Belgica, BOX6500, 1860 rpm, achterbouw boven
- WP Zaal buitenunit AOYG54KRTA, 73dBmax
- WP Belgica buitenunit AOYG54KRTA, 73dBmax

- koelgroepen apart van toestel
 - toestel met interne koelgroep
- 1: koelgroep frigo 1 links zaal, r134a-1100gr, 613W, dak Belgica buiten
 - 2: koelgroep frigo 2 midden zaal, r134-1100gr, 613W, dak Belgica buiten
 - 3: koelgroep frigo 3 rechts zaal, r404a-1100gr, 613W, dak Belgica buiten
 - 4: frigo muur vestiare, r134a-225gr, 260W, gelijkvloers binnen
 - 5: WP zaal, Fujitsu ARXG 54KHTAP, r32-2700gr, max. vermogen 15,4kW, dak Belgica buiten
 - 6: WP Belgica, Fujitsu ARX 54KHTAP, r32-2700gr, max. vermogen 15,4kW, dak Belgica
 - 7: koelgroep frigo 1 Belgica (4d), r134a-1100gr, 613W, dak Belgica
 - 8: koelgroep frigo 2 Belgica (3d), r134a-1100gr, 613W, dak Belgica
 - 9: IJsmachine Scotsman, r404a-1150gr, 2400W, gelijkvloers binnen
 - 10: koelcel MGM, r134a-330gr, 700W, gelijkvloers binnen
 - 11: bierkoeler zaal/belgica, r134a-565gr, 780W, gelijkvloers binnen
 - 12: koelgroep frigo 1 koer (4d), r134a-1100gr, 613W, buiten vloerpas
 - 13: koelgroep frigo 2 koer (3d), r134a-1100gr, 613W, buiten vloerpas
 - 14: bierkoeler tap koer, TR-60, r290-130gr, 360W, gelijkvloers buiten
 - 15: koelgroep frigo 1 links (3d) cafe, r134a-1100gr, 613W, 1ste verdiep binnen
 - 16: koelgroep frigo 2 rechts (3d) cafe, r134a-1100gr, 613W, 1ste verdiep binnen
 - 17: koelgroep frigo 3 links (2d) cafe, r134a-1100gr, 613W, 1ste verdiep binnen
 - 18: koelgroep frigo 4 rechts (2d) cafe, r134a-1100gr, 613W, 1ste verdiep binnen
 - 19: waterkoeler cafe/zaal/belgica, r290-240gr, 1265W, 1ste verdiep binnen
 - 20: bierkoeler cafe, r134a-600gr, 773W, 1ste verdiep binnen
 - 21: bierkoeler tankbier, r134a-600gr, 773W, 1ste verdiep binnen
 - 22: wijnkoeler, r290-95gr, 594W, gelijkvloers binnen
 - 23: koelgroep koelcel JOS, r449a-3000gr, 1228W, buiten
 - 24: koelgroep frigo JOS, r134a-1100gr, 613W, buiten