

BIJLAGE E4_Geleide emissies

Geef voor dit emissiepunt een overzicht van de emissies van verontreinigende stoffen, de emissieperiode en de emissieduur, en, als dat relevant is, de meetfrequentie, de uitgestoten concentratie en de massastroom

Luchtemissies zijn beperkt tot de normale uitstoot van de aanwezige stookinstallaties:

- Stookinstallatie ketel 1 (43.1-1), 400 kW
- Stookinstallatie ketel 2 (43.1-2), 400 kW
- Brander stoomketel (43.1-3), 423 kW

Het betreft alle kleine gasgestookte installaties.

Op 8 augustus 2024 werd een emissiemeting uitgevoerd door Normec Servaco.

Uit de resultaten van deze meting, blijkt dat:

- Voor wat betreft beide Viessmann ketels voldaan wordt aan de geldende emissiegrenswaarden, zoals opgenomen in VLAREM II, art. 5.43.2.11.
De gebouwen worden beperkt verwarmd. Bijv. het magazijn wordt op een temperatuur van 15°C gehouden, waardoor het in de zomerperiode niet hoeft verwarmd te worden. Productie van warm water is evenwel steeds nodig.
- Voor de brander op de stoomketel bleek een overschrijding van de emissiegrenswaarde voor CO. Gelet deze overschrijding worden, in overleg met de installateur, de werkvoorwaarden nagegaan en (zullen) worden correctieve maatregelen genomen. Een controlemeting zal uitgevoerd worden.
Het aantal draaiuren van de stoomketel, incl. aardgasbrander is beperkt, enkel in geval er activiteit is in de stokerij.