

TOESTELLENLIJST AIRCO's EN KOELGROEPEN - RUBRIEK 16.3.1.2.

Gebouw	Verdieping	Lokaal/Plaatsing	Type	Serienummer	Type	Elektrisch vermogen (kW)	Koelvermogen (kW)	Koelmiddel	Koelmiddelinhoud	GWP	Ton CO2-eq	Logboek ≥ 5 ton CO2eq	Lekdichtheidscontrole ≥ 5 ton CO2eq	Energetische keuring > 12 kW comfortkoeling
B	dak	GSCHB 2.025 - GBSP8 - Serverlokaal	Daikin RZQ71B9V3B	1601769	proceskoeling	3,02	7	R410A	2,8	2087,5	5,85			
B	tech	GSCHB 4.037 - 4.038 - Serverlokaal	Daikin RZASG71M2V1B	J004553	proceskoeling	2,49		R32	2,45	675	1,65			
B	0 (overeenkomstige locatie d	Airco auditorium	Carrier 30RA-120-B0646-PEE	12Q703375	comfortkoeling	58		R407C	30	1773,9	53,22			
B	0	GSCHB - koude keuken	Daikin RXP25L5V1B	T001324	proceskoeling	2,5		R32	0,65	2087,5	1,36			
B	0	GSCHB - dranklokaal	LG S12AM	920RA-80101580-DCM050	proceskoeling	1,2		R410A	0,94	2087,5	1,96			
B	0	GSCHB - koelcel			proceskoeling	1,4		R404A	1,2	2087,5	4,78			
B	0 (buiten)	Airco server - buiten bij noodgroep	Uniflair ERAF 0521A	URX022246	proceskoeling	15		R410A	7,7	2087,5				
B	0 (buiten)	Airco server - buiten bij noodgroep	Uniflair ERAF 0521A	URX022247	proceskoeling	15		R410A	7,7	2087,5				
D	3	ljswaterkoelgroep auditorium	Airwell VLS 524.LN.R410A.1P-SP.FSCA	2774522590	comfortkoeling	61,5		R410A	27	2087,5	56,36			
D	3	Luchtgroep - op dakbibliotheek	System Air DVU-HP-30	3001028	comfortkoeling	15		R410A	10	2087,5	20,88			
D	3	Airco 2 - lokaal GSCHD.0.005	Airwell GC 18 DC INV R410	2271539191	proceskoeling	2,5		R410A	1,5	2087,5	3,13			
D	3	Airco 3 - lokaal A115	Airwell GC 18 DC INV R410	2280882681	proceskoeling	2,5		R410A	1,5	2087,5	3,13			
D	3	Airco 4 - lokaal GSCHD.2.017	Airwell GC 17 NRC 230V R410 AW	2271990303	proceskoeling	2,2		R410A	1,3	2087,5	2,71			
D	3	Airco 5 - lokaal GSCHD.2.017	Airwell GC 17 NRC 230V R410 AW		proceskoeling	2,2		R410A	1,3	2087,5	2,71			
D	3	Airco 6 - lokaal GSCHD.1.016	Airwell GC 17 NRC 230V R410 AW	2271990307	proceskoeling	2,2		R410A	1,3	2087,5	2,71			
D	3	Airco 7 - lokaal GSCHD.1.016	Airwell GC 18 DC INV R410	2280882641	proceskoeling	2,5		R410A	1,5	2087,5	3,13			
D	3	Airco 8 - lokaal GSCHD.1.016	Airwell GC 18 DC INV R410	2280882680	proceskoeling	2,5		R410A	1,5	2087,5	3,13			
D	3	Airco 9 - lokaal GSCHD.1.030	Airwell Gcn17nrc230VR410aw	2272030868	proceskoeling	2,2		R410A	1,28	2087,5	2,67			
D	3	Airco 10 - lokaal GSCHD.2.056	Airwell GC 17 NRC 230V R410 AW	2271990302	proceskoeling	2,2		R410A	1,3	2087,5	2,71			
D	3	Airco 11 - lokaal GSCHD.0.005	Panasonic CU-E18QKE	6534102771	proceskoeling	1,5	5,8	R410A	1,2	2087,5	2,51			
D	3	Airco 12 - lokaal D.2.056	Airwell GC 18 DC INV R410	2280650183	proceskoeling	2,5		R410A	1,5	2087,5	3,13			
D	3	VRV buitenunit	Airwell EFL 80-3R	2371120802	comfortkoeling	9,5		R410A	15,2	2087,5	31,73			
D	kelder	GSCHD diepvrieskamer	Bitzer 4FC-3,2Y-40S	1674309552	proceskoeling	4,8		R404A	7,5	3921,6	29,41			
D	kelder	GSCHD koelcel koude keuken	Bitzer 2KC-05,2Y-40S		proceskoeling	1,4		R404A	2,9	3921,6	11,37			
D	kelder	GSCHD koelcel onverpakte goederen	Bitzer 2GC-2,2Y-40S	1274302597	proceskoeling	2,4		R404A	5,4	3921,6	21,18			
D	kelder	GSCHD koelcel verpakte goederen	Bitzer 2EC-2,23Y-40S	1270503246	proceskoeling	3		R404A	5,4	3921,6	21,18			
D	kelder	GSCHD koelcel warme keuken	Bitzer 2KC-05,2Y40S	1272105191	proceskoeling	1,4		R404A	2,9	3921,6	11,37			
D	kelder	GSCHD Java Shop	Daikin RZQ140B9W1B		comfortkoeling	5		R410A	4,3	3921,6	16,86			
P	containergebouw P - 0	Container split 1	Maiko MSW09-7aren-beq	705215820	comfortkoeling	0,52	0,86	R407C	0,7	1773,9	1,24			
P	containergebouw P - 0	Container split 2	Coolix MOA-12HRN1-QC2EQ1		comfortkoeling	0,52		R410A	1	2087,5	2,09			
P	containergebouw P - 0	Container split 3	Coolix MOA-12HRN1-QC2EQ1		comfortkoeling	0,52		R410A	1	2087,5	2,09			
P	containergebouw P - 0	Container split 4	Daikin RX35K2V1B	J004510	comfortkoeling	1,01		R410A	1	2087,5	2,09			
P	containergebouw P - 0	Container split 5	Daikin RXS42L2V1B	J028783	comfortkoeling	1,25		R410A	1,3	2087,5	2,71			
P	containergebouw P - 0	Container split 6	Coolix MOA-12HRN1-QC2EQ1		comfortkoeling	0,52		R410A	1	2087,5	2,09			
P	containergebouw P - 0	Container split 7	Daikin RXP20L2V1B	J002243	comfortkoeling	0,52		R32	0,7	675	0,47			
P	containergebouw P - 0	Container split 8	Daikin RXS42L2V1B	J001178	comfortkoeling	1,25		R410A	1,3	2087,5	2,71			
P	containergebouw P - 1	Container split 9	Coolix MOA-12HRN1-QC2EQ1		comfortkoeling	1,25		R410A	1	2087,5	2,09			
P	containergebouw P - 1	Container split 10	Daikin RXP35L2V1B		comfortkoeling	1,01		R32	1	675	0,68			
P	containergebouw P - 1	Container split 11	Daikin RSX42J2V1B	J025908	comfortkoeling	1,25		R410A	1,3	2087,5	2,71			
P	containergebouw P - 1	Container split 12	Daikin RXB36C2V1B	J026672	comfortkoeling	1,01		R410A	1	2087,5	2,09			
P	dak	GSCHP 1.104 - vastgoed	Daikin RXP71L2V1B	J000376	comfortkoeling	2,7		R32	1,15	675	0,78			
P	dak	GSCHP 1.124 - split 1 - vastgoed	Daikin RXP50L2V1B	J002011	comfortkoeling	1,58		R32	0,9	675	0,61			
P	dak	GSCHP 1.124 - split 2 - vastgoed	Daikin RXP50L2V1B	J003220	comfortkoeling	1,58		R32	0,9	675	0,61			
P	dak	Koelunit lokaal 37 auditorium	Daikin EVAQ100DAYNB-HQ	J2004581	comfortkoeling	37,5	10	R410A	33	2087,5	68,89			
P	0	GSCHP 0.117 - labo Klima	Daikin 4MKS58D2V1B	6502222	proceskoeling	5,8		R410A	2	2087,5	4,18			
P	kelder	GSCHP - koelcel	Unité Hermetique CAJ9510Z		proceskoeling	1,3		R404A	1,5	3921,6	5,88			
P	kelder	GSCHP - diepvriescel	DORIN H200CS		proceskoeling	4		R449A	2,3	3985	9,17			
P	kelder	Airco labo toegepaste mechanica	Daikin		proceskoeling	1,91		R410A	2	2087,5	4,18			
S		1 Airco Sportsbar	Mitsubishi SLZ-M50FA		comfortkoeling	1,39	4,6	R410A	1,6				ja	