W 06/2023

Ft 248019

VIVOX NV (ref. ond.attest 2023-2024 Gas Vlaams)
Gentsesteenweg 121 B-8530 HARELBEKE
info@vivox.be 056/711711
RPR. BE 0437.715.765 GENT Afd. KORTRIJK

REINIGINGS- EN VERBRANDINGSATTEST

130SS/GAS/ 4028/1/3
09/01/2009--31/03/2022--16/04/2021
-DE PECKER GENT NV
-Eddastraat 41 9042 GENT
-0498 876530 Frank Osseel
-Tel.09 2511851 BTW 0477.992.640 Code klant D
-Baannr. : 32.0029.00 *O71C2

DATUM 08/05/2024 14 44 01

begin	07:30	aankomst bij klant	08:45
reis			
vertrek bij klant	09:55	einde reis	09:55

Ketel n° 4028/1/3
Vermogen (kW-Kcal/u) merk en type 130SS type B[redacted]
C = nagezien X = gereinigd type brandstof: aardgas
[redacted]ch/ventilatorbrander)

ALGEMEEN
- [x] reinigen schouw
- [ ] staat schouw
- [x] reinigen w.wisselaar - verbr.k.
- [ ] dichtheid w.wisselaar - verbr.k.
- [ ] staat w.wisselaar - verbr.k.
- [ ] [redacted]
- [ ] [redacted]
- [x] aanzuig toestel
- [x] reinigen luchtfilters
- [x] reinigen hoofdventilator
- [ ] spanning V-riemen
- [x] reinigen isolatie
- [x] zuiverheid blaasroosters
- [ ] opp. Blaasroosters
- [redacted]
- [redacted] bijlende hoogte

BRANDER :
RIELLO. .....BS3.....
fabr.nr en bj..01396/0018411 9131
- [ ] ionisatie
- [x] relais
- [x] motor
- [x] H.S. transfo
- [x] H.S. kabel
- [x] H.S. electrodes
- [x] magneetklep
- [x] ventilator
- [x] luchtklep
- [x] brandermond
- [x] startgasopeningen
- [x] inspuitstukken
- [x] vlamhouder
- [x] lage drukpressostaat 3.0 .....mbar
- [ ] luchtdrukpressostaat .....5.....mbar
- [x] verliesstroomschakelaar
- [redacted]

BEDIENINGSORGANEN
- [x] spanning
- [ ] kamerthermostaat Tdag. 19/6
- [ ] klok auto/perm.
- [x] fabr.limit
- reinigen
- controle temp
- fan ON 45 °C
- fan OFF 36 °C
- limit 55 °C
- [ ] beveiligingen: test
- [x] motorbeveiliging
- [x] - 1° limit
- [x] - 2° limit
- [ ] ionisatie
- veiligheidstijd ....1.... sec.
- [ ] reactietijd ionisatie <1sec.
- [redacted]
- [redacted]

VERBRANDINGSATTEST	eenheid	proef 1	proef 2
Ingangsdruk gasblok bij werking	mbar	2,47,25	.
Kopdruk brander	mbar	5,92	.
onderdruk schoorsteen	Pa	-25	.
CO_2-gehalte	%	9,58	.
CO-gehalte	mg/kWh	0	.
temp. schoorsteen	°C	176,2	.
omgevingstemp.	°C	18,6	.
temp. schoorst/omgev.	°C	157,6	.
rendement (H_i)	%	97,1	.

Het stooktoestel werkt [x] goed [redacted] [x] veilig [redacted]

Voor centrale stooktoestellen : Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikwater.
Dit attest dient gedurende twee jaar ter beschikking te worden gehouden van de toezichthouders.

Opmerkingen, gebreken en maatregelen
Lekgel uit gelaten

Geleverde stukken
2 X V riemen
ASB

De technicus: naam, nummer, handtekening
GV3125 1

De klant: naam + handtekening uur vertrek klant:

thermostaat
hoogte gebouw
plafondventilatoren