

Bijlage bij nazicht-attest De Pecker Gent, Eddastraat 43, 9042 Desteldonk

Uitvoering 2025

Klant: 400L001693

Datum: 9 mei 2025

Opmerkingen: Bij nazicht van het brandbestrijdingsmateriaal in uw gebouwen zijn we tot de volgende vaststellingen gekomen.

- 1 x poederblusser 9 kg (zijde freesmachine) is verdwenen ,
- 1 x poederblusser 9 kg (E506881 – hal A) is gebruikt
- 1 x poederblusser 9 kg (F981322 werftoestel) – hendel defect

Volgende blusapparaten zijn verouderd en dienen dan volgens de norm NBN S21-050 vervangen te worden :

- 1 x waterschuimblusser 6 liter (E234384 – bureel)
- 1 x poederblusser 6 kg (E139621 – zijde hal B)

Volgend blusapparaat heeft de leeftijd van 10 jaar overschreden en dient een herbeproeving en/of hervulling te krijgen volgens de norm EN 21-050 para 10 en bijlage A

- 1 x koolzuurblusser 5 kg CO2 – A61166A hal A
- 1 x koolzuurblusser 5 kg CO2 – D438105 hal C

1/ Standaardruil : het bestaande toestel wordt vervangen door een ander toestel welke voldoet aan de norm en de wet. Dit is echter niet altijd een nieuw toestel. Hiertoe berekenen we een eenmalige kost. Het jaar nadien geldt dan opnieuw de gewone onderhoudskost. Het toestel blijft ook uw eigendom.

Om bovenstaande opmerkingen in orde te laten brengen - vindt u in bijlage vrijblijvend onze prijsopgave.

Voor Avotex,

