



J. VAN HEMELEN
KEURINGSORGANISME VZW



Ref. verslag : RAP KG / WD20241029-1B

Aanvraag: 492400

Opmaak : 07/04/2025

p. 1/1

Opdrachtgever :

Klantnr. : 119644

DE PECKER GENT nv

Eddastraat 43

9042 DESTELDONK

☎ 09/251.18.51

✉ fv@depeckergent.be

Externe Dienst voor Technische Controles

☐ Halsendallaan 5 - 1652 ALSEMBERG
tel : 02/380.52.71 - fax : 02/380.89.86

☒ Engelse Wandeling 2 F8L - 8500 KORTRIJK
tel : 056/35.76.76 - fax : 056/35.68.87

e-mail : info@vanhemelen.org

BTW : BE 0422.507.353

PROCES VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP HOOGSPANNING

- ☐ gelijkvormigheidscontrole voor de ingebruikname (KB 08.09.2019 - Boek 2 Hfdst 6.4 / Codex art. III.2-12)
nieuwe installatie / wijziging / uitbreiding *
- ☒ controlebezoek v/e bestaande installatie (KB 08.09.2019 - Boek 2 Hfdst 6.5 / Codex art. III.2-14)
- ☐ eerste controle v/e "oude" installatie (Codex art. III.2-13)

Plaats van onderzoek :	DE PECKER GENT nv - Transformatorpost											
	Eddastraat 43, 9042 DESTELDONK											
Aard van de inrichting :	HS/LS TRANSFORMATIEPOST											
Summiere beschrijving :	BWJ 2006											
Bedrijfsspanning :	12.000 / 400 V	Vermogen :	630 kVA	Aard v/h diëlektricum :	MIN. OLIE							
Wijzigingen sedert het laatste onderzoek :	/											
Uitvoering van de installatie :	☐ vanaf 01.06.2020 (KB 08.09.2019) ☒ vanaf 01.10.1981 resp. 01.01.1983 tot 31.05.2020 (oud AREI) ☐ oude installatie(delen) van vóór 01.10.1981 resp. 01.01.1983 (ARAB)											
Installateur :	/											
Visueel nazicht: (niet limitatieve lijst)		Onderzoek: uitgevoerd overeenkomstig procedures TD-E-03										
		ok - inbr - opm										
Elektrische apparatuur (algemene staat)		☒	☐	☐	Peil diëlektricum (transfo - schakelmateriaal)	☒	☐	☐				
Bedieningsuitrusting & isolerend schakelmateriaal		☒	☒	☒	Verlichting (normaal - noodverlichting)	☐	☐	☒				
Aanwijzingsplaten (stroombaan-spanning-toestel)		☒	☐	☐	Lokaal (alg. staat, toegang, dienstgang, verluchting)	☐	☐	☒				
Waarschuwborden		☒	☐	☐	Bescherming tegen elektrische schokken	☒	☐	☐				
Inlichtingbord van de DNB		☒	☒	☒	Beveiliging tegen overstroom	☒	☐	☐				
Instructies eerste hulp		☒	☐	☐	Bescherming tegen brand	☒	☐	☐				
Elektrisch schema - aardingsplan - documenten		☒	☐	☐	Uitwendige invloeden	☒	☐	☐				
Aardverbinding:		Meetapparaat: apparaat waarvan de inspecteur titularis is										
HS = LS = N :	RE :	Ω	ZE :	Ω	ZEB :	6,45	Ω	PE :	Ωm			
LS - N * :	RE :	Ω	ZE :	Ω								
LS-nulleiderstelsel * :		TT TN - TT	Globale aarding * :		☒	Ja	☐	nee	☐	niet gekend	DNB :	FLUVIUS IMEWO
Inbreuken & opmerkingen:												
Opmerkingen:												
- De HS-cabine is niet voorzien van een nood-/veiligheidsverlichting. [Boek 2: 9.3 - CODEX] (3 ^{de} herhaling)												
- De HS ruimte van de elektrische dienst is op regelmatige basis te reinigen.												
- Het bijzonder register met de waarnemingen van het (min. 3 maandelijks) routinebezoek van de uitbater is aanwezig maar wordt niet bijgehouden. [Boek 2: 9.1.2.]												
Nota : Onderhavige elektrische installatie is eveneens onderworpen aan de bepalingen van de Codex over het welzijn op het werk, Boek III, Titel 2, betreffende de minimale veiligheidsvoorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties op arbeidsplaatsen.												
Bijlagen : Risico-analyse opgemaakt door vH met referentie WD20221216-3 op 16.12.2022												
Besluit : De onderzochte elektrische installatie verloopt / voldoet niet * aan de voorschriften van het KB 08.09.2019 - Boek 2 / CODEX Boek III Titel 2 *												
De werken nodig om de overtredingen die opgemerkt werden tijdens het controleonderzoek, te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle gepaste maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.												
Volgend controlebezoek		19.10.2025		Datum van onderzoek :		29.10.2024						
uiterlijk op :		(jaarlijks)		Agent-bezoeker :		W. DESLOOVERE - vH nr. 146						
(* omcirkelen wat wel, doorhalen wat niet van toepassing is)						(naam - nr - handtekening)						

Notas: 1. Krachtens art. II.7-14 v/d Codex over het welzijn op het werk, Boek II, titel 7, Hfdst. III moet dit document ter kennis worden gebracht aan de preventiadviseur en desgevallend aan het Comité voor preventie en bescherming op het werk tijdens de eerstvolgende vergadering. 2. De resultaten v/d controle hebben uitsluitend betrekking op de gekeurde toestellen, installaties, resp. aangevraagde keuringsopdracht. 3. Dit verslag mag zonder de toestemming van onderhavige keuringsinstelling en de opdrachtgever niet anders dan in zijn geheel worden verspreid. 4. Onze tussenkomsten worden in het kader van onze algemene voorwaarden uitgevoerd (www.vanhemelen.org).