



Externe Dienst voor Technische Controles

☐ Halsendallaan 5
B-1652 ALSEMBERG
tel : 02/380.52.71 - fax : 02/380.89.86

☒ Engelse Wandeling 2 F8L
B-8500 KORTRIJK
tel : 056/35.76.76 - fax : 056/35.68.87

e-mail info@vanhemelen.org
BTW BE 0422.507.353

DE PECKER GENT nv
T.a.v. Dhr. Vlaminck Filip

Eddastraat 43

9042 DESTELDONK

Uw ref. : /

klantnr. 119644
tel. 09/251.18.51
e-mail fvf@depeckergent.be
BTW BE 0477.992.640

Verslag van thermografisch onderzoek (met infraroodcamera) op de ~~nieuwe~~ / **bestaande** elektrische
hoog- / laagspanningsinstallatie.

Datum van onderzoek : 29.10.2024

Plaats van onderzoek : DE PECKER GENT nv
Eddastraat 43
9042 DESTELDONK

Ref. van het voorlopig verslag : /

Dienstspanning(en) : 12.000 V / 3N400 V

01. IDENTIFICATIE & MEETRESULTATEN VAN DE ONDERZOChte INSTALLATIE

Meetapparaat : FLUKE VT04

E-IR-014

11

	<u>Bord</u>	<u>Meetwaarde</u>	<u>Opmerking</u>
01.1	<u>HS-post 9204</u>		
	Omgevingstemperatuur : Maximale temperatuur v/d actieve delen :	13,2 °C / °C	Actieve delen niet bereikbaar
01.2	<u>HS/LS transformator – HS-zijde</u>		
	Omgevingstemperatuur : Maximale temperatuur v/d actieve delen :	16,6 °C / °C	Actieve delen niet bereikbaar
01.3	<u>HS/LS transformator – LS-zijde</u>		
	Omgevingstemperatuur : Maximale temperatuur v/d actieve delen :	16,6 °C / °C	Actieve delen niet bereikbaar
01.4	<u>Bord ALSB in HS-post</u>		
	Omgevingstemperatuur : Maximale temperatuur v/d actieve delen :	13,4 °C 14,1 °C	---



01.5	<u>Bord ALSB 1 -HAL A</u>		
	Omgevingstemperatuur : Maximale temperatuur v/d actieve delen :	15,4 °C 29,4/16,9/16,8 °C	Gemeten van links naar rechts
01.6	<u>Bord naast ALSB 1 -HAL A</u>		
	Omgevingstemperatuur : Maximale temperatuur v/d actieve delen :	14,4 °C 15,3 °C	---
01.7	<u>Bord ALSB 2 -HAL C en D</u>		
	Omgevingstemperatuur : Maximale temperatuur v/d actieve delen :	13,6 °C 15,9/28,4 °C	Gemeten van links naar rechts
01.8	<u>Bord ALSB 3 -HAL B</u>		
	Omgevingstemperatuur : Maximale temperatuur v/d actieve delen :	16,9 °C 19,3/28,5 °C	Gemeten van links naar rechts
01.9	<u>Bord bureel</u>		
	Omgevingstemperatuur : Maximale temperatuur v/d actieve delen :	20,3 °C 26,7 °C	---
01.10	<u>Bord NOK PV</u>		
	Omgevingstemperatuur : Maximale temperatuur v/d actieve delen :	17,3 °C 32,7 °C	---
01.11	<u>Bord onderbrekingsschakelaar rolbrug</u>		
	Omgevingstemperatuur : Maximale temperatuur v/d actieve delen :	16,2 °C / °C	Bord niet te openen onder spanning

02. **OPMERKINGEN & VASTSTELLINGEN**

Geen.

03. **BESLUIT**

Tijdens de metingen van het thermografisch onderzoek, uitgevoerd op de onder spanning staande elektrische installatie, werden geen abnormaal hoge temperaturen vastgesteld.
Het onderzoek heeft geen anomalieën aan het licht gebracht.

W. DESLOOVERE
agent-bezoeker

ing. K. VAN HEMELEN
directeur