

LW 06/2023

FE 248019 R43-2

VIVOX NV (ref. ond. attest 2023-2024 Gas Vlaams)
Gentsesteenweg 121 B-8530 HARELBEKE
info@vivox.be 056/711711
RPR. BE 0437.715.765 GENT Afd. KORTRIJK

REINIGINGS- EN VERBRANDINGSATTEST

285SS/GAS/TWEET 4028/1/2
24/10/2007--31/03/2022--16/04/2021
-DE PECKER GENT NV
-Eddastraat 41 9042 GENT
-0498 876530 Frank Oseel
-Poortcontact
-Tel.09 2511851 BTW 0477.992.640 Code klant D
-Baannr. : 32.0029.00 *071C2

DATUM 08.05.2024 14:40
begin 09:55 aankomst 09:55
reis bij klant
vertrek 10:40 einde 10:40
bij klant reis
Ketel n° 4028/1/2
Vermogen (kW-Kcal/u) merk en type 285SS type C
C = nagezien X = gereinigd

ALGEMEEN

- ☒ reinigen schouw
- ☒ staat schouw
- ☒ reinigen w.wisselaar - verbr.k.
- ☒ dichtheid w.wisselaar - verbr.k.
- ☒ staat w.wisselaar - verbr.k.
- ☒ brandrookkanaal
- ☒ aanzuig toestel
- ☒ reinigen luchtfilters
- ☒ reinigen hoofdventilator
- ☒ spanning V-riemen
- ☒ reinigen isolatie
- ☒ zuiverheid blaasroosters
- ☒ opp. Blaasroosters
- ☒ luchtverversing blootgesteld
- ☒ brandroosters op versn.

BRANDER

- RIELLO. RS.4.5
- fabr.nr en bij 02436006200/1
- ☒ ionisatie
- ☒ relais
- ☒ motor
- ☒ H.S. transfo
- ☒ H.S. kabel
- ☒ H.S. electrodes
- ☒ magneetklep
- ☒ ventilator
- ☒ luchtklep
- ☒ brandermond
- ☒ startgasopeningen
- ☒ inspuitsukken
- ☒ vlamhouder
- ☒ lage drukpressostaat 30...mbar
- ☒ luchtdrukpressostaat 9.5...mbar
- ☒ verliesstroomschakelaar
- ☒ brandrookkanaal

BEDIENINGSORGANEN

- ☒ spanning
- ☒ kamthermostaat Tdag...
- ☒ klok auto/perm.
- ☒ fan limit
- reinigen
- controle temp 22°C
- fan ON 22°C
- fan OFF 26°C
- limit 75°C
- ☒ beveiligingen: test
- ☒ motorbeveiliging
- ☒ - 1° limit
- ☒ - 2° limit
- ☒ ionisatie
- veiligheidstijd 4..... sec.
- ☒ reactietijd ionisatie <1sec.
- ☒ brandrookkanaal
- ☒ brandrookkanaal

VERBRANDINGSATTEST

eenheid
Ingangsdruk gasblok bij werking mbar
Kopdruk brander mbar
onderdruk schoorsteen Pa
CO₂-gehalte %
CO-gehalte mg/kWh
temp. schoorsteen °C
omgevingstemp. °C
temp. schoorst/omgev. °C
rendement (H_i) %

proef 1

226,88
6,18
9,24
92
123,4
17,9
105,5
94,5

proef 2

226,88
7,36
-10
992
0
181,5
17,4
163,8
92

Het stooktoestel werkt ☒ goed ☒ niet goed ☒ veilig ☒ niet veilig.

Voor centrale stooktoestellen : Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 decemba
nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikwater.
Dit attest dient gedurende twee jaar ter beschikking te worden gehouden van de toezichthouders.

Opmerkingen, gebreken en maatregelen

Geleverde stukken

De technicus: naam, nummer, handtekening

GV31251

De klant: naam + handtekening

uur vertrek klant: