

77 2430 19 R43-3

REINIGINGS- EN VERBRANDINGSATTEST

425SS/GAS/TWEET 4028/1/1
29/11/2006--31/03/2022--16/04/2021
-DE PECKER GENT NV
-Eddastraat 41 9042 GENT
-0498 876530 Frank Onseel
-Tel.09 2511851 BTW 0477.992.640 Code klant I
-Baannr. : 32.0029.00 *071C2

Vermogen (kW-Kcal/u) merk en type
C = nagezien X = gereinigd

type B/0
type brandstof: aardgas
(/ventilatorbrander)

BRANDER.

RIELLO. ... *KS 4*
fabr.nr en bj. *022*

- ☐ Ionisatie
- ☒ relais
- ☒ motor
- ☒ H.S. transfo
- ☒ H.S. kabel
- ☒ H.S. electrodes
- ☐ magneetklep
- ☐ ventilator
- ☒ luchtklep
- ☒ brandermond
- ☒ startgasopeningen
- ☒ inspuitsukken
- ☐ vlamhouder
- ☒ lage drukpressosta
- ☐ luchtdrukpressosta
- ☐ verliesstroomschak

BEDIENINGSORGANEN

☒ spanning
☒ kamerthermostaat Tdag. 17/6
☒ klok auto/perm.
☒ fan limit
 - reinigen
 - controle temp
 - fan ON 25.°C
 - fan OFF 16.°C
 - limit 15.°C
☒ beveiligingen: test
☒ motorbeveiliging
☒ - 1° limit
☒ - 2° limit
☐ ionisatie
 veiligheidstijd .. 4 sec.
☐ reactietijd ionisatie < 1 sec.
☐ a
☐ vers

eenheid

proef 1

proef 2

Ingangsdruk gasblok bij werking	mbar
Kopdruk brander	mbar
onderdruk schoorsteen	Pa
CO ₂ -gehalte	%
CO-gehalte	mg/kWh
temp. schoorsteen	°C
omgevingstemp.	°C
temp. schoorst/omgev.	°C
rendement (H _i)	%

221,11
1,73
-17
9,24
74
139,4
19,4
180
97,8

221.11
11.17
-27
9.75
2
1.775
18.8
158.7
92.1

Het stooktoestel werkt ☒ goed ☐ niet goed ☒ veilig ☐ niet veilig

Voor centrale stooktoestellen : Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 1962 inzake de toezicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. Dit attest dient gedurende twee jaar ter beschikking te worden gehouden van de toezichthouders.

Opmerkingen, gebreken en maatregelen

Geleverde stukken

De technicus: naam, nummer, handtekening

GV3125-1

De klant: naam + handtekening:

uur vertrek klant: