

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappelijke zetel : Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC : GEBABEBB

Noordersingel 23 • 2140 Antwerpen • België • tel: +32 3 221 86 11 • antwerpen@vincotte.be

Onze referenties

Verslag nr : ANT/35/14442006/00/NL

Contract Ref. : 1178448/1000

Uw referenties

Ref.: POC23-0302 54K611420/13.02.2023

DE PECKER GENT NV

Eddastraat 43
B-9042 Desteldonk(Gent)
België**INHOUDSOPGAVE**

- IO UO Lorivan nr. 218573 1000L (60M)

CLT/14442006/000/00

- PLH_lohenner_218573_

WRK/14442006/000/00

- VK_lohenner_218573_

WRK/14442006/001/00



VINÇOTTE vzw

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats
Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België
BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Noordersingel 23 • 2140 Antwerpen • België • tel: +32 3 221 86 11 • antwerpen@vincotte.be



040-INSP

Contactpersoon: LIEVEN VANOVERBEKE, Druk

• Onze gegevens
Verslag nr.: Ant/35/14442006/00/NL/000
ID Report N° : 535662880120

Contractref.: 1178448/1000

• Uw gegevens
Ref: POC23-0302 54K611420/13.02.2023

• Interventiegegevens
Plaats: DE PECKER GENT NV
Eddastraat, 43
9042 Gent
Datum: 24/02/2023
Uitgevoerd door: GEIREGAT PIETER

DE PECKER GENT NV
Eddastraat, 43
9042 Desteldonk(Gent)
België

ONDERZOEK VAN EEN PERSLUCHTRESERVOIR OF AANVERWANTE INSTALLATIE ONDERZOEK VOOR INDIENSTSTELLING ULTRASOON DIKTEMETINGEN

Gekeurd toestel

Volgend onderzoek uit te voeren vóór: 24/2/2028
Opstelling: Werkplaats - compressor
Constructeur: Lohenner
Constructienummer: 218573
Bouwjaar: 2016

De inhoud van onze controle beperkt zich tot de punten opgenomen in de rubrieken: "Basis van het (de) onderzoek(en)" en "Inhoud van het (de) onderzoek(en)".

Voor deze installatie dient u eventueel ook te beschikken over een milieu - en/of exploitatievergunning.

Gelieve u er ook van te verzekeren dat de gekeurde installatie conform het K.B. arbeidsmiddelen dd 12/08/1993 in dienst werd genomen en dat dit attest zich in het dossier van het toestel bevindt.

Onze verschillende diensten en departementen staan ter uwe beschikking om u hierin bij te staan.

Besluit

Het onderzoek gaf geen aanleiding tot opmerkingen.

Uitgiftedatum : 27/03/2023

Aantal blz.: 2

Bijlage(n):

Distributie: or. 1
cc.

Ing. J. WINDEY
Directeur Generaal

Basis van het (de) onderzoek(en)

Checklist : 3502.

VLAREM II, Hoofdstuk 5.16. art. 5.16.3.2 en 5.16.1.8, 5.16.1.9 of hoofdstuk 5.17 art. 5.17.3.1.8, 5.17.3.1.9.

Indien andere exploitatievoorwaarden van toepassing zijn, gelieve ze ons voor te leggen.

Inhoud van het (de) onderzoek(en)

Nazicht van de vereiste documenten.

Luchtdrukhouder: - identificatieplaat - inwendig onderzoek - uitwendige staat - spui-inrichting - manometer - veiligheidsklep(pen) - trillingen.

Ultrasoon diktemetingen op romp en bodems.

Compressor: - manometer(s) - luchtdrukmanostaat - terugslagklep in persleiding - decompressieklep - trillingen - afscherming bewegende organen - staat elektrische installatie.

Gecontroleerde uitrustingen

Persluchtreservoir [535662880227]

Volgend onderzoek uit te voeren vóór:	24/2/2028
Opstelling:	Werkplaats - compressor
Constructeur:	Lohenner
Constructienummer:	218573
Bouwjaar:	2016
Inhoud:	1000 l
Maximale werkdruk:	11 bar
Proefdruk:	15,8 bar
Diameter:	800 mm
Datum waterdrukproef:	17/06/2016
Stempel:	CE0045
Corrosietoeslag:	1 mm
Gemeten plaatdikten romp:	4,9 - 5,2 mm
Gemeten plaatdikten bodems:	5,3 - 5,5 mm
Metingen plaatdikten op datum van:	24/02/2023
Gevoed door compressor(s):	merk: Atlas Copco, nr: API830522, max. druk: 12,75 bar.
Documenten:	Conformiteitsattest Europese richtlijn 97/23/EG.
Indienststellingsverslag:	opgesteld door: Vincotte , ref.: ANT/35/14442006/00/NL/000, datum: 24/02/2023

Overdrukbeveiliging [535662880228]

Type overdrukbeveiliging:	veerbelast
Opstelling:	op de houder
Nummer:	02185978 (Herose)
Datum van afstelling:	24/02/2023
Afstelling door:	Vincotte
Doorlaatdiameter:	12 mm
Afsteldruk:	11 bar

Opmerkingen(O), vaststellingen(Va), metingen(M)

- O Maximum geleverde debiet compressor Atlas Copco (API830522): 75 l/s
- Afblaascapaciteit veiligheidsklep Herose (02185978): 479 m³/h
- Doeltreffendheid tegen overdruk in orde.

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Noordersingel 23 • 2140 Antwerpen • België • tel: +32 3 221 86 11 • antwerpen@vincotte.be

**040-INSP**

Contactpersoon: LIEVEN VANOVERBEKE, Druk

• Onze gegevens

Verslag nr.: ANT/35/14442006/00/NL/001

Contractref.: 1178448/1000

• Uw gegevens

Ref: POC23-0302 54K611420/13.02.2023

• Interventiegegevens

Plaats: DE PECKER GENT NV

Eddastraat, 43

9042 Desteldonk(Gent)

Datum: 24/02/2023

Uitgevoerd door: PIETER GEIREGAT

DE PECKER GENT NV

Eddastraat, 43

9042 Desteldonk(Gent)

België

VERSLAG VAN CONTROLE VAN AFSTELLING VAN VEILIGHEIDSKLEP(PEN)

OPSTELLING: Afdeling: Werkplaats - compressor**BASIS VAN HET (DE) ONDERZOEK(EN)**

- Checklist: 3501

TECHNISCHE VOORWAARDEN

Het bijwonen van de afstelling gebeurde onder volgende voorwaarden:

- op de proefbank van Vincotte
- bij omgevingstemperatuur
- met volgend fluïdum: koud water
- met gebruik van de controlemanometer nr 309765 van Vincotte

DETAIL VAN HET ONDERZOEK

- Controle van de openingsdruk (indien goedgekeurd, vermeld in de rubriek "Kenmerken").
 - Controle van de dichtheid bij 90 % van de openingsdruk.
- Visueel

KENMERKEN VAN DE GOEDGEKEURDE KLEPPEN

Zie tabel in bijlage(n).

BESLUIT

De goedgekeurde kleppen werden voorzien van een lood gemerkt met onze stempel en de datum van afstelling

Ing. J. WINDEY
Directeur Generaal

Uitgiftedatum : 21/03/2023

Aantal blz.: 2

Bijlage(n):

Distributie: or.
cc.



BIJLAGE

KENMERKEN VAN DE GOEDGEKEURDE KLEPPEN

Merk	Nummer	Inlaat Ø mm	Uitlaat Ø mm	Stelring hoogte mm	Veer = V Gewicht = G	Openings- druk. ⁽¹⁾ bar	Tegendruk bar	Zegeldruk toestel (indien gekend)
Beveiligd persluchthouder Lohenner 218573								
Herose	02185978	12	-	-	V	11	-	11 bar

⁽¹⁾ openingsdruk bij kamertemperatuur

Deze temperatuur kan verschillen van de gebruikstemperatuur van de veiligheidsklep.

De openingsdruk bij een gebruikstemperatuur boven kamertemperatuur, stemt niet noodzakelijk overeen met de openingsdruk bij kamertemperatuur.

Gelieve u te baseren op de voorschriften van de fabricant.