

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Noordersingel 23 • 2140 Antwerpen • België • tel: +32 3 221 86 11 • antwerpen@vincotte.be

Contactpersoon: BART VERACHTERT, Druk

• Onze gegevens

Verslag nr.: Ant/35/14615409/00/NL/000

ID Report N° : 541258083668

Contractref.: /8722502/1155992/6628

• Uw gegevens

Ref: Q8 109516_BO_2023

• Interventiegegevens

Plaats: Q8 -109516-GENT ZWIJNAARDE

Retail BE > AUTOMAT

Adolphe della Faillelaan, 53

9052 Gent Zwijnaarde

Datum: 02/11/2023

Uitgevoerd door: CUYVERS PETER

Kuwait Petroleum (Belgium) nv

Brusselstraat, 59

2018 Antwerpen

België

CONTROLE VAN ONDERGRONDSE HOUDER(S) EN VERDEELINSTALLATIE BEPERKT ONDERZOEK VLAANDEREN

GROEN

Gekeurd toestel

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór: 2/11/2025

Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór: 26/11/2036

Opstelling: Afdeling: Servicestation Q8 Easy

Uw nummer: 109516

Gekeurde installatie:

Houder nr.: 1, product: diesel, volume: 30.000 l.

Houder nr.: 2, product: Euro 95, volume: 30.000 l.

Houder nr.: 3, product: S+98, volume: 20.000 l.

Besluit

Uit de uitgevoerde onderzoeken en de controles (zie inhoud van het onderzoek) besluiten wij dat de houder(s), de leidingen en de installatie (eventueel met inbegrip van een lekdetectiesysteem, kathodische bescherming, damprecuperatiesysteem, koolwaterstofdetectie en koolwaterstofafscheider) voldoen aan de basis van het onderzoek.

Uitgiftedatum : 10/11/2023

Aantal blz.: 3

Bijlage(n): -

Distributie: or. 1
CC. -

Digitally signed by Cuyvers Peter
DN: cn=Cuyvers Peter, gn=Cuyvers
Peter, c=Belgium, l=BE
Reason: I am the author of this
document
Location:
Date: 2023.11.07 20:53+01:00

Ing. J. WINDEY
Directeur Generaal

Basis van het (de) onderzoek(en)

VLAREM II - Hfdst 5.17.
VLAREM II - Hfdst 5.6
VLAREM II - Hfdst 5.6.2.

Inhoud van het (de) onderzoek(en)

ATTESTEN EN VERSLAGEN:

- Nazicht vorig verslag
- Indienstelling van de installatie, verslag Vinçotte, datum: 21/12/2006, ref.: 6AP/35/60164266/00/NL/006.
- Algemeen onderzoek, verslag Vinçotte, datum: 11/2021.
- Vorig "Beperkt Onderzoek": verslag Vinçotte, datum: 17/03/2020, ref.: Ant/35/13628982/00/NL/000.
- Plaatsing van de houder(s), verslag Vinçotte, datum: 13/11/2006, ref.: 6AP/35/60164266/00/NL/001.
- Elektrische installaties, verslag Vinçotte, datum: 29/09/2022, ref.: 14287673/000.
- Zoneringsplan, verslag SGS, datum: 15/10/2007, ref.: A08000746.
- Houder(s): CTC.
- Overvulbeveiligingssysteem, attest Vinçotte, datum: 26/12/2006, ref.: 6AP/35/60164266/00/NL/003.
- Efficiëntiemeting van damprecuperatiesysteem Stage II, verslag Lantzerath, datum 04/2023, ref.: -.
- Vloeistofdichte zones, attest Stadsbader, datum: 13/12/2006, ref.: Bart De Vylder.

VISUEEL ONDERZOEK VAN DE ZICHTBARE DELEN VAN DE INSTALLATIE: houder - inspectieput - afsluiters - leidingen - pompen - equipotentiaalverbinding - aarding - identificatieplaat - pictogrammen - peilmeetinrichting - vlamterugslagbeveiliging.

NAZICHT OP DE AANWEZIGHEID VAN VERONTREINIGING BUITEN DE HOUDER.

VISUEEL ONDERZOEK VAN DAMPRECUPERATIESYSTEEM Stage I en Stage II.

NAZICHT VAN DE KATHODISCHE BESCHERMING VAN HOUDER:

- Type van kathodische bescherming: Opdrukstelsysteem.
- Gebruikte controletoeu-ten: Elektronische multimeter AV0953 Verzadigde Cu/CuSo₄ elektrode AV0953.

NAZICHT VAN LEKDETECTIESYSTEEM van de houder.

NAZICHT VAN WAARSCHUWINGSSYSTEEM OF BEVEILIGINGSSYSTEEM TEGEN OVERVULLING.

NAZICHT STAANPLAATS TANKWAGEN EN VULZONES.

NAZICHT VAN KOOLWATERSTOFAFSCHEIDER.

VOOR VERDEELSTATIONS:

- algemene schakelaar brandstofverdelers.
- voorzien van manueel systeem voor stilleggen op voldoende afstand.
- brandstofverdelers, erkend type.

Gecontroleerde uitrustingen

Dubbelwandige tank [541258087871]

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór:	2/11/2025
Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór:	26/11/2036
Opstelling:	Afdeling: Servicestation Q8 Easy Uw nummer: 109516
Gekeurde installatie:	Houder nr.: 1, product: diesel, volume: 30.000 l. Houder nr.: 2, product: Euro 95, volume: 30.000 l. Houder nr.: 3, product: S+98, volume: 20.000 l.

Kenmerken van de vergunning [541258087872]

Exploitatievergunning:	ref.: 082/44021/874/2/A/1 , datum: 12/10/2006, geldig tot 12/10/2026, capaciteit: 80.000 l.
------------------------	---

Kenmerken van de houder [541258087873]

Constructeur:	CTC
Constructienummer:	6463
Prototypenummer houder:	CPH002-03/011/EN
Volume:	80.000 (30/30/20) l

Type:	dubbelwandige houder houder rechtstreeks ingegraven
Bouwjaar:	2006
Materiaal:	S235JRG2
Code voor constructie:	EN12285-1
Code voor installatie:	NBN I03-002/003
Type lekdetectiesysteem:	vloeistof in dubbele wand
Type overvulbeveiliging:	Fafnir
Prototypenummer overvulbeveiliging:	AV1711-9903
Kathodische bescherming:	aanwezig

Kenmerken van de opslag [541258087874]

Naam:	Benzine
Vlampunt:	< 23 °C
Vloeistoffengroep (vlaanderen):	1 (GHS02+07+08+09)
Installatie:	gelegen buiten waterwingebied en/of beschermingszones (dit volgens uitdrukkelijke verklaring van de exploitant). verdeelstation voor motorvoertuigen.

Kenmerken van de opslag [541258087883]

Naam:	Diesel
Vlampunt:	>= 55 en <= 75 °C
Vloeistoffengroep (vlaanderen):	2 (GHS02+07+08+09)

Kenmerken van de leidingen [541258087875]

Merk/Type:	TCI Environment type Monoflex
Type:	ingegraven dubbelwandig
Andere karakteristieken:	attest Pump Service Automatic dd. 15/12/2006

Meetresultaten van de kathodische bescherming [541258087876]

Installatie:	Opdrukstelsysteem
Potentiaal:	-1588 mV
Beschermstroom:	20 mA
Niet beschermde delen: potentiaal:	-372 mV

Opmerkingen(O), vaststellingen(Va), metingen(M)

Va	Het is aan te tonen dat de ontluchtingen op minimum 3m van de perceelsgrens staan (station + gebouw zelfde eigenaar?).
----	--