

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Noordersingel 23 - 2140 Antwerpen - België - tel: +32 3 221 87 63 - epicustomers@vincotte.be

Contactpersoon: BART VERACHTERT, Elektriciteit

• Onze gegevens

Uw klantnummer: 0008722502

Contractnummer: /8722502/1155992/6628

Verslagnummer: ANT/16/14863205/00/NL/000

• Uw gegevens

Ref: Q8 109516_LS_2024

• Interventiegegevens

Plaats: Q8 -109516-Gent (Zwijnaarde)

Retail BE > AUTOMAT

Adolphe della Faillelaan, 53

9052 Gent (Zwijnaarde)

Datum: 26/09/2024

Uitgevoerd door: CUYVERS PETER

Kuwait Petroleum (Belgium) nv
Desguinlei, 100-8
2018 Antwerpen
België

VERSLAG VAN PERIODIEK CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LAAGSPANNING EN OP ZEER LAGE SPANNING

INSTALLATIE: Servicestation Q8 Zwijnaarde 109516 : LS EX 1J

NOOT 1: Wij vestigen uw aandacht op het Boek IV van de Codex over het welzijn op het werk, dat de minimumvoorschriften inzake veiligheid bevat waaraan de bestaande arbeidsmiddelen (machines, apparaten, gereedschappen of installaties) moeten voldoen, rekening houdend met de stand van de techniek.

Dit omvat de elektrische uitrusting van de machines.

Voor bijkomende informatie kan u altijd bij ons terecht.

BASIS VAN HET ONDERZOEK

De controle werd uitgevoerd op basis van de volgende voorschriften:

- AREI - KONINKLIJK BESLUIT VAN 08/09/2019 TOT VASTSTELLING VAN BOEK 1 BETREFFENDE DE ELEKTRISCHE INSTALLATIES OP LAAGSPANNING EN OP ZEER LAGE SPANNING, BOEK 2 BETREFFENDE DE ELEKTRISCHE INSTALLATIES OP HOOGSPANNING EN BOEK 3 BETREFFENDE DE INSTALLATIES VOOR TRANSMISSIE EN DISTRIBUTIE VAN ELEKTRISCHE ENERGIE (B.S. 28/10/2019)

INDELING VAN HET VERSLAG

- I. ALGEMENE TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN
- II. METINGEN / PROEVEN
- III. INBREUKEN
- IV. OPMERKINGEN
- V. TABELLEN

BESLUIT

- De in dit verslag beschreven elektrische installatie voldoet aan de hierboven vermelde voorschriften.
- Wij raden u aan om rekening te houden met de opmerkingen en/of aanbevelingen die in dit verslag geformuleerd worden.

Ir F. Dewint
Directeur Generaal

Uitgiftedatum : 04/10/2024

Aantal blz.: 4

Bijlage(n): -

Distributie: or. 1
cc. -



Cuijvers Peter

I. ALGEMENE TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

1. Algemeen

Referentieartikel(s)

Boek 1 (KB 08/09/2019 - BS 28/10/2019): Niet huishoudelijke elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning

Aardingsschema's:

Plaats(en)/transfo / bron

Schema TT

Bedrijfsspanning(en):

Plaats(en)

Bedrijfsspanning : 3x 230V

2. Uitwendige invloedsfactoren

Volgens de informatie die ons werd meegedeeld, worden de specifieke uitwendige invloeden vermeld in één of meerdere documenten.

Ref: Document met de uitwendige invloeden nr.: SGS Q8 ref:109516 van 28/11/2011

Zonering volgens verslag nr: SGS ref: 05Q806-300 van 04/11/2008

3. Omschrijving

Stroombaanschema's: ter plaatse.

Ref: Stroombaanschema's nr.: Deserranno P1.1-1.3 van 20/12/2006

Verdeelzuilen:

Merk :

DCM Global Star C33-33

CE0026

P1/2 : sn 3-144334-001 A/B

P3/4 : sn 3-144332-001 A/B

NS : test in regel

TP1 : opgevuld met zand

NV : werking in regel

II. METINGEN EN PROEVEN

1. Aardingssysteem

Eén aardingspen

Meting losgekoppeld 14Ω

2. Isolatiemetingen

De waarden die werden vastgesteld bij de uitgevoerde metingen geven geen aanleiding tot opmerkingen

3. Meetapparatuur

Basis apparatuur waarvan de agent titularis is.

4. Diverse

Nihil



Blz: 3 / 4
Verslagnummer: ANT/16/14863205/00/NL/000
Contractnummer: /8722502/1155992/6628

III. INBREUKEN

Nihil

IV. OPMERKINGEN

F1 Noodverlichting ALSB : werking na te zien!

V. TABELLEN

Nihil



Blz: 4 / 4

Verslagnummer: ANT/16/14863205/00/NL/000

Contractnummer: /8722502/1155992/6628