
Projectnaam NG3 – kantoorachtig gebouw

Projectnummer 10339-10

Opdrachtgever **Espevelo3 NV**
Bischoffsheimlaan 33 – 1000 Brussel

Opgesteld door **ASSET NV**
Coupure 65 – 9000 Gent

Effecten bodem

1. Bronnen

Mogelijke bron binnen het voorwerp van de aanvraag is de hoogspanningscabine met een transformator die oliegekoeld is.

2. Maatregelen

De transformator is voorzien van een inkuiping om eventuele lekken op te kunnen vangen. De cabine zal bij ingebruikname jaarlijks worden gekeurd.

3. Motivatie geen aanzienlijke effecten bodem

Rekening houdende met bovenvermelde maatregelen kan worden aangegeven dat er geen significante negatieve effecten op de bodem en grondwater te verwachten zijn.