

2.2 TOETSING AAN DE SEVESO III-DREMPELWAARDEN

Onderstaande tabel omvat een overzicht van de maximaal aanwezige hoeveelheden gevaarlijke stoffen waarvoor CGL vergund is (huidige situatie) en wenst te worden (toekomstige situatie) inclusief een toetsing aan de corresponderende drempelwaarden. Op basis van onderstaande gegevens, wordt de terminal in de toekomstige situatie als LD Seveso-inrichting beschouwd.

Tabel 1: Seveso-toetsing

Categorie	Drempelwaarden (ton)		Hoeveelheden (ton)		Overschrijding			
	Lage Drempel (LD)	Hoge Drempel (HD)	Huidige Situatie	Toekomstige Situatie	LD Huidig	HD Huidig	LD Toekomstig	HD Toekomstig
<i>Categorieën gevaarlijke stoffen en mengsels</i>								
Rubriek 'P' - FYSISCHE GEVAREN								
P5c ONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN Ontvlambare vloeistoffen van categorie 2 of 3 die niet onder P5a en P5b vallen	5000	50000	4898	20460	-	-	x	-