

Verbrandingsattest

DATUM
19/02/2025VOLGNUMMER
50180325KLANT
Zuiderpoort Gent
Gaston crommenlaan 4
9050 Gent

Kenmerken van het stooktoestel

☒ **Centraal: aangesloten als type B (open)****Brandstof:** Gasvormig: aardgas H (G20)**Type brander:** Premix (GI)

Toestel

Remeha Gas 320 ace 650
2321530878010

Brander

Bouwjaar: 2023
Vermogen: 650 kWBouwjaar:
Debiet:☐ Onderhoud centraal stooktoestel☒ Keuring voor eerste ingebruikname

Goede staat van werking

		EIND		OK	NIET OK
		MIN	MAX		
Keteltemperatuur	°C	65	70		
Gasdruk teller	mbar	22	22		
Gasdruk gasblok	mbar				
Gasdruk branderbed	mbar				
Concentratie O ₂	%	5,6	5,1	☒	☐
Concentratie CO ₂	%	8,8	9,1	☒	☐
Concentratie CO	mg/kWh	0	0	☒	☐
Rookgastemperatuur	°C	53,7	66,5		
Temperatuur verbrandingslucht	°C	12,2	13,4		
Nettotemperatuur	°C	41,5	53,1	☒	☐
Verbrandingsrendement (bovenwaarde)	%				
Verbrandingsrendement (onderwaarde)	%	97,9	97,4	☒	☐
Geen ongewenste condensvorming in rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B)				☒	☐

Veilige staat van werking

			OK	NIET OK
Druk rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B, natuurlijke trek)	Pa	0 21	☒	☐
Verluchting en ventilatie stooklokaal			☒	☐
Dichtheid brandstoftoevoerleiding (gasmeter tot stooktoestel)			☒	☐

Eindbeoordeling

Het stooktoestel werkt

☒ goed ☒ veilig
☐ niet goed ☐ niet veilig**Eerstvolgende onderhoud vóór 19/02/2027**
Eerstvolgende verbrandingscontrole vóór / /

Gebreken en maatregelen

Gebreken
geen

Te treffen maatregelen om deze gebreken weg te werken
geen

Opmerkingen

Dit is een verbrandings controle van de fabrikant voor keuringsattest zie installateur

Uitvoering

Firma
Remeha BV
Koralenhoeve 10
2160 Wommelgem
tel.: +32 3 230 71 06
BE1016613646

Technicus
Sander Struyf
Erkenningsnummer: GV31318 / TV52546

Handtekening technicus



Voor kennisname



Zuiderpoort Gent

Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. De attesten van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthouders. Een volledige onderhoudsbeurt van een centraal stooktoestel bestaat uit een reinigingsbeurt van het rookgasafvoerkanaal en het stooktoestel en een verbrandingscontrole. Nadien ontvangt u een reinigingsattest en een verbrandingsattest. De attesten van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthouders. Meer informatie op www.veiligverwarmen.be. Het departement Omgeving hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Voor meer informatie, lees de privacyverklaring op de website van het departement Omgeving (www.omgevingvlaanderen.be/privacy).