

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Noordersingel 23 - 2140 Antwerpen - België - tel: +32 3 221 86 11 - antwerpen@vincotte.be

Contactpersoon: BART GEYSEN, Druk

- Onze gegevens

Uw klantnummer: 0027658001

Contractnummer: 2274492/1000

Verslagnummer: ANT/35/61439532/00/NL/002
ID Report N° : 483271571270

Mec Europe nv
Kaleweg, 24-26
9030 Mariakerke
België

- Uw gegevens

Ref:

- Interventiegegevens

Plaats: Mec Europe nv
Kaleweg, 24-26
9030 Mariakerke
Datum: 25/07/2025
Uitgevoerd door: JURGEN BEECKMANS

**CONTROLE VAN BOVENGRONDSE HOUDER
ONDERZOEK VOOR INDIENSTSTELLING
VLAANDEREN**

GROEN**Gekeurd toestel**

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór: 25/07/2028

Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór: 25/7/2030

Opstelling: Afdeling: PRODUCTIE

Uw nummer: 3

Gekeurde installatie: Houder nr.: C24/00796-1 , product: WATERSTOFPEROXIDE 35% ,
volume: 12.570L.**Besluit**

Uit de uitgevoerde onderzoeken en controles (zie inhoud van het onderzoek) besluiten wij dat de houder en de installatie, voldoen aan de basis van het onderzoek.

Ons onderzoek had betrekking op de visueel zichtbare en bereikbare delen.

Voor de Directeur Generaal

Uitgiftedatum : 06/08/2025

Aantal blz.: 3

Bijlage(n):

Distributie: or.
cc.

Basis van het (de) onderzoek(en)

VLAREM II - Hfdst 5.17.

Inhoud van het (de) onderzoek(en)

PLAATSING VAN DE HOUDER:

- afstanden t.o.v. de gebouwen, percelen van derden, andere producten.

NAZICHT VAN DE LEIDINGEN:

- plaatsing van de leidingen.
- plaatsing van de vulleiding.
- plaatsing van de ontluchtingsleiding.

UITRUSTING EN TOEBEHOREN VAN DE HOUDER:

- lekdetectiesysteem.
- identificatieplaten houder & vulpunt.
- pictogrammen.
- peilmeetinrichting.
- schroefkoppeling aan vulslang of gelijkwaardig.

STAANPLAATS TANKWAGEN EN VULZONES:

- zie verslag Resinit, datum: 18.12.2009.
- ondergrond.
- opvangsysteem.

ALGEMENE STAAT VAN DE INSTALLATIE.

NAZICHT CERTIFICATEN OF ATTESTEN:

- de funderingen vervanging van houder 13.000l.
- houder ref.: CGK C24/00796-1.

Gecontroleerde uitrustingen

Bovengrondse opslag [483271452722]

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór:
Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór:
Opstelling:

Gekeurde installatie:

25/07/2028
25/7/2030
Afdeling: PRODUCTIE
Uw nummer: 3
Houder nr.: C24/00796-1 , product: WATERSTOFPEROXIDE 35%
, volume: 12.570L.

Kenmerken van de vergunning [483271452723]

Exploatievergunning:

ref.: 082/44021/659/2/A/5/LDR/CL , datum: 28.06.2007 , geldig tot 28.06.2027.

Kenmerken van de houder [483271452724]

Constructeur:
Constructienummer:
Prototypenummer houder:
Volume:
Type:

Bouwjaar:
Maximum levensduur van de houder:
Materiaal:
Code voor constructie:
Type lekdetectiesysteem:

CGK
C24/00796-1
CP0125/1850-U0V0W0
12.570 l
dubbelwandige houder
houder met vlakke bodem
mangat onderaan maakt integraal deel uit van dubbele wand voorzien van afsluiter.
2025
20jaar
HDPE 100
DVS 2205 EN 12573-1 EN 2
DUBBELE WAND MET VOELER MAXIMAT
SERIENUMMER CX84693
PROTOTYPE CP0724/4070 - HCC001



Type overvulbeveiliging:

MAXIMAT
SERIENRUMMER CX 107964
LENGTE 45CM
CP0724/3140-HCC001

Prototypenummer overvulbeveiliging:

Kenmerken van de opslag [483271452725]

Naam:

WATERSTOFPEROXIDE 35%

Vloeistoffengroep (vlaanderen):

GHS05+GHS07

Installatie:

gelegen buiten waterwingebied en/of beschermingszones (dit volgens uitdrukkelijke verklaring van de exploitant).

Kenmerken van de leidingen [483271452726]

Merk/Type:

PVC

Type:

toegankelijk
enkelwandig

Opmerkingen(O), vaststellingen(Va), metingen(M)

Va 355 Het overvulwaarschuwingssysteem genereert een akoestisch en visueel alarm aan het vulpunt.
Va Volgens het conformiteitsattest dient er om de 5 jaar een inwendig onderzoek te gebeuren.