

VERBRANDINGSATTEST

☒ onderhoud

☐ keuring voor eerste ingebruikname

volgnummer attest: 156077

Firma (ook invullen indien zelfstandige)

naam: BVBA VERMOTE
straat en nummer: Steenbakkerijstraat 24
postnummer en gemeente: 8450,Bredene
tel: 059234359
e-mail: onthaal@vermotebvba.be
ondernemingsnummer: BE0430036434

Technicus

voornaam en achternaam:
PR
erkeningsnummer:
GV GV00152 / TV
Datum onderhoud: 04-11-2025
Arbeidsduur: van 13:55 tot 15:04



Klant

voornaam en achternaam: Van Hoorebeke Timber
straat en nummer: Vasco da Gamalaan 1
postnummer en gemeente: 9042;Gent
tel:
e-mail:

(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant)

Naam stooktoestel : Buderus
straat en nummer: Vasco da Gamalaan 1
postnummer en gemeente: 9042;Gent
tel:
e-mail:

Kenmerken van het stooktoestel (kruis aan wat van toepassing is)

☒ Centraal*:
☒ Gasvormige brandstof:
☐ Vloeibare brandstof
☐ Vaste brandstof:

☐ aangesloten als type B (open)
☒ aardgas
☐ niet-premix (GI)
☐ houtpellets

☐ LPG
☒ premix (GI)
☐ houtblokken

☒ aangesloten als type C 33 (gesloten)
☐ andere, namelijk:
☐ gasketel met ventilatorbrander (GII)
☐ andere, namelijk:

*indeling volgens NBN CR 1749

Toestel

merk: Buderus
type: GB 132 24
bouwjaar: 2006
fabricatienummer: 0063 08 0085BN0131
nominiaal vermogen (kW): 20

Brander (enkel CV)

merk:
type:
bouwjaar:
fabricatienummer:
debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)):

Goede staat van werking

	eenheid	Brandstof 1: vloeibaar 2: gasvormig 3: vast *	Proef I: Initiële meting	Proef II: Eindmeting **						OK	Niet OK
				☐ LL	☐ 25	☐ 50	☐ 75	☒ HL			
Keteltemperatuur	°C	1, 2	45					60			
sproeier: merk en type		1									
sproeier: debiet		1									
sproeier: hoek	graden	1									
Pompdruk	bar	1									
gasdruk	Teller	mbar	22					22			
	Gasblok	mbar	22					22			
	Branderbed	mbar	2								
rookindex	Bacharach	1							☐	☐	
zuurstof (O₂)	%	1, 2	8.1					4.4			
koolstofdioxide (CO₂)	%	1, 2	7.3					9.4			
koolstofmonoxide (CO)	mg/kWh	1, 2	24.5					107.3	☒	☐	
rookgastemperatuur (t _g)	°C	1, 2	47.8					80.9			
temperatuur verbrandingslucht (t _a)	°C	1, 2	21					27.3			
nettotemperatuur (t _g - t _a)	°C	1, 2	26.8					53.6			
verbrandingsrendement (bovenwaarde; H _s)	%	1, 2	88.5					87.6			
verbrandingsrendement (onderwaarde; H _i)	%	1, 2	98.3					97.3	☒	☐	
Stikstofoxide (NO _x)	O ₂ -referentie (%): 3	mg/m³									
Serienummer Testo		1, 2	63490879					63490879			
datum		1, 2	04/11/2025					04/11/2025			
tijd		1, 2	13:57:57					14:59:41			
geen zichtbaar oliespoor bij rookindexbepaling		1		☐ OK					☐ Niet OK		
geen ongewenste condensvorming in rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B)		1, 2		☐ OK					☐ Niet OK		
zelden hinderlijke en milieuverontreinigende rook		3		☐ OK					☐ Niet OK		

Veilige staat van werking

druk rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B, natuurlijke trek)
verluchting en ventilatie stooklokaal
dichtheid rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type C)
dichtheid brandstoftoevoerleiding (gasmeter tot stooktoestel)

-7.5 Pa
1, 2, 3
1, 2
2

☐ OK
☒ OK
☒ OK
☒ OK

☐ Niet OK
☐ Niet OK
☐ Niet OK
☐ Niet OK

* Geeft het type toestel aan waarvoor de parameter moet worden berekend of gemeten

** Aanduiden welke meetreeksen van toepassing zijn

Eindbeoordeling

Het stooktoestel werkt
☒ goed
☐ Niet goed

☒ veilig
☐ niet veilig

Eerstvolgende verbrandingscontrole vóór

04/11/2027

Gebreken en maatregelen

Gebreken die niet door de onderhoudsbeurt kunnen worden weggewerkt:
Andere opmerkingen:



voor kennisname

(handtekening erkende technicus (gas of stookolie) of geschoold vakman (vaste brandstof))

(handtekening klant)
☒ Klant is niet aanwezig
☐ Klant wil niet tekenen

Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. Het keuringsrapport moet bij het toestel bewaard worden zolang dat ongewijzigd in gebruik is. Het reinigings- en verbrandingsattest van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthouders. Meer informatie op www.veiligverwarmen.be. Het departement Omgeving hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer.Voor meer informatie, lees de privacyverklaring op de website van het departement Omgeving(www.omgevingvlaanderen.be/privacy).

REINIGINGSATTEST		☒ onderhoud centraal stooktoestel		volgnummer attest: 156077	
Firma (ook invullen indien zelfstandige)			Technicus		
naam: BVBA VERMOTE straat en nummer: Steenbakkerijstraat 24 postnummer en gemeente: 8450, Bredene tel: 059234359 e-mail: onthaal@vermotebvba.be ondernemingsnummer: BE0430036434			voornaam en achternaam: PR ☒ erkend technicus: GV <u>GV00152</u> / TV ☒ Schoorsteenveger		
			Datum reiniging: 04-11-2025 Arbeidsduur: van 13:55 tot 15:04		
Klant			(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant)		
voornaam en achternaam: Van Hooebeke Timber straat en nummer: Vasco da Gamalaan 1 postnummer en gemeente: 9042; Gent tel: e-mail:			Naam stooktoestel : Buderus straat en nummer: Vasco da Gamalaan 1 postnummer en gemeente: 9042; Gent tel: e-mail:		
Kenmerken van het stooktoestel (kruis aan wat van toepassing is)					
☒ Centraal*: ☒ Gasvormige brandstof: ☐ Vloeibare brandstof ☐ Vaste brandstof: ☐ aangesloten als type B (open) ☒ aardgas ☐ niet-premix (GI) ☐ houtpellets ☐ LPG ☒ premix (GI) ☐ houtblokke ☐ andere, namelijk: ☒ aangesloten als type C 33 (gesloten) ☐ andere, namelijk: ☐ gasketel met ventilatorbrander (GII) *indeling volgens NBN CR 1749					
Toestel			Brander (enkel CV)		
merk: Buderus type: GB 132 24 bouwjaar: 2006 fabricatienummer: 0063 08 0085BN0131 nominaal vermogen (kW): 20			merk: type: bouwjaar: fabricatienummer: debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)):		
Reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal (erkend technicus of schoorsteenveger)					
☐ vegen van het rookgasafvoerkanaal en verbindingstukken ☒ nazicht van de goede werking ☐ controle van de terugslag door middel van een terugslagmelder					
Reiniging van het stooktoestel					
Alle toestellen: Gasvormige brandstof: (erkend technicus) Vloeibare brandstof: (erkend technicus) Vaste brandstof: (geschoold vakman) ☒ andere, namelijk: ☒ controle van de verluchting van het stooklokaal ☒ controle van de rookgaszijdige dichtheid ☒ ontstopping ☒ reiniging van de branderbedden en de warmtewisselaar (GI) of reinigen van de ketel (GII) ☒ reiniging van de ventilator en de brander ☐ reiniging van de filters ☐ reiniging van de ketel ☐ reiniging van de brander ☐ nazicht algemene staat ☐ reiniging inwendige delen warmtebron					
Gebreken en maatregelen					
Gebreken die niet door de reinigingsbeurt kunnen worden weggewerkt: Te treffen maatregelen om deze gebreken weg te werken: Andere opmerkingen:					
De eerstvolgende reiniging van het stooktoestel moet gebeuren vóór			<u>04/11/2027</u>		
De eerstvolgende reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal moet gebeuren vóór			<u>04/11/2027</u>		
 (handtekening erkende technicus (gas of stookolie) / geschoolde vakman (vaste brandstof))			voor kennisname (handtekening klant) ☒ Klant is niet aanwezig ☐ Klant wil niet tekenen		

Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. Het keuringsrapport moet bij het toestel bewaard worden zolang dat ongewijzigd in gebruik is. Het reinigings- en verbrandingsattest van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthouders. Meer informatie op www.veiligverwarmen.be. Het departement Omgeving hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Voor meer informatie, lees de privacyverklaring op de website van het departement Omgeving (www.omgevingvlaanderen.be/privacy).