

Bezoek van opslagplaats - gedeelte gasleverancier - voor samengeperste-, vloeibaar gemaakte- of in oplossing gehouden gassen in vaste reservoirs, in overeenkomst met Vlare II - Afdeling 5.17.3.1. & 5.17.3.3

Facturatie/Aanvrager : <i>Air Liquide Belge</i>	Verslag nr. : <i>U239138</i>
Opslagplaats - Klant : <i>Ancor</i>	Naam Agent : <i>De Clercq R</i>
Adres : <i>Ottergemsesteenweg Zuid 801</i>	Bezoek Datum : <i>10/11/2022</i>
Gemeente : <i>9000 Gent</i>	Zaak nr. : <i>16761/P596/svg</i>

Aard van het bezoek :	☐ Ingebruikname	☒ Periodiek bezoek
------------------------------	--	--

Opslagplaats bestaande uit volgende houders

Constructeur :	<i>AL 3 Champigny</i>			
Constructienummer :	<i>509244,1104,T5314</i>			
Ketelinhoud :	<i>1345 L</i>			
Medium + groep :	<i>N2+Groep 4</i>			
Max. dienstdruk :	<i>15+1 bar</i>			
Beproevingdruk :	<i>24 bar</i>			
E - datum :	<i>11/06/1974</i>			
Organisme :	<i>Apragaz</i>			

Veiligheidskleppen

Merk :	<i>Herose</i>			
Type :	<i>06418</i>			
Aantal :	<i>2</i>			
Serie Nummer :	<i>S43739,S43802</i>			
Afsteldruk :	<i>14 bar</i>			
Afsteldatum :	<i>12/2021</i>			
Herafstelling voor :	<i>12/2024</i>			

Milieuvergunning - Uitbatingvergunning - Omgevingsvergunning

Nr. vergunning :	<i>OMV-2021156339_EA</i>
Aanvangsdatum :	<i>22/12/2016</i>
Vervaldatum :	<i>22/11/2026</i>
Toegelaten inhoud :	<i>1346L</i>
Bijz. voorwaarden :	

OPMERKINGEN

Artikel nr. Beschrijving

5.17.3.3.9 Een schema dient aangebracht te worden (schriftelijke instructies)

De houder dient gereinigd te worden.

BESLUIT (van de onderstaande besluiten slechts de aangekruiste besluiten lezen)

- De opslagplaats - gedeelte gasleverancier - voldoet aan de reglementaire voorschriften van Vlare II, de bovenvermelde milieu- uitbatingsvergunning met uitzondering van de bovengenoemde opmerkingen. De opslagplaats dient ten laatste herkeurd te worden voor : **10/11/2028** ☒
- Er werden geen inbreuken vastgesteld die de veilige werking v/d installatie in het gedrang brengen. We kunnen echter slechts een voorlopig verslag afgeven. Het definitieve verslag kan verkregen worden na inzage in de gevraagde documenten. ☐
- De opslagplaats voldoet niet aan de geldende regelgeving en moet herkeurd worden. ☐

Brussel, 25/11/2022
Gezien en goedgekeurd

Ing. Griet Van Laethem
Diensthoofd Periodieke Keuringen en VLAREM en Aardgas
Erkende Milieudeskundige nr. : 2002/H064 & 2007/K043
Veiligheid Niveau 1
Energiedeskundige