

Van: Tiels Jan <jan.Tiels@bwzc.be>

Verzonden: woensdag 2 oktober 2024 16:17

Aan: Bert Slagmolen <Bert.Slagmolen@arcade-eng.com>

CC: 'Stefan Van Damme' <Stefan.van.damme@gadot.com>; 'Siem Van Eynde' <Siem.Van.Eynde@gadot.com>; 'Jeroen Beghin' <Jeroen.beghin@gadot.com>; 'Annick Heynderickx' <Annick.Heynderickx@gadot.com>

Onderwerp: RE: Gadot Gent, aanvraag voor ADR parking containers, voorbespreking

Beste allen

Op 20 augustus bespraken wij de aangepaste plannen voor de opslaglocatie voor ADR-containers op de terreinen van Gadot.

Deze bespreking geldt als brandweer-pre-advies bij de omgevingsvergunningsaanvraag en deze summiere samenvatting als de nota hiervan.

Met volgende principes gaat de brandweer akkoord:

- De bereikbaarheid van de ADR parking, gelegen op het raakpunt van Gadot en de terreinen van DFDS, volstaat gezien de kopse kant en de lange zijde voldoende bereikbaar zijn.
 - De ADR containers worden 2 hoog gestapeld in vier rijen.
 - Opvanggoten aan weerszijden in de lengterichting
 - Deze leiden naar een bufferput van 70 m3
 - Bijkomend kan in de goten die een lengte hebben van 100 m een volume van 366 m3 opgevangen worden
 - 70 m3 + 366 m3 stemt overeen met de vereiste VLAREM productopvang voor de opgeslagen producten
 - Hydranten worden op ringleiding voorzien met aanzuiging uit het kanaal
 - 10 containers met lager vlampunt worden op de parking opgeslagen. Idealiter worden deze middels een zonering of systeem van opstaande randen afzonderlijk ingekuipt, zodat de strengere opvangvereisten voor meer ontvlambare producten niet toepasselijke worden op de gehele ADR-parking.
- De brandweer is gezien de geringe fractie van deze meer ontvlambare vloeistoffen akkoord om deze containers in dezelfde ADR-opslagplaats toe te staan, en is akkoord met schuimblussing van deze 10 containers door middel van verplaatsbare schuimrecipienten. Uiteraard moeten deze in geval van nood voldoende snel aangewend kunnen worden.

Met vriendelijke groeten,

 ing. Jan Tiels | **Preventionist**
Brandweerzone Centrum Post Gent



Roggestraat 70 | 9000 Gent | Tel. 09 268 88 99

www.brandweerzonecentrum.be

Afspraak met de Dienst Preventie? à graag via
<https://www.brandweerzonecentrum.be/aanvragen> .

Kom je als bezoeker naar de hoofdkazerne?
Parkeer dan bij voorkeur via de tijdelijke inrit via de Nieuwevaart. Alle info voor bezoekers is te vinden op werf.bwzc.be.