

Bijstelling voorwaarden

Bijstelling wordt gevraagd van bijzondere voorwaarden 45, 46 en 47 uit het besluit van 22 januari 2015:

45: De toegelaten producten en hoeveelheden in de verschillende tankparken zijn:

- Tankpark A6: 2.486 m³ (P3, P4, C, N, Xi, Xn)
- Tankpark A7: 10.669 m³ (P1, P2, P3, P4, C (max. 2.000 m³), N, Xi, Xn, AA, T/T+ (max. 2.000 m³), MET (max. 2.000 m³) en TDI (max. 2.000 m³))
- Tankpark A8 (< 250 m³): 188 m³ (P3, P4, C, N, Xi, Xn)
- Tankpark A10: 15.496 m³ (P1, P2, P3, P4, C (max. 2.000 m³), N, Xi, Xn, AA, T/T+ (max. 2.000 m³), MET (max. 2.000 m³) en TDI (max. 2.000 m³))
- Tankpark B1: 29.042 m³ (P3, P4, C (max. 5.000 m³), N, Xi, Xn, AA (max. 10.000 m³))
- Tankpark B2: 1.649 m³ (P1, P2, P3, P4, C, N, Xi, Xn, T/T+ (max. 762 m³), MET (max. 762 m³) en TDI (max. 762 m³))
- Tankpark B3: 18.545 m³ (P1, P2, P3, P4, C, N, Xi, Xn, AA)
- Tankpark B4: 25.301 m³ (P3, P4, C, N, Xi, Xn, AA)
- Tankpark B5: 984 m³ (P3, P4, C, N, Xi, Xn)
- Tankpark C2 (< 250 m³): 85 m³ (P3, P4, N, Xi, Xn)
- Tankpark C3: 1.362 m³ (P1, P2, P3, P4, C, N, Xi, Xn)
- Tankpark C4: 394 m³ (P1, P2, P3, P4, C, N, Xi, Xn)
- Tankpark D3: 2.738 m³ (P3, P4, C, N, Xi, Xn, AA)
- Tankpark D4: 2.827 m³ (P1, P2, P3, P4, C, N, Xi, Xn)
- Tankpark D5: 14.575 m³ (P1, P2, P3, P4, C, N, Xi, Xn, AA (max. 2.520 m³))
- Tankpark D6: 15.251 m³ (P1, P2, P3, P4, C, N, Xi, Xn)
- Tankpark E5: 500 m³ (P3, P4, N, Xi, Xn, AA)

46: De toegelaten producten en hoeveelheden in de verschillende magazijnen zijn:

- Magazijn A1: 1.630 m³ (C, P3, N, P4, Xi, Xn, AA)
- Magazijn A4 (+ kade): 6.040 m³ (C, P3, N, P4, Xi, Xn, AA en max. 200 m³ T)
- Magazijn A5: 200 m³ (P1, P2, N, Xi, Xn, O, AA en max. 100 m³ C)
- Magazijn A11: 1.875 m³ (P3, P4, Xi, Xn, max. 500 ton N(R51/R53)/C en max. 100 ton N(R50 en R50/R53))
- Magazijn C1: 7.000 m³ (P1, P2, P3, P4, C, N, Xi, Xn, AA, max. 1.200 m³ T/T+/Methanol/TDI/carcinogenen)
- Magazijn D1 (+ kade): 800 m³ (C, P3, P4, Xi, Xn, max. 500 ton N(R51/R53) en max. 100 ton N(R50 en R50/R53))
- Magazijn E4: 240 m³ (P3, P4, C, Xi, Xn, N(R51/R53) en max. 200 m³ N(R50 en R50/R53))

47: De toegelaten producten en hoeveelheden in open lucht en op de ADR-parking zijn:

- Buitenopslag bij Tankpark C2: 500 m³ (P3, P4, N, Xi, Xn, max. 250 m³ P1/P2/C/AA en max. 100 m³ T/T+/TDI)
- Buitenopslag bij Magazijn A1: 670 m³ (P1(F), P2, P3, P4, Xi, Xn, AA, N(R51/R53), max. 200 m³ C/T(R23-R25)/T(R45-R46-R49-R60-R61)/N(R50 en R50/R53)/methanol, max. 100 m³ TDI, max. 50 m³ P1(F+) en max. 20 m³ T+(R26-R28))
- ADR-parking: 4.500 m³ (C, P3, P4, N, Xi, Xn, max. 2.000 m³ P1/P2/T/T+/AA, max. 500 m³ methanol/TDI) en max. 100 m³ zeer licht ontvlambare gassen

Argumentatie

In de vergunde rubrieken werd de CLP-omzetting reeds doorgevoerd, maar dit is nog niet gebeurd voor de maximale opslaghoeveelheden per magazijn, tankenpark of buitenopslagplaats. Bovendien worden in deze aanvraag verschillende tankenparken en buitenopslagplaatsen geschrapt, zijn er anderzijds tankenpark D6 en opslagplaatsen D7 en A12 bijgekomen, en wordt de capaciteit van verschillende magazijnen verminderd. Deze bijzondere voorwaarden worden daarom geactualiseerd overeenkomstig de CLP-omzetting.

In het besluit van 2015 werden de bij naam genoemde stoffen aardolieproducten (AA), methanol (MET), tolueendiisocyaan (TDI) en carcinogenen expliciet vermeld in deze bijzondere voorwaarden. Deze hoeveelheden worden dan ook ongewijzigd overgenomen (behalve TDI, dat volledig geschrapt wordt). Sindsdien zijn er door de inwerkingtreding van de Seveso-III-richtlijn verschillende bij naam genoemde stoffen bijgekomen, die overeenkomstig de kennisgeving ook mogen worden opgeslagen. Enkel natriumhypochloriet-mengsels, tert-butylacrylaat en methylacrylaat kunnen in de toekomst nog worden opgeslagen. Deze producten worden toegevoegd in de bijzondere voorwaarden, uitgaande van hun overeenkomstige gevaarseigenschappen:

- Natriumhypochloriet-mengsels: conform cat. E1
- Tert-butylacrylaat: conform cat. P5c en E2
- Methylacrylaat: conform cat. P5c

Het betreft hier een louter administratieve aanpassing. Er verandert niets aan de aard en gevareneigenschappen van de producten die op een bepaalde plaats worden opgeslagen. Ter verduidelijking is achteraan deze bijlage een tabel opgenomen waarin de huidige en gevraagde bijzondere voorwaarde naast elkaar worden gezet.

De vergunde opslagplaatsen voldoen m.a.w. nog steeds aan eerder verleende adviezen m.b.t. inrichting van de magazijnen, brandveiligheid, ATEX,...

Voorstel nieuwe bijzondere voorwaarden

45: De toegelaten producten en hoeveelheden in de verschillende tankparken zijn:

- **Tankpark A6:** 2.486 m³ (brandbare vloeistoffen, GHS02 (met VP ≥ 55 °C), GHS05, GHS07, GHS08, GHS09, natriumhypochloriet-mengsels)
- **Tankpark A8:** 188 m³ (brandbare vloeistoffen, GHS02 (met VP ≥ 55 °C), GHS05, GHS07, GHS08, GHS09, natriumhypochloriet-mengsels)
- **Tankpark B1:** 29.042 m³ (brandbare vloeistoffen, GHS02 (met VP ≥ 55 °C), GHS07, GHS08, GHS09, natriumhypochloriet-mengsels, aardolieproducten (max. 10.000 m³), GHS05 (max. 5.000 m³))
- **Tankpark B2:** 1.649 m³ (brandbare vloeistoffen, GHS02, GHS05, GHS07, GHS08, GHS09, natriumhypochloriet-mengsels, tert-butylacrylaat, methylacrylaat, GHS06 (max. 762 m³), methanol (max. 762 m³))
- **Tankpark B3:** 18.545 m³ (brandbare vloeistoffen, GHS02, GHS05, GHS07, GHS08, GHS09, aardolieproducten, natriumhypochloriet-mengsels, tert-butylacrylaat, methylacrylaat)

- **Tankpark B4:** 25.301 m³ (brandbare vloeistoffen, GHS02 (met VP ≥ 55 °C), GHS05, GHS07, GHS08, GHS09, aardolieproducten, natriumhypochloriet-mengsels)
- **Tankpark B5:** 984 m³ (brandbare vloeistoffen, GHS02 (met VP ≥ 55 °C), GHS05, GHS07, GHS08, GHS09, aardolieproducten, natriumhypochloriet-mengsels)
- **Tankpark C2:** 85 m³ (brandbare vloeistoffen, GHS02 (met VP ≥ 55 °C), GHS07, GHS08, GHS09, natriumhypochloriet-mengsels)
- **Tankpark D3:** 2.738 m³ (brandbare vloeistoffen, GHS02 (met VP ≥ 55 °C), GHS05, GHS07, GHS08, GHS09, aardolieproducten, natriumhypochloriet-mengsels)
- **Tankpark D4:** 2.827 m³ (brandbare vloeistoffen, GHS02, GHS05, GHS07, GHS08, GHS09, natriumhypochloriet-mengsels, tert-butylacrylaat, methylacrylaat)
- **Tankpark D5:** 14.575 m³ (brandbare vloeistoffen, GHS02, GHS05, GHS07, GHS08, GHS09, natriumhypochloriet-mengsels, tert-butylacrylaat, methylacrylaat, aardolieproducten (max. 2.520 m³))
- **Tankpark D6:** 540 m³ (GHS05, GHS07 (max. 225 m³), GHS09 (max. 75 m³), natriumhypochloriet-mengsels (max. 93 ton))

46: De toegelaten producten en hoeveelheden in de verschillende magazijnen zijn:

- **Magazijn A1:** 500 m³ (brandbare vloeistoffen, GHS02 (met VP ≥ 55 °C), GHS05, GHS07, GHS08, GHS09, aardolieproducten, natriumhypochloriet-mengsels)
- **Magazijn A3:** 990 m³ (brandbare vloeistoffen, GHS05, GHS07, GHS08, GHS09, natriumhypochloriet-mengsels)
- **Magazijn A4 (+ kade):** 2500 m³ (brandbare vloeistoffen, GHS02 (met VP ≥ 55 °C), GHS05, GHS07, GHS08, GHS09, aardolieproducten, natriumhypochloriet-mengsels en max. 200 m³ GHS06)
- **Magazijn A5:** 100 m³ (GHS02 (met VP < 55 °C), GHS03, GHS05, GHS07, GHS08, GHS09, aardolieproducten, natriumhypochloriet-mengsels, tert-butylacrylaat, methylacrylaat)
- **Magazijn A12:** 2000 m³ (brandbare vloeistoffen, GHS05, GHS07, GHS08)
- **Magazijn A2:** 2.000 m³ (brandbare vloeistoffen, GHS02, GHS05, GHS07, GHS08, GHS09, aardolieproducten, natriumhypochloriet-mengsels, tert-butylacrylaat, methylacrylaat, max. 1.200 m³ GHS06/Methanol/carcinogenen)
- **Magazijn D1 (+ kade):** 500 m³ (brandbare vloeistoffen, GHS02 (met VP ≥ 55 °C), GHS05, GHS07, GHS08, GHS09, natriumhypochloriet-mengsels (max. 100 ton))
- **Opslagplaats D7:** 480 m³ (GHS05, max. 240 m³ GHS07, max. 60 m³ GHS09, max. 74 ton natriumhypochloriet-mengsels)
- **Magazijn E4:** 180 m³ (brandbare vloeistoffen, GHS02 (met VP ≥ 55 °C), GHS05, GHS07, GHS08, GHS09, natriumhypochloriet-mengsels)

47: De toegelaten producten en hoeveelheden in open lucht en op de ADR-parking zijn:

- **Buitenopslag bij Tankpark C2:** 500 m³ (brandbare vloeistoffen, GHS02 (met VP ≥ 55 °C), GHS07, GHS08, GHS09, natriumhypochloriet-mengsels, max. 250 m³ GHS02 (met VP < 55 °C)/GHS05/aardolieproducten/tert-butylacrylaat/methylacrylaat en max. 100 m³ GHS06)
- **Trailer yard:** 3360 m³ (brandbare vloeistoffen, GHS05, GHS07, GHS08, GHS09, aardolieproducten met VP > 23°C, natriumhypochloriet-mengsels, max. 280 m³ GHS02 cat.3 op temperatuur onder hun vlampunt)

Overzicht bijstelling voorwaarden

- P3 (vlampunt 55 tot 100°C), P4 (vlampunt 100 tot 250°C) → omgezet naar brandbare vloeistoffen + ontvlambare vloeistoffen met vlampunt vanaf 55°C
- Met naam genoemde stoffen omgezet op basis van hun gevarenpictogram
- In magazijnen vermindering opslagcapaciteit doorgevoerd

	Huidige bijzondere voorwaarde (besluit 22/01/2015)	Gevraagde bijstelling
Tankparken		
A6	2.486 m³ (P3, P4, C, N, Xi, Xn)	2.486 m³ (brandbare vloeistoffen, GHS02 (met VP ≥ 55 °C), GHS05, GHS07, GHS08, GHS09, natriumhypochloriet-mengsels)
A8	188 m³ (P3, P4, C, N, Xi, Xn)	188 m³ (brandbare vloeistoffen, GHS02 (met VP ≥ 55 °C), GHS05, GHS07, GHS08, GHS09, natriumhypochloriet-mengsels)
B1	29.042 m³ (P3, P4, C (max. 5.000 m³), N, Xi, Xn, AA (max. 10.000 m³))	29.042 m³ (brandbare vloeistoffen, GHS02 (met VP ≥ 55 °C), GHS07, GHS08, GHS09, natriumhypochloriet-mengsels, aardolieproducten (max. 10.000 m³), GHS05 (max. 5.000 m³))
B2	1.649 m³ (P1, P2, P3, P4, C, N, Xi, Xn, T/T+ (max. 762 m³), MET (max. 762 m³) en TDI (max. 762 m³))	1.649 m³ (brandbare vloeistoffen, GHS02, GHS05, GHS07, GHS08, GHS09, natriumhypochloriet-mengsels, tert-butylacrylaat, methylacrylaat, GHS06 (max. 762 m³), methanol (max. 762 m³))
B3	18.545 m³ (P1, P2, P3, P4, C, N, Xi, Xn, AA)	18.545 m³ (brandbare vloeistoffen, GHS02, GHS05, GHS07, GHS08, GHS09, aardolieproducten, natriumhypochloriet-mengsels, tert-butylacrylaat, methylacrylaat)
B4	25.301 m³ (P3, P4, C, N, Xi, Xn, AA)	25.301 m³ (brandbare vloeistoffen, GHS02 (met VP ≥ 55 °C), GHS05, GHS07, GHS08, GHS09, aardolieproducten, natriumhypochloriet-mengsels)
B5	984 m³ (P3, P4, C, N, Xi, Xn)	984 m³ (brandbare vloeistoffen, GHS02 (met VP ≥ 55 °C), GHS05, GHS07, GHS08, GHS09, aardolieproducten, natriumhypochloriet-mengsels)
C2	85 m³ (P3, P4, N, Xi, Xn)	85 m³ (brandbare vloeistoffen, GHS02 (met VP ≥ 55 °C), GHS07, GHS08, GHS09, natriumhypochloriet-mengsels)

D3	2.738 m³ (P3, P4, C, N, Xi, Xn, AA)	2.738 m³ (brandbare vloeistoffen, GHS02 (met VP ≥ 55 °C), GHS05, GHS07, GHS08, GHS09, aardolieproducten, natriumhypochloriet-mengsels)
D4	2.827 m³ (P1, P2, P3, P4, C, N, Xi, Xn)	2.827 m³ (brandbare vloeistoffen, GHS02, GHS05, GHS07, GHS08, GHS09, natriumhypochloriet-mengsels, tert-butylacrylaat, methylacrylaat)
D5	14.575 m³ (P1, P2, P3, P4, C, N, Xi, Xn, AA (max. 2.520 m³))	14.575 m³ (brandbare vloeistoffen, GHS02, GHS05, GHS07, GHS08, GHS09, natriumhypochloriet-mengsels, tert-butylacrylaat, methylacrylaat, aardolieproducten (max. 2.520 m³))
D6	Vergund na 2015 (besluit 21/10/2021)	540 m³ (GHS05, GHS07 (max. 225 m³), GHS09 (max. 75 m³), natriumhypochloriet-mengsels (max. 93 ton))
Magazijnen		
A1	1.630 m³ (C, P3, N, P4, Xi, Xn, AA)	500 m³ (brandbare vloeistoffen, GHS02 (met VP ≥ 55 °C), GHS05, GHS07, GHS08, GHS09, aardolieproducten, natriumhypochloriet-mengsels)
A3	Vergund na 2015 (besluit 29/03/2018)	990 m³ (brandbare vloeistoffen, GHS05, GHS07, GHS08, GHS09, natriumhypochloriet-mengsels)
A4	6.040 m³ (C, P3, N, P4, Xi, Xn, AA en max. 200 m³ T)	2500 m³ (brandbare vloeistoffen, GHS02 (met VP ≥ 55 °C), GHS07, GHS08, GHS09, aardolieproducten, natriumhypochloriet-mengsels en max. 200 m³ GHS06)
A5	200 m³ (P1, P2, N, Xi, Xn, O, AA en max. 100 m³ C)	100 m³ (GHS02 (met VP < 55 °C), GHS03, GHS05, GHS07, GHS08, GHS09, aardolieproducten, natriumhypochloriet-mengsels, tert-butylacrylaat, methylacrylaat)
A12	Vergund na 2015 (besluit 11/01/2024)	2000 m³ (brandbare vloeistoffen, GHS05, GHS07, GHS08)
A2/C1	7.000 m³ (P1, P2, P3, P4, C, N, Xi, Xn, AA, max. 1.200 m³ T/T+/Methanol/TDI/carcinogenen)	2.000 m³ (brandbare vloeistoffen, GHS02, GHS05, GHS07, GHS08, GHS09, aardolieproducten, natriumhypochloriet-mengsels, tert-butylacrylaat, methylacrylaat, max. 1.200 m³ GHS06/Methanol/carcinogenen)

D1	800 m³ (C, P3, P4, Xi, Xn, max. 500 ton N(R51/R53) en max. 100 ton N(R50 en R50/R53))	500 m³ (brandbare vloeistoffen, GHS02 (met VP ≥ 55 °C), GHS05, GHS07, GHS08, GHS09, natriumhypochloriet-mengsels (max. 100 ton))
D7	Vergund na 2015 (besluit 21/10/2021)	480 m³ (GHS05, max. 240 m³ GHS07, max. 60 m³ GHS09, max. 74 ton natriumhypochloriet-mengsels)
E4	240 m³ (P3, P4, C, Xi, Xn, N (R51/R53) en max. 200 m³ N (R50 en R50/R53))	180 m³ (brandbare vloeistoffen, GHS02 (met VP ≥ 55 °C), GHS05, GHS07, GHS08, GHS09, natriumhypochloriet-mengsels)
Buitenopslag		
Bij TP C2	500 m³ (P3, P4, N, Xi, Xn, max. 250 m³ P1/P2/C/AA en max. 100 m³ T/T+/TDI)	500 m³ (brandbare vloeistoffen, GHS02 (met VP ≥ 55 °C), GHS07, GHS08, GHS09, natriumhypochloriet-mengsels, max. 250 m³ GHS02 (met VP < 55 °C)/GHS05/aardolieproducten/tert-butylacrylaat/methylacrylaat en max. 100 m³ GHS06)
Trailer yard	Maakt deel uit van deze aanvraag	3360 m³ (brandbare vloeistoffen, GHS05, GHS07, GHS08, GHS09, aardolieproducten met VP > 23°C, max. 280 m³ GHS02 cat.3 op temperatuur onder hun vlampunt)