CHARLATAN - Info koelgroepen - warmtepompen

nr.	beschrijving	koelmiddel	GWP	hoeveelheid	eenheid	tCO2eq	elektrisch vermogen	eenheid
1	frigo 1 links zaal	R134A	1430	1,950	kg	2,79	0,613	kW
2	frigo 2 midden zaal	R134A	1430	1,950	kg	2,79	0,613	kW
3	frigo 3 rechts zaal	R134A	1430	1,950	kg	2,79	0,613	kW
4	frigo muur vestiaire	R134A	1430	0,225	kg	0,32	0,260	kW
5	Warmtepomp zaal	R32	675	2,800	kg	1,89	15,400	kW
6	Warmtepomp Belgica	R32	675	2,800	kg	1,89	15,400	kW
7	koelgroep frigo 1 Belgica	R134A	1430	2,100	kg	3,00	0,613	kW
8	koelgroep frigo 2 Belgica	R134A	1430	2,100	kg	3,00	0,613	kW
9	IJsmachine	R404A	3922	1,150	kg	4,51	2,400	kW
10	Koelcel	R134A	1430	0,330	kg	0,47	0,700	kW
11	Bierkoeler zaal:Belgica	R134A	1430	0,500	kg	0,72	0,780	kW
12	koelgroep frigo 1 koer (4d)	R134A	1430	1,100	kg	1,57	0,613	kW
13	koelgroep frigo 2 koer (3d)	R134A	1430	1,100	kg	1,57	0,613	kW
14	bierkoeler tap koer	R290	3	0,130	kg	0,00	0,360	kW
15	koelgroep frigo 1 links (3d) café	R134A	1430	2,200	kg	3,15	0,613	kW
16	koelgroep frigo 2 rechts (3d) café	R134A	1430	2,200	kg	3,15	0,613	kW
17	koelgroep frigo 3 links (2d) café	R134A	1430	2,200	kg	3,15	0,613	kW
18	koelgroep frigo 4 rechts (2d) café	R134A	1430	2,200	kg	3,15	0,613	kW
19	waterkoeler café/zaal/Belgica	R290	3	0,240	kg	0,00	1,265	kW
20	Bierkoeler café	R134A	1430	0,500	kg	0,72	0,773	kW
21	bierkoeler tankbier	R134A	1430	0,500	kg	0,72	0,773	kW
22	wijnkoeler	R290	3	0,095	kg	0,00	0,594	kW
23	koelgroep koelcel JOS	R449A	1397	3,000	kg	4,19	1,228	kW
24	koelgroep frigo JOS	R134A	1430	1,850	kg	2,65	0,613	kW
							47,289	kW