

NIEUWE TOESTAND (na wijzigingen tankpark G1 & G2)

Tankpark	Tank nr.	Diameter (m)	Hoogte (m)	Capaciteit (m³)	Type	Product in eerste instantie	Aanvullende mogelijkheid opslag	optie 1			optie 2		
						voorzien (optie 1)	product (optie 2)	dichtheid	ton	rubriek volgens Vlare II	dichtheid	ton	rubriek volgens Vlare II
TP E	TK 201	50,5	25	50.000	VC	Brandbare vloeistof (geen GHS02) of brand-gevaarlijke vloeistof GHS02 cat.3 (vb. diesel, gasolie)		0,91	45.500,00		0,91	45.500,00	
	TK 202	50,5	25	50.000	VC			0,91	45.500,00		0,91	45.500,00	
	TK 203	50,5	25	50.000	VC			0,91	45.500,00		0,91	45.500,00	
	TK 204	50,5	25	50.000	VC			0,91	45.500,00		0,91	45.500,00	
	TK 205	50,5	25	50.000	VC			0,91	45.500,00		0,91	45.500,00	
	TK 206			200	HC	Biodiesels					0,91	182,00	
			TOTAAL E	250.200				0,91	227.500	17.3.2.1.1.	0,91	227.682	6.4./17.3.2.1.1.
TP F	TK 301	36	25	25.400	VC	Brandgevaarlijke vloeistof GHS02-ontvlambaar cat.1 & 2 (vb. nafta, benzine of kerosine)	Brandbare vloeistof (geen GHS02) of brand-gevaarlijke vloeistof GHS02 cat.3 (vb. diesel, gasolie)						
	TK 302	36	25	25.400	VC								
	TK 303	36	25	25.400	VC								
	TK 304	36	25	25.400	VC								
	TK 305	36	25	25.400	VC								
	TK 306	36	25	25.400	VC								
	TK 401	36	25	25.400	VC								
	TK 402	36	25	25.400	VC								
	TK 403	36	25	25.400	VC								
	TK 404	36	25	25.400	VC								
	TK 405	36	25	25.400	VC								
	TK 406	36	25	25.400	VC								
				TOTAAL F	304.800				0,88	268.224	17.3.2.2.	0,91	277.368
	Spilltank			30	HC	Brandgevaarlijke vloeistof GHS02-ontvlambaar cat.1 & 2 (vb. nafta, benzine of kerosine)	Brandbare vloeistof (geen GHS02) of brand-gevaarlijke vloeistof GHS02 cat.3	0,88	26	17.3.2.2.	0,91	27	6.4./17.3.2.1.1.

	Spilltank			50	HC	Brandgevaarlijke vloeistof GHS02-ontvlambaar cat.1 & 2 (vb. nafta, benzine of kerosine)	Brandbare vloeistof (geen GHS02) of brandgevaarlijke vloeistof GHS02 cat.3	0,88	44	17.3.2.2.	0,91	46	6.4./17.3.2.1.1.
			TOTAAL Tankenpark E-F	555.080					495.794	17.2.2.		505.123	6.4./17.3.2.1.1.

TP G1.1	TK 513	28	25	15.394	VC	Brandgevaarlijke vloeistof GHS02-ontvlambaar cat.1 & 2 (vb. nafta, benzine of kerosine)	Brandbare vloeistof (geen GHS02) of brandgevaarlijke vloeistof GHS02 cat.3						
	TK 514	28	25	15.394	VC								
	TK 515	28	25	15.394	VC								
	TK 516	28	25	15.394	VC								
			TOTAAL G1.1	61.576				1,00	30.000	17.3.2.2.	0,91	56.034	6.4./17.3.2.1.1.
	Spilltank			50		Brandgevaarlijke vloeistof GHS02-ontvlambaar cat.1 & 2 (vb. nafta, benzine of kerosine)	Brandbare vloeistof (geen GHS02) of brandgevaarlijke vloeistof GHS02 cat.3	1,00	50		0,91	46	
	Spilltank			50					50			46	
	Spilltank			50					50			46	
	Spilltank			50					50			46	
			TOTAAL G1.1	61.776					30.200	17.3.2.2.		56.216	6.4./17.3.2.1.1.
TP G1.2	TK 501	16	25	5.027	VC	Brandbare vloeistof (geen GHS02) of brandgevaarlijke vloeistof GHS02 cat.3	Brandbare vloeistof (geen GHS02) diverse producten vlampunt ≥ 100°C of nvt (plantaardige olie-vet...)						
TP G1.2	TK 502	16	25	5.027	VC								
TP G1.2	TK 503	16	25	5.027	VC								
TP G1.2	TK 504	16	25	5.027	VC								
TP G1.2	TK 505	16	25	5.027	VC								
TP G1.2	TK 506	16	25	5.027	VC								
TP G1.2	TK 507	16	25	5.027	VC								
TP G1.2	TK 508	16	25	5.027	VC								
TP G1.2	TK 509	16	25	5.027	VC								
TP G1.2	TK 510	16	25	5.027	VC								

TP G1.2	TK 511	16	25	5.027	VC								
TP G1.2	TK 512	16	25	5.027	VC								
			TOTAAL G1.2	60.319				0,91	54.889,93	6.4./17.3.2.1 .1.	1,00	60.318,60	6.4.
TP G2	TK 601	36	25	25.650	VC	Brandgevaar- lijke vloeistof GHS02- ontvlambaar cat.1 & 2 (vb. nafta, benzine of kerosine)	Brandbare vloeistof (geen GHS02) of brand- gevaarlijke vloeistof GHS02 cat.3 (vb. diesel, gasolie)						
	TK 602	36	25	25.650	VC								
	TK 603	36	25	25.650	VC								
	TK 604	36	25	25.650	VC								
	TK 605	36	25	25.650	VC								
	TK 606	36	25	25.650	VC								
			TOTAAL G2	153.900				0,88	135.432	17.3.2.2.	0,91	140.049	6.4./ 17.3.2.1.1.
	Spilltank			50	HC	Brandgevaar- lijke vloeistof GHS02- ontvlambaar cat.1 & 2 (vb. nafta, benzine of kerosine)	Brandbare vloeistof (geen GHS02) of brand- gevaarlijke vloeistof GHS02 cat.3	0,88	44	17.3.2.2.	0,91	46	6.4./ 17.3.2.1.1.
	Spilltank			50	HC				44			46	
	Spilltank			50	HC				44			46	
			TOTAAL Tankenpark G2	154.050					135.564	17.2.2.		140.186	6.4./ 17.3.2.1.1.

Inhoud leidingen enkel in rekening te brengen als VR-inrichting:

TPE	Leidingen in tankpark		106		Brandbare vloeistof (geen GHS02) of brand- gevaarlijke vloeistof GHS02 cat.3	Brandbare vloeistof (geen GHS02) of brand- gevaarlijke vloeistof GHS02 cat.3	0,91	96,46
TPF300	Leidingen in tankpark		121		Brandgevaar- lijke vloeistof GHS02- ontvlambaar cat.1 & 2 (vb. nafta, benzine of kerosine)	Brandbare vloeistof (geen GHS02) of brand- gevaarlijke vloeistof GHS02 cat.3	0,88	106,48
TPF400	Leidingen in tankpark		78				0,88	68,64

TPG2	Leidingen in tankpark		78		Brandgevaarlijke vloeistof GHS02-ontvlambaar cat.1 & 2 (vb. nafta, benzine of kerosine)	Brandbare vloeistof (geen GHS02) of brandgevaarlijke vloeistof GHS02 cat.3	0,88	68,64	
TOTAAL leidingen			383					340,22	17.2.2.

TPE	Leidingen buiten tankpark		33		Brandbare vloeistof (geen GHS02) of brandgevaarlijke vloeistof GHS02 cat.3	Brandbare vloeistof (geen GHS02) of brandgevaarlijke vloeistof GHS02 cat.3	0,91	30,03	
TPF300-400	Leidingen buiten tankpark		56		Brandgevaarlijke vloeistof GHS02-ontvlambaar cat.1 & 2 (vb. nafta, benzine of kerosine)	Brandbare vloeistof (geen GHS02) of brandgevaarlijke vloeistof GHS02 cat.3	0,88	49,28	
TPG2	Leidingen buiten tankpark		16,5		Brandgevaarlijke vloeistof GHS02-ontvlambaar cat.1 & 2 (vb. nafta, benzine of kerosine)	Brandbare vloeistof (geen GHS02) of brandgevaarlijke vloeistof GHS02 cat.4	0,88	14,52	
TOTAAL leidingen			105,5					93,83	17.2.2.

TPG1.1, TPG1.2	Leidingen buiten tankpark		33		Brandbare vloeistof (geen GHS02) of brandgevaarlijke vloeistof GHS02 cat.2	Brandbare vloeistof (geen GHS02)	0,91	30,03	
TPG1.1, TPG1.2	Leidingen in tankpark		121		Brandbare vloeistof (geen GHS02) of brandgevaarlijke vloeistof GHS02 cat.3	Brandbare vloeistof (geen GHS02)	0,91	110,11	
TOTAAL leidingen			154					140,14	17.2.2.
			579					574,19	17.2.2.

SCHUIMTANK	1			22	HC	geen GHS- symbool
SCHUIMTANK	2			22	HC	

1,06	23,32	n.i.
1,06	23,32	n.i.

LEGENDE

VC = verticaal cilindrisch HC = horizontaal cilindrisch

Basis voor de indeling - het vergunnen aangegeven in een blauw lettertype

NIEUWE TOESTAND

	ton	liter
TOTAAL aardolie, petrochemische of chemische producten	756.417	1.4
TOTAAL VR-inrichting (tanks + leidingen)	756.996	17.2.2.
max. TOTAAL Brandbare vloeistof (geen GHS02)	831.224.600	6.4.
max.TOTAAL Brandgevaarlijke vloeistof (GHS02) cat.3	756.414,4	17.3.2.1.1.
max.TOTAAL Brandgevaarlijke vloeistof (GHS02)-ontvlambaar-cat.1 en 2	434.058	17.3.2.2.
diesel in bovengrondse houders 2x 1500 liter	2,73	17.3.2.1.1. brandstofvoorraad dieselmotoren bluswaterpompen
max.TOTAAL Brandgevaarlijke vloeistof (GHS02) cat.3 + dieselvoorraad bluswaterpompen	756.417,12	17.3.2.1.1.
max.TOTAAL Brandgevaarlijke vloeistof (GHS02)-ontvlambaar-cat.1 en 2	434.058,40	17.3.2.2. tankpark E-F-G
opslag bijtende vloeistoffen (GHS05)	60.318,60	17.3.4.
opslag schadelijke vloeistoffen (GHS07)	60.318,60	17.3.6.
opslag op lange termijn gevaarlijk voor de gezondheid producten (GHS08)	60.318,60	17.3.7.
opslag aquatoxische vloeistoffen (GHS09)	60.318,60	17.3.8.

LEGENDE

VC = verticaal cilindrisch HC = horizontaal cilindrisch

Basis voor de indeling - het vergunnen aangegeven in een blauw lettertype

De wijzigingen t.o.v. de vergunde toestand zijn weergegeven in een groen lettertype

Globaal overzicht hoeveelheden en wijzigingen rubrieken opslag

Rubriek	Nieuwe toestand		Vergunde toestand 2019		Verandering	
	Hoeveelheid	Eenheid	Hoeveelheid	Eenheid	Hoeveelheid	Eenheid
1.4.	756.417	ton	783.602	ton	-27.185	ton
6.4.3.	831.224.600	liter	861.100.000	liter	-29.875.400	liter
17.2.2.	756.996	ton	765.823	ton	-8.827	ton
17.3.2.1.1.3°	756.417,12	ton	783.604,73	ton	-27.187,61	ton

17.3.2.2.3°	434.058,40 ton	537.768,00 ton	-103.709,60 ton
17.3.4.3°	60.318,60 ton	46,64 ton	60.271,96 ton
17.3.6.3°	60.318,60 ton	0,00 ton	60.318,60 ton
17.3.7.3°	60.318,60 ton	0,00 ton	60.318,60 ton
17.3.8.3°	60.318,60 ton	0,00 ton	60.318,60 ton
48.1.2.	831.224.600 liter	861.100.000 liter	-29.875.400 liter

VERGUNDE TOESTAND dd. 28/11/2019 (OMV2019063352)

Tanken-park	Tank nr.	Diameter (m)	Hoogte (m)	Capaciteit (m³)	Type	Product in eerste instantie	Aanvullende mogelijkheid opslag	optie 1			optie 2		
								dichtheid	ton	rubriek volgens Vlare I	dichtheid	ton	rubriek volgens Vlare I
TP E	TK 201	50,5	25	50.000	VC	Brandbare vloeistof (geen GHS02) of brand-gevaarlijke vloeistof GHS02 cat.3 (vb. diesel,	Brandbare vloeistof (geen GHS02) of brand-gevaarlijke vloeistof GHS02 cat.3						
	TK 202	50,5	25	50.000	VC								
	TK 203	50,5	25	50.000	VC								
	TK 204	50,5	25	50.000	VC								
	TK 205	50,5	25	50.000	VC								
			TOTAAL E	250.000				0,91	227.500	6.4./17.3.2.1.1.	0,91	227.500	6.4./17.3.2.1.1.
TP F	TK 301	36	25	25.400	VC	Brandgevaar-lijke vloeistof GHS02-ontvlambaar cat.1 & 2 (vb. nafta, benzine of kerosine)	Brandbare vloeistof (geen GHS02) of brand-gevaarlijke vloeistof GHS02 cat.3 (vb. diesel, gasolie)						
	TK 302	36	25	25.400	VC								
	TK 303	36	25	25.400	VC								
	TK 304	36	25	25.400	VC								
	TK 305	36	25	25.400	VC								
	TK 306	36	25	25.400	VC								
	TK 401	36	25	25.400	VC								
	TK 402	36	25	25.400	VC								
	TK 403	36	25	25.400	VC								
	TK 404	36	25	25.400	VC								
	TK 405	36	25	25.400	VC								
	TK 406	36	25	25.400	VC								
			TOTAAL F	304.800				0,88	268.224	17.3.2.2.	0,91	277.368	6.4./17.3.2.1.1.
	Spilltank			100	HC	Brandgevaar-lijke vloeistof GHS02-ontvlambaar cat.1 & 2 (vb. nafta, benzine of kerosine)	Brandbare vloeistof (geen GHS02) of brand-gevaarlijke vloeistof GHS02 cat.3	0,88	88	17.3.2.2.	0,91	91	6.4./17.3.2.1.1.

	Spilltank			50	HC	Brandgevaar-lijke vloeistof GHS02- ontvlambaar cat.1 & 2 (vb. nafta, benzine of kerosine)	Brandbare vloeistof (geen GHS02) of brand- gevaarlijke vloeistof GHS02 cat.3	0,88	44	17.3.2.2.	0,91	46	6.4./ 17.3.2.1.1.	uitbreiding
			TOTAAL Tankenpark E-F	554.950					495.856	17.2.2.		505.005	6.4./ 17.3.2.1.1.	

TP G	TK 501	36	25	25.500	VC	Brandgevaar-lijke vloeistof GHS02- ontvlambaar cat.1 & 2 (vb. nafta, benzine of kerosine)	Brandbare vloeistof (geen GHS02) of brand- gevaarlijke vloeistof GHS02 cat.3 (vb. diesel, gasolie)							
	TK 502	36	25	15.394	VC									
	TK 503	36	25	15.394	VC									
	TK 504	36	25	15.394	VC									
	TK 505	36	25	15.394	VC			1,00	30.000,00					
	TK 506	36	25	61.576	VC			1,00						
	TK 601	36	25	25.500	VC									
	TK 602	36	25	25.500	VC									
	TK 603	36	25	25.500	VC									
	TK 604	36	25	25.500	VC									
	TK 605	36	25	25.500	VC									
	TK 606	36	25	25.500	VC									
			TOTAAL G	301.652				0,88	265.454	17.3.2.2.	0,91	274.503	6.4./ 17.3.2.1.1.	uitbreiding
	Spilltank			100	HC	Brandgevaar-lijke vloeistof GHS02- ontvlambaar cat.1 & 2 (vb. nafta, benzine of kerosine)	Brandbare vloeistof (geen GHS02) of brand- gevaarlijke vloeistof GHS02 cat.3	0,88	88	17.3.2.2.	0,91	91	6.4./ 17.3.2.1.1.	uitbreiding
	Spilltank			50	HC	Brandgevaar-lijke vloeistof GHS02- ontvlambaar cat.1 & 2 (vb. nafta, benzine of kerosine)	Brandbare vloeistof (geen GHS02) of brand- gevaarlijke vloeistof GHS02 cat.3	0,88	44	17.3.2.2.	0,91	46	6.4./ 17.3.2.1.1.	uitbreiding
			TOTAAL Tankenpark G	301.802					265.586	17.2.2.		274.640	6.4./ 17.3.2.1.1.	(subtotaal) uitbreiding park G

Inhoud leidingen enkel in rekening te brengen als VR-inrichting:

TPE	Leidingen in tankpark		106		Brandbare vloeistof (geen GHS02) of brand-gevaarlijke vloeistof GHS02 cat.3	Brandbare vloeistof (geen GHS02) of brand-gevaarlijke vloeistof GHS02 cat.3	0,91	96,46
TPF300	Leidingen in tankpark		121		Brandgevaarlijke vloeistof GHS02-ontvlambaar cat.1 & 2 (vb. nafta, benzine of kerosine)	Brandbare vloeistof of brandgevaarlijke vloeistof GHS02	0,88	106,48
TPF400	Leidingen in tankpark		78				0,88	68,64
TOTAAL leidingen			305				271,58	17.2.2.

TPE	Leidingen buiten tankpark		33		Brandbare vloeistof (geen GHS02) of brand-gevaarlijke vloeistof GHS02 cat.3	Brandbare vloeistof (geen GHS02) of brand-gevaarlijke vloeistof GHS02 cat.3	0,91	30,03
TPF300-400	Leidingen buiten tankpark		56		Brandgevaarlijke vloeistof GHS02-ontvlambaar cat.1 & 2 (vb. nafta, benzine of kerosine)	Brandbare vloeistof of brandgevaarlijke vloeistof GHS02	0,88	49,28
TOTAAL leidingen			89				79,31	17.2.2.

TPG500	Leidingen in tankpark		121		Brandbare vloeistof (geen GHS02) of brand-gevaarlijke vloeistof GHS02 cat.3	Brandbare vloeistof (geen GHS02) of brand-gevaarlijke vloeistof GHS02 cat.3	0,88	106,48
TPG600	Leidingen in tankpark		78		Brandbare vloeistof (geen GHS02) of brand-gevaarlijke vloeistof GHS02 cat.3	Brandbare vloeistof (geen GHS02) of brand-gevaarlijke vloeistof GHS02 cat.3	0,88	68,64

TPG600	Leidingen buiten tankpark		33		Brandgevaar-lijke vloeistof GHS02-ontvlambaar cat.1 & 2 (vb. nafta, benzine of kerosine)	Brandbare vloeistof of brandgevaar-lijke vloeistof GHS02	0,88	29,04	
TOTAAL leidingen			232					204,16	17.2.2.

626

	555,00	17.2.2.
--	--------	---------

SCHUIMTANK	1			22	HC	GHS 05
SCHUIMTANK	2			22	HC	GHS 05

1,06	23,32	17.3.4.
1,06	23,32	17.3.4.

vergund/ actualisatie schuimtank 1

vergund/ actualisatie schuimtank 2

LEGENDE

VC = verticaal cilindrisch HC = horizontaal cilindrisch

Basis voor de indeling - het vergunnen aangegeven in een blauw lettertype

VERGUNDE TOESTAND

	ton	liter
TOTAAL aardolie, petrochemische of chemische producten	779.644	1.4
TOTAAL VR-inrichting (tanks + leidingen)	761.997	17.2.2.
max. TOTAAL Brandbare vloeistof (geen GHS02)	779.644	6.4.
max.TOTAAL Brandgevaarlijke vloeistof (GHS02) cat.3	779.644,3	17.3.2.1.1.
max.TOTAAL Brandgevaarlijke vloeistof (GHS02)-ontvlambaar-cat.1 en 2	533.942	17.3.2.2.
diesel in bovengrondse houders 2x 1500 liter	2,73	17.3.2.1.1.
max.TOTAAL Brandgevaarlijke vloeistof (GHS02) cat.3 + dieselvoorraad bluswaterpompen	779.647,05	17.3.2.1.1.
max.TOTAAL Brandgevaarlijke vloeistof (GHS02)-ontvlambaar-cat.1 en 2	533.941,76	17.3.2.2.
opslag bijtende vloeistof (GHS05)	46,64	17.3.4.

856.752.000 (= ook hoeveelheid rubriek 48.1.)

brandstofvoorraad dieselmotoren bluswaterpompen

tankpark E-F-G

LEGENDE

VC = verticaal cilindrisch HC = horizontaal cilindrisch

Basis voor de indeling - het vergunnen aangegeven in een blauw lettertype

De wijzigingen t.o.v. de vergunde toestand zijn weergegeven in een groen lettertype

Globaal overzicht hoeveelheden en wijzigingen rubrieken opslag

Rubriek Vergunde toestand 2019 Vergunde toestand 2018 Verandering

26126000

	Hoeveelheid	Eenheid	Hoeveelheid	Eenheid	Hoeveelheid	Eenheid	Toelichting	
1.4.	779.644	ton	767.929	ton	11.715	ton	uitbreiding + actualisatie	496.543
6.4.3.	856.752.000	liter	863.450.000	liter	-6.698.000	liter	uitbreiding + actualisatie	
17.2.2.	761.997	ton	767.929	ton	-5.932	ton	uitbreiding + actualisatie	
17.3.2.1.1.3°	779.647,05	ton	785.742,23	ton	-6.095,18	ton	uitbreiding + actualisatie	
17.3.2.2.3°	533.941,76	ton	269.368,00	ton	264.573,76	ton	uitbreiding + actualisatie	
17.3.4.2°a)	46,64	ton	49,40	ton	-2,76	ton	actualisatie	
48.1.2.	856.752.000	liter	863.450.000	liter	-6.698.000	liter	uitbreiding + actualisatie	