



Environmental Experts
Fuel stations & Storage tanks

Plaats installatie		
La Martiniquaise Benelux		
Wiedauwkaai 56		
9000 Gent		
Rapportnr.	257724 02	A Rev.0
Datum	3/09/2025	Pag. 1/3

Herkeuring van het beperkt onderzoek

Beschrijving onderzoek

Beperkt onderzoek volgens Vlare 2 art. 5.17.4.3.16 §1

Tank volgnr.: T2	Fabricatie N°: 87 AA47 2	Constructeur: Gillain & Co
Capaciteit: 30 m³	Product: Ethanol 96,2 %	Bouwnorm: onbekend
Wandmateriaal: RVS	Bouwjaar: 1987	
Diameter : 2.7	Hoogte : 5.4	
Type wanden	Situatie	Vorm
☒ Enkelwandig ☐ Dubbelwandig ☐	☒ Bovengronds ☐ Ondergronds ☐	☒ Verticaal ☐ Horizontaal ☐
		☒ Cilindrisch ☐ Balk ☐ Ovaal ☐
		Bestaande houder: (Vlare 5.17.4.3.19) ☒ ja ☐ nee
Gebruik :		
Nota's :		

Eindbeoordeling

Nr	Inbreuken (aanleiding tot oranje label)
II.	/

Nr	Opmerkingen (geen aanleiding tot oranje label)
OI.	/

De betrokken installatie **VOLDOET** aan de vereisten van VLAREM II.

Betrokken houder wordt voorzien van een GROEN label.

Volgend onderzoek

Het eerstvolgende onderzoek betreft een **beperkt onderzoek** en dient uitgevoerd te worden vóór **25/07/2026**.
Het eerstvolgend **algemeen onderzoek** dient uitgevoerd te worden voor **23/04/2027**.

De milieudeskundige: Gerry Pots [99/HGerryPots]

Handtekening:



GNO b.v.
Ind. Park Brechtsebaan 10
B-2900 Schoten

Tel.: 03/605.95.83
Email : info@gno-experts.be

Ond.Nr. : 0459.041.612
RPR Antwerpen
www.gno-experts.be



Environmental Experts
Fuel stations & Storage tanks

Plaats installatie			
La Martiniquaise Benelux			
Wiedauwkaai 56			
9000 Gent			
Rapportnr.	257724 02	A	Rev.0
Datum	3/09/2025	Pag. 2/3	

Checklist

Zichtbare delen

Nota / Ref

1.1	Algemene staat van de zichtbare delen (platen, verbindingen en stompen)	OK	
1.2	Staat en werking van de toebehoren als afsluiters, temperatuur-, druk- en niveaumeting	OK	
1.3	Aanwezigheid tank- & gevaarsaanduidingen	OK	
1.4	Staat buitenbekleding		Geen bekleding
1.5	Staat leidingen	OK	
1.6	Staat toezichtput	NVT	
1.7	Staat pompen	OK	
1.8	Staat vloeistofdichte piste	OK	Visueel in orde
1.9	Niet-toegankelijke-leidingen zijn dubbelwandig uitgevoerd, of aangelegd in een vloeistofdichte greppel	NVT	
1.10	Installatie is verbonden met een aarding	NVT	
1.11	Aanwezigheid equipotentiaalverbinding voor bevoorrading	NVT	
1.12	De fundering met het oog op de stabiliteit en de afwatering is	OK	
1.13	De inkuiping voor wat betreft inhoud, dichtheid, verontreiniging.	OK	Visueel in orde ☐

Beveiligingsystemen

Nota / Ref

2.1	Peilmeting methode + werking (visueel / peilglas)	OK	
2.2	Overvulbeveiliging methode + werking: Trilvork: Endress & Hauser, type liquiphant I (hoog alarm) en, Radar: Krohne Optiwave 3500 C SN 1346400 (OVb) Werking: getest in bijzijn (test d.m.v. simulatie)	OK	Attest ref.: 490026122
2.3	Lekdetectiesysteem:	NVT	
2.3	Over/onderdrukbeveiliging methode + werking:	NVT	

Bodemverontreiniging

Nota / Ref

3.1	Lekken of lekaanwijzingen buiten de houder	NEE	
3.2	Verontreiniging buiten de houder	NEE	
3.3	Bodemonderzoek noodzakelijk	NEE	



GNO b.v.
Ind. Park Brechtsebaan 10
B-2900 Schoten

Tel.: 03/605.95.83
Email : info@gno-experts.be

Ond.Nr. : 0459.041.612
RPR Antwerpen
www.gno-experts.be



Environmental Experts
Fuel stations & Storage tanks

Plaats installatie			
La Martiniquaise Benelux			
Wiedauwkaai 56			
9000 Gent			
Rapportnr.	257724 02	A	Rev.0
Datum	3/09/2025	Pag. 3/3	

Documenten

Nota / Ref

4.1	Vergunning van de opslag/activiteit Verleend tot: 9/02/2026	OK	M03/44021/435/M2
	Bijzondere voorwaarden (mbt deze installatie):	NVT	
4.2	Conformiteitsattest	NVT	
4.3	Inplantingsplan	OK	
4.4	Indienststellingsverslag	NVT	
4.5	Vorige keuringsverslagen - Algemeen onderzoek: ATK -23-04-2007 – MM2/00/863/02 - Beperkt onderzoek: SGS – 25-07-2023 – A20230725-6860319-SSO-02-BO-T2	OK	
4.6	Elektrische keuring Ref:	NVT	
4.7	Msds fiche (chemie)	NVT	
4.8	Us-diktemetingen bodemplaten Ref:	NVT	
4.9	Floorscan FM methode Ref:	NVT	
4.10	Scheefstand Ref:	NVT	

Bijlagen

- Commissioning parameters Tank 2
- ATS – 490026122 certificaat (prototypekeuring)
- ATS – 490026122 Vlarem II



GNO b.v.
Ind. Park Brechtsebaan 10
B-2900 Schoten

Tel.: 03/605.95.83
Email : info@gno-experts.be

Ond.Nr. : 0459.041.612
RPR Antwerpen
www.gno-experts.be