

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Noordersingel 23 • 2140 Antwerpen • België • tel: +32 3 221 86 11 • antwerpen@vincotte.be

Contactpersoon: PIETER AUSSEMS, Druk

• Onze gegevens

Verslag nr.: ANT/35/14766062/00/NL/000

ID Report N° : 541266385940

Contractref.: 1069071/71000

• Uw gegevens

Ref: WO 3364344

• Interventiegegevens

Plaats: Rousselot bvba

Meulestedekaai, 81

9000 Gent

Datum: 05/03/2024

Uitgevoerd door: IDE BLANCKAERT

Rousselot bvba
Meulestedekaai, 81
9000 Gent
België

**CONTROLE VAN BOVENGRONDSE HOUDER
BEPERKT ONDERZOEK
VLAANDEREN**

GROEN**Gekeurd toestel**

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór: 5/3/2027

Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór: 10/09/2041

Opstelling: Afdeling: Chemicaliën

Uw nummer: 2545RV01

Gekeurde installatie:

Houder nr.: 2545RV01, product: Natriumhydroxide, volume: 59.400 liter.

Besluit

Uit de uitgevoerde onderzoeken en controles (zie inhoud van het onderzoek) besluiten wij dat de houder en de installatie, voldoen aan de basis van het onderzoek.

Ons onderzoek had betrekking op de visueel zichtbare en bereikbare delen.

Uitgiftedatum : 05/03/2024

Aantal blz.: 3

Bijlage(n):

Distributie: or.
cc.

Voor de Directeur Generaal

EMD 2019/HideBlanckaert

Basis van het (de) onderzoek(en)

VLAREM II - Hfdst 5.17.

Inhoud van het (de) onderzoek(en)

ATTESTEN EN VERSLAGEN:

- Indienstelling van de installatie, verslag Vinçotte, datum: 10/09/2021, ref.: ANT/35/61009354/00/NL/003.
- Stabiliteitsstudie, attest I'm with Alice.
- Houder(s): CGK.
- Vloeistofdichte zones, attest: Ypsilon Architecten, datum: 05/07/2021, ref.: DOSSIER: 20-412.

NAZICHT VAN VORIG VERSLAG.

IDENTIFICATIEPLAAT.

AANDUIDINGSPLAAT OP TANK EN VULPUNT (nummer, vloeistof, gevaar symbool en inhoud).

MAATREGELEN MET BETREKKING TOT HET VULLEN VAN DE HOUDER:

- Schroefkoppeling aan vulslang of gelijkwaardig.
- Controle op de goede staat van de overvulbeveiliging.

ONDERZOEK NAAR ZICHTBARE OF ORGANOLEPTISCH WAARNEEMBARE VERONTREINIGING BUITEN DE HOUDER.

ALGEMENE STAAT VAN DE INSTALLATIE, OMVATTENDE:

- Opsporen van lekken en lekaanwijzingen- visueel.
- Uitwendig onderzoek van de staat van de platen, de verbindingen, de stompen van de houder - visueel .
- Onderzoek van de staat van de uitwendige toebehoren-visueel.
- Onderzoek van de funderingen en /of steunblokken met het oog op de stabiliteit en de afwatering-visueel.

NAZICHT STAANPLAATS VOOR TANKWAGENS EN VULZONES - VISUEEL, ondergrond.

NAZICHT PEILMEETINRICHTING - VISUEEL.

NAZICHT LEKDETECTIESYSTEEM.

Gecontroleerde uitrustingen

Bovengrondse opslag [541257326974]

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór:
Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór:
Opstelling:

5/3/2027

10/09/2041

Afdeling: Chemicaliën

Uw nummer: 2545RV01

Gekeurde installatie:

Houder nr.: 2545RV01, product: Natriumhydroxide, volume: 59.400 liter.

Kenmerken van de vergunning [541257326975]

Exploitatievergunning:

ref.: 082/44021/21/2/A/7/PW/CW, datum: 12/06/2008, geldig tot 12/06/2028.

Kenmerken van de houder [541257326976]

Constructeur:

CGK

Constructienummer:

C20/00951-1,2

Prototypenummer houder:

CP0220/1410-HCC001

Volume:

59.400 l

Type:

dubbelwandige houder
houder met vlakke bodem

Bouwjaar:

2021

Maximum levensduur van de houder:

20

Materiaal:

PE - HD

Code voor constructie:

DVS 2205:2018 - 1,2
EN 12573-1:2000 & EN 12573-2:2000

Type lekdetectiesysteem:

Vloeistofgevoelige sonde in DW

Type overvulbeveiliging:

Maximat CX

Prototypenummer overvulbeveiliging:

CP0719/3100-HCC001

Kenmerken van de opslag [541257326977]

Naam:	NatriumHydroxide (NaOH 50%)
Vloeistoffengroep (vlaanderen):	3 (GHS05+09)
Installatie:	gelegen buiten waterwingebied en/of beschermingszones (dit volgens uitdrukkelijke verklaring van de exploitant).

Kenmerken van de leidingen [541257326978]

Type:	toegankelijk enkelwandig
-------	-----------------------------

Opmerkingen(O), vaststellingen(Va), metingen(M)

O Opmerkingen:

- 1. Aan het vulpunt dienen volgende aanduidingen nog aangebracht te worden: tanknummer en inhoud.

Va Vaststellingen:

- 1. Het lekdetectiesysteem genereert een visueel en akoestisch alarm aan de tank.
- 2. De overvulbeveiliging genereert een akoestisch en visueel alarm aan het vulpunt en het sluiten van de vulklep.