

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Noordersingel 23 • 2140 Antwerpen • België • tel: +32 3 221 86 11 • antwerpen@vincotte.be

Contactpersoon: PIETER AUSSEMS, Druk

• Onze gegevens

Verslag nr.: ANT/35/14464608/00/NL/000

ID Report N° : 541263323366

Contractref.: 1069071/77000

• Uw gegevens

Ref: WO 3364344

• Interventiegegevens

Plaats: Rousselot bvba

Meulestedekaai, 81

9000 Gent

Datum: 02/05/2023

Uitgevoerd door: Ide Blanckaert EMD 2019/HIdeBlanckaert

Rousselot bvba
Meulestedekaai, 81
9000 Gent
België

**CONTROLE VAN BOVENGRONDSE HOUDER EN VERDEELINSTALLATIE
BEPERKT ONDERZOEK
VLAANDEREN**

GROEN**Gekeurd toestel**

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór: 2/5/2026

Opstelling:

Afdeling: verdeelinstallatie

Gebouw: garage

Gekeurde installatie:

Product: gasolie , volume: 2 500 liter .

Besluit

Uit de uitgevoerde onderzoeken en controles (zie inhoud van het onderzoek) besluiten wij dat de houder en de installatie, voldoen aan de basis van het onderzoek.

Ons onderzoek had betrekking op de visueel zichtbare en bereikbare delen.

Uitgiftedatum : 04/05/2023

Aantal blz.: 3

Bijlage(n):

Distributie: or.
cc.

Ing. J. WINDEY

Directeur Generaal

2019/HIdeBlanckaert

Basis van het (de) onderzoek(en)

VLAREM II - Hfdst 5.17.

Inhoud van het (de) onderzoek(en)

ATTESTEN EN VERSLAGEN:

- Indienststelling van de installatie, verslag Vinçotte, datum: 30/03/2004.
- Vorig "Beperkt Onderzoek": verslag Vinçotte, datum: 07/05 tot 25/11/2020, ref.: ANT/35/60949383/00/NL/005.

NAZICHT VAN VORIG VERSLAG.

IDENTIFICATIEPLAAT.

AANDUIDINGSPLAAT OP TANK EN VULPUNT (nummer, vloeistof, gevaar symbool en inhoud).

MAATREGELEN MET BETREKKING TOT HET VULLEN VAN DE HOUDER:

- Schroefkoppeling aan vulslang of gelijkwaardig.
- Controle op de goede staat van de overvulbeveiliging.

ONDERZOEK NAAR ZICHTBARE OF ORGANOLEPTISCH WAARNEEMBARE VERONTREINIGING BUITEN DE HOUDER.

ALGEMENE STAAT VAN DE INSTALLATIE, OMVATTENDE:

- Opsporen van lekken en lekaanwijzingen- visueel.
- Uitwendig onderzoek van de staat van de platen, de verbindingen, de stompen van de houder - visueel .
- Onderzoek van de staat van de uitwendige toebehoren-visueel.
- Onderzoek op de staat van de buitenbekleding, hetzij de schildering en /of de isolatie-visueel.
- Onderzoek van de funderingen en /of steunblokken met het oog op de stabiliteit en de afwatering-visueel.

NAZICHT PEILMEETINRICHTING - VISUEEL.

NAZICHT LEKDETECTIESYSTEEM.

Gecontroleerde uitrustingen

Bovengrondse opslag | 217025135218 |

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór:

Opstelling:

Gekeurde installatie:

2/5/2026

Afdeling: verdeelinstallatie

Gebouw: garage

Product: gasolie , volume: 2 500 liter .

Kenmerken van de vergunning | 217025135219 |

Exploitatievergunning:

ref.: 082/44021/21/2/A/7/PW/CW , datum: 12/06/2008 , geldig tot 12/06/2028

Kenmerken van de houder | 217025135220 |

Constructeur:

Boralit

Constructienummer:

40116005

Prototypenummer houder:

CPH002-343/2001

Volume:

2 500 l

Type:

dubbelwandige houder

Bouwjaar:

2004

Materiaal:

kunststof

Type lekdetectiesysteem:

vloeistof gevoelige sonde met alarm

Type overvulbeveiliging:

thermische sonde

Prototypenummer overvulbeveiliging:

CP-HR02-1012

Kenmerken van de opslag | 217025135221 |

Naam:

gasolie

Vlampunt:

≥ 55 en ≤ 75 °C

Vloeistoffengroep (vlaanderen):

2 (GHS02+07+08+09)

Installatie:

gelegen buiten waterwingebied en/of beschermingszones (dit volgens uitdrukkelijke verklaring van de exploitant).



Blz: 3 / 3
Verslag nr.: ANT/35/14464608/00/NL/000
Contractref.: 1069071/77000

Opmerkingen(O), vaststellingen(Va), metingen(M)

N Nihil.