

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Noordersingel 23 - 2140 Antwerpen - België - tel: +32 3 221 87 63 - epicustomers@vincotte.be

040-INSP

Contactpersoon: BART GEYSEN, Druk

- Onze gegevens

Uw klantnummer: 0006084501

Contractnummer: 2013742/56000

Verslagnummer: ANT/35/61396371/00/NL/000
ID Report N° : 541268730545

- Uw gegevens

Ref:Rousselot bvba
Meulestedekaai, 81
9000 Gent
België

- Interventiegegevens

Plaats: Rousselot bvba
Meulestedekaai, 81
9000 Gent
Datum: 05/03/2024 + 23/10/2024
Uitgevoerd door: IDE BLANCKAERT

**CONTROLE VAN BOVENGRONDSE HOUDER
BEPERKT ONDERZOEK
VLAANDEREN**

GROEN**Gekeurd toestel**

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór: 5/3/2027

Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór: 05/12/2036

Opstelling: Afdeling: Chemicaliën

Uw nummer: 2530 RV 50

Gekeurde installatie:

Houder nr.: 2530RV50, product: zwavelzuur 86% , volume: 42.000 liter.

Besluit

Uit de uitgevoerde onderzoeken en controles (zie inhoud van het onderzoek) besluiten wij dat de houder en de installatie, voldoen aan de basis van het onderzoek.

Ons onderzoek had betrekking op de visueel zichtbare en bereikbare delen.

Voor de Directeur Generaal

2019/HideBlanckaert

Uitgiftedatum : 26/10/2024

Aantal blz.: 3

Bijlage(n):

Distributie: or.
cc.

Basis van het (de) onderzoek(en)

VLAREM II - Hfdst 5.17.

Inhoud van het (de) onderzoek(en)

ATTESTEN EN VERSLAGEN:

- Indienstelling van de installatie, verslag Vincotte, datum: 10/09/2021, ref.: ANT/35/61009354/00/NL/000.
- Houder(s): Verschoore, datum: 05/12/2016, ref.: 1000/16/5596.
- Vloeistofdichte zones, attest: Ypsilon Architecten, datum: 05/07/2021, ref.: DOSSIER: 20-412.

NAZICHT VAN VORIG VERSLAG.

IDENTIFICATIEPLAAT.

AANDUIDINGSPLAAT OP TANK EN VULPUNT (nummer, vloeistof, gevaar symbool en inhoud).

MAATREGELEN MET BETREKKING TOT HET VULLEN VAN DE HOUDER:

- Schroefkoppeling aan vulslang of gelijkwaardig.
- Controle op de goede staat van de overvulbeveiliging.

ONDERZOEK NAAR ZICHTBARE OF ORGANOLEPTISCH WAARNEEMBARE VERONTREINIGING BUITEN DE HOUDER.

ALGEMENE STAAT VAN DE INSTALLATIE, OMVATTENDE:

- Opsporen van lekken en lekaanwijzingen- visueel.
- Uitwendig onderzoek van de staat van de platen, de verbindingen, de strompen van de houder - visueel .
- Onderzoek van de staat van de uitwendige toebehoren-visueel.
- Onderzoek op de staat van de buitenbekleding, hetzij de schildering en /of de isolatie-visueel.
- Onderzoek van de funderingen en /of steunblokken met het oog op de stabiliteit en de afwatering-visueel.

NAZICHT STAANPLAATS VOOR TANKWAGENS EN VULZONES - VISUEEL, ondergrond.

NAZICHT PEILMEETINRICHTING - VISUEEL.

NAZICHT LEKDETECTIESYSTEEM.

Gecontroleerde uitrustingen

Bovengrondse opslag [217040772217]

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór:
Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór:
Opstelling:

5/3/2027
05/12/2036
Afdeling: Chemicaliën
Uw nummer: 2530 RV 50
Houder nr.: 2530RV50, product: zwavelzuur 86% , volume: 42.000 liter.

Gekeurde installatie:

Kenmerken van de vergunning [217040772221]

Exploitatievergunning:

ref.: 082/44021/21/2/A/7/PW/CW, datum: 12/06/2008, geldig tot 12/06/2028.

Kenmerken van de houder [217040772218]

Constructeur:	Verschoore
Constructienummer:	16-5596
Prototypenummer houder:	4574588 (stukkeuring)
Volume:	42.000 l
Type:	dubbelwandige houder
Bouwjaar:	2016
Materiaal:	S 235
Code voor constructie:	API 650
Type lekdetectiesysteem:	trilvork Siemens Pointek CLS200
Type overvulbeveiliging:	Vega swing 600 mm S° 36047059
Prototypenummer overvulbeveiliging:	99/H031/1502 0005

Kenmerken van de opslag [217040772219]

Naam: zwavelzuur (H2SO4 96%)



Vloeistoffengroep (vlaanderen):
Installatie:

3 (GHS05)
gelegen buiten waterwingebied en/of beschermingszones (dit volgens
uitdrukkelijke verklaring van de exploitant).

Kenmerken van de leidingen [217040772220]

Type:

toegankelijk
enkelwandig

Opmerkingen(O), vaststellingen(Va), metingen(M)

Va Vaststellingen:

- 1. Het lekdetectiesysteem genereert een visueel en akoestisch alarm aan de tank.
- 2. De overvulbeveiliging genereert een akoestisch en visueel alarm aan het vulpunt en het sluiten van de vulklep.